

富士中央配水池太陽光発電設備導入事業(PPA) 質問回答書

※当該回答書は、実施要領、仕様書、様式集等に記載する内容の追加及び修正とみなします。

No.	参考資料 ページ番号等	質問事項	回答
1	富士中央配水池の推定消費電力	ポンプ仕様表に記載の深井戸用水中ポンプ(荏原製作所)150BHSS4545は、消費電力合計(推定)表では取水ポンプと記載されてるとの理解でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	富士中央配水池受電盤納品図sheet4	受電点に設置される「OVGR(地絡過電圧継電器)」「RPR(逆電力継電器)」が動作した場合、太陽光発電設備の遮断箇所は以下でよろしいでしょうか。 OVGR: 配電盤内のSHT 付ELCB RPR: 配電盤内のSHT 付ELCB	ご認識のとおりです。
3	富士中央配水池建築図面(範囲指定)	仕様書に『なお、太陽光パネルは参考資料に示す赤囲みの場所(パネルの傾きの調整や規格等による軽微な逸脱は許容とする)』とありましたが、赤囲みの範囲は太陽光パネルの架台の設置範囲と捉えてもよろしいでしょうか。	富士中央配水池_建築図面(範囲指定)A-19のとおりとなります。赤枠内が太陽光パネルを含めた設置範囲となります。