

田子の浦港ライトアップ・イルミネーション事業企画・運営業務委託 質問書の回答

No.	書類名 ページ番号	項目・項目番号	質問事項	回答
1	業務委託仕様書 2P	5 ライトアップ・イルミネーションのデザイン制作に係る要件等_(3)-ア	ドラゴンタワー横の配電盤からの配線は可能でしょうか？ 仮設のイベント終了時、現状完全復旧を条件	ドラゴンタワー横の配電盤の使用は、管理者である県と協議中です。 使用できない場合については、発電機を使用してください。
2	業務委託仕様書 2P	5 ライトアップ・イルミネーションのデザイン制作に係る要件等_(3)-イ	ディアナ号設営・本番・撤去中のディアナ号周辺への立ち入り禁止は可能でしょうか？	設営、撤去等の作業中は、利用者の安全のため立入禁止としてください。 開催期間中は、日中、点灯中ともに立ち入りできるようにしてください。
3	業務委託仕様書 2P	5 ライトアップ・イルミネーションのデザイン制作に係る要件等_(3)-イ	ディアナ号の電気容量(使用可能電気容量)は何Wでしょうか？	4 5 k V Aです。
4	業務委託仕様書 2P	5 ライトアップ・イルミネーションのデザイン制作に係る要件等_(3)-イ	ディアナ号について、帆に見立てた電飾をする際に、ディアナ号の周囲を仮囲いし、高所作業車にて取付けをして問題ないでしょうか。作業時間は日中を想定しております。	高所作業車の使用は、ディアナ号周辺の施設や整備を傷つけないようにするとともに、利用者への安全性を確保できるようにしてください。 また、作業行程等は、管理者の県と事前協議してください。
5	業務委託仕様書 2P	5 ライトアップ・イルミネーションのデザイン制作に係る要件等_(4)	漁船へのイルミネーション設置時の漁船借用料は発生しますか？	漁船借用料は発生しません。
6	業務委託仕様書 2P	5 ライトアップ・イルミネーションのデザイン制作に係る要件等_(8)	電源についてはディアナ号の電源を使用して、仮設電源盤を設置し、そこから各所へ配線する方法で問題ないでしょうか。	質問のとおりです。なお、ドラゴンタワー横の配電盤の使用は、質問2のとおり管理者である県と協議中です。
7	業務委託仕様書 2P	6 ライトアップ・イルミネーションの設置・撤去・運搬に関する要件等_(2)	事前にP7資材表の物品の確認は可能でしょうか？ ＊物品の仕様・状態を確認のため	物品の保管場所は旧富士市立原田幼稚園内であり、港湾振興室職員立ち合いのもと、平日10時から16時までであれば、事前確認は可能です。
8	業務委託仕様書 2P	6 ライトアップ・イルミネーションの設置・撤去・運搬に関する要件等_(4)	設営はいつから可能でしょうか？ ＊広範囲のため施工期間が必要と思われます	11月下旬から順次設営可能です。具体的な設営時期については、各管理者と協議を行ってください。