

契約番号 機工(管路)第 7 - 1 号

見積書提出期限 令和7年11月18日(火) 午後3時まで
FAX送付先 0545-67-2890(上下水道経営課)
見積参加対象者 富士市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、富士市内の本社での登録者

下水道災害時緊急対応用器具(発電機) 仕様書

1. 品名、数量

品名	数量	単価(税別)	金額(税別)
三相ガソリン発電機 やまびこジャパン(株) EGY6000TE-A(品番) (同等品の場合のメーカー・品番)	1台		
小計			
取引に係る消費税及び地方消費税の額			
合計			

見積書

富士市長

令和 年 月 日

住所
氏名

印

上記のとおり見積りします。

(太線の中を記入して見積書として提出してください。)

2. 納入期限 令和7年11月28日(金)
3. 納入場所 富士市富士岡南260番地の1(東部浄化センター)
4. 予算執行課 下水道施設維持課

〔仕様〕

別紙「物品仕様書」をご覧ください。

同等品可	確認先：下水道施設維持課 秋山 TEL:0545-67-2845			
	同等品の場合、担当者にカタログ等を提示し、許可を得た上で見積書を提出すること。			
	<u>同等品の確認には時間を要するため、11月14日(金)の午後4時までに連絡してください。</u>			
	上記品名欄にメーカー・品番を記載し、下記に確認した日付、担当者名を必ず記入すること。			
	確認日	月 日	承諾済担当者名	

契約担当窓口：静岡県富士総合庁舎6階 上下水道経営課

電話：67-2814 FAX：67-2890

物品仕様書

1. 品名、数量

品 名	数 量
三相ガソリン発電機 やまびこジャパン (株) EGY6000TE-A (品番)	1 台

〔条 件〕

※同等品可

- ・仕様が上記の機種と同等かそれ以上であること。
- ・同等品の場合は、事前に参考品と比較できる資料(カタログのコピー等、品番確認のできるもの)を作成した上で、担当者に説明し承認を得ること。
- ・同等品の確認には時間を要するため、11月14日(金)午後4時までに資料を提出すること。

(発電機)

- ・本体送料及びホイールキッドセットの組立工賃も含めること。

(発動機)

- ・定格出力が三相 5.0KVA、単相 1.5KVA 定格電圧が三相 200V、単相 100V
- ・定格電流が三相 14.4A、単相 15.0A であること。
- ・本体寸法が 670×535×565 以下であること。
- ・定格負荷時の連続運転時間が 9.0 時間以上であり、騒音レベルが 71.0dB(A)/7m 以内であること。
- ・既存発電機との統一を図るため、燃料タンクの色は赤色であること。

※仕様に関する問い合わせ先 下水道施設維持課 秋山大地(担当者名) Tel0545-67-2845

2. 納 入 期 限 令和7年11月28日(金)

3. 納 入 場 所 東部浄化センター(富士市富士岡南 260 番地の 1)

4. 予 算 執 行 課 下水道施設維持課



富士市ではグリーン購入法に基づき環境負荷の低い物品等の購入を推進しています。