

令和7年度 東部浄化センター放流水質測定結果

令和8年3月9日更新

水質項目	法定基準	令和8年					
		1月		2月		3月	
		15日	29日	12日	26日		
BOD ^{※1} (mg/ℓ)	25	3.9	3.1	3.7	3.2		
COD ^{※2} (mg/ℓ)	25	9.1	9.7	8.5	7.0		
SS ^{※3} (mg/ℓ)	40	2.3	2.2	2.5	1.6		
大腸菌数 (CFU/mℓ)	800	1未満	1未満	1未満	1未満		

令和7年度 西部浄化センター放流水質測定結果

水質項目	法定基準	令和8年					
		1月		2月		3月	
		15日	29日	12日	26日		
BOD ^{※1} (mg/ℓ)	25	3.6	4.7	3.0	4.7		
COD ^{※2} (mg/ℓ)	25	9.6	10.0	9.5	10.9		
SS ^{※3} (mg/ℓ)	40	2.0	2.3	3.1	2.9		
大腸菌数 (CFU/mℓ)	800	1未満	1未満	1未満	1未満		

※1 BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水中の有機物が微生物により分解されるときに消費する酸素量

※2 COD(科学的酸素要求量)とは、水中の有機物が化学的に酸化分解されるときに消費する酸素量

※3 SS(浮遊物質)とは、水中に浮遊する不溶物質の量