

令和8年度 東部浄化センター放流水質測定結果

令和8年7月10日更新

| 水質項目                     | 法定<br>基準 | 要求<br>水準 | 令和8年 |     |     |     |     |     |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 令和9年 |  |    |  |    |  |
|--------------------------|----------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|----|--|----|--|
|                          |          |          | 4月   |     | 5月  |     | 6月  |     | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月   |  | 2月 |  | 3月 |  |
|                          |          |          | 9日   | 23日 | 14日 | 28日 | 11日 | 25日 |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |
| BOD <sup>※1</sup> (mg/ℓ) | 25       | 9        | 1    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |
| COD <sup>※2</sup> (mg/ℓ) | 25       | 13       | 8    | 8   | 8   | 9   | 8   | 8   |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |
| SS <sup>※3</sup> (mg/ℓ)  | 40       | 20       | 2    | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |
| 大腸菌数 (CFU/mℓ)            | 800      | 800      | 1未満  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |

令和8年度 西部浄化センター放流水質測定結果

| 水質項目                     | 法定<br>基準 | 要求<br>水準 | 令和8年 |     |     |     |     |     |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 令和9年 |  |    |  |    |  |
|--------------------------|----------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|----|--|----|--|
|                          |          |          | 4月   |     | 5月  |     | 6月  |     | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月   |  | 2月 |  | 3月 |  |
|                          |          |          | 9日   | 23日 | 14日 | 28日 | 11日 | 25日 |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |
| BOD <sup>※1</sup> (mg/ℓ) | 25       | 9        | 3    | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |
| COD <sup>※2</sup> (mg/ℓ) | 25       | 9        | 8    | 8   | 8   | 8   | 7   | 7   |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |
| SS <sup>※3</sup> (mg/ℓ)  | 40       | 20       | 1    | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |
| 大腸菌数 (CFU/mℓ)            | 800      | 800      | 1未満  | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |    |  |

※ 1        BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水中の有機物が微生物により分解されるときに消費する酸素量  
※ 2        COD(科学的酸素要求量)とは、水中の有機物が化学的に酸化分解されるときに消費する酸素量  
※ 3        SS(浮遊物質質量)とは、水中に浮遊する不溶物質の量