

令和8年度 東部浄化センター放流水質測定結果

令和8年9月15日更新

水質項目	法定基準	要求水準	令和8年																		令和9年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			9日	23日	14日	28日	11日	25日	9日	23日	12日	27日														
BOD※ ¹ (mg/ℓ)	25	9	1	3	3	3	3	3	2	3	2	3														
COD※ ² (mg/ℓ)	25	13	8	8	8	9	8	8	7	8	9	8														
SS※ ³ (mg/ℓ)	40	20	2	1	1	2	2	2	2	4	1	1														
大腸菌数 (CFU/mℓ)	800	800	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満														

令和8年度 西部浄化センター放流水質測定結果

水質項目	法定基準	要求水準	令和8年																		令和9年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			9日	23日	14日	28日	11日	25日	9日	23日	12日	27日														
BOD ^{※1} (mg/ℓ)	25	9	3	4	3	3	4	3	3	4	2	3														
COD ^{※2} (mg/ℓ)	25	9	8	8	8	8	7	7	7	8	8	7														
SS ^{※3} (mg/ℓ)	40	20	1	2	2	1	2	1	2	6	1	2														
大腸菌数 (CFU/mℓ)	800	800	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	2														

※1 BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水中の有機物が微生物により分解されるときに消費する酸素量

※2 COD(科学的酸素要求量)とは、水中の有機物が化学的に酸化分解されるときに消費する酸素量

※3 SS(浮遊物質質量)とは、水中に浮遊する不溶物質の量