

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係)

事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	最新自主測定結果				前回自主測定結果				備考1	備考2
				試料種別	測定日	結果	排出基準等	試料種別	測定日	結果	排出基準等		
1	(有)アクション 大野リサイクルセンター	大野33	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.3.3	2.6	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.3.25 R6.3.25 R6.3.25	0.86 0 0.17	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		
2	荒川化学工業(株) 富士工場	厚原366-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	廃止		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R5.5.9 R5.5.9 R5.5.9	0.000012 0 0.068	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	廃止	R5.6.23をもって廃止
3	イデシゴヨー(株)第2工場	島田町2丁目 198	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.11.8 R7.11.9 R7.11.9	0.0066 0 0	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.11.9 R6.11.11 R6.11.11	0.14 0 0	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		
4	株式会社三井エンタープライズ	大淵9766-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	休止	H28. 2. 24に(有)植松商事富士工場から承継 休止(H26.6より)
5	王子キノクロス(株) 富士工場	入山瀬1丁目 2-5	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止	休止(H22.4.1より)
			廃棄物焼却炉②	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止	休止(H26.12.10より)
6	王子マテリア(株) 富士工場 第一工場	平垣300	廃棄物焼却炉③	排出ガス	R7.10.16	0.0009	1 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.10.8	0.0000051	1 ng-TEQ/m ³		
				燃え殻	R7.10.16	0	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R6.10.9	0	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	R7.10.16	0	3 ng-TEQ/g	ばいじん	R6.10.9	0	3 ng-TEQ/g		
7	春日製紙工業(株)	比奈760-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R7.11.18	0.0019	10 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.11.29	0.0085	10 ng-TEQ/m ³		
				燃え殻	R7.11.18	0	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R6.11.29	0.00000023	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	*	*	ng-TEQ/g	ばいじん	*	*	ng-TEQ/g		炉の構造上採取不可能
8	(有)金子ナブキン	今泉438-3	廃棄物焼却炉①	排出ガス	休止中		5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	休止中		5 ng-TEQ/m ³	休止	休止届指導中
				燃え殻	休止中	*	3 ng-TEQ/g	燃え殻	休止中	*	3 ng-TEQ/g	休止	炉の構造上採取不可能
				ばいじん	休止中	*	ng-TEQ/g	ばいじん	休止中	*	ng-TEQ/g	休止	炉の構造上採取不可能
9	興亜工業(株)	比奈1286-2	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R6.12.12	0.78	1 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R5.12.11	0.38	1 ng-TEQ/m ³		
				燃え殻	R6.12.12	0.012	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R5.12.11	0.088	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	R6.12.12	0.00064	3 ng-TEQ/g	ばいじん	R5.12.11	0.016	3 ng-TEQ/g		
10	五條製紙(株)	原田451-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス	休止中		10 ng-TEQ/m ³	排出ガス	休止中		10 ng-TEQ/m ³	休止	R4.4月より現況休止
				燃え殻	休止中	*	3 ng-TEQ/g	燃え殻	休止中	*	3 ng-TEQ/g	休止	サイクロン流動排出しない
				ばいじん	休止中	*	ng-TEQ/g	ばいじん	休止中	*	ng-TEQ/g	休止	サイクロン流動排出しない
11	興和(株) 富士工場	大野新田 332-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R7.11.5	0.35	10 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.11.7	0.17	10 ng-TEQ/m ³		
				燃え殻	R7.11.5	0.025	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R6.11.7	0.016	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	R7.11.5	0.14	3 ng-TEQ/g	ばいじん	R6.11.7	0.15	3 ng-TEQ/g		

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係)

12	児玉解体	川尻97-2	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	休止	休止(H14.12.01より)
13	ジヤトコ(株) 本社・富士地区	今泉600	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R7.6.20	0.00026	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.6.12	0.0000018	5 ng-TEQ/m ³		流動床炉のため排出しない
				燃え殻	*	*	ng-TEQ/g	燃え殻	*	*	ng-TEQ/g		
				ばいじん	R7.6.20	0.000003	3 ng-TEQ/g	ばいじん	R6.6.12	0	3 ng-TEQ/g		
			アルミ溶解炉等①	排出ガス	R7.5.23	0.0038	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.5.30	0.00044	5 ng-TEQ/m ³	煙突2本へ変更(H30.11より)	
				排出ガス	R7.5.23	0.012	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.5.30	0.014	5 ng-TEQ/m ³		
			アルミ溶解炉等③	排出ガス	*	*	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.8.22	0.00035	5 ng-TEQ/m ³	停止中(R07.10.27報告)	
				排出ガス	*	*	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.8.22	0.052	5 ng-TEQ/m ³		
			アルミ溶解炉等⑥	排出ガス	R7.5.15	1.2	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.6.12	0.66	5 ng-TEQ/m ³		
アルミ溶解炉等⑦	排出ガス	*	*	1 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.7.11	0.014	1 ng-TEQ/m ³	停止中(R07.10.27報告)				
アルミ溶解炉等⑧	排出ガス	R7.5.22	0.11	1 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.5.29	0.11	1 ng-TEQ/m ³					
14	ジヤトコ(株) 富士第1地区	吉原宝町1-1	アルミ溶解炉等①	排出ガス	R7.5.20	0.000036	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.5.24	0.0000011	5 ng-TEQ/m ³		
			アルミ溶解炉等②	排出ガス	R7.5.19	0.82	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.5.21	1.6	5 ng-TEQ/m ³		
			アルミ溶解炉等⑥	排出ガス	R7.5.21	0.0000058	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.5.23	0.0000011	5 ng-TEQ/m ³		
			アルミ溶解炉等⑦	排出ガス	*	*	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.6.17	0.12	5 ng-TEQ/m ³	停止中(R07.10.27報告)	
			アルミ溶解炉等⑧	排出ガス	*	*	1 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.5.20	0.00000075	1 ng-TEQ/m ³	停止中(R07.10.27報告)	
15	(株)盛和本社工場	依田橋	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R7.4.7	0	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R5.12.21	0.012	5 ng-TEQ/m ³		有価物として販売している。最終処分場への搬入なし。
				燃え殻	R7.1.10	1.7	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R5.12.21	2.1	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	*	*	ng-TEQ/g	ばいじん	*	*	ng-TEQ/g		
16	大興製紙(株)	上横割10	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R7.8.18	0.05	0.1 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.8.22	0.028	0.1 ng-TEQ/m ³	流動床炉の砂と混合して排出する	
				燃え殻	R7.8.18	0.0000003	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R6.8.8	0	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	R7.8.19	0.57	3 ng-TEQ/g	ばいじん	R6.8.12	0.028	3 ng-TEQ/g		
			廃棄物焼却炉②	排出ガス	R7.8.19	0.33	1 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.7.4	0.27	1 ng-TEQ/m ³	能力変更により、R6.6.21以降の排出基準は1ng-TEQ/m ³ 流動床炉の砂と混合して排出する	
				燃え殻	R7.8.19	1.3	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R6.8.10	0	3 ng-TEQ/g		
ばいじん	R7.8.19	0.31	3 ng-TEQ/g	ばいじん	R6.8.8	0.31	3 ng-TEQ/g						
17	大日製紙(株)	新橋町9-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R7.11.5	0.032	1 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.11.1	0.0087	1 ng-TEQ/m ³	井出製紙本社工場から承継(H18.1.27) 流動床炉のため排出しない	
				燃え殻	*	*	ng-TEQ/g	燃え殻	*	*	ng-TEQ/g		
				ばいじん	R7.11.5	0.77	3 ng-TEQ/g	ばいじん	R6.11.11	0.96	3 ng-TEQ/g		
18	天間特殊製紙(株)	天間264	廃棄物焼却炉①	排出ガス			5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R5.10.18	0.15	5 ng-TEQ/m ³	R6.10.15廃止	
				燃え殻	廃止			3 ng-TEQ/g	燃え殻	R5.10.19	0		3 ng-TEQ/g
				ばいじん				3 ng-TEQ/g	ばいじん	R5.10.19	0		3 ng-TEQ/g
19	エリエールペーパー(株)原田工場	原田60-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R7.5.22	0.059	10 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.5.15	1.2	10 ng-TEQ/m ³	炉の構造上採取不可能	
				燃え殻	R7.11.4	0	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R6.11.15	0	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	*	*	ng-TEQ/g	ばいじん	*	*	ng-TEQ/g		

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係)

20	日本製紙㈱ 富士工場富士	蓼原600	廃棄物焼却炉②	排出ガス 燃え殻 ばいじん ばいじん	稼働なし		0.1 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん ばいじん	稼働なし		0.1 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		造粒物 サイクロン灰 集合灰(バグフィルター)
21	日本製紙㈱ 富士工場吉永	比奈798	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.4.2 * *	0.058 * *	1 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.6.6 * *	0.027 * *	1 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g ng-TEQ/g		排水工程の汚泥にて回収し再燃焼
			廃棄物焼却炉②	排出ガス 燃え殻 ばいじん ばいじん	R7.4.10 * R7.9.9 R7.9.11	0.012 * 0.00000018 0.00015	0.1 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん ばいじん	R6.9.18 * R6.9.17 R6.9.17	0.051 * 0 0.0036	0.1 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		流動床炉のため排出しない サイクロン捕捉分 バグフィルター捕捉分
22	服部興業㈱ 中間処理場	大淵4051-2	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	休止	休止届指導中
23	ハリマ化成㈱ 富士工場	比奈311-9	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.10.10 * *	0.028 * *	10 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.10.25 * *	0.26 * *	10 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g ng-TEQ/g		廃水焼却のため排出しない 集じん施設なし、測定不要
24	㈱富士環境保全公社 中間処理施設焼却工場	大淵4609-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.4.18 * *	3.8 * *	5 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.4.12 * *	0.91 * *	5 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		流動床炉のため排出しない
				排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.4.18 * *	0.18 * *	3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.4.12 * *	0.42 * *	3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g		
25	富士製紙協同組合	桑崎512	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R8.2.17 * *	0.28 * *	5 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.2.1 * *	0.029 * *	5 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		複数回測定、最新の結果を記載 流動床炉のため排出しない
				排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.10.3 * *	0.0000082 * *	3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R5.11.8 * *	0.000033 * *	3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g		複数回測定、最新の結果を記載 流動床炉のため排出しない
			廃棄物焼却炉②	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R8.2.18 * *	0.1 * *	5 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.2.2 * *	0.032 * *	5 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		複数回測定、最新の結果を記載 流動床炉のため排出しない
				排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.10.3 * *	0.0000082 * *	3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R5.11.8 * *	0.000033 * *	3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g		複数回測定、最新の結果を記載 流動床炉のため排出しない
廃棄物焼却炉④	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R8.2.16 * *	0.1 * *	0.1 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.2.5 * *	0.0016 * *	0.1 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		複数回測定、最新の結果を記載 流動床炉のため排出しない			
	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.10.3 * *	0 * *	3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R5.11.8 * *	0 * *	3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g ng-TEQ/g					
26	富士レジン工業㈱ 富士工場	久沢164-4	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	休止	休止(H14.12.1より)
27	富士アルミ工業㈱田子浦工場	中里2585-10	アルミ溶解炉等①	排出ガス	R7.12.24	0.012	5 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.12.24	0.045	5 ng-TEQ/m ³		
28	本多商事㈱	伝法1715-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス	R7.7.23	0.98	10 ng-TEQ/m ³	排出ガス	R6.7.19	1.9	10 ng-TEQ/m ³		
				燃え殻	R7.7.24	0.022	3 ng-TEQ/g	燃え殻	R6.7.22	0	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	R7.7.24	0.024	3 ng-TEQ/g	ばいじん	R6.7.22	0.024	3 ng-TEQ/g		

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係)

29	丸富製紙(株) 富士根工場	天間686	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止	休止(H24.4.1より) 炉の構造上採取不可能
			廃棄物焼却炉②	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.6.20 R6.3.31	0.13 1.3	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.6.17 R6.3.25	0.057 0.00065	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
30	日本製紙パピリア(株) 原田工場	原田506	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.7.1 R7.7.2	0.012 0	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.7.11 R6.7.12	0.11 0.0028	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g		PS乾燥焼却炉 炉の構造上採取不可能
31	望月紙業(株)	原田313	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止	休止(H21.6.1より) 集じん施設なし、測定不要
32	渡辺林産(株)焼却場	桑崎448-3	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	廃止		10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	廃止		10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	廃止	
33	静岡市衛生プラント	中之郷2128-1	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中	*	10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止	休止(H21.4.1より) 炉の構造上採取不可、排水処理へ
34	(株)ホテイフーズコーポレーション 富士川工場	南松野2500	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	廃止		10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	休止中		10 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	廃止	休止(H19.1.16より) 廃止(R5.10.1)
35	クミアイ化学工業(株) 静岡工場	中之郷1800	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.12.4	0.36	10 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.6.16	0.000024	10 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g ng-TEQ/g		廃液燃焼のため排出しない ガス化炉のため発生量少ない
			廃棄物焼却炉②	排出ガス 燃え殻 ばいじん	稼働なし		5 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.7.28	0.0000055	5 ng-TEQ/m ³ ng-TEQ/g ng-TEQ/g	廃止	R4.9から稼働なし。R07.11.01廃止 廃液燃焼のため排出しない ガス化炉のため発生量少ない
			廃棄物焼却炉③	排出ガス 燃え殻 ばいじん	廃止		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.6.9 R4.6.8	0.008 0.11	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	廃止	R4.9廃止済 ガス化炉のため発生量少ない
			廃棄物焼却炉④	排出ガス 燃え殻 ばいじん	廃止		5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R5.6.22 R5.6.21	0.29 0.03	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	廃止	R6.8.27 廃止(届出要件未済) ガス化炉のため発生量少ない
36	富士市新環境クリーンセンター	大淵676	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.12.2 R7.12.1 R7.12.1	0.000053 0.00084 0.26	0.1 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.6.4 R6.12.2 R7.6.3	0.000093 0.00053 0.0015	0.1 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	混合	小型焼却炉と集合煙突 廃棄物焼却炉②と混合ばいじん
			廃棄物焼却炉②	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.12.3 R7.12.1 R7.12.1	0.00000014 0.0027 0.26	0.1 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.6.5 R6.12.2 R7.6.3	0.000031 0.004 0.0014	0.1 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	混合	廃棄物焼却炉①と混合ばいじん
37	(株)イーシーセンター 富士ステーション	大野60	廃棄物焼却炉①	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R7.9.1 R7.7.28 R7.7.28	2.1 0.0066 0.011	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R6.7.29 R6.8.9 R6.7.29	0.12 0.023 0.082	5 ng-TEQ/m ³ 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g		