

令和7年度 富士市新環境クリーンセンター 維持管理状況に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物の種類: 可燃ごみ

単位: トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	2,467.89	529.16										
2号炉	2,436.29	3,534.89										

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置: 燃焼室

単位: °C

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	981	984										
2号炉	974	1,015										

3. 集塵機に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置: ボイラー出口

単位: °C

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	151	152										
2号炉	151	161										

4. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は連続的に除去
2号炉	運転中は連続的に除去

5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置: 煙突

単位: ppm

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	3.7	3.8										
2号炉	2.7	2.6										

6. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙

排出ガスを採取した位置: 煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果								
1号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	1.495	0.12								
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.005未満								
	塩化水素	mg/m ³ N	700	25								
	窒素酸化物	ppm	250	17								
	水銀	µg/m ³ N	50									
	測定年月日			R7.4.7								
2号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	1.495	0.076								
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.005未満								
	塩化水素	mg/m ³ N	700	22								
	窒素酸化物	ppm	250	8								
	水銀	µg/m ³ N	50									
	測定年月日			R7.4.8								
測定結果の得られた年月日				R7.4.18								

※上表の「測定年月日」、「測定結果の得られた年月日」欄の()内の日付けについては、水銀測定の日付けになります。

(2)ダイオキシン類

排出ガスを採取した位置: 煙突

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1			
2号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1			
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1			
2号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1			