

# 令和7年度 富士市新環境クリーンセンター 維持管理状況に関する情報

## 1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物の種類: 可燃ごみ

単位: トン

|     | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉 | 2,467.89 | 529.16   | 3,336.31 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉 | 2,436.29 | 3,534.89 | 1,061.25 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置: 燃焼室

単位: °C

|     | 4月  | 5月    | 6月    | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|-------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉 | 981 | 984   | 1,007 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉 | 974 | 1,015 | 996   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 3. 集塵機に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置: ボイラー出口

単位: °C

|     | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉 | 151 | 152 | 159 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉 | 151 | 161 | 157 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 4. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

|     |            |
|-----|------------|
| 1号炉 | 運転中は連続的に除去 |
| 2号炉 | 運転中は連続的に除去 |

## 5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置: 煙突

単位: ppm

|     | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉 | 2.7 | 2.6 | 2.3 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 6. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

### (1)ばい煙

排出ガスを採取した位置: 煙突

|     | 測定項目         | 単位                  | 規制値   | 測定結果    |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|---------------------|-------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1号炉 | 硫黄酸化物        | m <sup>3</sup> N/h  | 1.495 | 0.12    | 0.19    |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ばいじん         | g/m <sup>3</sup> N  | 0.04  | 0.005未満 | 0.004未満 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 塩化水素         | mg/m <sup>3</sup> N | 700   | 25      | 29      |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 窒素酸化物        | ppm                 | 250   | 17      | 17      |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水銀           | μg/m <sup>3</sup> N | 50    |         | 0.089   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 測定年月日        |                     |       | R7.4.7  | R7.6.4  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 測定結果の得られた年月日 |                     |       | R7.4.18 | R7.6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号炉 | 硫黄酸化物        | m <sup>3</sup> N/h  | 1.495 | 0.076   | 0.12    |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ばいじん         | g/m <sup>3</sup> N  | 0.04  | 0.005未満 | 0.004未満 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 塩化水素         | mg/m <sup>3</sup> N | 700   | 22      | 29      |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 窒素酸化物        | ppm                 | 250   | 8       | 11      |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水銀           | μg/m <sup>3</sup> N | 50    |         | 0.053   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 測定年月日        |                     |       | R7.4.8  | R7.6.5  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 測定結果の得られた年月日 |                     |       | R7.4.18 | R7.6.24 |  |  |  |  |  |  |  |

※上表の「測定年月日」、「測定結果の得られた年月日」欄の( )内の日付けについては、水銀測定の日付けになります。

### (2)ダイオキシン類

排出ガスを採取した位置: 煙突

|     | 単位                      | 規制値 | 測定結果     | 測定年月日  | 測定結果の得られた年月日 |
|-----|-------------------------|-----|----------|--------|--------------|
| 1号炉 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 0.1 | 0.000093 | R7.6.4 | R7.6.27      |
| 2号炉 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 0.1 | 0.000031 | R7.6.5 | R7.6.27      |
| 1号炉 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 0.1 |          |        |              |
| 2号炉 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 0.1 |          |        |              |