

令和7年度 富士市新環境クリーンセンター 維持管理状況に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物の種類: 可燃ごみ

単位: トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	2,467.89	529.16	3,336.31	3,236.03								
2号炉	2,436.29	3,534.89	1,061.25	2,445.43								

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置: 燃焼室

単位: °C

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	981	984	1,007	995								
2号炉	974	1,015	996	990								

3. 集塵機に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置: ボイラー出口

単位: °C

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	151	152	159	155								
2号炉	151	161	157	156								

4. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は連続的に除去
2号炉	運転中は連続的に除去

5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置: 煙突

単位: ppm

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	3.7	3.8	3.4	3.0								
2号炉	2.7	2.6	2.3	3.6								

6. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙

排出ガスを採取した位置: 煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果								
1号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	1.495	0.12	0.19							
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.005未満	0.004未満							
	塩化水素	mg/m ³ N	700	25	29							
	窒素酸化物	ppm	250	17	17							
	水銀	μg/m ³ N	50		0.089							
	測定年月日			R7.4.7	R7.6.4							
	測定結果の得られた年月日			R7.4.18	R7.6.24							
2号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	1.495	0.076	0.12							
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.005未満	0.004未満							
	塩化水素	mg/m ³ N	700	22	29							
	窒素酸化物	ppm	250	8	11							
	水銀	μg/m ³ N	50		0.053							
	測定年月日			R7.4.8	R7.6.5							
	測定結果の得られた年月日			R7.4.18	R7.6.24							

※上表の「測定年月日」、「測定結果の得られた年月日」欄の()内の日付けについては、水銀測定の日付けになります。

(2)ダイオキシン類

排出ガスを採取した位置: 煙突

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.000093	R7.6.4	R7.6.27
2号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.000031	R7.6.5	R7.6.27
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1			
2号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1			