

令和8年度 富士市新環境クリーンセンター 維持管理状況に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物の種類: 可燃ごみ

単位: トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	2,726.82	665.78	3,388.36	2,957.14								
2号炉	2,722.23	3,580.86	1,137.98	2,252.21								

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置: 燃焼室

単位: °C

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	980	983	1,015	986								
2号炉	944	1,013	1,011	971								

3. 集塵機に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置: ボイラー出口

単位: °C

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	151	152	159	153								
2号炉	152	163	159	151								

4. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は連続的に除去
2号炉	運転中は連続的に除去

5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置: 煙突

単位: ppm

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	3.1	2.9	3.1	3.7								
2号炉	1.8	3.0	3.2	4.8								

6. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙

排出ガスを採取した位置: 煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果								
1号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	1.495	0.046	0.090							
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満							
	塩化水素	mg/m ³ N	700	10	20							
	窒素酸化物	ppm	250	19	13							
	水銀	μg/m ³ N	50		0.03							
	測定年月日			R8.4.6	R8.6.10							
	測定結果の得られた年月日			R8.4.21	R8.6.25							
2号炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	1.495	0.075	0.047							
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.004未満	0.004未満							
	塩化水素	mg/m ³ N	700	13	14							
	窒素酸化物	ppm	250	12	24							
	水銀	μg/m ³ N	50		0.05							
	測定年月日			R8.4.7	R8.6.11							
	測定結果の得られた年月日			R8.4.21	R8.6.25							

※上表の「測定年月日」、「測定結果の得られた年月日」欄の()内の日付けについては、水銀測定の日付けになります。

(2)ダイオキシン類

排出ガスを採取した位置: 煙突

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.000032	R8.6.10	R8.6.26
2号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.000033	R8.6.11	R8.6.26
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1			
2号炉	ng-TEQ/m ³ N	0.1			