令和8年度　富士市新環境クリーンセンター 維持管理状況に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量　　一般廃棄物の種類：可燃ごみ　　単位：トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	2,726.82	665.78	3,388.36	2,957.14	2,739.69	2,409.42						
2号炉	2,722.23	3,580.86	1,137.98	2,252.21	2,635.70	2,625.35						

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度（月平均）　　測定位置：燃焼室　　単位：℃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	980	983	1,015	986	976	972						
2号炉	944	1,013	1,011	971	973	974						

3. 集塵機に流入する燃焼ガス温度（月平均）　　測定位置：ボイラー出口　　単位：℃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	151	152	159	153	151	151						
2号炉	152	163	159	151	152	153						

4. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は連続的に除去
2号炉	運転中は連続的に除去

5. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（月平均）　　測定位置：煙突　　単位：ppm

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	3.1	2.9	3.1	3.7	4.2	3.9						
2号炉	1.8	3.0	3.2	4.8	3.2	2.7						

6. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙　　排出ガスを採取した位置：煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果					
1号炉	硫黄酸化物	m^3N/h	1.495	0.046	0.090	0.053			
	ばいじん	g/m^3N	0.04	0.004未満	0.004未満	0.005未満			
	塩化水素	mg/m^3N	700	10	20	16			
	窒素酸化物	ppm	250	19	13	19			
	水銀	$\mu g/m^3N$	50		0.03				
	測　定　年　月　日			R8.4.6	R8.6.10	R8.8.4			
	測定結果の得られた年月日			R8.4.21	R8.6.25	R8.8.21			
2号炉	硫黄酸化物	m^3N/h	1.495	0.075	0.047	0.049			
	ばいじん	g/m^3N	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	塩化水素	mg/m^3N	700	13	14	19			
	窒素酸化物	ppm	250	12	24	13			
	水銀	$\mu g/m^3N$	50		0.05				
	測　定　年　月　日			R8.4.7	R8.6.11	R8.8.5			
	測定結果の得られた年月日			R8.4.21	R8.6.25	R8.8.21			

※上表の「測定年月日」、「測定結果の得られた年月日」欄の（ ）内の日付けについては、水銀測定の日付けになります。

(2)ダイオキシン類　　排出ガスを採取した位置：煙突

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	$ng\text{-}TEQ/m^3N$	0.1	0.000032	R8.6.10	R8.6.26
2号炉	$ng\text{-}TEQ/m^3N$	0.1	0.000033	R8.6.11	R8.6.26
1号炉	$ng\text{-}TEQ/m^3N$	0.1			
2号炉	$ng\text{-}TEQ/m^3N$	0.1			