

令和6年度維持管理の状況に関するデータ（一般廃棄物最終処分場）

施設の名称	御所舟最終処分場	
施設の種類	一般廃棄物最終処分場	
施設の設置場所	富士市桑崎字御所舟490-1	
施設の概要	埋立面積（㎡）	5,030
	埋立容量（㎡）	55,909

項目													
擁壁点検	点検日	4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日
	点検結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整池点検	点検日	4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日
	点検結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出水処理施設点検	点検日	4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月12日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日
	点検結果	-	-	-	原水ポン プ故障	-	-	-	原水ポン プ故障	-	-	-	-
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	ポンプ取替	-	-	-	ポンプ取替	-	-	-	-

令和6年度 御所舟最終処分場(放流水)検査結果
※ 放流先は下水道なのでPH・BOD・COD・SSの基準値は明記なし

探水年月日

検査項目	単位	4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日	基準値
水素イオン濃度PH	-	7.3	6.5	7.8	6.4	7.4	6.3	7.0	8.4	8.1	7.9	6.3	8.0	-
生物化学的酸素要求量BOD	mg/L	71.4	99.6	112	142	68.4	41.6	101	103	61.3	102	75.9	52.8	-
化学的酸素要求量COD	mg/L	54.8	52.0	48	64	76.2	64.1	49.4	49.4	53.4	58.6	54.7	56.1	-
浮遊物質濃度SS	mg/L	87	82	87	101	73	86	84	83	75	71	16	66	-
窒素	mg/L	39	42	33	46	50	41	54	28	37	41	45	42	120以下
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.003未満										0.03以下
シアン化合物	mg/L			0.1未満										1以下
有機りん化合物	mg/L			0.1未満										1以下
鉛及びその化合物	mg/L			0.1未満										0.1以下
六価クロム化合物	mg/L			0.02未満										0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L			0.01未満										0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L			0.0005未満										0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L			0.0005未満										検出されないこと
PCB	mg/L			0.0005未満										0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L			0.01未満										0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L			0.01未満										0.1以下
ジクロロメタン	mg/L			0.02未満										0.2以下
四塩化炭素	mg/L			0.002未満										0.02以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/L			0.004未満										0.04以下
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			0.1未満										1以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			0.04未満										0.4以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			0.3未満										3以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L			0.006未満										0.06以下
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L			0.002未満										0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L			0.005未満										0.5以下
チウラム	mg/L			0.006未満										0.06以下
シマジン	mg/L			0.003未満										0.03以下
チオベンカルブ	mg/L			0.02未満										0.2以下
ベンゼン	mg/L			0.01未満										0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L			0.01未満										0.1以下
ぼう素及びその化合物	mg/L			1未満										50又は230以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			10										200以下
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下(鉱油)
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	0.5未満	0.5未満	2.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	30以下(動植物油脂類)
フェノール類含有量	mg/L			0.8										5以下
銅含有量	mg/L			0.1未満										3以下
亜鉛含有量	mg/L			0.1未満										2以下
溶解性鉄含有量	mg/L			1未満										10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L			1未満										10以下
クロム含有量	mg/L			0.1未満										2以下
沃素消費量	mg/L	56	51	45	50	48	57	57	46	54	42	40	44	220以下
大腸菌群数	個/cm			6										3000個/cm以下
燐含有量	mg/L			0.3										16以下
フッ素及びその化合物	mg/L			1未満										15以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.00059									10以下

[illegible]