

令和8年度維持管理の状況に関するデータ（一般廃棄物最終処分場）

施設の名称	御所舟最終処分場	
施設の種類	一般廃棄物最終処分場	
施設の設置場所	富士市桑崎字御所舟490-1	
施設の概要	埋立面積（㎡）	5,030
	埋立容量（㎡）	55,909

項目													
擁壁点検	点検日	4月24日	5月8日	6月12日	7月10日								
	点検結果	-	-	-	-								
	措置日	-	-	-	-								
	措置内容	-	-	-	-								
調整池点検	点検日	4月24日	5月8日	6月12日	7月10日								
	点検結果	-	-	-	-								
	措置日	-	-	-	-								
	措置内容	-	-	-	-								
浸出水処理施設点検	点検日	4月24日	5月8日	6月12日	7月10日								
	点検結果	-	-	-	-								
	措置日	-	-	-	-								
	措置内容	-	-	-	-								

令和8年度 御所舟最終処分場(放流水)検査結果
※ 放流先は下水道なのでPH・BOD・COD・SSの基準値は明記なし

検査項目		単位	4月24日	5月8日	6月12日	7月10日								基準値
水素イオン濃度PH	-	6.2	7.9	7.7	6.5									-
生物化学的酸素要求量BOD	mg/L	127	105	121	114									-
化学的酸素要求量COD	mg/L	57.2	49.2	50.6	54.6									-
浮遊物質濃度SS	mg/L	81	97	108	99									-
窒素	mg/L	92	70	34	34									120以下
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.003未満										0.03以下
シアン化合物	mg/L			0.1未満										1以下
有機りん化合物	mg/L			0.1未満										1以下
鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満										0.1以下
六価クロム化合物	mg/L			0.02未満										0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L			0.01未満										0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L			0.0005未満										0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L			0.0005未満										検出されないこと
PCB	mg/L			0.0005未満										0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L			0.01未満										0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L			0.01未満										0.1以下
ジクロロメタン	mg/L			0.02未満										0.2以下
四塩化炭素	mg/L			0.002未満										0.02以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/L			0.004未満										0.04以下
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			0.1未満										1以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			0.04未満										0.4以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			0.3未満										3以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L			0.006未満										0.06以下
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L			0.002未満										0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L			0.05未満										0.5以下
チウラム	mg/L			0.006未満										0.06以下
シマジン	mg/L			0.003未満										0.03以下
チオベンカルブ	mg/L			0.02未満										0.2以下
ベンゼン	mg/L			0.01未満										0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L			0.01未満										0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L			1未満										50又は230以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			11										200以下
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									5以下(鉱物油)
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									30以下(動物油脂類)
フェノール類含有量	mg/L			0.5未満										5以下
銅含有量	mg/L			0.1未満										3以下
亜鉛含有量	mg/L			0.1未満										2以下
溶解性鉄含有量	mg/L			1未満										10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L			1未満										10以下
クロム含有量	mg/L			0.1未満										2以下
沃素消費量	mg/L	44	40	43	36									220以下
大腸菌数	CFU/mL			1未満										800CFU/mL
燐含有量	mg/L			0.13										16以下
フッ素及びその化合物	mg/L			1未満										15以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L													10以下

令和8年度 最終処分地周縁地下水検査結果(今宮水源地)
*最終処分場より下に位置した水源地です

採水年月日

[illegible]

令和8年度 最終処分地周縁地下水検査結果(桑崎南御蔵平井戸)
*最終処分場より上に位置した水源地です

採水年月日[illegible]