原水水質試験（検査）結果書

第W2601175号
令和8年6月30日

富士市長　様

国交省・環境省　登録
水質検査機関　第１７９号
芝浦セムテック株式会社
静岡県沼津市大岡2068番地の3
検査責任者　大竹 栄一

ご依頼のありました試料の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	令和8年6月17日　10時16分			採取年月日	令和8年6月17日　10時16分		
当日の天候	晴	前日の天候	晴	気温	26.4℃	水温	14.8℃
試料名	かがみ石公園北　湧水						
採取場所	公園北側			採取者	芝浦セムテック株式会社　権田 和馬		
検査方法	水質基準に関するH15厚生労働省令第101号に基づく検査					検査項目	41項目

	検査項目	検査結果	基準値		検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	5個／ml	100個／ml以下	29	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	29mg／l	300mg／l以下
2	大腸菌	＊検出	検出されないこと	30	蒸発残留物	80mg／l	500mg／l以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.0003mg／l未満	0.003mg／l以下	31	陰イオン界面活性剤	0.02mg／l未満	0.2mg／l以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg／l未満	0.0005mg／l以下	32	ジェオスミン	0.000001mg／l未満	0.00001mg／l以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下	33	２－メチルイソボルネオール	0.000001mg／l未満	0.00001mg／l以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下	34	非イオン界面活性剤	0.002mg／l未満	0.02mg／l以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下	35	フェノール類	0.0005mg／l未満	0.005mg／l以下
8	六価クロム化合物	0.002mg／l未満	0.02mg／l以下	36	有機物（全有機炭素（TOC））	0.3mg／l未満	3mg／l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg／l未満	0.04mg／l以下	37	ｐH値	7.5	5.8～8.6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下	38	味	－	異常でないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg／l	10mg／l以下	39	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg／l未満	0.8mg／l以下	40	色度	1.0度未満	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg／l未満	1.0mg／l以下	41	濁度	0.1度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg／l未満	0.002mg／l以下	42	バナジウム	0.04mg／l	
15	1,4-ジオキサン	0.005mg／l未満	0.05mg／l以下		以下余白		
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（注1）	0.004mg／l未満	0.04mg／l以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg／l未満	0.02mg／l以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下				
20	PFOS及びPFOA（注2）	0.000005mg／l未満	0.00005mg／l以下				
21	ベンゼン	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下				
22	亜鉛及びその化合物	0.1mg／l未満	1.0mg／l以下				
23	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.02mg／l未満	0.2mg／l以下				
24	鉄及びその化合物	0.03mg／l未満	0.3mg／l以下				
25	銅及びその化合物	0.1mg／l未満	1.0mg／l以下				
26	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	5.8mg／l	200mg／l以下				
27	マンガン及びその化合物	0.005mg／l未満	0.05mg／l以下				
28	塩化物イオン	2.3mg／l	200mg／l以下				

判定	原水のため、平成15年厚生労働省令第101号の水質基準について判定しません。
検査期日	令和8年6月17日　～　令和8年6月26日
備考	

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

注1：ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です。

注2：PFOS及びPFOAの正式名称は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）」です。