

原水水質試験（検査）結果書



第W2401158号
令和6年6月28日

富士市長 様

厚生労働大臣登録
水質検査機関 第179号
静 水 第 1 号
芝浦セムテック株式会社
静岡県沼津市大田2068番地の3
検査責任者 大竹 栄

ご依頼のありました試料の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	令和6年6月19日 10時02分			採取年月日	令和6年6月19日 10時02分		
当日の天候	晴	前日の天候	雨	気 温	29.8℃	水 温	14.2℃
試 料 名	かがみ石公園北 湧水						
採 取 場 所	公園北側			採 取 者	芝浦セムテック株式会社 権田 和馬		
検 査 方 法	水質基準に関するH15厚生労働省令第101号に基づく検査					検 査 項 目	40項目
検 査 項 目		検 査 結 果	基 準 値	検 査 項 目		検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	2個／ml	100個／ml以下	40	蒸発残留物	92mg／l	500mg／l以下
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg／l未満	0.2mg／l以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg／l未満	0.003mg／l以下	42	ジェオスミン	0.00001mg／l未満	0.00001mg／l以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg／l未満	0.0005mg／l以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg／l未満	0.00001mg／l以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下	44	非イオン界面活性剤	0.002mg／l未満	0.02mg／l以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下	45	フェノール類	0.0005mg／l未満	0.005mg／l以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下	46	有機物(全有機炭素(TOC))	0.3mg／l未満	3mg／l以下
8	六価クロム化合物	0.002mg／l未満	0.02mg／l以下	47	pH値	7.5	5.8～8.6
9	亜硝酸態窒素	0.004mg／l未満	0.04mg／l以下	48	味	—	異常でないこと
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg／l	10mg／l以下	50	色度	1.0度未満	5度以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg／l未満	0.8mg／l以下	51	濁度	0.1度未満	2度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg／l未満	1.0mg／l以下		バナジウム	0.04mg／l	
14	四塩化炭素	0.0002mg／l未満	0.002mg／l以下		以下余白		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg／l未満	0.05mg／l以下				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(注1)	0.004mg／l未満	0.04mg／l以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg／l未満	0.02mg／l以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下				
20	ベンゼン	0.001mg／l未満	0.01mg／l以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.1mg／l未満	1.0mg／l以下				
33	アミン化合物及びその化合物	0.02mg／l未満	0.2mg／l以下				
34	鉄及びその化合物	0.03mg／l未満	0.3mg／l以下				
35	銅及びその化合物	0.1mg／l未満	1.0mg／l以下				
36	ナトリウム及びその化合物	5.5mg／l	200mg／l以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005mg／l未満	0.05mg／l以下				
38	塩化物イオン	2.6mg／l	200mg／l以下				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29mg／l	300mg／l以下				
検査期日	令和6年6月18日 ～ 令和6年6月27日						
判 定	原水のため、平成15年厚生労働省令第101号の水質基準について判定しません。						
備 考							

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。
注1：シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの正式名称は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」です。