

排水設備の簡単な点検



▶ 排水口がつまっているとき

点検箇所	点検箇所の状態	処理のしかた
① 排水口	汚水が流れないとき	排水口の近くでつまっていることがあります。市販のラバーカップでつまりを取り除いてください。
② トラップます	汚水が流れてこないとき	宅地内でのつまりですので、指定工事店に連絡して修理をしてください。
③ インバートます	汚水がたまっているとき	公共ますをしらべてください。
④ 公共ます	汚水が流れてこないとき	宅地内でのつまりですので、指定工事店又は管専門の清掃業者に連絡して修理をしてください。
	汚水がたまっているとき	下水道本管がつまっていることがありますので、下水道施設維持課に連絡してください。

▶ 悪臭がするとき

家の中の排水口周辺で下水の臭いがする場合、臭いの逆流を防ぐ器具トラップやトラップます(防臭ます)がついていない、若しくは正常に機能していない可能性があります。

また、長期間にわたり下水道を使用していない場合に、トラップの中に溜まっていた水(封水)が蒸発し、臭いがする場合もあります。

1 まず、臭いがする周辺の流し台やお風呂場などの器具トラップを確認してください。トラップ内にゴミが溜まっていたり、封水がきれている場合が考えられますので、清掃をしてトラップ内に水を溜めてください。

2 器具トラップがない場合、屋外にある②トラップます内にゴミが溜まっていたり、封水がきれている場合が考えられます。同様に清掃をしてトラップます内に水を溜めてください。

排水管のトラブルでお困りのときは、富士市水道指定工事店協同組合 ☎51-0863



お問い合わせ

富士市上下水道部下水道施設維持課 排水設備担当

☎67-2847(直通)

富士市のウェブサイトからも情報を得ることができます。

富士市ウェブサイト <https://www.city.fuji.shizuoka.jp>

