

令和6年度維持管理の状況に関するデータ（一般廃棄物最終処分場）

施設の名称	御所舟最終処分場	
施設の種別	一般廃棄物最終処分場	
施設の設置場所	富士市桑崎字御所舟490-1	
施設の概要	埋立面積（㎡）	5,030
	埋立容量（㎡）	55,909

項目		4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	
擁壁点検	点検日	4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	
	点検結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
調整池点検	点検日	4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	
	点検結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浸出水処理施設点検	点検日	4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月12日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	
	点検結果	-	-	-	原水ポン プ故障	-	-	-	原水ポン プ故障	-	-	-	
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置内容	-	-	-	ポンプ取替	-	-	-	ポンプ取替	-	-	-	

令和6年度 御所舟最終処分場(放流水)検査結果
※ 放流先は下水道なのでPH・BOD・COD・SSの基準値は明記なし

採水年月日

検査項目	単位	4月25日	5月10日	6月21日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月10日	2月14日	基準値
水素イオン濃度PH	-	7.3	6.5	7.8	6.4	7.4	6.3	7.0	8.4	8.1	7.9	6.3	-
生物化学的酸素要求量BOD	mg/L	71.4	99.6	112	142	68.4	41.6	101	103	61.3	102	75.9	-
化学的酸素要求量COD	mg/L	54.8	52.0	48	64	76.2	64.1	49.4	49.4	53.4	58.6	54.7	-
浮遊物質濃度SS	mg/L	87	82	87	101	73	86	84	83	75	71	16	-
窒素	mg/L	39	42	33	46	50	41	54	28	37	41	45	120以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L			0.003未満									0.03以下
シアン化合物	mg/L			0.1未満									1以下
有機りん化合物	mg/L			0.1未満									1以下
鉛及びその化合物	mg/L			0.1未満									0.1以下
六価クロム化合物	mg/L			0.02未満									0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L			0.01未満									0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L			0.0005未満									0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L			0.0005未満									検出されないこと
PCB	mg/L			0.0005未満									0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L			0.01未満									0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L			0.01未満									0.1以下
ジクロロメタン	mg/L			0.02未満									0.2以下
四塩化炭素	mg/L			0.002未満									0.02以下
1, 2-ジクロロエタン	mg/L			0.004未満									0.04以下
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			0.1未満									1以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			0.04未満									0.4以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			0.3未満									3以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L			0.006未満									0.06以下
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L			0.002未満									0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L			0.005未満									0.5以下
チウラム	mg/L			0.006未満									0.06以下
シマジン	mg/L			0.003未満									0.03以下
チオベンカルブ	mg/L			0.02未満									0.2以下
ベンゼン	mg/L			0.01未満									0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L			0.01未満									0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L			1未満									50又は230以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			10									200以下
n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下(鉱油)
n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	0.5未満	0.5未満	2.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	30以下(動植物油脂類)
フェノール類含有量	mg/L			0.8									5以下
銅含有量	mg/L			0.1未満									3以下
亜鉛含有量	mg/L			0.1未満									2以下
溶解性鉄含有量	mg/L			1未満									10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L			1未満									10以下
クロム含有量	mg/L			0.1未満									2以下
沃素消費量	mg/L	56	51	45	50	48	57	57	46	54	42	40	220以下
大腸菌群数	個/cm			6									3000個/cm以下
燃含有量	mg/L			0.3									16以下
フッ素及びその化合物	mg/L			1未満									15以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.00059								10以下

*最終処分場より下に位置した水源地です

[illegible]

*最終処分場より上に位置した水源地です

[illegible]