別紙5-1 富士総合運動公園 長寿命化計画

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

施設数合計 72 0 72

塗装 0	更新 0	定期修繕 16	大規模修繕 12	計 28

公園名：富士総合運動公園（運動公園） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	管理類型	管理類型	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
運動施設	水泳プール	温水プール	2945.12㎡	屋根	H1	24	47	H25	C 笠木シール切れ、ドレイン落葉堆積、水溜りあり	高	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66	定期修繕										4U001-510-1-1
				外壁				H25	B 外壁塗装膨れ・白華、カーテンウォールシール劣化	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66						定期修繕					4U001-510-1-2
				内装				H25	C 床・壁クラック、クロス破れ、壁・天井漏水跡、床長尺シート欠損	高	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66	定期修繕										4U001-510-1-3
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H66											4U001-510-1-4
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H66											4U001-510-1-5
				機械設備				H25	B 配管塗装劣化	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66											4U001-510-1-6
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66											4U001-510-1-7
				屋外				H25	B 犬走り不同沈下	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H66											4U001-510-1-8
運動施設	弓場	弓道場 射場棟・的場棟	260.01㎡	屋根	S61	27	22	H25	B 瓦欠損	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H38						定期修繕					4U001-517-1-1
				外壁				H25	B 外壁クラック	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H38						定期修繕					4U001-517-1-2
				内装				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H38											4U001-517-1-3
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H38											4U001-517-1-4
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H38											4U001-517-1-5
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H38											4U001-517-1-6
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H38											4U001-517-1-7
				屋外				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H38											4U001-517-1-8
運動施設	体育館	体育館	2169㎡	屋根	S53	35	34	H25	C 屋根剥れ、落葉堆積	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55											4U001-524-1-1
				外壁				H25	B 排煙窓開閉不可	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55											4U001-524-1-2
				内装				H25	B 床・壁クラック、壁クロス剥れ、壁塗装劣化、床長尺シート破れ	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55											4U001-524-1-3
				躯体				H25	B ブレースに錆	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55											4U001-524-1-4
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H55											4U001-524-1-5
				機械設備				H25	C 小便器排水不良、床排水口トラップ無し	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55						定期修繕					4U001-524-1-6
				電気設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55											4U001-524-1-7
				屋外				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H55											4U001-524-1-8

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

施設数合計 72 0 72

塗装 0	更新 0	定期修繕 16	大規模修繕 12	計 28

公園名：富士総合運動公園（運動公園） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	管理類型	管理類型	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
運動施設	更衣室	相撲場更衣室	35.2㎡	屋根	S60	28	47	H25	A 特に問題なし	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62								大規模修繕			4U001-525-1-1
				外壁				H25	A 特に問題なし	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62								大規模修繕			4U001-525-1-2
				内装				H25	A 特に問題なし	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62								大規模修繕			4U001-525-1-3
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62											4U001-525-1-4
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H62											4U001-525-1-5
				機械設備				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62											4U001-525-1-6
				電気設備				H25	B 分電盤に錆	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62											4U001-525-1-7
				屋外				H25	A 特に問題なし	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H62								大規模修繕			4U001-525-1-8
運動施設	スタンド	野球場スタンド	1813.7㎡	屋根	S51	37	45	H25	D 箱樋破損、舗装クラック・沈下による段差	高	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕										4U001-532-1-1
				外壁				H25	C 外壁クラック・白華・爆裂、外壁ボード浮き・剥れ、漏水跡、塗装剥れ	高	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕										4U001-532-1-2
				内装				H25	B 壁タイル浮き・破損・漏水跡、天井クラック・白華、床クラック	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53						定期修繕					4U001-532-1-3
				躯体				H25	B 鉄骨に錆	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53											4U001-532-1-4
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H53											4U001-532-1-5
				機械設備				H25	D 手洗水栓から水がでない	高	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53	定期修繕										4U001-532-1-6
				電気設備				H25	B ボックス・配管に錆、配管塗装剥れ	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53											4U001-532-1-7
				屋外				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H53											4U001-532-1-8
運動施設	スタンド	陸上競技場スタンド	4265㎡	屋根	H2	23	45	H25	B 竪樋塗装劣化	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67						定期修繕					4U001-532-2-1
				外壁				H25	B 壁タイルクラック、白華、漏水跡、アルミ見切腐食	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67						定期修繕					4U001-532-2-2
				内装				H25	C 壁クラック、床クラック、天井漏水跡、ボード破損、床シート剥れ	高	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67	定期修繕										4U001-532-2-3
				躯体				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H67											4U001-532-2-4
				基礎				H25	A 特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H67											4U001-532-2-5
				機械設備				H25	C フラッシュバルブより水漏れ	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67						定期修繕					4U001-532-2-6
				電気設備				H25	B 端子盤に錆	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67											4U001-532-2-7
				屋外				H25	B 犬走りクラック	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H67											4U001-532-2-8

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

施設数合計 72 0 72

塗装 0	更新 0	定期修繕 16	大規模修繕 12	計 28

公園名：富士総合運動公園（運動公園） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	管理類型	管理類型	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
運動施設	スタンド	庭球場スタンド	226.4㎡	屋根	S59	29	45	H25	B　スタンドの手摺に錆	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61							大規模修繕				4U001-532-3-1
				外壁				H25	B　クラック、塗装剥れ、割れ、欠損	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61							大規模修繕				4U001-532-3-2
				内装				H25	A　特に問題なし	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61							大規模修繕				4U001-532-3-3
				躯体				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H61											4U001-532-3-4
				基礎				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H61											4U001-532-3-5
				機械設備				H25	－	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61											4U001-532-3-6
				電気設備				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61											4U001-532-3-7
				屋外				H25	A　特に問題なし	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61							大規模修繕				4U001-532-3-8
管理施設	管理事務所	野球場クラブハウス	236.7㎡	屋根	H19	6	34	H25	B　ドレイン落葉堆積、詰り	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84						定期修繕					4U001-803-1-1
				外壁				H25	B　アルミ水切りにへこみ傷	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84						定期修繕					4U001-803-1-2
				内装				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84											4U001-803-1-3
				躯体				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H84											4U001-803-1-4
				基礎				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H84											4U001-803-1-5
				機械設備				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84											4U001-803-1-6
				電気設備				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84											4U001-803-1-7
				屋外				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H84											4U001-803-1-8
管理施設	管理事務所	庭球場クラブハウス	196.2㎡	屋根	S59	29	47	H25	B　屋根側面に苔	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61							大規模修繕				4U001-803-2-1
				外壁				H25	B　外壁サイディングボード割れ、シール切れ	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61							大規模修繕				4U001-803-2-2
				内装				H25	B　床シート剥れ、壁クロス剥れ・タイル割れ、天井クロス剥れ	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61							大規模修繕				4U001-803-2-3
				躯体				H25	B　鉄骨柱に錆	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H61											4U001-803-2-4
				基礎				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。	H61											4U001-803-2-5
				機械設備				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61											4U001-803-2-6
				電気設備				H25	A　特に問題なし	低	予防保全		予防保全	1	日常点検・関連法令に準拠した定期点検を従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61											4U001-803-2-7
				屋外				H25	B　通路タイル割れ・剥れ、犬走りシール切れ	中	予防保全		予防保全	1	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し、軽微な不具合はその都度補修する。修繕計画に基づき、定期的な修繕、大規模修繕を計画的に実施する。	H61							大規模修繕				4U001-803-2-8

概算費用合計（千円）： 95,917

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
園路広場	園路	脱色アスファルト舗装	100㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	部分的に舗装表面の損傷が見られる。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-01
園路広場	園路	インターロッキング舗装	2㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	段差が見られた。 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-02
園路広場	園路	アスファルト舗装	725㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-03
園路広場	園路	インターロッキング舗装	210㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-04
園路広場	園路	インターロッキング舗装	135㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-05
園路広場	園路	インターロッキング舗装	22㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-06
園路広場	園路	インターロッキング舗装	680㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-07
園路広場	園路	脱色アスファルト舗装	630㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-08
園路広場	園路	インターロッキング舗装	2㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	破損が見られた。 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-09
園路広場	園路	インターロッキング舗装	140㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-10
園路広場	園路	アスファルト舗装	25㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	水たまりが見られた。 補修範囲　幅3m×延長15m C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-11
園路広場	園路	アスファルト舗装	30㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-12
園路広場	園路	アスファルト舗装	20㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	舗装の損傷が見られた。 補修範囲　幅3m×延長10m C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-13
園路広場	園路	アスファルト舗装	25㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-14
園路広場	園路	アスファルト舗装	20㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	水たまりが見られた。 補修範囲　幅4m×延長10m C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-15
園路広場	園路	アスファルト舗装	360㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	一部に舗装の損傷と根上りが見られた。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-16
園路広場	園路	アスファルト舗装	320㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	一部に舗装の損傷が見られた。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-17
園路広場	園路	インターロッキング舗装	150㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-18
園路広場	園路	インターロッキング舗装	60㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-19
園路広場	園路	アスファルト舗装	190㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-20
園路広場	園路	インターロッキング舗装	160㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-21
園路広場	園路	インターロッキング舗装	1㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	根上りによる損傷が見られた。 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-22
園路広場	園路	インターロッキング舗装	520㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-23
園路広場	園路	アスファルト舗装	1160㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-24
園路広場	園路	平板ブロック舗装	90㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-25

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
園路広場	園路	脱色アスファルト舗装	100㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-26
園路広場	園路	未舗装	400㎡	その他舗装	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-27
園路広場	園路	アスファルト舗装	20㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-28
園路広場	園路	未舗装	85㎡	その他舗装	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-29
園路広場	園路	脱色アスファルト舗装	370㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-30
園路広場	園路	インターロッキング舗装	460㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-31
園路広場	園路	インターロッキング舗装	230㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-32
園路広場	園路	平板ブロック舗装	560㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-33
園路広場	園路	脱色アスファルト舗装	85㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-34
園路広場	園路	平板ブロック舗装	45㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-35
園路広場	園路	平板ブロック舗装	360㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-36
園路広場	園路	平板ブロック舗装	15㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-37
園路広場	園路	平板ブロック舗装	90㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-38
園路広場	園路	平板ブロック舗装	35㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-39
園路広場	園路	インターロッキング舗装	3㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	ブロックの破損が見られた。　幅1m×延長3m C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-40
園路広場	園路	平板ブロック舗装	290㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	全般に、根上りによる平板敷きの凹凸が見られた。 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-41
園路広場	園路	インターロッキング舗装	365㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-42
園路広場	園路	インターロッキング舗装	885㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-43
園路広場	園路	インターロッキング舗装	5㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	段差が見られた。 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-44
園路広場	園路	未舗装	250㎡	その他舗装	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-45
園路広場	園路	インターロッキング舗装	25㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	ブロックの破損が見られた。 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-46
園路広場	園路	未舗装	490㎡	その他舗装	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-47
園路広場	園路	アスファルト舗装	125㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	部分的に舗装の損傷が見られる。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-48
園路広場	園路	インターロッキング舗装	50㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-49
園路広場	園路	平板ブロック舗装	280㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-50

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
園路広場	園路	平板ブロック舗装	40㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	根上りによる平板敷きの凹凸が見られた。 C 補修範囲　幅2．7m×延長5m（4箇所）	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-51
園路広場	園路	アスファルト舗装	1330㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-52
園路広場	園路	平板ブロック舗装	300㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H38											4U001-101-53
園路広場	園路	平板ブロック舗装	70㎡	ブロック敷	S51	37	15	H23	根上りによる平板敷きの凹凸が見られた。 C 補修範囲　幅2．7m×延長5m（7箇所）	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-54
園路広場	園路	アスファルト舗装	1510㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-55
園路広場	園路	未舗装	740㎡	その他舗装	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-56
園路広場	園路	アスファルト舗装	15㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-57
園路広場	園路	未舗装	65㎡	その他舗装	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-101-58
園路広場	広場	広場	1820㎡	その他	S51	37	50	H23	ブロックの割れや破損が一部に見られた。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H73											4U001-102-01
園路広場	広場	広場	220㎡	その他	S51	37	50	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H73											4U001-102-02
園路広場	階段	階段	30㎡	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-01
園路広場	階段	階段	30㎡	自然石	S51	37	30	H23	段の石がずれていた。　３箇所、注意を要する。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-02
園路広場	階段	階段	55㎡	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-03
園路広場	階段	階段	5㎡	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-04
園路広場	階段	階段	15㎡	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-05
園路広場	階段	階段	20㎡	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-06
園路広場	階段	階段	15㎡	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-07
園路広場	階段	階段	5㎡	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-08
園路広場	階段	階段	75㎡	その他	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001-103-09
園路広場	階段	階段	1㎡	コンクリート製	S51	37	30	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001-103-10
園路広場	スロープ	スロープ	70㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	施工目地のくぼみが目立つ。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-105-01
園路広場	スロープ	スロープ	30㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-105-02
便益施設	駐車場	駐車場	1225㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-704-01
便益施設	駐車場	駐車場	760㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-704-02
便益施設	駐車場	駐車場	885㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	くぼみが見られた。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-704-03

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
便益施設	駐車場	駐車場	5650㎡	アスファルト敷	S51	37	10	H23	くぼみが見られた。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合は必要箇所の補修を行う。 全体的に損傷が認められた場合は、既設路盤を活用して表層の更新等を行う。	H35											4U001-704-04
管理施設	擁壁	ブロック積擁壁	50m	コンクリート製	S51	37	60	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H83											4U001-821-01
管理施設	擁壁	ブロック積擁壁	50m	コンクリート製	S51	37	60	H23	B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H83											4U001-821-02
管理施設	擁壁	ブロック積擁壁	50m	コンクリート製	S51	37	60	H23	遊離石灰が見られた。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H83											4U001-821-03
管理施設	擁壁	ブロック積擁壁	50m	コンクリート製	S51	37	60	H23	壁面に雑草が見られる。 B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H83											4U001-821-04
修景施設	彫像	彫像（モニュメント）	1基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001A-208-01
便益施設	便所	便所（多目的トイレ）	1ヶ所	コンクリート製	S51	37	50	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H73											4U001A-706-01
管理施設	門	門（ゲート）	1ヶ所	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-801-01
管理施設	さく	さく（外柵）	6m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-802-01
管理施設	さく	さく（外柵）	70m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-802-02
管理施設	さく	さく（外柵）	6m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-802-03
管理施設	さく	さく（外柵）	35m	金属製	S51	37	18	H23	・支柱の変形 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001A-802-04
管理施設	さく	さく（外柵）	160m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-802-05
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-810-01
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-810-02
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	木製	S51	37	10	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001A-810-03
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-810-04
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-810-05
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-810-06
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	木製	S51	37	10	H23	・支柱の破損 D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33									更新		4U001A-810-07
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-810-08
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001A-811-01
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・塗装劣化 B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H55										塗装	4U001A-811-02
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001A-811-03
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001A-811-04

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001A-811-05
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001A-811-06
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001A-811-07
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱地際の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001A-811-08
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001A-811-09
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001A-811-10
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱地際の腐食 ・支柱の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001A-811-11
管理施設	車止め	車止め	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-839-01
管理施設	車止め	車止め	3基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-839-2～4
管理施設	車止め	車止め	4基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-839-5～8
管理施設	車止め	車止め	4基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001A-839-9～12
修景施設	花壇	花壇	4m	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001B-201-1～4
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001B-302-03
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001B-302-04
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001B-302-05
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001B-302-06
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001B-302-1～2
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	・脚部地際の腐食 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-302-11～12
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	木製	S51	37	7	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-302-13
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	木製	S51	37	7	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-302-14
休養施設	ベンチ	ベンチ（背無ベンチ）	3基	金属製	S51	37	15	H23	・脚部地際の腐食 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-302-15～17
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	・脚部地際の腐食 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-302-7～8
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	・脚部地際の腐食 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-302-9～10
休養施設	野外卓	野外卓	2基	木製	S51	37	7	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-303-1～2
遊戯施設	複合系遊具（小）	複合系遊具（小）	1基	木製	S51	37	7	H23	・継手金具の腐食 ・吊り金具の腐食、摩耗 C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33										更新	4U001B-421-01

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
遊戯施設	複合系遊具（小）	複合系遊具（小）	1基	木製	S51	37	7	H23	C ・支柱の破損 ・梁の破損 ・ロープの素材劣化	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33									更新		4U001B-421-02
便益施設	時計台	時計台（時計塔）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H60											4U001B-708-01
管理施設	門	門（ゲート）	1ヶ所	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-801-01
管理施設	さく	さく（外柵）	14m	コンクリート製	S51	37	20	H23	C ・パネル部の破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-802-01
管理施設	さく	さく（外柵）	15m	コンクリート製	S51	37	20	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43											4U001B-802-02
管理施設	さく	さく（外柵）	130m	コンクリート製	S51	37	20	H23	C ・パネル部の破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-802-03
管理施設	さく	さく（外柵）	70m	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-802-04
管理施設	さく	さく（外柵）	150m	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-802-05
管理施設	さく	さく（外柵）	40m	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-802-06
管理施設	さく	さく（外柵）	130m	コンクリート製	S51	37	20	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43											4U001B-802-07
管理施設	さく	さく（外柵）	100m	コンクリート製	S51	37	20	H23	C ・パネル部の破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-802-08
管理施設	さく	さく（外柵）	10m	コンクリート製	S51	37	20	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43											4U001B-802-09
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-01
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-02
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-03
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-04
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-05
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-06
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-09
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-10
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-11
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	C ・表示が消えている	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001B-810-12
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-13
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-810-14
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-01

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-02
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-03
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱地際の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001B-811-04
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱地際の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001B-811-05
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-06
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱地際の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001B-811-07
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-08
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-09
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-12
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-13
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-14
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-15
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-17
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-18
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱地際の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001B-811-19
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-20
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-21
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱地際の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001B-811-22
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-23
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-24
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001B-811-25
管理施設	車止め	車止め	5基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-839-1～5
管理施設	車止め	車止め	3基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-839-20～22
管理施設	車止め	車止め	3基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-839-23～25
管理施設	車止め	車止め	17基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001B-839-26～42

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
管理施設	車止め	車止め	3基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-839-6～8
管理施設	車止め	車止め	11基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001B-839-9～19
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	3基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・着座部の腐朽 ・着座部の欠損 D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H25	更新										4U001C-302-1～3
運動施設	掲揚塔	掲揚塔（旗ポール）	3ヶ所	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001C-528-1～3
管理施設	さく	さく（外柵）	150m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001C-802-01
管理施設	さく	さく（外柵）	85m	コンクリート製	S51	37	20	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43											4U001C-802-02
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001C-810-01
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001C-810-03
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001C-810-04
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱部の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001C-811-01
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱部の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001C-811-02
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱部の腐食 ・照明部の破損 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001C-811-03
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱部の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001C-811-04
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・支柱部の腐食 C	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001C-811-05
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001C-811-06
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001C-811-07
管理施設	車止め	車止め	3基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001C-839-1～3
管理施設	車止め	車止め	3基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001C-839-11～13
管理施設	車止め	車止め	3基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001C-839-14～16
管理施設	車止め	車止め	5基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001C-839-4～8
管理施設	車止め	車止め	2基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001C-839-9～10
園路広場	橋	橋	1ヶ所	自然石	S51	37	60	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H83											4U001D-104-01
園路広場	橋	橋	1ヶ所	自然石	S51	37	60	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H83											4U001D-104-02
修景施設	花壇	花壇	30m	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-201-1～29
修景施設	花壇	花壇	1m	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-201-30

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
修景施設	花壇	花壇	1m	コンクリート製	S51	37	30	H23	・本体の破損 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001D-201-31
修景施設	花壇	花壇	1m	コンクリート製	S51	37	30	H23	・本体の破損 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001D-201-32
修景施設	彫像	彫像（モニュメント）	7基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-208-1～7
休養施設	休憩所	休憩所（四阿）	1基	木製	S51	37	7	H23	・塗装劣化 B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H44										塗装	4U001D-301-01
休養施設	休憩所	休憩所（シェルター）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・塗装劣化 ・屋根の破損 C	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39									塗装		4U001D-301-02
休養施設	休憩所	休憩所（シェルター）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-301-03
休養施設	休憩所	休憩所（シェルター）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-301-04
休養施設	休憩所	休憩所（シェルター）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-301-05
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	・着座部の腐朽 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001D-302-1～2
休養施設	ベンチ	ベンチ（背無ベンチ）	2基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-302-12～13
休養施設	ベンチ	ベンチ（背無ベンチ）	2基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-302-14～15
休養施設	ベンチ	ベンチ（背無ベンチ）	2基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-302-16～17
休養施設	ベンチ	ベンチ（背無ベンチ）	2基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-302-18～19
休養施設	ベンチ	ベンチ（縁台）	1基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-302-20
休養施設	ベンチ	ベンチ（縁台）	1基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-302-21
休養施設	ベンチ	ベンチ（縁台）	1基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-302-22
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001D-302-3～4
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001D-302-5～6
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001D-302-7～8
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	3基	金属製	S51	37	15	H23	・着座部の腐朽 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001D-302-9～11
休養施設	野外卓	野外卓	1基	木製	S51	37	7	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001D-303-01
教養施設	記念碑	記念碑	1基	自然石	H6	19	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-616-01
便益施設	便所	便所（多目的トイレ）	1ヶ所	木製	S51	37	22	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H45											4U001D-706-01
便益施設	時計台	時計台（照明付時計塔）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・塗装劣化 B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H61										塗装	4U001D-708-01
便益施設	水飲場	水飲場	1基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-709-01

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
便益施設	水飲場	水飲場	1基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-709-02
管理施設	門	門 （ゲート）	1ヶ所	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-801-03
管理施設	さく	さく （外柵）	70m	コンクリート製	S51	37	20	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										4U001D-802-01
管理施設	さく	さく （外柵）	20m	コンクリート製	S51	37	20	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										4U001D-802-02
管理施設	さく	さく （外柵）	10m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-04
管理施設	さく	さく （外柵）	20m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-05
管理施設	さく	さく （外柵）	8m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-06
管理施設	さく	さく （外柵）	110m	コンクリート製	S51	37	20	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										4U001D-802-07
管理施設	さく	さく （手すり）	10m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-08
管理施設	さく	さく （手すり）	10m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-09
管理施設	さく	さく （手すり）	6m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-10
管理施設	さく	さく （手すり）	7m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-11
管理施設	さく	さく （手すり）	7m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-12
管理施設	さく	さく （手すり）	7m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-13
管理施設	さく	さく （境界柵）	3m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-802-14～16
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-01
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-02
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-03
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-04
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-05
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-06
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-07
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-08
管理施設	標識	標識 （案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001D-810-09
管理施設	標識	標識 （園名板）	1基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53										4U001D-810-10

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
管理施設	標識	標識（園名板）	1基	自然石	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-810-11
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-811-01
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-811-02
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-811-03
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-811-04
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-811-05
管理施設	くず箱	くず箱（吸い殻入れ）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001D-813-01
管理施設	くず箱	くず箱（吸い殻入れ）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001D-813-02
管理施設	くず箱	くず箱（吸い殻入れ）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・投入口部の欠損 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001D-813-03
管理施設	くず箱	くず箱（吸い殻入れ）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001D-813-04
管理施設	くず箱	くず箱（吸い殻入れ）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001D-813-05
管理施設	くず箱	くず箱（吸い殻入れ）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001D-813-06
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001D-832-01
管理施設	車止め	車止め	66基	自然石	S51	37	30	H23	・本体の欠損 D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H34										更新	4U001D-839-1～66
管理施設	車止め	車止め	3基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-839-67～69
管理施設	車止め	車止め	11基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-839-70～80
管理施設	車止め	車止め	5基	その他	S51	37	10	H23	・異常なし A	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001D-839-81～85
管理施設	車止め	車止め	8基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001D-839-86～93
修景施設	花壇	花壇	2m	コンクリート製	S51	37	30	H23	・本体にクラックあり C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001E-201-1～2
便益施設	便所	便所（多目的トイレ）	1ヶ所	コンクリート製	S51	37	50	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H73											4U001E-706-01
便益施設	時計台	時計台（照明付時計塔）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H60											4U001E-708-01
管理施設	さく	さく（外柵）	180m	コンクリート製	S51	37	20	H23	・パネル部の破損 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001E-802-01
管理施設	さく	さく（フェンス）	20m	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001E-802-02
管理施設	掲示板	掲示板（掲示板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001E-809-01
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001E-810-05

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001E-811-01
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54											4U001E-811-02
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001F-302-01
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001F-302-02
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001F-302-03
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001F-302-04
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	1基	金属製	S51	37	15	H23	C ・着座部の破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001F-302-05
休養施設	ベンチ	ベンチ（背付ベンチ）	2基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001F-302-6～7
遊戯施設	ぶらんこ	ぶらんこ	1基	金属製	S51	37	15	H23	C ・継手金具の腐食 ・吊り金具の腐食、摩耗 ・吊り部材の腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33									更新		4U001F-401-01
遊戯施設	滑り台	滑り台	1基	金属製	S51	37	15	H23	C ・登行部地際の腐食 ・登行部ササラの腐食 ・登行部踏板の腐食 ・出発部床板の腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33									更新		4U001F-402-01
遊戯施設	砂場	砂場	1基	コンクリート製	S51	37	30	H23	C ・砂場枠の破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001F-406-01
遊戯施設	回転ジャングルジム	回転ジャングルジム	1基	金属製	S51	37	15	H23	C ・回転部床部の腐食 ・回転部接合部分の腐食 ・回転部構成部材の腐食	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33									更新		4U001F-414-01
遊戯施設	複合系遊具（小）	複合系遊具（小）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異状なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001F-421-01
運動施設	鉄棒	鉄棒	1基	金属製	S51	37	15	H23	C ・握り棒部の腐食 ・継手金具の腐食	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H39											4U001F-519-01
便益施設	水飲場	水飲場	1基	コンクリート製	S51	37	30	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001F-709-01
便益施設	手洗場	手洗場	1基	コンクリート製	S51	37	30	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001F-710-01
管理施設	さく	さく（外柵）	55m	金属製	S51	37	18	H23	C ・パネル部の破損	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001F-802-01
管理施設	さく	さく（外柵）	50m	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001F-802-02
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001F-810-01
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001F-810-02
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	木製	S51	37	10	H23	B ・異常なし	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001F-810-03
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H46											4U001F-811-01
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H46											4U001F-811-02
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	B ・異常なし	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H46											4U001F-811-03
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	C ・支柱地際の腐食	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H35											4U001F-811-04

（様式2）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H46											4U001F-831-01
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H46											4U001F-832-01
管理施設	車止め	車止め	2基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001F-839-1～2
管理施設	車止め	車止め	2基	金属製	S51	37	18	H23	・本体部の腐食 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001F-839-3～4
修景施設	花壇	花壇	3m	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001G-201-1～3
修景施設	花壇	花壇	3m	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001G-201-4～6
休養施設	休憩所	休憩所（四阿）	1基	木製	S51	37	7	H23	・塗装劣化 B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H44										塗装	4U001G-301-01
休養施設	野外卓	野外卓	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H38											4U001G-303-01
休養施設	野外卓	野外卓（テーブルセット）	1基	木製	S51	37	7	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35											4U001G-303-02
遊戯施設	複合系遊具（小）	複合系遊具（小）	1基	木製	S51	37	7	H23	・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽 C ・梁部の腐朽 ・床の腐朽 ・発行部踏板の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-421-01
遊戯施設	複合系遊具（小）	複合系遊具（小）	1基	木製	S51	37	7	H23	・支柱地際の腐朽 C ・支柱の腐朽 ・梁の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-421-02
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C ・支柱地際の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-01
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C ・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-02
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C ・支柱地際の腐朽 ・支柱の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-03
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	・支柱地際の腐朽 C ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-04
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C ・支柱地際の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-05
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	・支柱地際の腐朽 C ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-06
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	・支柱地際の腐朽 C ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-07
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	・支柱地際の腐朽 C ・支柱の腐朽 ・梁部の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-08
遊戯施設	木製健康器具	木製健康器具	1基	木製	S51	37	7	H23	C ・支柱地際の腐朽	高	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。木部は3年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H33								更新		4U001G-433-09
便益施設	便所	便所（多目的トイレ）	1ヶ所	コンクリート製	S51	37	50	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H73											4U001G-706-01
便益施設	水飲場	水飲場	1基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53											4U001G-709-01
管理施設	門	門（ゲート）	1ヶ所	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41											4U001G-801-01
管理施設	さく	さく（外柵）	25m	コンクリート製	S51	37	20	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43											4U001G-802-02
管理施設	さく	さく（境界柵）	50m	コンクリート製	S51	37	20	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43											4U001G-802-03

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：富士総合運動公園（運動） 供用年度：S51

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
管理施設	さく	さく（境界柵）	65m	コンクリート製	S51	37	20	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H43										4U001G-802-04
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001G-810-01
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	木製	S51	37	10	H23	・支柱部の腐朽 ・支柱部のぐらつき D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33								更新		4U001G-810-02
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	木製	S51	37	10	H23	・支柱地際の腐朽 ・支柱部のぐらつき ・標識部の破損 C	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H35										4U001G-810-03
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	木製	S51	37	10	H23	・支柱部の腐朽 ・支柱部のぐらつき D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33								更新		4U001G-810-04
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	木製	S51	37	10	H23	・支柱部の腐朽 ・支柱部のぐらつき D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33								更新		4U001G-810-05
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	木製	S51	37	10	H23	・支柱部の腐朽 ・支柱部のぐらつき D	高	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H33								更新		4U001G-810-06
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001G-810-07
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001G-810-08
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001G-810-09
管理施設	標識	標識（案内板）	1基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001G-810-10
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54										4U001G-811-01
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54										4U001G-811-02
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54										4U001G-811-03
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54										4U001G-811-04
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54										4U001G-811-05
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54										4U001G-811-06
管理施設	照明施設	照明施設（照明灯）	1基	金属製	S51	37	15	H23	・異常なし B	低	予防保全	日常点検により異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、不具合は保守で対応する。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。	H54										4U001G-811-07
管理施設	車止め	車止め	11基	コンクリート製	S51	37	30	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H53										4U001G-839-1～11
管理施設	車止め	車止め	4基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001G-839-12～15
管理施設	車止め	車止め	8基	金属製	S51	37	18	H23	・異常なし B	低	事後保全	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を5年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。	H41										4U001G-839-16～23

概算費用合計（千円）： 39,363

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）