


# 富士市が所有する一般公共建築物の耐震性能に係るリスト



平成30年7月

富士市

## 富士市が所有する一般公共建築物の耐震性能に係るリスト

### 目 次

	頁
1. 公表の趣旨	2
2. 要 旨	2～3
3. 各ランク別の耐震性能と富士市の耐震性能判定基準	4
4. 用語の説明	5
5. 富士市が所有する一般公共建築物の耐震性能に係るリスト	6～24
(一般公共建築物の建物別の耐震性能に係るリスト)	
A. 学校施設	(6～13)
B. 社会教育施設	(14～16)
C. 福祉施設	(17～20)
D. 医療施設	(20)
E. 集客施設	(21)
F. 事務所施設	(21)
G. 消防施設	(22,23)
H. 供給・処理施設	(24)

## 1. 公表の趣旨

富士市では、昭和54年8月に「大規模地震対策特別措置法」に基づく「地震防災対策強化地域」に指定されて以来、東海地震に対する建築物の安全性の確保に努めております。

平成15年5月29日の国の中央防災会議において「東海地震対策大綱」が策定され、同年7月29日に「東海地震緊急対策方針」が閣議決定されました。その中で、東海地震発生時等に市民等が的確な判断をおこなうことができるようにするためには、自宅だけではなく公共建築物の耐震性の把握が不可欠であることから、災害時の拠点となる学校、病院、庁舎、消防施設、地区まちづくりセンター等の公共建築物について、耐震診断実施結果をもとにした耐震性に係わるリストを作成し、市民等に周知するよう示されました。

## 2. 要 旨

このリストは、富士市が所有する一般公共建築物(市営住宅を除く)の耐震性能を示したもので、災害時に市民等が的確な判断を行うことができるようにするための資料です。

- (1) 今回の公表の更新は、富士市が所有する232施設に建設された一般公共建築物429棟を対象としております。

対象となる建築物

- ① 原則として、居室を有する延べ床面積が200平方メートル以上の建築物
- ② 都市の機能として必要な主要建築物

なお、以下の建築物は除きました。

- ① 原則として、居室を有しない床面積200平方メートル未満の平屋建の建築物  
(倉庫、機械室、屋外便所、学校部室、屋外展示用建築物等)
  - ② 駐輪場、地下建築物
  - ③ 民間が所有する建築物内の公共の施設
- (2) 富士市が所有する一般公共建築物の耐震性能に係るリスト公表により、次の点を明らかにしております。
- ① 耐震診断結果をもとにした東海地震に対する建築物別の耐震性能のランク付けの結果
  - ② 建築物の所管部署、施設名、所在地、建設年度、構造等
  - ③ 建築物の用途による分類 (表-1)

表-1 建築物の用途による分類

建築物の用途による分類		施設名	被災後の建築物の使用の可否
a.	被災時の災害対策拠点となる建築物		
ア	災害応急対策全般の企画・立案、調整、警戒、情報収集、伝達等を行う施設	消防防災庁舎、庁舎、地区まちづくりセンター、消防署、消防分団詰所等	建築物の継続使用の可否は、被災建築物応急危険度判定士の判定による
イ	市民の被災後の応急避難所等として使用される施設	市立小・中・高等学校屋内運動場・校舎、市立保育園・幼稚園園舎、社会福祉センター等	
ウ	救急医療等を行う施設	市立病院・救急医療センター	
エ	被災時に救護所を設置する施設	市立中学校校舎等	
オ	清掃、防疫その他保健衛生に関する事項を行う施設	クリーンセンター、斎場等	
b.	多数の市民等が利用する施設	市立保育園・幼稚園園舎、住居系福祉施設、社会福祉センター、図書館、文化会館等	
c.	その他主要な建築物	上下水道施設、各施設の附属棟等	

(3) 東海地震に対しての建築物の耐震性能を4段階にランク分け

1981年(昭和56年)5月31日以前に旧耐震設計基準で設計された建築物の東海地震に対する耐震性能を表-2のとおり、I a・I b・II・IIIの4段階にランク分けします。

- ① I aは、東海地震に対しての耐震性能が優れており、災害時の拠点となりうる建築物です。
- ② I bは、東海地震に対しての耐震性能が良い建築物です。
- ③ II及びIIIは、東海地震に対して耐震対策が必要となる建築物です。
- ④ 東海地震に対して耐震性能を有する建築物は、ランクI a及びランクI bです。  
また、建築基準法上で耐震性能を有するとされる建築物は、ランクI aとI b及びランクIIです。
- ⑤ 新耐震基準の建築物とは、1981年(昭和56年)6月1日以降に新耐震設計基準で設計された建築物で、東海地震に対する耐震性能を有する建築物です。

3. 各ランク別の耐震性能と富士市の耐震性能判定基準

表-2

ラ ン ク	東海地震に対する耐震性能	備考欄	建築物 の構造	富士市の耐震性能判定基準		備 考	
				旧耐震基準の 建築物 (重要度係数 $C_1=1.0$ )	新耐震基準の 建築物 (用途係数I)		
Ia	耐震性能が優れている建築物 軽微な被害にとどまり、地震後も 建築物を継続して使用できる	災害時の 拠点とな りうる施設	RC	$I_S/E_T \geq 1.25$	I=1.25	(注1) 用途係数(重要度係数) $C_1$ は、静岡県 の耐震診断判定基準(平成14年度版) 及び静岡県建築構造設計指針・同解説 (2014年版)によります。	
			S				
			SRC				
			W				総合評点 $\geq 1.5$
Ib	耐震性能が良い建築物 倒壊する危険性はないが、ある程度 の被害を受けることが想定される	建築物の 継続使用 の可否 は、被災 建築物応 急危険度 判定士の 判定によ る	RC	$I_S/E_T \geq 1.0$	I=1.0	(注2) 新耐震基準の建築物は1981年(昭和56年)6月1日以降に設計された建築物で、東海地震に対する耐震性能を有します。 (注3) 東海地震に対して耐震性能を有する建築物は、ランクI a及びランクI bです。 また、建築基準法上で耐震性能を有するとされる建築物は、ランクI aとI b 及びランクIIです。 (注4) 東海地震に対して耐震対策が必要とされる建築物は、ランクIIとランクIIIです。 (注5) 屋内運動場など、比較的屋根の軽い鉄骨造の建築物は、ランクにかかわらず倒 壊する危険性は低い。	
			S				
			SRC				
			W				$1.0 \leq \text{総合評点} < 1.5$
II	耐震性能がやや劣る建築物 倒壊する危険性は低い、かなりの 被害を受けることも想定される	建築物の 継続使用 の可否 は、被災 建築物応 急危険度 判定士の 判定によ る	RC	$I_S/E_T < 1.0$			
			S				かつ
			SRC				$I_S \geq 0.6$
			W				$0.7 \leq \text{総合評点} < 1.0$
III	耐震性能が劣る建築物 倒壊する危険性があり、大きな被害 を受けることが想定される	建築物の 継続使用 の可否 は、被災 建築物応 急危険度 判定士の 判定によ る	RC	$I_S/E_T < 1.0$			
			S				かつ
			SRC				$I_S < 0.6$
			W				総合評点 $< 0.7$

#### 4. 用語の説明

指標値等	
耐震性能	建築物が保有する地震に抵抗する能力
ランク	旧耐震基準の建築物は、耐震診断の結果に基づいて耐震性能により4段階のランク(Ia、Ib、Ⅱ、Ⅲ)に分類する
建築物の耐震性能の評価	旧耐震基準の建築物とは、1981年(昭和56年)5月31日以前に旧耐震基準で設計されたもの 原則として耐震診断判定基準(平成14年版)による静岡県の耐震判定指標値を用いて評価する 新耐震基準の建築物とは、1981年(昭和56年)6月1日以降に新耐震基準で設計されたもの 静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版)により評価する
耐震応急補強	耐震性能が、ランクⅢ( $C_1=1.25$ 、 $I_S/E_T<0.3$ )の評価で著しく耐震性能が低い建築物に対し、改築等の対策がなされるまでの応急的な耐震補強
構造耐震指標 ( $I_S$ 値)	建築物が保有する耐力を表す指標(耐震診断で算定)
$C_T \cdot S_D$ 指標	建築物の強度を示す数値(構造耐震指標 $I_S$ を補足するための指標)
耐震判定指標値 ( $E_T$ 値)	東海地震に対して安全性を確保するための建築物が保有する耐力の目標値 $E_T = E_S \times C_1 \times C_G$ $E_S$ : 基本耐震指標値 $C_G$ : 地形指標 がけ地等の場合 $C_G = 1.25$ その他の場合は $C_G = 1.00$
用途係数 ( $I$ )	建築物の用途により地震力を割り増す係数 $I=1.25$ の場合 ランクIa $I=1.00$ の場合 ランクIb
建築物の重要度係数 ( $C_1$ )	地震による建築物の破壊を抑える程度を表す係数 $C_1=1.25$ の場合 地震時に軽微な被害にとどめ、建築物の継続使用を可能とする $C_1=1.00$ の場合 地震時に倒壊せず、ある程度の被害にとどめる

建築物の構造	
SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造
RC	鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造の中には、壁式鉄筋コンクリート造(WRC造)と壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造(WPC造)がある
S	鉄骨造(重量鉄骨を使用)
LS	鉄骨造(軽量鉄骨を使用)
CB	コンクリートブロック造
W	木造

総合評点	木造建築物が保有する耐力を表す指標(耐震診断で算定)
------	----------------------------

5. 富士市が所有する一般公共建築物の耐震性能に係るリスト

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	棟番号					構造	階数	分類	拠点	
A	学校施設													
	(小学校:27校/123棟)													
1	教育委員会	教育総務課	富士見台小学校	北校舎棟	1-1・3	富士見台	1977	I a	—	RC	3	a	イ	2003年耐震補強済
2	"	"	"	北校舎棟	1-2	"	1977	I a	—	RC	3	a	イ	2007年耐震補強済
3	"	"	"	南校舎棟	10	"	1986	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
4	"	"	"	屋内運動場		"	1979	I a	—	S	1	a	イ	2006年耐震補強済
5	"	"	"	給食棟		"	1977	I a	—	S	1	c		2011年耐震補強済
6	"	"	元吉原小学校	東校舎棟	3	今井	1970	I b	—	RC	3	a	イ	2004年耐震補強済
7	"	"	"	北校舎棟	14	"	1973	I a	—	RC	3	a	イ	2008年耐震補強済
8	"	"	"	管理・校舎棟	18	"	1980	I a	—	RC	3	a	イ	2009年耐震補強済
9	"	"	"	屋内運動場		"	1983	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
10	"	"	"	給食棟		"	1986	—	新耐震基準	S	1	c		
11	"	"	今泉小学校	北校舎棟	15-1、20-1	今泉	1978	I a	—	RC	3	a	イ	2004年耐震補強済
12	"	"	"	南校舎棟	12-1・2	"	1976	I a	—	RC	3	a	イ	2007年耐震補強済
13	"	"	"	屋内運動場		"	1980	I a	—	S	1	a	イ	2010年耐震補強済
14	"	"	"	渡り廊下・給食棟	15-2・3	"	1978	I b	—	RC	3	c		2007年耐震補強済
15	"	"	"	渡り廊下棟	20-2	"	1978	I a	—	RC	1	c		
16	"	"	大淵第一小学校	西校舎棟	22	大淵	1978	I a	—	RC	2	a	イ	2005年耐震補強済
17	"	"	"	管理・校舎棟	16-1・2	"	1972	I b	—	RC	3	a	イ	1985年耐震補強済
18	"	"	"	北校舎棟	25-1	"	1981	I a	—	RC	3	a	イ	2011年耐震補強済
19	"	"	"	屋内運動場		"	1978	I a	—	S	1	a	イ	2009年耐震補強済
20	"	"	"	渡り廊下棟	25-2	"	1981	I a	—	RC	2	c		
21	"	"	"	給食棟		"	1981	I a	—	S	1	c		2010年耐震補強済
22	"	"	富士第二小学校	南校舎棟	6-1・3	横割	1972	I b	—	RC	4	a	イ	2006年耐震補強済
23	"	"	"	北校舎棟	4-1・2	"	1960	I b	—	RC	3	a	イ	1986年耐震補強済
24	"	"	"	管理・校舎棟	18	"	1984	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	棟番号					構造	階数	分類	拠点	
25	教育委員会	教育総務課	富士第二小学校	屋内運動場		横割	1997	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
26	"	"	"	渡り廊下・給食棟	6-2	"	1971	I b	—	RC	2	c		2006年耐震補強済
27	"	"	広見小学校	北校舎棟	1-1・2・3	広見本町	1971	I b	—	RC	4	a	イ	2007年耐震補強済
28	"	"	"	南校舎棟	5-1・2	"	1975	I a	—	RC	3	a	イ	2008年耐震補強済
29	"	"	"	屋内運動場		"	1976	I a	—	S	1	a	イ	2006年耐震補強済
30	"	"	"	渡り廊下棟	5-3	"	1975	I b	—	RC	2	c		2008年耐震補強済
31	"	"	"	給食棟	1-4	"	1987	—	新耐震基準	RC	1	c		
32	"	"	原田小学校	北校舎・給食棟	8-1・2	原田	1967	I b	—	RC	3	a	イ	2007年耐震補強済
33	"	"	"	南校舎棟	1	"	1967	I b	—	RC	3	a	イ	1985年耐震補強済
34	"	"	"	管理・校舎棟	2-1・2	"	1967	I b	—	RC	3	a	イ	1987年耐震補強済
35	"	"	"	屋内運動場		"	1974	I b	—	S	1	a	イ	
36	"	"	岩松小学校	校舎・給食棟	27	松岡	2015	—	新耐震基準	RC・S	3	a	イ	2015年建替え
×	"	"	"	北校舎棟	19-1・2	"	1976	II	—	RC	3	a	イ	2016年解体
×	"	"	"	北(東)校舎棟	12	"	1973	I a	—	RC	4	a	イ	2016年解体
×	"	"	"	南校舎棟	4-1・2	"	1958	II	—	RC	3	a	イ	2014年解体
37	"	"	"	屋内運動場		"	1988	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
×	"	"	"	給食棟		"	1978	III	—	S	1	c		2016年解体
38	"	"	吉原小学校	西校舎棟	8-1・2	高嶺町	1980	I a	—	RC	4	a	イ	2007年耐震補強済
39	"	"	"	東校舎棟	8-3	"	1982	—	新耐震基準	RC	4	a	イ	
40	"	"	"	屋内運動場		"	1981	I a	—	S	1	a	イ	2010年耐震補強済
41	"	"	"	給食棟		"	1982	—	新耐震基準	S	1	c		
42	"	"	丘小学校	西校舎・給食棟	1	厚原	1973	I b	—	RC	4	a	イ	2007年耐震補強済
43	"	"	"	東校舎棟	10	"	1979	I a	—	RC	3	a	イ	2009年耐震補強済
44	"	"	"	屋内運動場		"	1978	I a	—	S	1	a	イ	2009年耐震補強済
45	"	"	"	南校舎棟	16-1	"	2013	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	2013年新築
46	"	"	"	渡り廊下棟	16-2	"	2013	—	新耐震基準	S	4	c		2013年新築
47	"	"	須津小学校	北校舎棟	2-1	中里	1967	I a	—	RC	3	a	イ	2008年耐震補強済
48	"	"	"	渡り廊下・給食棟	2-3	"	1967	I b	—	RC	2	c		2008年耐震補強済
49	"	"	"	南校舎棟	1-1・2	"	1965	I b	—	RC	3	a	イ	1986年耐震補強済
50	"	"	"	南(東)校舎棟	8	"	1992	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
51	"	"	"	屋内運動場		"	1972	I a	—	S	1	a	イ	2006年耐震補強済
52	"	"	富士南小学校	南校舎棟	5-1・2	宮下	1978	I a	—	RC	3	a	イ	2008年耐震補強済



No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	棟番号					構造	階数	分類	拠点	
53	教育委員会	教育総務課	富士南小学校	北校舎棟	1-1・2	宮下	1978	I a	—	RC	3	a	イ	2010年耐震補強済
54	〃	〃	〃	特別教室棟	12	〃	2006	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
55	〃	〃	〃	屋内運動場		〃	1980	I a	—	S	1	a	イ	2010年耐震補強済
56	〃	〃	〃	給食棟		〃	1978	I a	—	S	1	c		2010年耐震補強済
57	〃	〃	吉永第一小学校	北校舎・給食棟	13-1・2	比奈	1975	I a	—	RC	3	a	イ	2008年耐震補強済
58	〃	〃	〃	南校舎棟	17-1	〃	1982	I a	—	RC	3	a	イ	2010年耐震補強済
59	〃	〃	〃	重層屋内運動場	特別教室	〃	1990	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ	
60	〃	〃	東小学校	南校舎棟	10	西船津	1979	I a	—	RC	2	a	イ	2011年耐震補強済
61	〃	〃	〃	北校舎棟	17	〃	1992	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
62	〃	〃	〃	屋内運動場		〃	1972	I a	—	S	1	a	イ	2010年耐震補強済
63	〃	〃	〃	給食棟		〃	1979	I a	—	S	1	c		2011年耐震補強済
64	〃	〃	天間小学校	南校舎棟	5-1	天間	1979	I a	—	RC	3	a	イ	2008年耐震補強済
65	〃	〃	〃	北校舎棟	1-1・2	〃	1979	I a	—	RC	3	a	イ	2009年耐震補強済
66	〃	〃	〃	渡り廊下棟	5-2	〃	1979	I b	—	RC	3	c		2008年耐震補強済
67	〃	〃	〃	屋内運動場		〃	1982	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
68	〃	〃	〃	給食棟		〃	1979	I a	—	S	1	c		2011年耐震補強済
69	〃	〃	田子浦小学校	南校舎・給食棟	1	中丸	1963	I b	—	RC	3	a	イ	1987・1988年文部省基準で補強済 2013年耐震補強済
70	〃	〃	〃	北校舎棟	2	〃	1963	I b	—	RC	3	a	イ	2012年耐震補強済
71	〃	〃	〃	西渡り廊下棟		〃	1963	I b	—	RC	2	c		2012年耐震補強済
72	〃	〃	〃	東渡り廊下棟		〃	1963	I b	—	RC	3	c		2012年耐震補強済
73	〃	〃	〃	屋内運動場		〃	1971	I a	—	S	1	a	イ	2009年耐震補強済
74	〃	〃	富士第一小学校	北(東)校舎棟	1-1	本市場	1966	I b	—	RC	3	a	イ	1987年耐震補強済
75	〃	〃	〃	北(中)校舎棟	1-2	〃	1966	I b	—	RC	4	a	イ	1985年文部省基準で補強済
76	〃	〃	〃	北(西)校舎棟	1-3	〃	1968	I b	—	RC	4	a	イ	1987年文部省基準で補強済
77	〃	〃	〃	南校舎棟	2-1	〃	1969	I b	—	RC	3	a	イ	1989年耐震補強済
78	〃	〃	〃	西渡り廊下棟	9	〃	1969	I b	—	RC	2	c		2012年耐震補強済
79	〃	〃	〃	東渡り廊下棟	10	〃	1969	I b	—	RC	2	c		2012年耐震補強済
80	〃	〃	〃	屋内運動場		〃	1973	I a	—	S	1	a	イ	2010年耐震補強済
81	〃	〃	〃	給食棟	2-2	〃	1968	I b	—	RC	2	c		1989年耐震補強済

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	棟番号					構造	階数	分類	拠点	
82	教育委員会	教育総務課	鷹岡小学校	北校舎棟	4-1	久沢	1968	I b	—	RC	4	a	イ	1989年耐震補強済
83	"	"	"	北校舎棟	4-2	"	1970	I b	—	RC	4	a	イ	1989年耐震補強済
84	"	"	"	中校舎棟	27	"	1992	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
85	"	"	"	南校舎棟	23	"	1982	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
86	"	"	"	屋内運動場		"	1981	I a	—	S・RC	2	a	イ	2010年耐震補強済
87	"	"	"	給食棟		"	1985	—	新耐震基準	S	1	c		
88	"	"	伝法小学校	南校舎棟	19-1	伝法	2010	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
89	"	"	"	北校舎棟	17	"	2008	—	新耐震基準	RC	4	a	イ	
90	"	"	"	渡り廊下棟	19-3	"	2010	—	新耐震基準	RC	3	c		
91	"	"	"	屋内運動場		"	2007	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
92	"	"	"	給食棟		"	2008	—	新耐震基準	S	1	c		
93	"	"	神戸小学校	南校舎棟	11-1	神戸	1985	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
94	"	"	"	北校舎棟	18-1	"	1993	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
95	"	"	"	屋内運動場		"	1986	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
96	"	"	"	給食棟		"	1985	—	新耐震基準	S	1	c		
97	"	"	吉永第二小学校	東校舎棟	17	鵜無ヶ淵	1988	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
98	"	"	"	西校舎棟	24-1	"	1995	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
99	"	"	"	屋内運動場		"	1988	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
100	"	"	"	給食棟	18	"	1988	—	新耐震基準	S	1	c		
101	"	"	大淵第二小学校	校舎棟	13	大淵	1988	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
102	"	"	"	校舎棟(図工室)	9	"	1980	I a	—	W	1	a	イ	
103	"	"	"	屋内運動場		"	1988	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
104	"	"	"	給食棟		"	1988	—	新耐震基準	S	1	c		
105	"	"	岩松北小学校	東校舎棟	1	岩本	1989	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
106	"	"	"	西校舎棟	9	"	2006	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
107	"	"	"	屋内運動場		"	1990	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
108	"	"	"	給食棟		"	1989	—	新耐震基準	S	1	c		
109	"	"	青葉台小学校	南校舎棟	1-1	一色	1997	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
110	"	"	"	渡り廊下棟	1-2	"	1997	—	新耐震基準	RC	2	c		

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	棟番号					構造	階数	分類	拠点	
111	教育委員会	教育総務課	青葉台小学校	北校舎棟	1-3	一色	1997	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
112	"	"	"	屋内運動場		"	1997	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
113	"	"	"	給食棟		"	1997	—	新耐震基準	S	1	c		
114	"	"	富士中央小学校	南校舎棟	1	米之宮町	1992	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
115	"	"	"	北校舎棟	2	"	1992	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
116	"	"	"	屋内運動場		"	1994	—	新耐震基準	S	1	a	イ	
117	"	"	"	給食棟		"	1992	—	新耐震基準	S	1	c		
118	"	"	富士川第一小学校	東校舎棟	1-1	岩淵	1964	I a	—	RC	4	a	イ	2006年耐震補強済
					1-2		1965	I a	—	RC	4			2006年耐震補強済
119	"	"	"	北校舎棟	1-3・4・5	"	1968	I a	—	RC	4	a	イ	2006年耐震補強済
120	"	"	"	西校舎棟	2-1	"	1966	I a	—	RC	4	a	イ	2006年耐震補強済
					2-2		1976	I a	—	S	4F部			2006年耐震補強済
121	"	"	"	屋内運動場		"	2015	—	新耐震基準	S	1	a	イ	2015年建替え
122	"	"	富士川第二小学校	管理・東校舎棟	1-1・2	北松野	1968	I b	—	RC	4	a	イ	1985年耐震補強済
					西校舎棟		1-3	1978	I b	—	RC			3
123	"	"	"	屋内運動場		"	1982	I a	—	S・RC	2	a	イ	2013年耐震補強済
	(中学校:16校/75棟)													
124	教育委員会	教育総務課	岩松中学校	東校舎・給食棟	10-1	松岡	1970	I b	—	RC	4	a	イ	1986年耐震補強済
125	"	"	"	西校舎棟	10-2	"	1975	I a	—	RC	4	a	イ	2003年耐震補強済
126	"	"	"	特別校舎棟	19	"	1983	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
127	"	"	"	重層屋内運動場		"	2009	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	
128	"	"	"	技術科棟		"	1983	—	新耐震基準	S	1	c		
129	"	"	岳陽中学校	西校舎棟	1-1・2・3・4	伝法	1974	I b	—	RC	4	a	イ	2004年耐震補強済
130	"	"	"	東校舎棟	1-4の内・5	"	1977	I b	—	RC	4	a	イ	2005年耐震補強済
131	"	"	"	特別教室棟	16-1・2	"	1990	—	新耐震基準	RC	2	a	イ・エ	
132	"	"	"	屋内運動場		"	1977	I a	—	S	1	a	イ	2006年耐震補強済
133	"	"	"	技術科棟		"	1977	I a	—	S	1	c		2010年耐震補強済
134	"	"	田子浦中学校	校舎・給食棟	1-1・2	中丸	1973	I b	—	RC	4	a	イ	2004年耐震補強済

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	棟番号					構造	階数	分類	拠点	
135	教育委員会	教育総務課	田子浦中学校	重層屋内運動場		中丸	2012	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	2012年建替え
136	"	"	"	技術科棟		"	1975	I a	—	S	1	c		2010年耐震補強済
137	"	"	吉原第一中学校	南校舎棟	3-1・2	永田北町	1961	I b	—	RC	3	a	イ	2006年耐震補強済
138	"	"	"	北校舎棟	20	"	1974	I b	—	RC	4	a	イ	2004年耐震補強済
139	"	"	"	中校舎棟	23	"	1983	—	新耐震基準	RC	2	a	イ・エ	
140	"	"	"	屋内運動場		"	1978	I a	—	S	1	a	イ	2006年耐震補強済
141	"	"	"	技術科棟		"	1983	—	新耐震基準	S	1	c		
142	"	"	"	給食棟		"	1983	—	新耐震基準	S	1	c		
143	"	"	吉原第二中学校	北校舎棟	25・28	今泉	1979	I a	—	RC	4	a	イ・エ	2006年耐震補強済
144	"	"	"	南校舎棟	29	"	1981	I a	—	RC	3	a	イ・エ	
145	"	"	"	屋内運動場		"	2016	—	新耐震基準	S	1	a	イ	2016年建替え
146	"	"	"	技術科棟		"	1986	—	新耐震基準	S	1	c		
147	"	"	"	給食棟		"	1979	I a	—	S	1	c		2010年耐震補強済
148	"	"	吉原第三中学校	校舎棟	15	比奈	1989	—	新耐震基準	RC	4	a	イ	
149	"	"	"	重層屋内運動場		"	1999	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	
150	"	"	"	技術科棟		"	1989	—	新耐震基準	S	1	c		
151	"	"	"	給食棟		"	1989	—	新耐震基準	S	1	c		
152	"	"	吉原東中学校	北(東)校舎棟	1-2	比奈	1965	I a	—	RC	2	a	イ	2004年耐震補強済
153	"	"	"	南校舎棟	13-1・2	"	1979	I b	—	RC	2	a	イ	
✕	"	"	"	北(西)校舎棟	1-1	"	1954	I b	—	RC	2	a	イ	2016年解体
154	"	"	"	屋内運動場		"	2016	—	新耐震基準	S	2	a	イ	2016年建替え
155	"	"	"	給食棟		"	1990	—	新耐震基準	S	1	c		
156	"	"	鷹岡中学校	南校舎棟	1	久沢	1966	I a	—	RC	3	a	イ	2005年耐震補強済
157	"	"	"	中校舎棟	2	"	1967	I a	—	RC	3	a	イ	2006年耐震補強済
158	"	"	"	北校舎棟	13	"	1984	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
159	"	"	"	重層屋内運動場		"	1991	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	
160	"	"	"	技術科棟		"	1984	—	新耐震基準	S	1	c		
161	"	"	"	給食棟		"	1990	—	新耐震基準	S	1	c		
162	"	"	大淵中学校	北(西)校舎棟	2-1	大淵	1966	I b	—	RC	3	a	イ	1986年耐震補強済

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	棟番号					構造	階数	分類	拠点	
163	教育委員会	教育総務課	大淵中学校	北(東)校舎棟	2-2	大淵	1970	I b	—	RC	3	a	イ	2005年耐震補強済
164	"	"	"	南校舎棟	10	"	1985	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
165	"	"	"	重層屋内運動場		"	1995	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	
166	"	"	"	給食棟		"	1990	—	新耐震基準	S	1	c		
167	"	"	"	技術科棟		"	1990	—	新耐震基準	S	1	c		
168	"	"	富士南中学校	北校舎棟	1-1・2	森島	1962	I b	—	RC	4	a	イ	2006年耐震補強済
169	"	"	"	南(西)校舎棟	14	"	1981	I b	—	RC	3	a	イ	
170	"	"	"	南(東)校舎棟	21	"	1991	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
171	"	"	"	重層屋内運動場		"	2003	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	
172	"	"	"	技術科棟		"	1995	—	新耐震基準	S	1	c		
173	"	"	"	給食棟		"	1987	—	新耐震基準	S	1	c		
174	"	"	須津中学校	南校舎棟	17	中里	1977	I a	—	RC	4	a	イ	2006年耐震補強済
175	"	"	"	北校舎棟	31	"	1994	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
176	"	"	"	重層屋内運動場		"	1993	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	
177	"	"	"	技術科棟		"	1984	—	新耐震基準	S	1	c		
178	"	"	"	給食棟		"	1984	—	新耐震基準	S	1	c		
179	"	"	元吉原中学校	東校舎棟	11	鈴川中町	1971	I a	—	RC	3	a	イ	2009年耐震補強済
180	"	"	"	西校舎棟	20	"	1987	—	新耐震基準	RC	3	a	イ	
181	"	"	"	重層屋内運動場		"	1997	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	
182	"	"	"	技術科棟		"	1997	—	新耐震基準	S	1	c		
183	"	"	"	給食棟		"	1987	—	新耐震基準	S	1	c		
184	"	"	富士中学校	校舎棟	19	中島	1997	—	新耐震基準	RC	4	a	イ	
185	"	"	"	重層屋内運動場		"	1992	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ	
186	"	"	"	技術科棟		"	1997	—	新耐震基準	S	1	c		
187	"	"	"	給食棟		"	1997	—	新耐震基準	S	1	c		
188	"	"	吉原北中学校	南校舎棟	1-1・2	原田	1981	I a	—	RC	4	a	イ	2014年耐震補強済
189	"	"	"	北校舎棟	11	"	1985	—	新耐震基準	RC	3	a	イ・エ	
190	"	"	"	屋内運動場		"	1981	I a	—	S	1	a	イ	
×	"	"	"	技術科棟		"	1981	Ⅲ	—	S	1	c		2013年解体

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄	
	部	担当課	施 設 名	棟 名	構造					階数	分類	拠点			
191	教育委員会	教育総務課	吉原北中学校	給食棟		原田	1981	I a	—	S	1	c		2013年耐震補強済	
192	"	"	富士川第一中学校	管理棟	2-1	岩淵	1962	I a	—	RC	2	a	イ		2016年耐震補強済 (3階建を2階建に減築)
							1972	II	—	S	4F部				2016年解体
							1972	I a	—	RC	2				2016年耐震補強済 (4階建を2階建に減築)
							1980	I a	—	RC	1				2016年耐震補強済
193	"	"	"	普通教室棟	8	"	1973	I b	—	RC	4	a	イ	1985年耐震補強済	
194	"	"	"	特別教室棟	10	"	1980	I a	—	RC	2	a	イ	2013年耐震補強済	
195	"	"	"	重層屋内運動場		"	2009	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ		
196	"	"	富士川第二中学校	管理・教室棟	1-1・-2	北松野	1976	I b	—	RC	4	a	イ	1985年耐震補強済	
197	"	"	"	特別教室棟	15	"	1988	—	新耐震基準	RC	3	a	イ		
198	"	"	"	屋内運動場		"	2014	—	新耐震基準	S	2	a	イ	2014年新築	
	(その他)														
	教育委員会	教育総務課	富士川教職員住宅	富士川荘		岩淵	1967	未診断		RC	3			2012年解体	
	"	"	富士川教職員住宅	松野荘		北松野	1970	未診断		RC	3			2011年解体	
	(高等学校:1校/6棟)														
199	教育委員会	富士市立高等学校	富士市立高等学校	校舎棟	19	比奈	1993	—	新耐震基準	SRC	5	a	イ		
200	"	"	"	特別教室棟	13	"	1975	I b	—	RC	4	a	イ	2014年耐震補強済	
201	"	"	"	生活館		"	2013	—	新耐震基準	S	3	a	イ	2013年建替え	
202	"	"	"	重層屋内運動場		"	2007	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ・エ		
203	"	"	"	屋内練習場		"	2011	—	新耐震基準	S	1	c			
204	"	"	"	クラブ寮		"	2009	—	新耐震基準	S	2	c			
	(看護専門学校)														
205	保健部	看護専門学校	看護専門学校	校舎棟		本市場新田	1992	—	新耐震基準	RC	3	a	オ		
206	"	"	"	講堂		"	1992	—	新耐震基準	S	2	a	オ		

No.	所 管		建 築 物		地 名	建設年 (西暦)	ラン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名					構造	階数	分類	拠点	
B	社会教育施設												
207	市民部	まちづくり課	伝法まちづくりセンター	本館棟	伝法	2012	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	2012年建替え
208	"	"	鷹岡まちづくりセンター	本館棟	久沢	2010	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
209	"	"	富士駅北まちづくりセンター	本館棟	富士町	2014	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	2014年建替え
X	"	"	"	増築棟	"	2014	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	2014年建替え
210	"	"	富士南まちづくりセンター	本館棟	五貫島	2018	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	2018年建替え
211	"	"	富士駅南まちづくりセンター	本館棟	横割	2015	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	2015年建替え
212	"	"	"	増築棟	"	1997	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
213	"	"	岩松まちづくりセンター	本館棟	松岡	1978	I b	—	RC	2	a	ア	
214	"	"	吉永まちづくりセンター	本館棟	比奈	1987	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
215	"	"	原田まちづくりセンター	本館棟	原田	1985	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
216	"	"	"	多目的棟	"	1994	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
217	"	"	須津まちづくりセンター	本館棟	中里	1991	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
218	"	"	元吉原まちづくりセンター	本館棟	大野新田	1990	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
219	"	"	"	多目的棟	"	2009	—	新耐震基準	S	1	a	ア	
220	"	"	浮島まちづくりセンター	本館棟	西船津	1987	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
221	"	"	吉永北まちづくりセンター	本館棟	鵜無ヶ淵	1992	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
222	"	"	吉原まちづくりセンター	本館棟	高嶺町	1982	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
223	"	"	今泉まちづくりセンター	本館棟	今泉	1999	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
224	"	"	"	分館北棟	"	1973	I a	—	RC	2	b		2011年耐震補強済
225	"	"	神戸まちづくりセンター	本館棟	三ツ沢	1995	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
226	"	"	富士見台まちづくりセンター	本館棟	富士見台	1983	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
227	"	"	"	多目的棟	富士見台	1992	—	新耐震基準	RC	1	a	ア	
228	"	"	青葉台まちづくりセンター	本館棟	一色	2001	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
229	"	"	広見まちづくりセンター	本館棟	石坂	1993	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名						構造	階数	分類	拠点	
230	市民部	まちづくり課	大淵まちづくりセンター	本館棟		大淵	1989	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
231	"	"	"	多目的棟	増築棟	"	2008	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
232	"	"	丘まちづくりセンター	本館棟		厚原	1984	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
233	"	"	"	多目的棟		"	2003	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
234	"	"	天間まちづくりセンター	本館棟		天間	1984	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
235	"	"	"	多目的棟		"	2003	—	新耐震基準	S	1	a	ア	
236	"	"	田子浦まちづくりセンター	本館棟		中丸	1985	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
237	"	"	"	増築棟		"	2003	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
238	"	"	岩松北まちづくりセンター	本館棟		岩本	1998	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
239	"	"	富士北まちづくりセンター	本館棟		米之宮町	2002	—	新耐震基準	RC	3	a	ア	
240	"	"	松野まちづくりセンター	本館棟		南松野	1998	—	新耐震基準	RC	2	a	ア・エ	旧松野公民館サンクレア
241	"	"	富士川まちづくりセンター	本館棟	用途変更	岩淵	1990	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	旧富士川町役場議場棟
242	"	"	"	別館棟	用途変更	"	1989	—	新耐震基準	RC	1	a	ア・エ	旧ふじかわ保健センター
243	"	市民協働課	富士川ふれあいホール	本館棟	用途変更	"	1985	—	新耐震基準	SRC	2	b		旧富士川町中央公民館
244	教育委員会	中央図書館	中央図書館	本館棟		永田北町	1995	—	新耐震基準	RC	4・B1	b		
245	"	"	"	分館棟		"	1994	—	新耐震基準	S	2	b		
246	"	"	今泉文庫	旧今泉公民館分館(南棟)		今泉	1964	I a	—	RC	2	b		1999年耐震補強済
247	市民部	スポーツ振興課	砂山公園プール	管理棟	マリンプール	田中新田	1995	—	新耐震基準	RC	2	b		
248	"	"	"	機械棟	"	"	1995	—	新耐震基準	RC	1	—		
249	"	"	総合運動公園温水プール	本館棟		大淵	1989	—	新耐震基準	RC	2	b		
250	"	"	総合運動公園弓道場	本館棟		中野	1985	—	新耐震基準	S	1	b		
251	"	"	総合運動公園陸上競技場	メインスタンド棟		中野	1990	—	新耐震基準	RC・S	3	c		
252	"	"	富士体育館	本館棟		御幸町	1990	—	新耐震基準	RC・S	3	b		
253	"	"	富士柔剣道場	本館棟		本市場	1991	—	新耐震基準	S	1	b		
254	"	"	総合運動公園テニスクラブハウス	クラブハウス棟		大淵	1984	—	新耐震基準	LS	1	b		
255	"	"	富士球場クラブハウス	クラブハウス棟		"	2007	—	新耐震基準	LS	2	b		
256	"	"	富士川体育館	体育館		木島	1995	—	新耐震基準	SRC	2	a	イ	旧富士川町総合体育館
257	"	文化振興課	埋蔵文化財処理施設	作業棟		伝法	2004	—	新耐震基準	LS	1	c		



No.	所管		建築物		地名	建設年 (西暦)	ランク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備考欄
	部	担当課	施設名	棟名					構造	階数	分類	拠点	
258	市民部	文化振興課	富士芸術村	展示・作業棟	大淵	1953	I b	—	W	2	b		2007年耐震補強済
259	"	博物館	博物館	本館棟	伝法	1980	I a	—	RC	2	b		2015年耐震補強済
260	"	"	歴史民俗資料館	別館棟	"	1994	—	新耐震基準	W	2	b		
261	"	"	工芸実習室	作業棟	"	1987	—	新耐震基準	LS	1	b		
262	教育委員会	社会教育課	富士市教育プラザ	本館棟	八代町	2014	—	新耐震基準	RC	3	b		2014年新築
263	"	"	"	多目的室棟	"	2014	—	新耐震基準	S	1	b		2014年新築
264	"	"	少年自然の家	管理・宿泊棟	大淵	1974	I a	—	RC	3	b		2007年耐震補強済
265	"	"	"	研修棟	"	1974	I b	—	RC	1	c		
266	"	"	"	丸火体育館	"	1981	I a	—	RC	2	c		2012年耐震補強済
267	"	"	"	食堂棟	"	1990	—	新耐震基準	S	1	c		
268	"	"	"	青少年の家	"	2009	—	新耐震基準	W	1	b		
269	財政部	資産経営課	新浜集会場	本館棟	川成新町	1979	I a	—	RC	1	b		
270	"	"	東宮島公会堂	本館棟	東宮島	1991	—	新耐震基準	W	1	b		
<del>271</del>	"	"	入山瀬天王町公会堂	旧鷹岡母子健康センター	入山瀬	1959	Ⅲ	—	RC	1	b		2013年解体
271	都市整備部	みどりの課	浮島ヶ原自然公園管理棟	管理棟	中里	2010	—	新耐震基準	W	1	c		
272	産業経済部	林政課	勢子辻林業施設展示場	展示場	桑崎	2011	—	新耐震基準	W	1	a	イ	2011年新築

No.	所 管		建 築 物		地 名	建設年 (西暦)	ラン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名					構造	階数	分類	拠点	
C	福祉施設												
	(幼稚園:9園)												
273	福祉こども部	保育幼稚園課	元吉原幼稚園	園舎棟	今井	1985	—	新耐震基準	RC	2	b		
274	"	"	昭和幼稚園	園舎棟	比奈	1988	—	新耐震基準	RC	2	b		
275	"	"	原田幼稚園	園舎棟	原田	1983	—	新耐震基準	RC	2	b		
276	"	"	"	言語治療棟	原田	1983	—	新耐震基準	RC	1	b		
277	"	"	大淵幼稚園	園舎棟	大淵	1986	—	新耐震基準	RC	2	b		
278	"	"	"	言語治療棟	大淵	1973	I a	—	S	1	b		2012年耐震補強済
279	"	"	南幼稚園	園舎棟	横割	2004	—	新耐震基準	RC	2	b		
280	"	"	田子浦幼稚園	園舎棟	川成島	1986	—	新耐震基準	RC	2	b		
281	"	"	"	言語治療棟	川成島	1986	—	新耐震基準	RC	1	b		
282	"	"	浜幼稚園	園舎棟	中丸	1984	—	新耐震基準	RC	2	b		
283	"	"	岩松幼稚園	園舎棟	松岡	1987	—	新耐震基準	RC	2	b		
284	"	"	天間幼稚園	園舎棟	天間	1999	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
<del>X</del>	"	"	富士川第二幼稚園	職員室・遊戯室棟	北松野	1979	Ⅲ	—	LS	1	b		2016年解体
<del>X</del>	"	"	"	保育室棟	"	1967	Ⅲ	—	S	1	b		2016年解体
	(幼保園:1園)												
285	福祉こども部	保育幼稚園課	松野こども園	園舎棟	北松野	2015	—	新耐震基準	RC	2	b		2015年建替え(統合)
	(保育園:18園)												
286	福祉こども部	保育幼稚園課	第一保育園	園舎棟	中央町	2004	—	新耐震基準	RC	2	b		
287	"	"	第二保育園	園舎棟	今泉	1976	I a	—	RC	2	b		2008年耐震補強済
288	"	"	第三保育園	園舎棟	原田	1981	I a	—	RC	2	b		2006年耐震補強済
289	"	"	蓼原保育園	園舎棟	蓼原	1980	I a	—	RC	2	b		2008年耐震補強済
290	"	"	森島保育園	園舎棟	森島	1978	I b	—	W	1	b		2009年耐震補強済
291	"	"	岩本保育園	園舎棟	岩本	2010	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
292	"	"	杉の木保育園	園舎棟	伝法	1989	—	新耐震基準	RC	2	b		

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	構造					階数	分類	拠点		
293	福祉こども部	保育幼稚園課	柏原保育園	園舎棟		沼田新田	1998	—	新耐震基準	W	1	a	イ	
294	"	"	広見保育園	園舎棟		大淵	1990	—	新耐震基準	RC	2	b		
295	"	"	中野保育園	園舎棟		大淵	1992	—	新耐震基準	RC	1	b		
296	"	"	なかじま保育園	園舎棟		中島	1991	—	新耐震基準	RC	2	b		
297	"	"	厚原保育園	園舎棟		厚原	1986	—	新耐震基準	RC	2	b		
298	"	"	南保育園	園舎棟		横割	1984	—	新耐震基準	RC	2	b		
299	"	"	浜保育園	園舎棟		鮫島	1983	—	新耐震基準	RC	2	b		
300	"	"	鷹岡保育園	園舎棟		久沢	1993	—	新耐震基準	RC	2	b		
301	"	"	浅間保育園	園舎棟		入山瀬	1985	—	新耐震基準	RC	2	b		
302	"	"	てんま保育園	園舎棟		天間	1994	—	新耐震基準	W	1	b		
303	"	"	岩淵保育園	園舎棟		岩淵	1986	—	新耐震基準	RC	2	b		
304	"	こども未来課	ぐるん・ぱ よねのみや	本館棟		米之宮町	2003	—	新耐震基準	LS	1	b		
305	"	"	広見児童館	本館棟		石坂	1978	I a	—	S	2	b		2013年耐震補強済
306	"	"	東部児童館	本館棟		比奈	2013	—	新耐震基準	W	1	b		2013年新築
307	"	"	北西部児童館	本館棟		入山瀬	2018	—	新耐震基準	W	1	b		2018年新築
308	"	"	いまいずみ児童クラブ	本館棟		今泉	2009	—	新耐震基準	LS	2	b		
309	"	"	富士見台児童クラブ	本館棟		富士見台	1993	—	新耐震基準	LS	1	b		
310	"	"	丘児童クラブ	本館棟		厚原	2001	—	新耐震基準	LS	2	b		
311	"	"	丘児童クラブ第二専用施設	本館棟		厚原	2013	—	新耐震基準	W	2	b		2013年新築
312	"	"	ききょうの里こどもクラブA	本館棟		五貫島	1998	—	新耐震基準	LS	1	b		
313	"	"	ききょうの里こどもクラブB・C	本館棟		宮島	2011	—	新耐震基準	LS	2	b		2011年新築
314	"	"	須津児童クラブ	本館棟		中里	2004	—	新耐震基準	LS	1	b		
315	"	"	たごうら南児童クラブ	本館棟		中丸	2003	—	新耐震基準	LS	1	b		
316	"	"	たごうら北児童クラブ	本館棟		中丸	2010	—	新耐震基準	W	1	b		
317	"	"	岩松北児童クラブ	本館棟		岩本	2003	—	新耐震基準	LS	1	b		
318	"	"	岩松北第2児童クラブ	本館棟		岩本	2012	—	新耐震基準	W	2	b		2012年新築
319	"	"	青葉台児童クラブA	本館棟		一色	2005	—	新耐震基準	LS	1	b		
320	"	"	青葉台児童クラブB	本館棟		一色	2010	—	新耐震基準	W	1	b		

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	構造					階数	分類	拠点		
321	福祉こども部	こども未来課	松風児童クラブ1	本館棟		久沢	2004	—	新耐震基準	LS	1	b		
322	"	"	松風児童クラブ2	本館棟		久沢	2014	—	新耐震基準	W	1	b		2014年新築
323	"	"	はらだ児童クラブ	本館棟		原田	2004	—	新耐震基準	LS	1	b		
324	"	"	小木の里子どもクラブ	本館棟		横割	2009	—	新耐震基準	LS	2	b		
325	"	"	てんまっ子児童クラブ	本館棟		天間	2008	—	新耐震基準	LS	1	b		
326	"	"	伝法児童クラブ	本館棟		伝法	2008	—	新耐震基準	LS	2	b		
327	"	"	よきた児童クラブ	本館棟		鵜無ヶ淵	2008	—	新耐震基準	LS	1	b		
328	"	"	富士かじま児童クラブ	本館棟		本市場	2010	—	新耐震基準	LS	2	b		
329	"	"	富士本児童クラブ	本館棟		大淵	2012	—	新耐震基準	W	1	b		2012年新築
330	"	"	岩松かりがね児童クラブ	本館棟		松岡	2013	—	新耐震基準	W	2	b		2013年新築
331	"	"	富士北児童クラブ	本館棟		米之宮町	2014	—	新耐震基準	W	2	b		2014年新築
332	"	"	広見子どもクラブAB	本館棟		石坂	2015	—	新耐震基準	LS	2	b		2015年新築
333	"	福祉総務課	社会福祉センター広見荘	本館棟		伝法	1971	I a	—	RC	2	a	イ	2008年耐震補強済
334	"	"	社会福祉センター田子浦荘	本館棟		川成新町	1980	I a	—	RC	2	a	イ	2011年耐震補強済
335	"	"	東部市民プラザ	本館棟		富士岡南	1988	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
336	"	"	鷹岡市民プラザ	本館棟		久沢	1990	—	新耐震基準	RC	2	a	イ	
337	"	"	滝川福祉センター	本館棟		原田	1975	I a	—	RC	1	b		
338	"	"	元町福祉センター	本館棟		元町	1971	I a	—	W	1	b		2006年耐震補強済
339	福祉こども部	障害福祉課	生活介護事業所	本館棟	吉原つくし	中央町	1988	—	新耐震基準	LS	1	b		
340	"	こども療育センター	こども療育センター	本館棟		伝法	1991	—	新耐震基準	RC	2	b		
341	"	福祉キャンパス	ふじやま・くすの木学園	施設棟		大淵	2004	—	新耐震基準	RC	2	b		
342	"	"	"	居住棟		"	2004	—	新耐震基準	RC・S	1	b		
343	"	障害福祉課	あおぞら第1寮	心身障害者生活寮		大淵	2003	—	新耐震基準	W	1	b		
344	"	"	あおぞら第2寮	心身障害者生活寮		"	2003	—	新耐震基準	W	1	b		
345	"	"	そびな寮	居住棟		大淵	1974	I a	—	RC	3	b		2009年耐震補強済
346	保健部	高齢者支援課	老人デイサービスセンター	本館棟	ふれあいの家	元町	1991	—	新耐震基準	LS	1	b		
347	"	健康政策課	フィランセ	東館		本市場	2002	—	新耐震基準	RC	4	b		
348	"	"	"	西館		本市場	1988	—	新耐震基準	RC	4	b		

No.	所 管		建 築 物		地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名					構造	階数	分類	拠点	
349	保健部	健康政策課	フィランセ	健康増進ホール	〃	1988	—	新耐震基準	S	1	c		
350	市民部	市民課	斎場	本館棟	大淵	1986	—	新耐震基準	RC	2	a	オ	
351	環境部	環境総務課	富士市森林墓園	管理棟	桑崎	2002	—	新耐震基準	S・W	1	b		
D	医療施設												
352	中央病院	病院総務課	中央病院	本館棟	高島町	1984	—	新耐震基準	RC	7	a	ウ	
353	〃	〃	〃	北棟	〃	1991	—	新耐震基準	RC	3	a	ウ	
354	〃	〃	〃	エネルギー棟	〃	1984	—	新耐震基準	RC	2	c		
355	〃	〃	〃	看護師寮	〃	1984	—	新耐震基準	RC	3	c		
356	〃	〃	〃	医師住宅	〃	1984	—	新耐震基準	WRC	5	c		
357	〃	〃	医師共同住宅	旧中央病院B棟	本市場	1971	I b	—	WRC	4	c		
358	保健部	保健医療課	救急医療センター	本館棟	津田	1988	—	新耐震基準	RC	2	a	ウ	
359	〃	〃	〃	増築棟	〃	1992	—	新耐震基準	RC	2	a	ウ	

No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名						構造	階数	分類	拠点	
E	集客施設													
360	市民部	文化振興課	文化会館	本館棟	ロゼシアター	蓼原町	1993	—	新耐震基準	SRC・S	4・B1	b		
361	"	市民安全課	富士市交流プラザ	本館棟		平垣	2008	—	新耐震基準	RC・S	3	b		
362	産業経済部	商業労政課	勤労者総合福祉センター	本館棟	ラ・ホール富士	中央町	1990	—	新耐震基準	SRC	7	b		
363	"	"	富士市産業交流展示場	展示場	ふじさんめっせ	柳島	2008	—	新耐震基準	S	1	a	ア	
364	"	富士山・観光課	富士市道の駅 富士川楽座	本館棟		岩淵	2000	—	新耐震基準	S	5	b		
365	"	"	道の駅富士	本館棟		五貫島	1993	—	新耐震基準	S	1	b		
366	都市整備部	みどりの課	岩本山公園レストハウス			岩本	1993	—	新耐震基準	RC・W	1	b		
F	事務所施設													
367	財政部	資産経営課	市庁舎	庁舎本館棟		永田町	1970	I b	—	SRC	10	a	ア	2009年耐震補強済
368	"	"	"	車庫棟		"	1970	I a	—	RC	1	c		2016年耐震補強済(軽量化)
369	"	"	消防防災庁舎	本館棟		"	2001	—	新耐震基準	SRC	7	a	ア	
<del>X</del>	"	"	旧富士川町役場	本館棟		岩淵	1971	III	—	RC	3			2013年解体
370	上下水道部	上下水道営業課	水道庁舎	本館棟		青島町	1989	—	新耐震基準	S	8	a	ア	
371	産業経済部	商業労政課	高齢者就業センター	本館棟		南町	1993	—	新耐震基準	RC	4	b		
372	"	富士山・観光課	ステーションプラザFUJI	JR新富士駅内	駅都市施設	川成島	1988	—	新耐震基準	RC	2	b		
373	都市整備部	新富士駅南整備課	新富士駅南地区整備事務所	事務所棟		柳島	1990	—	新耐震基準	LS	2	c		

No.	所 管		建 築 物		地 名	建設年 (西暦)	ラン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名					構造	階数	分類	拠点	
G	消防施設												
374	消防本部	消防総務課	中央消防署	消防防災庁舎	永田町	2001	—	新耐震基準	SRC	7	a	ア	
375	"	"	中央消防署臨港分署	分署棟	鈴川町	2005	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
376	"	"	中央消防署吉永分署	分署棟	富士岡	1986	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
377	"	"	中央消防署富士見台分署	分署棟	富士見台	1981	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
378	"	"	中央消防署大淵分署	分署棟	中野	1986	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
379	"	"	西消防署	消防庁舎	松本	1978	I a	—	RC	2	a	ア	2007年耐震補強済
380	"	"	西消防署鷹岡分署	分署棟	入山瀬	2012	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	2012年建替え
381	"	"	西消防署南分署	分署棟	水戸島	1975	I a	—	RC	2	a	ア	2012年耐震補強済
382	"	"	西消防署富士川分署	分署棟	木島	1998	—	新耐震基準	RC	2	a	ア	
383	"	"	消防団第1分団	詰所・車庫棟	御幸町	1984	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
384	"	"	消防団第2分団	詰所・車庫棟	津田町	1989	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
385	"	"	消防団第3分団	詰所・車庫棟	吉原(日吉町)	1986	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
386	"	"	"	詰所・車庫棟	伝法(上中)	2010	—	新耐震基準	S	2	a	ア	2010年建替え
387	"	"	消防団第4分団	詰所・車庫棟	今泉	2006	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
388	"	"	消防団第5分団	詰所・車庫棟	今泉	1984	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
389	"	"	消防団第6分団	詰所・車庫棟	三ツ沢	2012	—	新耐震基準	S	2	a	ア	2012年建替え
390	"	"	消防団第7分団	詰所・車庫棟	原田	1991	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
391	"	"	消防団第8分団	詰所・車庫棟	比奈	1992	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
392	"	"	消防団第9分団	詰所・車庫棟	中里	1987	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
393	"	"	消防団第10分団	詰所・車庫棟	今井	2011	—	新耐震基準	S	2	a	ア	2011年建替え
394	"	"	消防団第11分団	詰所・車庫棟	鵜無ヶ淵	1986	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
395	"	"	消防団第12分団	詰所・車庫棟	大淵	1989	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
396	"	"	消防団第13分団	詰所・車庫棟	本市場	2005	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
397	"	"	消防団第14分団	詰所・車庫棟	本市場	1986	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
398	"	"	消防団第15分団	詰所・車庫棟	本市場新田	1995	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
399	"	"	消防団第16分団	詰所・車庫棟	横割	2013	—	新耐震基準	S	2	a	ア	2013年建替え

No.	所管		建築物		地名	建設年 (西暦)	ランク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備考欄
	部	担当課	施設名	棟名					構造	階数	分類	拠点	
400	消防本部	消防総務課	消防団第17分団	詰所・車庫棟	中丸	1986	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
401	〃	〃	消防団第18分団	詰所・車庫棟	鮫島	1981	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
402	〃	〃	消防団第19分団	詰所・車庫棟	松岡	1990	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
403	〃	〃	消防団第20分団	詰所・車庫棟	岩本	1991	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
404	〃	〃	消防団第21分団	詰所・車庫棟	鷹岡本町	1987	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
405	〃	〃	消防団第22分団	詰所・車庫棟	厚原	2012	—	新耐震基準	S	2	a	ア	2012年建替え
406	〃	〃	消防団第23分団	詰所・車庫棟	久沢	1985	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
407	〃	〃	消防団第24分団	詰所・車庫棟	天間	1982	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
408	〃	〃	消防団第25分団	詰所・車庫棟	石坂	1982	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
409	〃	〃	消防団第26分団	詰所・車庫棟	森下	1987	—	新耐震基準	S	2	a	ア	
410	〃	〃	消防団第27分団	詰所・車庫棟	中之郷	1994	—	新耐震基準	S	1	a	ア	旧富士川町消防団第1分団
411	〃	〃	消防団第28分団	詰所・車庫棟	岩淵	1980	I a	—	S	1	a	ア	旧富士川町消防団第2分団
412	〃	〃	消防団第29分団	詰所・車庫棟	木島	1992	—	新耐震基準	S	1	a	ア	旧富士川町消防団第3分団
413	〃	〃	消防団第30分団	詰所・車庫棟	南松野	1982	—	新耐震基準	S	1	a	ア	旧富士川町消防団第4分団
414	〃	〃	消防団第31分団	詰所・車庫棟	北松野	1994	—	新耐震基準	S	1	a	ア	旧富士川町消防団第5分団
415	〃	〃	消防訓練施設	消防訓練A棟	鵜無ヶ淵	1991	—	新耐震基準	RC	5	c		



No.	所 管		建 築 物			地 名	建設年 (西暦)	ラ ン ク	新耐震基準の 建築物 1981年6月1 日以降の建設	構造・階数		用途区分		備 考 欄
	部	担当課	施 設 名	棟 名	構造					階数	分類	拠点		
H	供給・処理施設													
416	上下水道部	下水道施設維持課	西部浄化センター	管理棟		宮島	1979	I a	—	RC	3	a	才	2009年耐震補強済
417	"	"	"	汚泥処理棟		"	1979	I b	—	RC	3・B1	c		
418	"	"	"	沈砂ポンプ棟		"	1979	I b	—	RC	3	c		
419	"	"	東部浄化センター	管理棟		富士岡	1989	—	新耐震基準	RC	3	a	才	
420	"	"	"	汚泥処理棟		"	1989	—	新耐震基準	RC	3	c		
421	"	"	"	水処理棟		"	1989	—	新耐震基準	RC	2	c		
422	"	生活排水対策課	クリーンセンターききょう	管理棟		五貫島	1996	—	新耐震基準	RC	2	a	才	
423	"	"	"	処理棟		"	1996	—	新耐震基準	RC	2・B1	c		
424	"	水道工務課	上水道管理センター	管理・送水場	吉原送水場	東国久保	1952	I b	—	RC	2	a	才	1995年耐震補強済
425	"	"	岩松送水場	北ポンプ室棟		岩本	1981	I a	—	RC	1	c		
426	"	"	"	南ポンプ室棟		"	1970	I b	—	RC	1	c		
427	環境部	環境クリーンセンター	環境クリーンセンター	管理・工場棟		大淵	1986	—	新耐震基準	SRC・RC・S	6・B1	a	才	
428	"	"	"	車庫棟		"	1988	—	新耐震基準	RC	1	c		
429	教育委員会	教育総務課	富士川学校給食センター	作業棟		木島	1997	—	新耐震基準	S	1	c		旧富士川町給食センター