

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 元 年 7 月 7 日

消防長（消防署長）（市町村長） 殿

届 出 者

住 所 富士市永田町 1 - 1 0 0

氏 名 富士 太朗

電話番号 0 1 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第 17 条の 3 の 3 の規定に基づき報告します。

記

|                       |       |                  |     |    |      |      |
|-----------------------|-------|------------------|-----|----|------|------|
| 防<br>火<br>対<br>象<br>物 | 所 在 地 | 富士市永田町 1 - 1 0 0 |     |    |      |      |
|                       | 名 称   | 富士消防食堂           |     |    |      |      |
|                       | 用 途   | 飲食店              |     |    |      |      |
|                       | 規 模   | 地上               | 1 階 | 地下 | 階    | 延べ面積 |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等  | 消火器   |                  |     |    |      |      |
| ※受 付 欄                |       | ※経 過 欄           |     |    | ※備 考 |      |
|                       |       |                  |     |    |      |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。  
 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第 3 に記入し、添付すること。  
 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。  
 4 ※印欄は、記入しないこと。

| 消 火 器 具 点 検 票              |                        |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------|
| 名 称                        | 富士消防食堂                 |                                  |               |                        |   |   | 防 火<br>管理者                     |                           |  |  |  |       |
| 所 在                        | 富士市永田町 1 - 1 0 0       |                                  |               |                        |   |   | 立会者                            |                           |  |  |  | 富士 太朗 |
| 点検種別                       | 機 器 点 検                |                                  | 点検年月日         | 令和 元 年 7 月 1 日 ~ 年 月 日 |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
| 点 検 者                      | 氏名<br>富士 太朗            |                                  | 点 検 者<br>所属会社 | 社名<br>富士消防食堂           |   |   | TEL<br>0 1 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9 |                           |  |  |  |       |
|                            | 住所<br>富士市永田町 1 - 1 0 0 |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
| 点 検 項 目                    |                        |                                  | 点 検 結 果       |                        |   |   |                                | 判 定<br>不 良 内 容<br>措 置 内 容 |  |  |  |       |
|                            |                        |                                  | 消 火 器 の 種 別   |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            |                        |                                  | A             | B                      | C | D | E                              |                           |  |  |  | F     |
| 機 器 点 検                    |                        |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
| 設<br>置<br>状<br>況           | 設 置 場 所                | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 設 置 間 隔                | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 適 応 性                  | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 耐 震 措 置                |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
| 表 示 ・ 標 識                  |                        | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
| 消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 本 体 容 器                | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 安 全 栓 の 封              | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 安 全 栓                  | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 使用済みの表示装置              | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 押し金具・レバー等              | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | キ ャ ッ プ                | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | ホ ー ス                  | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | ノズル・ホーン・ノズル栓           | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 指 示 圧 力 計              | <input checked="" type="radio"/> |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 圧 力 調 整 器              |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 安 全 弁                  |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 保 持 装 置                |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
|                            | 車 輪 (車 載 式)            |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |
| ガ ス 導 入 管 (車 載 式)          |                        |                                  |               |                        |   |   |                                |                           |  |  |  |       |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

|             |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------------|----------------------|-------|-------|------|-----|----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 消火器の内部等機能   | 本・体内内容器等             | 本体容器  |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      | 内筒等   |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      | 液面表示  |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | 消薬剤                  | 性状    |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      | 消火薬剤量 |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | 加圧用ガス容器              |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | カッター・押し金具            |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | ホース                  |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | 開閉式ノズル・切替式ノズル        |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | 指示圧力計                |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | 使用済みの表示装置            |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | 圧力調整器                |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | 安全弁・減圧孔<br>(排圧栓を含む。) |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | 粉上り防止用封板             |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             | パッキン                 |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| サイホン管・ガス導入管 |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ろ過網         |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 放射能力        |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 消火器の耐圧性能    |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 簡易用消具       | 外形                   | /     | /     | /    | /   | /  | /     | /    | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|             | 水量等                  | /     | /     | /    | /   | /  | /     | /    | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 備考          |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 測定機器        | 機器名                  | 型式    | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 器種名         | 設置数                  | 点検数   | 合格数   | 要修理数 | 廃棄数 |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 粉末 (蓄圧式)    | 1                    | 1     | 1     | 0    | 0   |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|             |                      |       |       |      |     |    |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。