

別表1-1-1 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（土木施設）

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	経過年数	状態評価	備 考
管路施設	導入渠 φ1650mm	躯体	壁（柱）	50	37	4	流入渠
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
			天井	50	37	4	
沈砂池管理棟	流入井	躯体	壁（柱）	50	37	4	沈砂池管理棟 1F
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
			天井	50	37	4	
		付帯設備	FRP蓋	18	37	3	
			合成木材蓋受枠	18	37	3	
			蓋留めボルト	18	37	2	各所錆あり
沈砂池管理棟	沈砂池	躯体	壁（柱）	50	37	2	沈砂池管理棟 B3F クラックあり
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
			天井	50	37	4	
		付帯設備	PC板蓋	18	37	2	腐食箇所あり
			鋼製蓋	18	37	3	
			マンホール蓋	30	37	2	錆あり
沈砂池管理棟	ポンプ井	躯体	防食	10	37	3	
			壁（柱）	50	37	4	沈砂池管理棟 B3F
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
沈砂池管理棟	主ポンプ室	躯体	天井	50	37	4	
			壁（柱）	50	37	2	沈砂池管理棟 B3F 漏水跡あり
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
沈砂池管理棟	沈砂池機械室	躯体	天井	50	37	3	
			壁（柱）	50	37	4	沈砂池管理棟 B2F
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
		付帯設備	天井	50	37	4	
			排水溝	50	37	4	
			フロアードレイン	18	37	2	南側腐食
			マンホール蓋	30	37	3	
沈砂池管理棟	軸受室	躯体	PC板蓋	18	37	3	
			排水溝蓋	18	37	3	
			壁（柱）	50	37	2	沈砂池管理棟 B2F 漏水箇所あり
			床版	50	37	4	
		付帯設備	底版	50	37	4	
			天井	50	37	4	
			排水溝	50	37	4	
			フロアードレイン	18	37	3	
			PC板蓋	18	37	4	
			機械基礎	50	37	4	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	経過年数	状態評価	備 考
沈砂池管理棟	消音器室	躯体	壁（柱）	50	37	3	沈砂池管理棟 B1F 亀裂あり
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
			天井	50	37	4	
		付帯設備	排水溝	50	37	4	
			PC板蓋	18	37	3	
			機械基礎	50	37	4	
沈砂池管理棟	換気機械室	躯体	壁（柱）	50	37	3	沈砂池管理棟 B1F
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
			天井	50	37	4	
		付帯設備	ルーフドレーン	18	37	3	
沈砂池管理棟	送風機器及び電動機室	躯体	壁（柱）	50	37	2	沈砂池管理棟 B1F 漏水箇所多数
			床版	50	37	3	
			底版	50	37	4	
			天井	50	37	4	
		付帯設備	排水溝	50	37	4	
			PC板蓋	18	37	3	
沈砂池管理棟	配管室	躯体	壁（柱）	50	32	3	沈砂池管理棟 B1F
		付帯設備	開口部縁立ち上がり	50	32	4	
沈砂池管理棟	階段室	躯体	壁（柱）	50	37	2	沈砂池管理棟 クラックあり
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
			天井	50	37	4	
		付帯設備	ノンスリップ	18	37	3	
沈砂池管理棟	管廊	躯体	壁（柱）	50	37	4	沈砂池管理棟
			床版	50	37	4	
			底版	50	37	4	
			天井	50	37	2	雨漏りあり
		付帯設備	アルミ手摺	18	37	3	
水処理棟1系	最初沈澱池	躯体	壁（柱）	50	36	4	流入水路部
			床版	50	36	4	
			底版	50	36	4	
			覆蓋	50	36	3	
		付帯設備	受枠	18	36	3	受枠発錆
			蓋	18	36	3	
水処理棟1系	エアレーションタンク	躯体	壁（柱）	50	36	4	水処理棟1系
			床版	50	36	4	
			底版	50	36	4	
			覆蓋	50	36	4	
		付帯設備	受枠	18	36	3	
			蓋	18	36	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	経過年数	状態評価	備 考
水処理棟1系	最終沈澱池	躯体	壁（柱）	50	36	3	水処理棟1系
			床版	50	36	4	
			底版	50	36	4	
			覆蓋	50	36	4	
		付帯設備	蓋	18	36	4	
			PC板蓋	18	36	3	
			受枠	18	36	3	
水処理棟1系	管廊	躯体	壁（柱）	50	36	2	水処理棟1系 漏水あり
			床版	50	36	4	
			底版	50	36	4	
			天井	50	36	4	
水処理棟1系	階段	躯体	壁（柱）	50	36	4	水処理棟1系
			床版	50	36	4	
			底版	50	36	4	
			天井	50	36	4	
		付帯設備	ノンスリップ	18	36	3	
塩素混和池	水路	躯体	壁（柱）	50	36	4	
			床版	50	36	4	
			底版	50	36	4	
			天井	50	36	4	
水処理棟2系	最初沈澱池	躯体	壁（柱）	50	24	3	水処理棟2系
			床版	50	24	4	
			底版	50	24	4	
			覆蓋	50	24	3	
		付帯設備	タラップ	18	24	3	
			整流壁	50	24	4	
			越流壁	50	24	4	
水処理棟2系	エアレーションタンク	躯体	壁（柱）	50	24	3	水処理棟2系
			床版	50	24	4	
			底版	50	24	4	
			覆蓋	50	24	3	硫化水素結晶
		付帯設備	タラップ	18	24	3	
			排水溝、ビット	50	24	4	
			越流壁	50	24	4	
			角落し	18	24	3	
水処理棟2系	最終沈澱池	躯体	壁（柱）	50	24	3	水処理棟2系
			床版	50	24	4	
			底版	50	24	4	
			覆蓋	50	24	4	
		付帯設備	タラップ	18	24	3	
			整流壁	50	24	4	
			越流壁	50	24	4	
水処理棟2系	管廊	躯体	壁（柱）	50	24	4	水処理棟2系
			床版	50	24	4	
			底版	50	24	4	
			天井	50	24	4	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	経過年数	状態評価	備 考
水処理棟2系	水路	躯体	壁（柱）	50	24	4	水処理棟2系
			床版	50	24	4	
			底版	50	24	4	
			覆蓋	50	24	4	
水処理棟2系	空気管ピット	躯体	壁（柱）	50	24	4	水処理棟2系
			床版	50	24	4	
			底版	50	24	4	
			天井	50	24	4	
水処理棟3系	反応タンク	躯体	壁（柱）	50	19	3	水処理棟3系
			床版	50	19	4	
			底版	50	19	4	
			覆蓋	50	19	3	硫化水素結晶あり
水処理棟3系	最終沈澱池	躯体	壁（柱）	50	19	3	水処理棟3系
			床版	50	19	4	
			底版	50	19	4	
			覆蓋	50	19	4	
水処理棟3系	管廊	躯体	壁（柱）	50	19	4	水処理棟3系
			床版	50	19	4	
			底版	50	19	4	
			天井	50	19	4	
水処理棟3系	水路	躯体	壁（柱）	50	19	4	水処理棟3系
			床版	50	19	4	
			底版	50	19	4	
			天井	50	19	4	
水処理棟3系	スカムピット	躯体	壁（柱）	50	19	4	水処理棟3系
			床版	50	19	4	
			底版	50	19	4	
			天井	50	19	4	
水処理棟3系	階段室	躯体	壁（柱）	50	19	4	水処理棟3系
			床版	50	19	4	
			底版	50	19	4	
			天井	50	19	4	
		付帯設備	ドア	18	19	3	
			ステンレス製ノンスリップ	18	19	3	
汚泥処理棟	ポンプ室	躯体	壁（柱）	50	35	3	汚泥処理棟B1F
			床版	50	35	4	
			底版	50	35	4	
			天井	50	35	4	
		付帯設備	排水溝	50	35	4	
			排水溝蓋	18	35	3	
			排水ピット	50	35	4	
			排水管	18	35	3	
			機械基礎	50	35	4	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	経過年数	状態評価	備 考
汚泥処理棟	濃縮槽	躯体	壁（柱）	50	35	3	汚泥処理棟B1F
			床版	50	35	4	
			底版	50	35	4	
			天井	50	35	4	
		付帯設備	FRP蓋	18	35	3	
			防食塗装	10	35	2	一部防食が劣化剥離
			防臭型マンホール	30	35	3	
			排水管	18	35	3	
			防錆被覆タラップ	18	35	3	
汚泥処理棟	濃縮槽 （雑用水槽側）	躯体	壁（柱）	50	35	3	汚泥処理棟B1F
			床版	50	35	4	
			底版	50	35	4	
			天井	50	35	4	
		付帯設備	FRP蓋	18	35	3	
			防臭型マンホール	30	35	3	
			排水管	18	35	3	
			防錆被覆タラップ	18	35	3	
汚泥処理棟	濃縮汚泥混合槽	躯体	壁（柱）	50	35	4	汚泥処理棟B1F
			床版	50	35	4	
			底版	50	35	4	
			天井	50	35	4	
汚泥処理棟	余剰汚泥貯留槽	躯体	壁（柱）	50	35	4	汚泥処理棟B1F
			床版	50	35	4	
			底版	50	35	4	
			天井	50	35	4	
汚泥処理棟	消防用水	躯体	壁（柱）	50	35	4	汚泥処理棟B1F
			床版	50	35	4	
			底版	50	35	4	
			天井	50	35	4	
汚泥処理棟	階段室	躯体	壁（柱）	50	35	4	汚泥処理棟B1F
			床版	50	35	4	
			底版	50	35	4	
			天井	50	35	4	
		付帯設備	排水溝	50	35	4	
			排水溝蓋	18	35	3	
			ノンスリップタイル	18	35	3	
汚泥処理棟 （増設分）	汚泥貯留槽	躯体	壁（柱）	50	22	4	汚泥処理棟B1F（増設分、2期）
			床版	50	22	4	
			底版	50	22	4	
			天井	50	22	4	
		付帯設備	防臭型マンホール	30	22	3	蓋、受枠腐食
			防食塗装	10	22	2	防食が劣化剥離
汚泥処理棟 （増設分）	返流水槽	躯体	壁（柱）	50	22	4	汚泥処理棟B1F（増設分、2期）
			床版	50	22	4	
			底版	50	22	4	
			天井	50	22	4	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	経過年数	状態評価	備 考
汚泥処理棟 (増設分)	ポンプ室	躯体	壁(柱)	50	22	3	汚泥処理棟B1F(増設分、2期)
			床版	50	22	4	
			底版	50	22	4	
			天井	50	22	4	
汚泥処理棟 (増設分)	汚泥貯留槽	躯体	壁(柱)	50	18	3	汚泥処理棟B1F(増設分、3期)
			床版	50	18	4	
			底版	50	18	4	
			天井	50	18	4	
		付帯設備	防臭型マンホール	30	18	3	蓋、受枠腐食
			防食塗装	10	18	2	一部防食が劣化剥離
汚泥処理棟 (増設分)	汚泥貯留槽	躯体	壁(柱)	50	18	3	汚泥処理棟B1F(増設分、3期)
			床版	50	18	4	
			底版	50	18	4	
			天井	50	18	4	
		付帯設備	防臭型マンホール	30	18	3	蓋、受枠腐食
			防食塗装	10	18	2	一部防食が劣化剥離
汚泥処理棟 (増設分)	ポンプ室	躯体	壁(柱)	50	18	4	汚泥処理棟B1F(増設分、3期)
			床版	50	18	4	
			底版	50	18	4	
			天井	50	18	4	
場内整備	場内道路	躯体	路盤	50	35	4	
			路面	50	35	4	
		付帯設備	縁堰	50	35	4	
場内整備	フェンス	躯体	壁面	50	35	4	
		付帯設備	レンガ	18	35	4	
			フェンス	18	35	2	ネット破損部あり

別表1-1-2 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築施設）

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	設置経過年数	状態評価	備考（その他特記）				
沈砂池管理棟	搬入室1	軀 体	壁（柱）		50	37	4	沈砂池管理棟1F			
			床板		50	37	4				
			底板		50	37	4				
		仕 上	内装	床	15	37	3				
				壁	15	37	3				
				腰壁	15	37	3				
				天井	15	37	3				
		建 具	ドア		18	37	3				
			シャッター		18	37	3				
			P C 蓋		18	37	3				
ホイスレール			18	37	3	ホイスト発錆					
沈砂池管理棟	搬入室2	軀 体	壁（柱）		50	37	4	沈砂池管理棟1F			
			床板		50	37	4				
			底板		50	37	4				
		仕 上	内装	床	15	37	3				
				壁	15	17	3				
		建 具	F R P 蓋		18	37	3				
			ホイスレール5t用		18	37	3		発錆		
			アルミ手摺		18	37	3				
		沈砂池管理棟	搬入室3	軀 体	壁（柱）		50		37	4	沈砂池管理棟1F
					床板		50		37	4	
底板					50	37	4				
仕 上	内装			床	15	37	3	床部クラック、床用塗料の劣化			
				幅木	15	37	3				
				壁	15	37	3		クラックあり		
				天井	15	37	3				
建 具	ドア			18	37	3					
	シャッター			18	37	3					
	P C 蓋			18	37	3					
	ホイスレール		18	37	3						
沈砂池管理棟	搬出室	軀 体	壁（柱）		50	37	4	沈砂池管理棟1F			
			仕 上	内装	床	15	37		3		
		幅木			15	37	3		床用塗料の経年劣化		
		天井			15	37	3				
		建 具	ドア		18	37	3				
			シャッター		18	37	3				
			排水溝		50	37	4				
			フロアドレイン		18	37	3				
			ゲーレンジング		18	37	3				
沈砂池管理棟	ハロンボンベ室	軀 体	壁（柱）		50	37	4	沈砂池管理棟1F			
			仕 上	内装	床	15	37		3		
		壁			15	37	3				
		建 具	ドア		18	37	3				
沈砂池管理棟	風道	仕 上	内装	床	50	37	4	沈砂池管理棟1F			
				壁	50	37	4				
		建 具	ドア		18	37	3				
沈砂池管理棟	上水受水槽 消火栓室	軀 体	壁（柱）		50	37	4	沈砂池管理棟1F			
			仕 上	内装	床	15	37		3	腰壁（東面）にクラック	
		幅木			15	37	3				
		壁			15	37	3		塗装の劣化		
		天井			15	37	3			梁型（床部、南側）モルタルクラック浮き	
		建 具	ドア		18	37	3				
			基礎防液堤		18	37	3				

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用 年数	設置経過 年数	状態評価	備考（その他特記）	
沈砂池管理棟	倉庫	仕 上	内 装	床	15	37	3	沈砂池管理棟1F 壁クラック
				幅木	15	37	3	
				壁	15	37	3	
				天井	15	37	3	
		建 具	ドア		18	37	3	
沈砂池管理棟	理化学試験室	仕 上	内 装	床	15	37	3	沈砂池管理棟1F 壁（東面）クラック 壁（西面）クラック
				幅木	15	37	3	
				壁	15	37	3	
				天井	15	37	3	
		建 具	ドア		18	37	3	
			下流し		18	37	3	
			作業台		18	37	3	
			床改め口		18	37	3	
			ブラインドボックス		18	37	3	
			ブラインド		18	37	3	
			窓		18	37	3	
沈砂池管理棟	薬品室	仕 上	内 装	床	15	37	3	沈砂池管理棟1F
				幅木	15	37	3	
				壁	15	37	3	
				天井	15	37	3	
		建 具	ドア		18	37	3	
沈砂池管理棟	会議室1	仕 上	内 装	床	15	37	3	沈砂池管理棟1F
				幅木	15	37	3	
				壁	15	37	3	
				天井	15	37	3	
		建 具	ドア		18	37	3	
			平黒板		18	37	3	
			スライディングウォール		18	37	3	
			暗幕		18	37	3	
			ブラインドボックス		18	37	3	
			ブラインド		18	37	3	
			窓		18	37	3	
沈砂池管理棟	会議室2	仕 上	内 装	床	15	37	3	沈砂池管理棟1F 壁クラック有り 入口扉 モルタルクラック
				幅木	15	37	3	
				壁	15	37	3	
				天井	15	37	3	
		建 具	ドア		18	37	3	
			引き分け黒板		18	37	3	
			暗幕		18	37	3	
			ブラインドボックス		18	37	3	
沈砂池管理棟	工作室	仕 上	内 装	床	15	37	3	沈砂池管理棟1F 床面にクラック 壁クラック
				幅木	15	37	3	
				壁	15	37	3	
				天井	15	37	3	
		建 具	ドア		18	37	3	
			平黒板		18	37	3	
沈砂池管理棟	空調機械室	仕 上	内 装	床	15	37	3	沈砂池管理棟1F 床面にひび割れ
				幅木	15	37	3	
				壁	15	37	3	
				天井	15	37	3	
		建 具	ドア		18	37	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	設置経過年数	状態評価	備考（その他特記）	
水処理棟1系	高圧盤室	軀 体	壁（柱）	50	37	4	水処理棟1系1階 壁漏水跡 幅木のはがれ有り 壁クラック	
			床版	50	37	4		
			底版	50	37	4		
		仕 上	内 装	床	15	36	3	
				幅木	15	36	3	
				壁	15	36	3	
				天井	15	36	3	
		建 具	ドア	18	36	3		
水処理棟1系	低圧盤室	仕 上	内 装	床	15	36	3	水処理棟1系1階 幅木はがれ有り 高圧盤室側ドアロック不可 / 防火戸自動閉不可
				幅木	15	36	3	
				壁	15	36	3	
				天井	15	36	3	
		建 具	ドア	18	36	3		
水処理棟1系	制御機器室	軀 体	壁（柱）	50	36	4	水処理棟1系1階 幅木はがれ有り 壁クラック	
			床版	50	36	4		
		仕 上	内 装	床	15	36	3	
				幅木	15	36	3	
				壁	15	36	3	
				天井	15	36	3	
		建 具	ドア	18	36	3		
水処理棟1系	器材庫	軀 体	壁（柱）	50	36	4	水処理棟1系1階	
			床版	50	36	4		
		仕 上	外 装	幅木	15	37	3	
			天井	15	37	3		
水処理棟1系	砂ろ過室	軀 体	壁（柱）	50	36	4	水処理棟1系1階	
			床版	50	36	4		
		仕 上	外 装	幅木	15	36	3	
			天井	15	36	3		
		建 具	ドア	18	36	3		
			マンホール	50	36	4		
			クレーンク	18	36	3		
			チェッカーR	18	36	3		
			ホイストレール(1t用)	18	36	3		
水処理棟1系	外壁	仕 上	外装	壁	15	36	3	水処理棟1系1階
		建 具	建具		18	36	3	
水処理棟1系	屋上	軀 体	壁（柱）	50	36	4	水処理棟1系 伸縮目地材の劣化	
			床版	50	36	4		
			底版	50	36	4		
		仕 上	外 装	床	15	36	3	
				防水	10	36	3	
				目地	18	36	3	
		建 具	伸縮目地	18	36	3		
			防水	18	36	3		
			ドレン	18	36	3		
		金属物	階段	18	36	3		
塩素混和池	機械室	軀 体	壁（柱）	50	36	4	塩素混和池	
			床版	50	36	4		
			底版	50	36	4		
		仕 上	内 装	床	15	36	3	
				幅木	15	36	3	
				壁	15	36	3	
				天井	15	36	3	
		建 具	ドア	18	36	3		
			シャッター	18	36	3		
塩素混和池	機械室外壁	仕 上	内装	壁	15	36	3	塩素混和池
		建 具	取り付け金物	18	36	3		
			樋	18	36	3		

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	設置経過年数	状態評価	備考（その他特記）	
汚泥処理棟	前室	仕 上	内装	床	15	35	3	汚泥処理棟1F
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	器材庫 (給水ユニット)	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟1F
			床版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	倉庫	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟1F
			床版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	DS	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟1F
			床版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	ES	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟1F ドア錆
			床版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	PS	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟1F ドア錆
			床版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	ロッカー室	仕 上	内装	床	15	35	3	汚泥処理棟1F
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
			ブラインドボックス		18	35	3	
			ブラインド		18	35	3	
			窓		18	35	3	
汚泥処理棟	控室	仕 上	内装	床	15	35	3	汚泥処理棟1F
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
			ブラインドボックス		18	35	3	
			ブラインド		18	35	3	
			窓		18	35	3	
汚泥処理棟	玄関	仕 上	内装	床	15	35	3	汚泥処理棟1F
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
			アルミ戸		18	35	3	
汚泥処理棟	浴室	仕 上	内装	床	15	35	3	汚泥処理棟1F
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
			浴室		15	35	3	
			バラン釜		15	35	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	設置経過年数	状態評価	備考（その他特記）	
汚泥処理棟	脱衣室	仕 上	床	15	35	3	汚泥処理棟1F 下水道の日イベント用看板類の保管	
			幅木	15	35	3		
			壁	15	35	3		
			天井	15	35	3		
		建 具	ドア	18	36	3		
			脱衣棚	18	36	3		
			手洗器	18	36	3		
			ブライトボックス	18	36	3		
			ブライト	18	36	3		
			窓	18	36	3		
汚泥処理棟	便所	仕 上	内 装	床	15	35	3	汚泥処理棟1F
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア	18	35	3		
			便所ブース	18	35	3		
			手洗器	15	35	3		
			大便器	15	35	3		
			小便器	15	35	3		
			汚物流し	15	35	3		
汚泥処理棟	湯沸室	仕 上	内 装	床	15	35	3	汚泥処理棟1F 取手金物、流し台表面錆 コンロなし
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
			天井	15	35	3		
		建 具	ドア	18	35	3		
			流し台	18	35	3		
			コンロ台	18	35	3		
			吊戸棚	18	35	3		
			フード	18	35	3		
			水切り棚	18	35	3		
汚泥処理棟	階段室	仕 上	内 装	床	15	35	3	汚泥処理棟1F 1F扉DC不良 壁クラック
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
			天井	15	35	3		
		建 具	ドア	18	35	3		
			ノズリップタイル	18	35	3		
汚泥処理棟	廊下	軀 体	壁（柱）	50	35	4	汚泥処理棟1F	
			床版	50	35	4		
			底版	50	35	4		
		仕 上	内 装	床	15	35	3	
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
			天井	15	35	3		
汚泥処理棟 （増設分）	換気機械室	仕 上	内 装	床	15	22	3	汚泥処理棟1F（増設分、2期）
				幅木	15	22	3	
				壁	15	22	3	
			天井	15	22	3		
		建 具	ドア	18	22	3		
			仮壁	18	22	3		
汚泥処理棟 （増設分）	給気ファンベ-室	軀 体	壁（柱）	50	22	4	汚泥処理棟1F（増設分、2期）	
			床版	50	22	4		
		仕 上	内装 天井	15	22	3		
		建 具	ドア	18	22	3		
汚泥処理棟 （増設分）	遠心濃縮機室	仕 上	内 装	床	15	22	3	汚泥処理棟1F（増設分、2期）
				幅木	15	22	3	
				壁	15	22	3	
			天井	15	22	3		
		建 具	シャッター	18	22	3		
			機械基礎	50	22	4		
			3tエレ-ム	18	22	3		

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準耐用 年数	設置経過 年数	状態評価	備考（その他特記）
汚泥処理棟 （増設分）	ベルト濃縮機室	仕 上	内 装	床	15	18	3	汚泥処理棟1F（増設分、3期）
				幅木	15	18	3	
				壁	15	18	3	
				天井	15	18	3	
		建 具	ドア		18	18	3	
			シャッター		18	18	3	
			機械基礎		50	18	4	
			3 tエレベーター		18	18	3	
汚泥処理棟	階段室	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟2F
			床版		50	35	4	
			底版		50	35	4	
		仕 上	内 装	床	15	35	3	
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
ノンスリップ タイル			18	35	3			
汚泥処理棟	廊下	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟2F
			床版		50	35	4	
			底版		50	35	4	
		仕 上	内 装	床	15	35	3	
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	DS	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟2F
			床版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	ES	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟2F 防火区画部錆
			床版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	PS	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟2F
			床版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	換気機械室A	仕 上	内 装	床	15	35	3	汚泥処理棟2F
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	電気室	仕 上	内 装	床	15	35	3	汚泥処理棟2F
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準耐用年数	設置経過年数	状態評価	備考（その他特記）	
汚泥処理棟	換気機械室A	軀 体	床版		50	35	4	汚泥処理棟3F
		仕 上	内装	幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	仮眠室	仕 上	内装	床	15	35	3	汚泥処理棟3F
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
			ブラインドボックス		18	35	3	
			ブラインド		18	35	3	
			窓		18	35	3	
汚泥処理棟	資材庫	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟3F
			床版		50	35	4	
			底版		50	35	4	
		仕 上	内装	床	15	35	3	
				幅木	15	35	3	
				壁	15	35	3	
				天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
		汚泥処理棟	排気消音室	仕 上	内装	床	15	
幅木	15					35	3	
壁	15					35	3	
天井	15					35	3	
建 具	ドア			18	35	3		
汚泥処理棟	倉庫B	軀 体	壁（柱）		50	35	4	汚泥処理棟3F
			床版		50	35	4	
			底版		50	35	4	
		仕 上	内装	天井	15	35	3	
		建 具	ドア		18	35	3	
汚泥処理棟	屋上	仕 上	外装	床	15	35	3	汚泥処理棟3F
				防水	10	35	3	
		建 具	ルーフトレ		18	35	3	
汚泥処理棟	壁面	軀 体	床版		50	35	4	汚泥処理棟3F
		仕 上	壁		15	35	3	
		建 具	縦樋		18	35	3	
			掴み金物		18	35	3	
汚泥処理棟	屋上	仕 上	外装	床	15	35	3	汚泥処理棟RF
				防水	10	35	3	
		建 具	ルーフトレ		18	35	3	

別表1-1-3 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	用水設備	高置水槽	15	34	3	
沈砂池・管理棟	用水設備	高架水槽	15	35	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	沈砂池機械室送風機 (SF-2)	15	21	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	自家発電機室送風機 (SF-4)	15	22	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	自家発電機室送風機 No.2 (SF-5-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	自家発電機室送風機 No.3 (SF-5-2)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	搬出ホッパー室送風機 (SF-6)	15	21	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	主ポンプ室送風機 (SF-1)	15	16	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	主ポンプ室排風機 (EF-1)	15	14	4	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	送風機室送風機 (SF-3)	15	17	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	ドラフトチャンバー (DC-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	ドラフトチャンバー排風機 (DCF-1)	15	22	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	沈砂池機械室排風機 (EF-2)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	送風機室排風機 (EF-3)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	自家発電機室排風機 (EF-4)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	自家発電機室排風機 No.4 (EF-5-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	自家発電機室排風機 No.5 (EF-5-2)	15	37	2	ダンパー動作不良により停止中
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	搬出ホッパー室排風機 No.6 (EF-6)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	電気室排風機 No.7 (EF-7)	15	37	3	空調機設置後利用停止中
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	工作室排風機 No.8 (EF-8)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	換気扇 No.1 (SF-9)	15	36	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	換気扇 No.2 (EF-9)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	理化学試験室排風機 (RF-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	理化学試験室送風機 (OF-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	電気室送風機 (SF-7)	15	37	3	空調機設置後利用停止中
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	空気清浄装置 (AFR-6)	15	37	3	空調機設置後利用停止中
沈砂池・管理棟	消火災害防止設備	消火ポンプ（管理棟）(P-2)	8	37	3	
沈砂池・管理棟	消火災害防止設備	消火水槽（管理棟）(TW-3)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	直焚吸収冷温水機 (RB-1)	15	16	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	冷温水ポンプ (PW-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	冷却水ポンプ (PW-2)	15	37	3	

別表1-1-3 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	クーリングタワー (CT-1)	15	16	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	理化学試験室空気調和機 (ACU-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	会議室1.2空気調和機 (ACU-2)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	空気清浄装置 No.2	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	事務室空気調和機 (ACU-3)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	パッケージ形空気調和機 No.1 (ACP-1)	15	37	1	室外機撤去
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	パッケージ形空気調和機 No.2 (ACP-2-1)	15	37	1	室外機撤去
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	空気清浄装置 (AFR-3)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	空気清浄装置 (AFR-4)	15	37	1	エアコン設置により停止(電源離線)
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	空気清浄装置 (AFR-5-1)	15	37	1	エアコン設置により停止(電源離線)
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	空気清浄装置 (AFR-5-2)	15	37	1	エアコン設置により停止(電源離線)
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	顕熱交換機 (HE-1)	15	37	1	エアコン設置により停止(電源離線)
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	会議室ファンコイルユニット北 (FCU-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	会議室ファンコイルユニット南 (FCU-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	控室ファンコイルユニット東 (FCU-2)	15	37	3	空調機設置後利用停止中
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	控室ファンコイルユニット西 (FCU-2)	15	37	3	空調機設置後利用停止中
沈砂池・管理棟	給排水・衛生・ガス設備	受水槽 (管理棟) (TW-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	給排水・衛生・ガス設備	高架水槽 (管理棟) (TW-2)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	給排水・衛生・ガス設備	上水揚水ポンプ No.1 (P-1-1)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	給排水・衛生・ガス設備	上水揚水ポンプ No.2 (P-1-2)	15	37	3	
沈砂池・管理棟	建具	シャッター No.1 (自家発搬入室)	18	37	3	
沈砂池・管理棟	建具	シャッター No.2 (ホッパー室)	18	37	3	
沈砂池・管理棟	建具	シャッター No.3 (工作室)	18	37	3	
沈砂池・管理棟	建具	シャッター No.4 (地階搬入室)	18	37	3	
水処理棟1系	空調・換気設備	初沈送風機 (FS-1)	15	37	3	
水処理棟1系	空調・換気設備	エアタン送風機 (FS-2)	15	37	3	
水処理棟1系	空調・換気設備	終沈送風機 (FS-3)	15	37	3	
水処理棟1系	空調・換気設備	電気室排風機 (FE-1)	15	37	3	
水処理棟1系	空調・換気設備	初沈、エアタン排風機 (FE-2)	15	37	3	
水処理棟1系	空調・換気設備	終沈、エアタン管廊排風機 (FE-3)	15	5	4	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	初沈管廊送風機 (FS-4)	15	13	4	

別表1-1-3 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟2系	空調・換気設備	2系終沈排風機 (FE-2)	15	25	3	
水処理棟2系	空調・換気設備	2系終沈送風機 (FS-2)	15	25	3	
水処理棟2系	空調・換気設備	2系初沈送風機 (FS-1)	15	25	3	
水処理棟2系	空調・換気設備	2系初沈排風機 (FE-1)	15	25	3	
水処理棟1系	空調・換気設備	初沈管廊排風機 (FE-4)	15	23	3	
水処理棟1系	建具	シャッター No.1 （初沈）	18	37	3	
水処理棟1系	建具	シャッター No.1 （終沈）	18	37	3	
塩素混和池棟	建具	シャッター（塩混棟）	18	38	3	
污泥棟	空調・換気設備	空気清浄装置（污泥棟）2F (AFR-2)	15	36	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	空気清浄装置 No.1	15	36	3	
污泥棟	空調・換気設備	濃縮タンク室排風機 (FE-2)	15	24	3	
污泥棟	空調・換気設備	2階ホッパー室排風機 (FE-8)	15	5	4	
污泥棟	空調・換気設備	2階脱水機室排風機 (FE-9)	15	5	4	
污泥棟	空調・換気設備	工作室排風機 (FE-6)	15	36	3	
污泥棟	空調・換気設備	ポンプ室送風機 (FS-1)	15	18	3	
污泥棟	空調・換気設備	ポンプ室排風機 (FE-1)	15	14	4	
污泥棟	空調・換気設備	2階電気室送風機 (FS-7)	15	36	3	
污泥棟	空調・換気設備	濃縮タンク室送風機 (FS-2)	15	8	4	
污泥棟	空調・換気設備	薬品貯留室送風機 (FS-5)	15	17	3	
污泥棟	空調・換気設備	遠心濃縮室送風機 (FS-4)	15	15	3	
污泥棟	空調・換気設備	2階電気室排風機 (FE-7)	15	35	3	
污泥棟	空調・換気設備	搬出室送風機 (FS-3)	15	14	4	
污泥棟	空調・換気設備	2階ホッパー室送風機 (FS-8)	15	17	3	
污泥棟	空調・換気設備	搬出室排風機 (FE-3)	15	35	3	
污泥棟	空調・換気設備	遠心濃縮室排風機 (FE-4)	15	35	3	
污泥棟	空調・換気設備	薬品貯留室排風機 (FE-5)	15	26	3	
污泥棟	建具	シャッター No.1 （遠心機室）	18	6	3	
污泥棟	建具	シャッター No.2 （搬出室北）	18	8	3	
污泥棟	建具	シャッター No.3 （搬出室南）	18	9	3	
污泥棟	建具	シャッター No.4 （No2脱水機室北側）	18	36	3	
污泥棟	建具	シャッター No.5 （No1脱水機室南側）	18	6	3	

別表1-1-3 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
その他	給排水・衛生・ガス設備	受水槽付給水ユニット（汚泥棟）（TWU-1）	15	36	3	
汚泥棟	消火災害防止設備	消火ポンプユニット（汚泥棟）（PF-1）	8	24	3	
汚泥棟	消火災害防止設備	消火水槽（汚泥棟）（TF-1）	15	36	3	
汚泥棟	空調・換気設備	控室空調機（汚泥棟）（ACP-3）	15	36	1	使用停止(ガス抜き済み)
沈砂池・管理棟	給排水・衛生・ガス設備	ガバナー設備	15	35	3	
塩素混和池棟	空調・換気設備	換気扇	15	6	4	
その他	空調・換気設備	仮眠室空調機（汚泥棟）（ACP-2）	15	36	3	
汚泥棟	建具	シャッターNo.6（No2遠心機北側）	18	22	3	
汚泥棟	建具	シャッターNo.8（No4脱水機北側）	18	25	3	
汚泥棟	建具	シャッターNo.7（No3脱水機南側）	18	22	3	
汚泥棟	空調・換気設備	遠心濃縮機室No.2排風機（FE-9）	15	23	3	
汚泥棟	空調・換気設備	換気機械室排風機（FE-10）	15	23	3	
汚泥棟	空調・換気設備	遠心濃縮機室No.2送風機（FS-9）	15	23	3	
汚泥棟	空調・換気設備	換気機械室送風機（FS-10）	15	23	3	
水処理棟1系	建具	シャッター No.1（エアタン）	18	37	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	パッケージ形空調和機 No.3（ACP-2-2）	15	37	1	室外機撤去
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	ルームエアコン（和室）	15	37	1	使用停止(ガス抜き済み)
その他	給排水・衛生・ガス設備	ソフトボール場浄化槽	15	37	1	現在使用停止中
沈砂池・管理棟	給排水・衛生・ガス設備	場内埋設給排水管	15	37	3	
汚泥棟	空調・換気設備	工作室送風機（FS-6）	15	19	3	
汚泥棟	空調・換気設備	汚泥棟中央監視室空調機	15	19	3	
沈砂池・管理棟	給排水・衛生・ガス設備	ガス給湯器	15	36	3	
汚泥棟	空調・換気設備	1階遠心濃縮機械室（FS-11）給気用	15	20	3	
汚泥棟	空調・換気設備	1階 遠心濃縮室（FE-11）排気用	15	20	3	
汚泥棟	空調・換気設備	B-1階ポンプ室（FS-12）給気用	15	20	3	
汚泥棟	空調・換気設備	B-1階ポンプ室（FE-12）排気用	15	20	3	
汚泥棟	空調・換気設備	2階脱水機室用（FS-13）給気用	15	20	3	
汚泥棟	空調・換気設備	2階脱水機室排風機（FE-13） ルーフファン	15	20	3	
汚泥棟	建具	シャッターNo.10（ベルト濃縮北側）	18	20	3	
汚泥棟	建具	シャッターNo.11（No5脱水機予定地南側）	18	20	3	
汚泥棟	建具	シャッターNo.12（No6脱水機予定地北側）	18	18	3	

別表1-1-3 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（高圧室）ＡＣＰ-3-1	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（高圧室）ＡＣＰ-3-2	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（高圧室）ＡＣＰ-3-3	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-2-1	15	18	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-3-1	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（制御室）ＡＣＰ-1	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（制御室）ＡＣＰ-2	15	22	3	
水処理棟3系	消火災害防止設備	3系最終沈澱池排風機（FE-6）	15	22	3	
水処理棟3系	電気設備	3系最終沈澱池排風機（FE-4）	15	22	3	
水処理棟3系	電気設備	3系最終沈澱池排風機（FE-3）	15	18	3	
水処理棟3系	電気設備	3系最終沈澱池送風機（FS-6-2）	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	エアタン・エアタン管廊送風機（FS-6-1）	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系高圧、低圧室送風機（VS-2）	15	22	3	
汚泥棟	建具	シャッターNo.9（ベルト濃縮南側）	18	20	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-1-1	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系高圧、低圧室排風機（VE-2）	15	22	3	
水処理棟3系	電気設備	3系制御室排風機（VE-1）	15	22	3	
水処理棟3系	電気設備	3系制御室送風機（VS-1）	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	NSエア・フィルター（AFU-1）	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-1-2	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-2-2	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-3-2	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（高圧室）ＡＣＰ-3-1室外機	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（高圧室）ＡＣＰ-3-3室外機	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（高圧室）ＡＣＰ-3-2室外機	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（制御室）ＡＣＰ-1室外機	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（制御室）ＡＣＰ-2室外機	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-1 室外機	15	22	3	
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-2 室外機	15	18	1	冷媒抜けのため停止中
水処理棟3系	空調・換気設備	3系電気室エアコン（低圧室）ＡＣＰ-4-3 室外機	15	22	3	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	ルームエアコン（和室）室外機	15	37	1	使用停止(ガス抜き済み)

別表1-1-3 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	空調・換気設備	汚泥棟中央監視室空調機室外機	15	19	3	
汚泥棟	空調・換気設備	仮眠室空調機（汚泥棟）（ACP-2）室外機	15	36	1	使用停止(ガス抜き済み)
その他	空調・換気設備	控室空調機（汚泥棟）（ACP-3）室外機	15	36	1	使用停止(ガス抜き済み)
その他	場内道路	その他	15	37	3	各所地盤沈下あり
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	電気室パッケージエアコン No.1 室外機 (AC-1)	15	6	4	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	電気室パッケージエアコン No.2 室外機 (AC-2)	15	6	4	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	電気室パッケージエアコン No.1 室内機 (AC1-1)	15	6	4	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	電気室パッケージエアコン No.1 室内機 (AC1-2)	15	6	4	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	電気室パッケージエアコン No.2 室内機 (AC2-1)	15	6	4	
沈砂池・管理棟	空調・換気設備	電気室パッケージエアコン No.2 室内機 (AC2-2)	15	6	4	

別紙1-1-4 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	電気設備	1階電灯分電盤（管理棟）（ML-1-1）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	理化学試験室分電盤（ML-1-2）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	沈砂、ポンプ室分電盤（ML-1-3）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	1階送風機盤（MP-1-1）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	1階空調機盤（MP-1-2）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	3階排風機盤（MP-3-1）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	3階空調機盤（管理棟）（MP-3-2）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	1階防災電源共用盤（管理棟）（ML-1-1）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	沈砂ポンプ室防災電源共用盤（ML-1-3）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	2階防災電源共用盤（管理棟）（ML-2-1）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	消火災害防止設備	ハロン消火設備	8	37	3	
沈砂池・管理棟	消火災害防止設備	自動火災受信機盤（管理棟）	8	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	ガス遮断操作盤	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	非常用放送設備	15	3	4	2021年更新
沈砂池・管理棟	電気設備	時計設備	15		1	停止中
沈砂池・管理棟	電気設備	電話交換機設備	10	23	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	沈砂池地下1階中継盤（MP-B1-1）	15	35	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	ポンプ室地下1階中継盤（MP-B1-2）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	避雷針設備（管理棟北）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	避雷針設備（管理棟南）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	1階空調和機制御盤（CP-1）	15	37	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	3階空調和機制御盤（CP-2）	15	37	3	
水処理棟1系	電気設備	電灯分電盤（水処理棟）（WL-1-1）	15	36	3	
水処理棟1系	電気設備	防災電源共用盤（水処理棟）（WL-1-1）	15	36	3	
水処理棟1系	電気設備	屋外照明盤（水処理棟）（OL-2）	15	35	3	
塩素混和池棟	電気設備	電灯分電盤（塩混棟）（CL-1-1）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	管廊送排風機盤（WP-1-2）	15	36	3	
水処理棟1系	電気設備	送排風機盤（水処理棟）（WP-1-1）	15	36	3	
水処理棟1系	電気設備	2系送風機盤 WP-1-2	15	25	3	
水処理棟1系	電気設備	水処理棟電灯分電盤 WL-1-2	15	25	3	
污泥棟	電気設備	避雷針設備（污泥棟）	15	36	3	
その他	電気設備	1階建築中継盤（污泥棟）（SP-1-1）	15	36	3	
その他	電気設備	1階電灯分電盤（污泥棟）（SL-1）	15	36	3	
その他	電気設備	1階防災電源共用盤（污泥棟）（SL-1）	15	36	3	

別紙1-1-4 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	電気設備	工作室送排風機盤（SP-1-2）	15	36	3	
汚泥棟	電気設備	建築主幹中継盤（汚泥棟）（SLP-M）	15	36	3	
その他	電気設備	2階電灯分電盤（汚泥棟）（SL-2）	15	36	3	
その他	電気設備	2階防災電源共用盤（汚泥棟）（SL-2）	15	36	3	
汚泥棟	電気設備	2階送排風機盤（汚泥棟）（SP-2）	15	36	3	
汚泥棟	電気設備	3階送排風機盤（SP-3-1）	15	36	3	
その他	電気設備	3階空調機盤（汚泥棟）（SP-3-2）	15	36	3	
汚泥棟	電気設備	3階電灯分電盤（汚泥棟）（SL-3）	15	36	3	
汚泥棟	電気設備	3階防災電源共用盤（汚泥棟）（SL-3）	15	36	3	
汚泥棟	消火災害防止設備	自動火災受信機盤（汚泥棟）	8	36	3	
汚泥棟	電気設備	1階送排風機盤（SP-1-3）	15	20	3	
その他	電気設備	自動給水装置制御盤	15	26	3	
管理・水処理・汚泥棟	消火災害防止設備	消防用設備	8	36	3	
水処理棟3系	電気設備	動力制御盤 WP-1-4（3系水処理制御室）	15	22	3	
水処理棟3系	電気設備	動力制御盤 WP-1-3（3系水処理制御室）	15	22	3	
水処理棟3系	電気設備	電灯分電盤 WL-1-3（3系水処理制御室）	15	22	3	
水処理棟3系	電気設備	電灯電力分電盤（3系水処理）（WPL-M）	15	22	3	
汚泥棟	電気設備	動力制御盤（SP-1-4） 汚泥棟	15	20	3	
沈砂池・管理棟	消火災害防止設備	防災監視盤（3系水処理棟）	15	22	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	避雷針設備（汚泥棟東側）	15	20	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	2階電灯分電盤（管理棟）（ML-2-1）	15	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	電気錠操作盤	10	14	3	
沈砂池・管理棟		手元開閉器 電気室空調機	15	6	4	
その他		【第2期SM計画】管理棟_自動火災報知設備	8	36	3	
その他		【第2期SM計画】水処理棟1期_自動火災報知設備	8	36	3	
その他		【第2期SM計画】水処理棟2期_自動火災報知設備	8	26	3	
その他		【第2期SM計画】水処理棟3期_自動火災報知設備	8	20	3	
その他		【第2期SM計画】汚泥処理棟2期_自動火災報知設備	8	24	3	
その他		【第2期SM計画】汚泥処理棟3期_自動火災報知設備	8	18	3	
その他		【第2期SM計画】独立管廊_自動火災報知設備	8	36	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	沈砂池機器用コンプレッサー No.1 小型空気圧縮機 1.50P-7.0GP5 QA998490	15	9	4	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	沈砂池機器用コンプレッサー No.2 小型空気圧縮機 1.50P-7.0GP5 QA998316	15	9	4	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	沈砂池機器用コンプレッサー No.3 小型空気圧縮機 1.50P-7.0GP5 QA998315	15	9	4	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	粗目スクリーン No.1 手掻式鋼製バースクリーン 87W-146	15	36	3	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	粗目スクリーン No.2 手掻式鋼製バースクリーン 87W-146	15	36	3	
沈砂池・管理棟	汚水沈砂設備	沈砂撈揚機 No.1 ダブルチェーンVバケット式 87W-146	15	36	3	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	自動除塵機 No.1 ダブルチェーン式前面撈揚型 87W-146	15	36	3	
沈砂池・管理棟	汚水沈砂設備	流水トラフ 流水トラフ 89W-091	15	35	3	
沈砂池・管理棟	汚水沈砂設備	トラフコンベヤー フライト式コンベア 89W-091	15	35	2	フライト支持ローラー摩耗多数あり 運転回数を減らし運用中
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	ベルトコンベヤー No.1 トラフ形ベルトコンベヤ 00W-244	15	24	3	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	ベルトコンベヤー No.2 30°-20° トラフ形ベルトコンベア 89W-091	15	35	3	
沈砂池・管理棟	ゲート設備	流入ゲート No.1 電動自重降下式 MEG-12 87E016A 1/2	17	37	3	
沈砂池・管理棟	ゲート設備	流入ゲート No.2 電動自重降下式 MEG-12 159758	17	36	3	
沈砂池・管理棟	汚水沈砂設備	沈砂スキップホイス バケット形ロープ昇降式 GCDL3839 87W-146	15	20	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発電用原動機 内燃機関式 6L20CX 19693	15	37	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発電機 三相交流発電機 TAKL-DE T690077A1A	15	37	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	ブライミングポンプ ギヤー式 DH-M20 874997	15	37	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用コンプレッサー No.1 空冷式 HAC75M 89103	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用コンプレッサー No.2 空冷式 HAC75M 89103	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	ダミー抵抗器 水抵抗式	15	21	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	減圧水槽 冷却水タンク	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	燃料小出槽 貯油タンク	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	重油地下タンク 貯油タンク	20	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用燃料移送ポンプ No.1 ギヤー式 DHL-M25 889457	20	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用燃料移送ポンプ No.2 ギヤー式 DHL-M25 889458	20	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用冷却塔揚水ポンプ No.1 横軸渦巻式 SAL-M80 889454	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用冷却塔揚水ポンプ No.2 横軸渦巻式 SAL-M80 899961	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用冷却塔 クーリングタワー式 SBC-80ES 89BC214J	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用冷却水ポンプ No.1 横軸渦巻式 SAHH-M100 889455	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発用冷却水ポンプ No.2 横軸渦巻式 SAHH-M100 899962	15	36	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	篩渣スキップホイス ト バケット形ロープ昇降式 GCDL3838 87W-146	15	20	3	
沈砂池・管理棟	汚水沈砂設備	沈砂ホッパ 電動カットゲート式 87W-146	15	36	3	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	し 渣ホッパ 電動カットゲート式 87W-146	15	36	3	
沈砂池・管理棟	最初沈殿池設備	スカム分離機 回転ドラム式スクリーン RSA-2548JD J08-37162	15	17	3	
沈砂池・管理棟	ゲート設備	ポンプ井連絡ゲート 手動式 87E0160B	15	36	3	
沈砂池・管理棟	汚水沈砂設備	池排水ポンプ 水中ポンプ着脱式 CNL651 Jan-51	10	36	3	
沈砂池・管理棟	脱臭設備	沈砂池脱臭ファン 脱臭ファン式 FTF-251BA・RH 89E0250080	15	35	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	ポンプ井攪拌機 No.1 水中攪拌式 SR4400.010.414 9160150	10	32	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ No.1 MP縦軸渦巻式 VSF-3F-M 1104981	15	37	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ電動機 No.1 三相誘導電動機 TIKK-DCKL8 71000091	15	37	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ No.2 MP縦軸渦巻式 VSF-3F-M 1105458	15	35	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ電動機 No.2 三相誘導電動機 TIKK-DCKL8 93102165	15	35	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ No.3 MP縦軸渦巻式 VSF-3F-M 1107072	15	30	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ電動機 No.3 三相誘導電動機 TIPDCKT-EM T712483MM10	15	30	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ吐出弁 No.1 電動バルコン式 MFE-0-KD-05 87B0860-3	20	37	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ吐出弁 No.2 電動バルコン式 MFE-0-KD-05 89B0288-1	20	35	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ吐出弁 No.3 電動バルコン式 MFE-0-KD-05 943-0682.1	20	30	3	
沈砂池・管理棟	ポンプ類	ポンプ室床排水ポンプ No.1 水中ポンプ着脱式 SB(TU)-AM M1181702-1	10	35	3	
沈砂池・管理棟	ポンプ類	ポンプ室床排水ポンプ No.2 水中ポンプ着脱式 SB(TU)-AM M1181702-2	10	35	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機 No.1 M B 容積形回転式 150ERBR-Y8W HR-15703-02 1/2	20	36	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機電動機 No.1 三相誘導電動機 TIKK-DBK8 80204312	20	36	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機 No.2 M B 容積形回転式 150ERBR-Y8W HR-15703-02 2/2	20	36	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機電動機 No.2 三相誘導電動機 TIKK-DBK8 80204313	20	36	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機 No.3 M B ターボ形遠心式 BL-1C-25H 62276	20	30	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機電動機 No.3 三相誘導電動機 SB-LHWNS EHA2L4K0101	20	30	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機吐出弁 No.3 電動バルコン式 LTKD-01 9410TB2746-1	15	30	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機放風弁 No.3 パッケージコントローラ COP4-S250-BEA4-T52-MC-EBV-PS-2 68526-2	15	30	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	ろ過式集塵機 No.1 バグフィルタ集塵機 SPC-56-2 5780153	15	36	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	ろ過式集塵機 No.2 バグフィルタ集塵機 SPC-56-2 578013	15	36	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	集塵機用コンプレッサー No.1 ベピコン式 7.50P-7V RC597674	15	35	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	集塵機用コンプレッサー No.2 ベビコン式 7.50P-7V RC597675	15	35	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機冷却塔揚水ポンプ No.1 ラインポンプ式 50LPD52.2 P8723807.1	15	35	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機冷却塔揚水ポンプ No.2 ラインポンプ式 50LPD52.2 P8723807.2	15	35	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機冷却塔 冷却塔 SBC-15ES 89BC206X	15	35	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機冷却水ポンプ No.1 横軸渦巻式 32×32FS2F5.75 P10708086	15	14	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機冷却水ポンプ No.2 横軸渦巻式 32×32FS2F 5.75 P08735333	15	16	3	
沈砂池・管理棟	用水設備	高架水槽揚水ポンプ No.1 横軸タービン式 65MF(J1)TA-R4-M M1105459-1	15	35	3	
沈砂池・管理棟	用水設備	高架水槽揚水ポンプ No.2 横軸タービン式 65MF(J1)TA-R4-M M1105459-2	15	35	3	
水処理棟1系	ゲート設備	1系エアタン流入可動堰 No.1 鋳鉄製四角可動堰 87EO121B 1/2	15	36	2	開閉動作鈍重
水処理棟1系	ゲート設備	1系エアタン流入可動堰 No.2 鋳鉄製四角可動堰 87EO121B 2/2	15	36	2	開閉動作鈍重
水処理棟1系	ゲート設備	1系返送汚泥流入可動堰 No.1 鋳鉄製四角可動堰 87EO121C 1/2	15	36	2	開閉動作鈍重
水処理棟1系	ゲート設備	1系返送汚泥流入可動堰 No.2 鋳鉄製四角可動堰 87EO121C 2/2	15	36	2	開閉動作鈍重
水処理棟1系	反応タンク設備	1系エアタン風量調節弁 No.1 電油操作機式 AJ11-2F01N1E242Y0/Y 16P0236452.1P	15	8	4	
水処理棟1系	反応タンク設備	1系エアタン風量調節弁 No.2 電油操作機式 AJ11-2F05NNA24-2Y0/ 3P06479.1	15	31	3	
水処理棟1系	反応タンク設備	放風弁 油圧作動式 AJ011-2RC5NNE24-2Y0/Y P0558.1K/9203	15	34	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	ゲート設備	分配槽仕切弁 手動式 86A.482.1/2	17	36	3	製造1986年
水処理棟1系	ゲート設備	分配槽バイパス弁 手動式 86A.482.2/2	17	36	3	製造1986年
水処理棟1系	ゲート設備	1系初沈流入ゲート No.1 外裪'式' 鑄鉄製角形ゲート 87E0121A 1/2	15	36	2	開閉動作鈍重
水処理棟1系	ゲート設備	1系初沈流入ゲート No.2 外裪'式' 鑄鉄製角形ゲート 87E0121A 2/2	15	36	2	全閉不可 (0～650mm稼働)
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系初沈汚泥掻寄機 No.1 チェーンフライト式 HM2-18911B-TL W870138	15	22	2	シュール摩耗及び発錆
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系初沈スカムスキマ No.1-1 パイプ形電動式 MB1010C W870138	15	36	3	
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系初沈スカムスキマ No.1-2 パイプ形電動式 MB1010C W870138	15	36	3	
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系初沈スカムスキマ No.2-1 パイプ形電動式 IPTC250L3.5VK4-TK 52109831	15	29	3	
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系初沈スカムスキマ No.2-2 パイプ形電動式 IPTC250L3.5VK4-TK 52109831	15	29	3	
水処理棟1系	配管類	初沈汚泥引抜弁 No.1-1 電動バルコン式 MQV-50 88BZ.0973.2	15	35	3	
水処理棟1系	配管類	初沈汚泥引抜弁 No.1-2 電動バルコン式 MQV-50 88BZ.0973.2	15	35	3	
水処理棟1系	配管類	初沈汚泥引抜弁 No.2-1 電動バルコン式 LTKD-01 95BZ05981/2	15	29	3	
水処理棟1系	配管類	初沈汚泥引抜弁 No.2-2 電動バルコン式 LTKD-01 95BZ05982/2	15	29	3	
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系生汚泥ポンプ No.2 スクリー式 HPS-100FC HE-0250	15	36	3	
水処理棟1系	配管類	生汚泥濃縮槽送泥弁 電動バルコン式 ES40202	15	31	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	配管類	生汚泥エアタン送泥弁 電動バルコン式 ES40201	15	31	3	
水処理棟1系	ゲート設備	1系終沈流入ゲート No.1 外襯式鋳鉄製角形ゲート 87E0121D 1/2	25	36	3	
水処理棟1系	ゲート設備	1系終沈流入ゲート No.2 外襯式鋳鉄製角形ゲート 87E0121D 2/2	25	36	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系終沈汚泥掻寄機 No.1 チェーンフライト式 W870138	15	22	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系終沈スカムスキマ No.1-1 パイプ形電動式 MB1010C W870138	15	36	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系終沈スカムスキマ No.1-2 パイプ形電動式 MB1010C W870138	15	36	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系終沈スカムスキマ No.2-1 パイプ形電動式 LPTC250L2.5VK4-TK 32105625	15	32	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系終沈スカムスキマ No.2-2 パイプ形電動式 LPTC250L2.5VK4-TK 32105625	15	32	3	
水処理棟1系	配管類	1系終沈汚泥引抜弁 No.1-1 電動バルコン式 MQV-50 88BZ.0973.1	15	35	3	
水処理棟1系	配管類	1系終沈汚泥引抜弁 No.1-2 電動バルコン式 MQV-50 88BZ.0973.1	15	35	3	
水処理棟1系	配管類	1系終沈汚泥引抜弁 No.2-1 電動バルコン式 MQV-50 91B.0902.2/2	20	33	3	
水処理棟1系	配管類	1系終沈汚泥引抜弁 No.2-2 電動バルコン式 MQV-50 91B.0902.1/2	15	33	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系返送汚泥ポンプ No.1 スクリー式 HSP-125FC HU0096	15	22	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系返送汚泥ポンプ No.2 スクリー式 HSP-125FC HU0096	15	36	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系返送汚泥ポンプ No.3 横軸渦巻式 HSP-150FC HFK066	15	31	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系余剰汚泥ポンプ No.1 スクリー式 HSP-125FC HU0100	15	36	3	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系余剰汚泥ポンプ No.2 スクリー式 HSP-125FC HU0100	15	36	3	
水処理棟1系	ポンプ類	1系終沈床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 80DV53.7 P9606503.3	10	24	3	
水処理棟1系	脱臭設備	水処理脱臭床給水加圧ポンプ No.1 ラインポンプ式 40LPD52.2 P8723808.2	15	35	3	
水処理棟1系	脱臭設備	水処理脱臭床給水加圧ポンプ No.2 ラインポンプ式 40LPD52.2 P8723808.1	15	35	3	
水処理棟1系	脱臭設備	水処理脱臭ファン No.1 脱臭ファン式 FTF-251-RH1-S 11E0250110	15	13	3	
水処理棟1系	用水設備	原水ポンプ No.1 水中ポンプ着脱式 80DL52.2 P09755172	15	15	3	
水処理棟1系	用水設備	原水ポンプ No.2 水中ポンプ着脱式 80DL52.2 P15764053	20	9	4	
水処理棟1系	汚水沈砂設備	沈砂洗浄水ポンプ 水中ポンプ着脱式 100DL53.7 P12769410	15	12	4	
水処理棟1系	用水設備	消泡水ポンプ No.1 水中ポンプ着脱式 100 D L 51.5 P12750729	20	12	1	絶縁不良により使用停止中
水処理棟1系	用水設備	消泡水ポンプ No.2 水中ポンプ着脱式 100DL 51.5 P08775390	20	16	4	
水処理棟1系	用水設備	消泡水用オートストレーナー No.1 回転式ストレーナ A-150(100) 79423	20	35	3	
水処理棟1系	用水設備	消泡水用オートストレーナー No.2 回転式ストレーナ A-150(100) 79424	20	35	3	
水処理棟1系	用水設備	砂濾過用オートストレーナー No.1 回転式ストレーナ A-80 79426	20	35	3	
水処理棟1系	用水設備	砂濾過用オートストレーナー No.2 回転式ストレーナ A-80 79427	20	35	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	用水設備	沈砂洗浄用水用オートストレーナー 回転式ストレーナー A-100 79425	20	35	3	
水処理棟1系	用水設備	砂ろ過用コンプレッサー No.2 オイルフリーベビコン式 1.50U-9.5GB5 UC868158	15	13	4	
水処理棟1系	用水設備	砂ろ過用除湿器 空冷式 AC-40FA	10	18	3	
水処理棟1系	ゲート設備	1系原水流入ゲート 手動式 87E0121F	25	36	3	
塩素混和池棟	ゲート設備	減菌池バイパスゲート 制水扉 MLC-W4B 87E0121F-3	17	36	3	
塩素混和池棟	ゲート設備	減菌池流入ゲート 制水扉 MLC-W4B 87E0121F-1	17	36	3	
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ No.1 ダイヤフラム式 1M1L C-E-H O.4G-30M1N S P M72-0225 A-1	10	12	1	油圧動作不良により停止中
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ No.2 ダイヤフラム式 1S1AQE-0.4V-28PIN M63-0219A-1	10	21	2	発錆あり
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩素酸ソーダ貯留槽 No.1 薬品タンク HL-FRP 3E-0636	10	36	3	
塩素混和池棟	配管類	冷凍式除湿器(塩混棟) 冷凍機式 RD-3.7-AC 9L6159	10	36	1	用途停止
塩素混和池棟	脱臭設備	水処理脱臭床 No.1 別置 強制送風方式 別置強制送風方式	10	34	3	
塩素混和池棟	脱臭設備	水処理脱臭床排水ポンプ No.1 DV型固形物移送用ボルトレス水中ポンプ 80DV53.7 P9606505	15	36	3	
沈砂池・管理棟	脱臭設備	沈砂池脱臭床 別置 強制送風方式 別置強制送風方式	15	34	3	
沈砂池・管理棟	脱臭設備	沈砂池脱臭床給水加圧ポンプ No.1 横軸渦巻式 32FSGD51.5 P9631124	15	35	3	
沈砂池・管理棟	脱臭設備	沈砂池脱臭床給水加圧ポンプ No.2 横軸渦巻式 32FSGD51.5 P9631124	15	35	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	脱臭設備	汚泥処理脱臭床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 CRS65 1248-964	15	13	4	
汚泥棟	脱臭設備	汚泥処理脱臭床 別置 強制送風方式	15	34	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥棟除湿機 冷凍機式 GX5211D-N1-AC200V 9X0178	15	5	4	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥棟機器用コンプレッサー No.1 小型空気圧縮機 5.5OP-9.5GB5 SK9562B1	15	10	4	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥棟機器用コンプレッサー No.2 小型空気圧縮機 5.5OP-9.5GB5 S 1949743	15	10	4	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ搬送ベルトコンベヤー No.1 トラフ形ベルトコンベア P88057-007AC	15	35	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ搬送ベルトコンベヤー No.2 ベルト式コンベア P94022-011AB	15	30	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	凝集混和タンク攪拌機 No.2 定置形直結式 HCM-8604G-NRXG6 41836	15	30	3	
沈砂池・管理棟	クレーン類物あげ設備	し 渣コンテナ吊上機 電動ホイスト式 1L-T55 89L7902001	20	35	3	
水処理棟1系	反応タンク設備	1系散気装置 No.1 全面曝気式	10	36	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥脱水機 No.1 ベルトプレス式 VP(Ⅱ)S-30 VP-145	15	24	3	停止中
汚泥棟	クレーン類物あげ設備	搬出室ホイスト 電動チェーンブロック式 DAM-0.5	17	31	3	
汚泥棟	クレーン類物あげ設備	薬品搬入用ホイスト 低圧モーター FMT-2A 8905901A	17	36	3	製造1989年
汚泥棟	汚泥脱水設備	空気槽 法規制圧力タンク式 2? 空気槽 SFNO-890653	15	34	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機用油圧ポンプユニット No.1 油圧ユニット自冷式 V15A2RX-85 B88R232	15	35	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐 用年数	経過年 数	健全度	備考
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機用油圧ポンプユニット No.2 油圧ユニット自冷式 V15A2RX-85 B94H033	15	30	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥脱水機 No.2 ベルトプレス式 IVP II S-30 VP237	15	30	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心濃縮機 No.1 横形遠心式 2500S P88057-002	15	36	1	運転不能
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心機No.1油圧ユニット 油圧ユニット強冷式 620400	15	36	1	運転不能
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	余剰系し渣分離機 回転ドラム式スクリーン RSA-2524JD 26363	17	35	3	
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	余剰系し渣脱水機 スクリュープレス式脱水機 SP-0.5型 P-3304181	17	31	3	
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	余剰系し渣脱水機油圧ユニット 油圧ユニット自冷式 ND89-200-30 54	17	31	3	
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	生系し渣分離機 回転ドラム式スクリーン R-V10142B J10-ASA2524RD-38187	17	15	4	
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	生系し渣脱水機 スクリュープレス式脱水機 SP-0.5型 P-3304180	17	31	3	
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	生系し渣脱水機油圧ユニット 油圧ユニット自冷式 ND89-200-30 64	17	31	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮槽汚泥掻寄機 No.2 中央駆動懸垂形汚泥掻寄機 P93044002013	17	31	3	
汚泥棟	ポンプ類	汚泥棟床排水ポンプ No.1-1 水中ポンプ直結式 CNL651 1153-514	10	15	3	
汚泥棟	ポンプ類	汚泥棟床排水ポンプ No.1-2 水中ポンプ直結式 CNL651 1301-1	10	33	3	
汚泥棟	ポンプ類	汚泥棟床排水ポンプ No.2-1 水中ポンプ直結式 CNL651 1301-1	10	34	3	
汚泥棟	ポンプ類	汚泥棟床排水ポンプ No.2-2 水中ポンプ直結式 CNL651 1301-1	10	34	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ貯留ホッパ No.1 電動カットゲート式 LP TC4000M10VLIJ-TK P88057-007AB	15	35	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ貯留ホッパ No.2 電動カットゲート式 LP TC4000M10VLIJ-TK P94022-011AA	15	30	3	
汚泥棟	配管類	汚泥棟雑用水槽流入弁 空気作動式 AW28S 0090648-10/160	20	12	4	
汚泥棟	用水設備	雑用水揚水ポンプ No.1 横軸渦巻式 80X65FS4K57.5 P08775497	20	16	4	
汚泥棟	用水設備	雑用水揚水ポンプ No.2 横軸渦巻式 80X65FS4K 57.5 P14734205	20	10	4	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE80 174604	15	35	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE80 174603	15	35	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	ろ布洗浄水ポンプ No.1 横軸タービン式 100MS3 51.5 P09755174	15	14	4	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	ろ布洗浄水ポンプ No.2 横軸タービン式 100MS3 515 P14734225	15	10	4	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	返流水ポンプ No.1 スクリー式 E5K-EM-S HE50605	15	34	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	返流水ポンプ No.2 スクリー式 E5K-EM-S HE50604	15	34	3	
汚泥棟	調質設備	脱水機薬液供給ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE30A 52028	15	34	3	
汚泥棟	調質設備	脱水機薬液供給ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE30A 52029	15	34	3	
汚泥棟	調質設備	脱水機薬液供給ポンプ No.3 一軸ネジ式 NE30A 69971	15	30	3	
汚泥棟	調質設備	薬品定量供給機 No.1 テーブルフィーダ式 M18-141	15	35	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	調質設備	薬品溶解タンク攪拌機 No.1 定置形ベルト式 HV-8110G 91269	15	35	3	
汚泥棟	脱臭設備	汚泥処理脱臭ファン 脱臭ファン式 FTE-301-HR1-S 11E0300097	15	13	4	
汚泥棟	脱臭設備	汚泥処理脱臭床給水加圧ポンプ No.1 ラインポンプ式 LPD型 P09722491	15	15	3	
汚泥棟	脱臭設備	汚泥処理脱臭床給水加圧ポンプ No.2 ラインポンプ式 40LPD51.5 PL601395.2	15	34	3	
汚泥棟	配管類	濃縮槽引抜弁 No.2 空気作動式 TA2-160R2-33-SW1-G43512 1212861	20	13	4	
汚泥棟	汚泥貯留設備	濃縮汚泥混合槽攪拌機 No.1 中央駆動式 TFCG-1003-1F 76037	15	31	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	初期汚泥貯留槽攪拌機 No.2 定置形直結式 TFCG-1003-10 47475	15	34	3	
汚泥棟	配管類	濃縮汚泥切替弁 A エアシリンダ ー式マデ`イハイバ`ルブ` MQV-50-APS	20	34	3	停止中
汚泥棟	配管類	濃縮汚泥切替弁 B エアシリンダ ー式マデ`イハイバ`ルブ` MQV-50-APS	20	34	3	停止中
汚泥棟	配管類	余剰濃縮汚泥流入弁 No.1 空気式エキセントリックバ`ルブ` EC-20AKT 20-93-10344-030	20	31	2	開閉動作鈍重
汚泥棟	配管類	余剰濃縮汚泥流入弁 No.2 空気式エキセントリックバ`ルブ` EC-20AKT 20-93-10344-030	20	31	2	開閉動作鈍重
汚泥棟	配管類	濃縮汚泥流入弁 No.1 空気式エキセントリックバ`ルブ` EC-20AKT 20-93-10344-202	20	34	2	開閉動作鈍重
汚泥棟	配管類	濃縮汚泥流入弁 No.2 エアシリンダ ー式マデ`イハイバ`ルブ` MQV-50-APS	20	35	2	開閉動作鈍重
汚泥棟	配管類	混合汚泥引抜弁 No.1 空気作動式 EC-20AKT 20-93-10344-040	30	31	2	開閉動作鈍重
汚泥棟	配管類	混合汚泥引抜弁 No.2 空気作動式 EC-20AKT 20-93-10344-040	30	31	2	開閉動作鈍重

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	汚泥貯留設備	余剰汚泥貯留槽攪拌機 No.2 定置形直結式 TFCG-0753-10 76036	15	31	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	余剰汚泥貯留槽攪拌機 No.1 定置形直結式 TFCG-0753-10 47474	15	34	3	
汚泥棟	ゲート設備	生汚泥分配槽可動堰 No.1 角形外ねじ式 MFH-3T	17	31	3	
汚泥棟	ゲート設備	生汚泥分配槽可動堰 No.2 角形外ねじ式 MFH-3T	17	31	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	計装用空気源装置 パッケージ式オイルフリーベピコン POD-0.75LES V1852615	20	13	4	
塩素混和池棟	消毒設備	サンプリングポンプ No.1 横軸渦巻式 40SQGD 5.75B P21705718	15	3	4	
塩素混和池棟	消毒設備	サンプリングポンプ No.2 横軸渦巻式 40SQGD 5.75B P21705714	15	3	4	
汚泥棟	調質設備	凝集剤原液注入ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE15PM 152261	15	26	3	
汚泥棟	調質設備	凝集剤原液タンク攪拌機 定置形直結式 TLCG-0043-10 115398	15	26	3	
汚泥棟	調質設備	薬品溶解タンク No.1 鋼板製立形攪拌槽 P 88057-007 A C	15	35	3	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	自動除塵機 No.2 ダブルチェーン式前面掻揚型 00W-244	15	23	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	ポンプ井攪拌機 No.2 水中ミキサー SR4400.010.414 00W-244	10	23	1	絶縁不良により使用停止中
沈砂池・管理棟	汚水沈砂設備	沈砂掻揚機 No.2 ダブルチェーンVバケット式 00W-244	15	23	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機 No.4 MBターボ形遠心式 BL-1C-25H Z-004	20	22	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機電動機 No.4 三相誘導電動機 SB-LHWN 00FHZJA0HA0101	20	23	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機吐出弁 No.4 電動バルコン式 LTKD-01	15	23	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機放風弁 No.4 電油操作機式 MGVCOP4-S250-BEA4-Y52-MC-EBV-P 83037-02	15	23	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ No.4 MP縦軸渦巻式 VSF-3F-M 1108427	15	23	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ電動機 No.4 三相誘導電動機 IIP-DCCKT-EM 1713186MV1	15	21	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ吐出弁 No.4 電動バルコン式 MFE-0-KD-05 00BZ1215.1	20	23	3	
水処理棟2系	最初沈殿池設備	2系初沈スカムスキマ No.1-1 電動式バイパススキマ LPTC250S3.5VK4-TK 134407370	15	24	3	
水処理棟2系	最初沈殿池設備	2系初沈スカムスキマ No.1-2 パイプ形電動式 LPTC250S3.5VK4-TK 134407371	15	24	3	
水処理棟2系	最初沈殿池設備	2系生汚泥ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE80PM 160435	15	24	3	
水処理棟2系	最初沈殿池設備	2系生汚泥ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE80PM 160436	15	24	3	
水処理棟2系	配管類	2系初沈汚泥引抜弁 No.1-1 電動偏心構造弁 MQV-50-ESRH 00BZ1161.1.1/2	20	24	3	
水処理棟2系	配管類	2系初沈汚泥引抜弁 No.1-2 電動偏心構造弁 MQV-50-ESRH 00BZ1161.1.2/2	20	24	3	
水処理棟2系	ポンプ類	2系初沈床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 80DL52.2 J00H043434.2	15	24	3	
水処理棟2系	ポンプ類	2系エアタン床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 80DL52.2 J00H043434.2	15	24	3	
水処理棟2系	ポンプ類	2系終沈床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 80DL52.2 J00H043434.3	15	24	3	
水処理棟2系	反応タンク設備	2系エアタン風量調節弁 No.1 電油操作機式 AJ11-2F01N1E242Y0/Y 1P10050.1	15	24	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟2系	反応タンク設備	2系エアタン風量調節弁 No.2 電油操作機式 AJ11-2F01N1E242Y0/Y 1P10002.2	15	24	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系終沈スカムスキマ No.1-1 電動式パイプスキマ LPTC 2 5 0 S3.5VK4-TK 134407372	15	24	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系終沈スカムスキマ No.1-2 パイプ形電動式 LPTC250S3.5VK4-TK 134407373	15	24	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系終沈スカムスキマ No.2-1 パイプ形電動式 LPTC250S3.5VK4-TK 134407374	15	24	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系終沈スカムスキマ No.2-2 パイプ形電動式 LPTC250S3.5VK4-TK 134407375	15	24	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系返送汚泥ポンプ No.4 吸込スクリー式汚泥ポンプ 2001FMZGR J00H043432.1/2	15	24	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系返送汚泥ポンプ No.5 吸込スクリー式汚泥ポンプ 2001FMZGR J00H043432.2/2	15	24	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系余剰汚泥ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE100PM 160437	15	24	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系余剰汚泥ポンプ No.2 一軸ねじ式汚泥ポンプ NE100PM 160438	15	24	3	
水処理棟2系	配管類	2系終沈汚泥引抜弁 No.1-1 マディハイバルブ 呼び径 3K 00BZ1161.3.1/4	20	24	3	
水処理棟2系	配管類	2系終沈汚泥引抜弁 No.1-2 マディハイバルブ 呼び径 3K 00BZ1161.3.2/4	20	24	3	
水処理棟2系	配管類	2系終沈汚泥引抜弁 No.2-1 マディハイバルブ 呼び径 3K 00BZ1161.3.3/4	20	24	3	
水処理棟2系	配管類	2系終沈汚泥引抜弁 No.2-2 マディハイバルブ 呼び径 3K 00BZ1161.3.4/4	20	24	3	
水処理棟1系	用水設備	原水ポンプ No.4 水中ポンプ着脱式 80DL52.2 J05G006436	15	18	3	
水処理棟1系	用水設備	砂濾過用オートストレーナー No.3 回転式ストレーナ A-80 81661	20	24	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	用水設備	砂ろ過用コンプレッサー No.3 小型空気圧縮機 2.20P-9.5GB5 50Hz UK888783	15	12	4	
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系初沈汚泥掻寄機 No.2 チェーンフライト式 2.20P-8.5G5 FH417182	15	29	3	
水処理棟2系	最初沈殿池設備	2系初沈汚泥掻寄機 No.1-1 チェーンフライト式汚泥掻寄機 2池1駆動方式 PFC-45×296×21 J00H0434	17	24	3	
水処理棟2系	最初沈殿池設備	2系初沈汚泥掻寄機 No.1-2 チェーンフライト式汚泥掻寄機 2池1駆動方式 PFC-45×296×21 J00H0434	17	24	3	
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系終沈汚泥掻寄機 No.2 チェーンフライト式 J00H0434	15	20	3	
水処理棟2系	最初沈殿池設備	2系終沈汚泥掻寄機 No.1 チェーンフライト式 2池1駆動方式 PFC-45×396×21 J00H0434	15	24	3	
水処理棟2系	最初沈殿池設備	2系終沈汚泥掻寄機 No.2 チェーンフライト式 2池1駆動方式 PFC-45×396×21 J00H0434	15	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	分配槽連絡ゲート 手動式 MLC-B4 00EZ0224.2	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	分配槽流出可動堰 No.2-1 手動式 MFH-3 00EZ0224.1.1/2	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	分配槽流出可動堰 No.2-2 手動式 MFH-3 00EZ0224.1.2/2	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系初沈流入ゲート 角型外ねじ式 手動開閉機付角型制水扉 00EZ0224.3.1/2	17	24	2	全閉不可 (20mm～全開稼働)
水処理棟3系	ゲート設備	3系初沈流入ゲート 角形外ねじ式 手動開閉機付角形制水扉 00EZ0224.3.2/2	17	24	2	全閉不可 (25mm～全開稼働)
水処理棟2系	ゲート設備	2系汚水流入弁 No.1 二床式手動仕切弁 開閉機 BA-P1 00BZ116.2.1/3	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系汚水流入弁 No.2 二床式手動仕切弁 開閉機 BA-P1 00BZ11261.2.2/3	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系汚水流入バイパス弁 二床式手動仕切弁 開閉機 BA-P1 00BZ1161.2.3/3	17	24	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟2系	ゲート設備	2系エアタン流入可動堰 No.1 角形外ねじ式 MFH-3 00EZ0224.4.1/2	17	24	2	全閉不可（360～390mm稼働）
水処理棟2系	ゲート設備	2系エアタン流入可動堰 No.2 角形外ねじ式 MFH-3 00EZ0224.4.2/2	17	24	2	全閉不可（380mm～全開稼働）
水処理棟2系	ゲート設備	2系返送汚泥可動堰 No.1 角形外ねじ式 MFH-3T 00EZ0224.6.1/2	17	24	2	開閉動作鈍重
水処理棟2系	ゲート設備	2系返送汚泥可動堰 No.2 角形外ねじ式 MFH-3T 00EZ0224.6.2/2	17	24	2	全閉不可（380mm～全開稼働）
水処理棟2系	ゲート設備	2系ステップ流入可動堰 No.1-1 角形外ねじ式 MFH-3 00EZ0224.5.1/6	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系ステップ流入可動堰 No.1-2 角形外ねじ式 MFH-3 00EZ0224.5.2/6	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系ステップ流入可動堰 No.1-3 角形外ねじ式 MFH-3 00EZ0224.5.3/6	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系ステップ流入可動堰 No.2-1 角形外ねじ式 MFH-3 00EZ0224.5.4/6	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系ステップ流入可動堰 No.2-2 角形外ねじ式 MFH-3 00EZ0224.5.5/6	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系ステップ流入可動堰 No.2-3 角形外ねじ式 MFH-3 00EZ0224.5.6/6	17	24	3	
水処理棟2系	反応タンク設備	2系水中機械攪拌機 No.1-1 水中機械攪拌機 DSR-120DP J00H043431 1/8	15	24	3	
水処理棟2系	反応タンク設備	2系水中機械攪拌機 No.1-2 水中機械攪拌機 DSR-120DP J00H043434 2/8	15	24	3	
水処理棟2系	反応タンク設備	2系水中機械攪拌機 No.1-3 水中機械攪拌機 DSR-120DP J00H043434 3/8	15	23	3	
水処理棟2系	反応タンク設備	2系水中機械攪拌機 No.1-4 水中機械攪拌機 DSR-120DP J00H043434 4/8	15	24	3	
水処理棟2系	反応タンク設備	2系水中機械攪拌機 No.2-1 水中機械攪拌機 DSR-120DP J00H043434 5/8	15	24	2	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟2系	反応タンク設備	2系水中機械攪拌機 No.2-2 水中機械攪拌機 DSR-120DP J00H043434 6/8	15	24	2	
水処理棟2系	反応タンク設備	2系水中機械攪拌機 No.2-3 水中式曝気機 DSR-120DP J00H043434 7/8	15	24	3	
水処理棟2系	反応タンク設備	2系水中機械攪拌機 No.2-4 水中式曝気機 DSR-120DP J00H043434 8/8	15	24	2	
水処理棟2系	ゲート設備	2系終沈流入ゲート No.1 角型外柵式 手動開閉機付角型制水扉 00EZ0224.7.1/2	17	24	3	
水処理棟2系	ゲート設備	2系終沈流入ゲート No.2 角型外柵式 手動開閉機付角型制水扉 00EZ0224.7.2/2	17	24	3	
水処理棟1系	用水設備	砂ろ過器 No.1 移床式上向流連続型 ESF15 W-870138	15	36	3	
水処理棟1系	用水設備	砂ろ過器 No.2 移床式上向流連続型 ESF15 W-870138	15	36	3	
水処理棟1系	用水設備	砂ろ過器 No.3 移床式上向流連続型 ESF20 00517-A	15	23	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	余剰汚泥供給ポンプ No.3 一軸ネジ式 NE69PM 160376	15	24	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	混合濃縮汚泥移送ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE120BPM 160378	15	24	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	混合濃縮汚泥移送ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE120BPM 160377	15	24	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	脱水機汚泥供給ポンプ No.4 一軸ネジ式 NE60PM 161954	15	24	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心濃縮機 No.2 横形連続遠心濃縮機 CH 213型 P00068011012	15	22	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心機No.2濃縮汚泥ポンプ 一軸ネジ式 NE50PM 160379	15	23	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心機No.2潤滑ユニット 油圧ユニット自冷式 NE50PM 160379	15	23	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心機No.2ラインポンプ ラインポンプ式 40PLD51.5A Jan-98	15	23	3	
汚泥棟	調質設備	薬品定量供給機 No.2 テーブルフィーダ式 40LPD51.5A P00769156	15	23	3	
汚泥棟	調質設備	薬品溶解タンク No.2 銅板製立形攪拌槽 P 00068-015	15	23	3	
汚泥棟	調質設備	薬品溶解タンク攪拌機 No.2 定置形ベルト式 HMP-8010G1 M-119A5	15	23	3	
汚泥棟	調質設備	脱水機薬液供給ポンプ No.4 一軸ネジ式 NE30PE 161955	15	23	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥脱水機 No.3 ベルトプレス式 IVP II S-30 VP0314	15	23	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	凝集混和タンク攪拌機 No.3 遊星歯車減速機 CVVBMN1B-6125-EP-1.3 C6041136	15	8	4	
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機用油圧ポンプユニット No.3 油圧ユニット自冷式 V15A2RX-95 JEC-37-1979	15	23	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ろ布洗浄水ポンプ No.3 横軸タービン式 100MS3 515 P01738813	15	23	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥貯留槽攪拌機 No.1 定置形直結式 HSL-7511G1-59 S-189A7	15	23	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	返流水槽攪拌機 No.2 定置形直結式 HSL-7511G1-59 S-189A6	15	23	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	返流水槽攪拌機 No.1 定置形直結式 HSL-7508G1-71 S-188A5	15	23	3	
水処理棟1系	脱臭設備	水処理脱臭ファン No.2 片吸込ターボファン FTF253-RH1-S 00E0250148	10	24	3	
塩素混和池棟	脱臭設備	水処理脱臭床 No.2 別置 強制送風方式 FTF-253-RH1-S 00E0250148	10	23	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ封水加圧ポンプ No.1 ラインポンプ式 32LPS5.4A P01784717	15	24	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ封水加圧ポンプ No.2 ラインポンプ式 32LPS5.4A P01784717	15	23	3	
水処理棟1系	最初沈殿池設備	1系生汚泥ポンプ No.1 カッターポンプ式 FD3H-65 01Dd10319-11(AFD1931)	15	24	3	
水処理棟1系	ポンプ類	1系初沈床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 80DV53.7A P19701758	10	6	4	
水処理棟1系	ポンプ類	1系エアタン床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 80DV53.7A P00776343.1	10	24	3	
沈砂池・管理棟	スクリーンかす設備	し渣脱水機 スクリープレス式脱水機 SPR 215 NG01-007	15	23	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	ダミー用冷却水ポンプ 横軸渦巻式 SAK-M80 889456	15	36	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機汚泥供給ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE60KM N8L2021	15	30	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機汚泥供給ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE60 52062	15	35	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機汚泥供給ポンプ No.3 一軸ネジ式 NE60 52027	15	35	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	余剰汚泥供給ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE60AK 51970	15	35	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	余剰汚泥供給ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE80 51971	15	35	3	
水処理棟1系	反応タンク設備	1系散気装置 No.2 全面曝気式	10	31	3	
汚泥棟	調質設備	凝集剤原液注入ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE15PM 166682	15	23	3	
汚泥棟	調質設備	薬品溶解タック出口弁 No.1 空気作動式 E3-260-D1111-K D-110157	15	35	3	
汚泥棟	調質設備	薬品溶解タック出口弁 No.2 空気作動式 E3310-D1100-11N 00CAT	15	24	2	ダイヤフラム劣化

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	用水設備	処理水ポンプ No.1 横軸渦巻式 100SFQ 53.7A T0333370MB	20	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	凝集混和タンク攪拌機 No.1 定置形直結式 HCM8604G-NRXG6 40087	15	19	3	
沈砂池・管理棟	配管類	管理棟雑用水槽流入弁 電動式 EXH-100-10UTB H1400509	15	18	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機 No.3 昇圧ポンプ ラインポンプ式 65LPD52.2A P01738826	15	22	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ No.5 縦軸渦巻斜流ポンプ VSF-3F-M 1109186	16	18	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ電動機 No.5 高圧モーター VED-ERLM 1C5328RJ	16	18	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプNo.5ブラシ引揚装置 ブラシ引上装置 AT020-6H 0YY0-5T3	15	18	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプNo.5始動制御器 始動抵抗式 CSM-4090-E 4G9115-1	15	18	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ吐出弁 No.5 電動式外ねじ仕切弁 MFE-0-KD-1 05AZ0896-01	20	17	4	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機 No.5 MBターボ形遠心式 GM20L 20K-51	20	18	4	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No.5補助油ポンプ ギヤー式 FELQ-8T 5U25462	20	18	4	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	インレットベーンNo.3 電油操作機式 E0P4-Y52-MC-EBV-PS-DIET41-TB 68526-1	15	18	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	ミストコレクター 回転ドラム式スクリーン U-3 5573	15	18	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機電動機 No.5 三相誘導電動機 MRS531EA 0602Y415N	20	18	4	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No.5ブラシ引上装置 ブラシ引上装置 HMTA020-30H80BVQ 632199018	20	18	4	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No5始動制御器 始動抵抗式 RCb731-3 HHT61279A001	20	18	4	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機吐出弁 No.5 電動バルコン式 電動外ねじ仕切弁 05BZ0610-02	15	19	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機放風弁 No.5 電油操作機式 D1ET4-11-1012 94128-01	15	18	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機冷却水ポンプ No.3 横軸渦巻式 32X32FS2F P05761389	15	18	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	ろ過式集塵機 No.3 パルスジェットコレクタ SP-49-2.5K 361056	15	18	3	
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.1-1 水中機械式 DSR-100DP J05G006431 1/2	15	19	2	
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.1-2 水中機械式 DSR-170DP J05G006432 1/2	15	19	2	
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.1-3 水中機械式 DSR-140DP J05G006433 1/2	15	19	3	R7修繕
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.1-4-1 水中機械式 DSR-120DP J05G006434 1/4	15	19	3	R5修繕
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.1-4-2 水中機械式 DSR-120DP J05G006434 2/4	15	19	3	R6修繕
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.2-1 水中機械式 DSR-100DP J05G006431 2/2	15	19	3	R5修繕
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.2-2 水中機械式 DSR-170DP J05G006432 2/2	15	19	2	
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.2-3 水中機械式 DSR-140DP J05G006433 2/2	15	19	3	R3修繕
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.2-4-1 水中機械式 DSR-120DP J05G006434 3/4	15	19	2	
水処理棟3系	反応タンク設備	3系水中機械攪拌機 No.2-4-2 水中機械式 DSR-120DP J05G006434 4/4	15	19	3	R2修繕

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟3系	最初沈殿池設備	3系初沈スカムスキマ No.1-1 電動式パイプスキマ LPCTC250LS.5VK4-TN 634433714	17	19	3	
水処理棟3系	最初沈殿池設備	3系初沈スカムスキマ No.1-2 電動式パイプスキマ LPCTC250LS.5VK4-TN 633433715	17	19	3	
水処理棟3系	最初沈殿池設備	3系初沈汚泥掻寄機 No.1-1 チェーンライト式汚泥掻寄機 2池1駆動方式 PFC-45×296×21 J05G0064	17	19	3	
水処理棟3系	最初沈殿池設備	3系初沈汚泥掻寄機 No.1-2 チェーンライト式汚泥掻寄機 2池1駆動方式 PFC-45×296×21 J05G0064	17	19	3	
水処理棟3系	配管類	3系初沈汚泥引抜弁 No.1-1 電動偏心構造弁 MQV-50-E 05BZ0695-01.1/2	20	19	4	
水処理棟3系	配管類	3系初沈汚泥引抜弁 No.1-2 電動偏心構造弁 MQV-50-E 05BZ0695-012/2	20	19	4	
水処理棟3系	ゲート設備	3系汚水流入弁 No.1 外ねじ式手動仕切弁 開閉器形式 SGT-1P 05BZ0695-02.1/3	17	19	2	全閉不可 (5mm～全開稼働)
水処理棟3系	ゲート設備	3系汚水流入弁 No.2 外ねじ式手動仕切弁 開閉器形式 SGT-1P 05BZ0695-02.2/3	17	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系汚水流入バイパス弁 外ねじ式手動仕切弁 開閉器形式 SGT-1P 05BZ0695-02.3/3	17	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系エアタン流入可動堰 No.1 角形外ねじ式 開閉機形式 MFH-3 05EZ0183-01.1/2	17	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系エアタン流入可動堰 No.2 角形外ねじ式 開閉機形式 MFH-3 05EZ0183-01.2/2	17	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系返送汚泥流入可動堰 No.1 角型外ねじ式 MFH-3T 05EZ0183-03.1/2	17	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系返送汚泥流入可動堰 No.2 角型外ねじ式 MFH-3T 05EZ0183-03.2/2	17	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系ステップ可動堰 No.1 角形外ねじ式 MFH-3 05EZ0183-02.1/2	17	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系ステップ可動堰 No.2 角形外ねじ式 MFH-3 05EZ0183-02.2/2	17	19	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟3系	反応タンク設備	3系エアタン風量調節弁 No.1 電油操作機式 AJ11-2F01N1E242Y0/Y 6P0102930.1C	15	19	3	
水処理棟3系	反応タンク設備	3系エアタン風量調節弁 No.2 電油操作機式 AJ11-2F01N1E242Y0/Y 6P0102930.2C	15	19	3	
水処理棟3系	ポンプ類	3系エアタン床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 80DL52.2 J05G006438	15	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系終沈流入ゲート No.1 角型外ねじ式 開閉機形式 SGT-OP 05EZ0183-04.1/2	17	19	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系終沈流入ゲート No.2 角型外ねじ式 開閉機形式 SGT-OP 05EZ0183-04.2/2	17	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈汚泥掻寄機 No.1-1 チェーンライク式汚泥掻寄機 1池1駆動方式 FFC-45×525×11 J05G0064	17	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈汚泥掻寄機 No.1-2 チェーンライク式汚泥掻寄機 1池1駆動方式 FFC-45×525×11 J05G0064	17	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈汚泥掻寄機 No.2-1 チェーンライク式汚泥掻寄機 1池1駆動方式 FFC-45×525×11 J05G0064	17	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈汚泥掻寄機 No.2-2 チェーンライク式汚泥掻寄機 1池1駆動方式 FFC-45×525×11 J05G0064	17	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈スカムスキマ No.1-1 電動式バイクスキマ LPTC250L3.5VK4-TK 634433715	17	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈スカムスキマ No.1-2 電動式バイクスキマ LPTC250L3.5VK4-TK 634433717	17	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈スカムスキマ No.2-1 電動式バイクスキマ LPTC250L3.5VK4-TK 634433718	17	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈スカムスキマ No.2-2 電動式バイクスキマ LPTC250L3.5VK4-TK 634433719	17	19	3	
水処理棟3系	配管類	3系終沈汚泥引抜弁 No.1-1 電動偏心構造弁 呼び径 φ350mm 05AZ0806-04.1/4	20	19	4	
水処理棟3系	配管類	3系終沈汚泥引抜弁 No.1-2 電動偏心構造弁 呼び径 φ350mm 05AZ0806-04.2/4	20	19	4	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟3系	配管類	3系終沈汚泥引抜弁 No.2-1 電動偏心構造弁 呼び径 φ350mm 05AZ0806-04.3/4	20	19	4	
水処理棟3系	配管類	3系終沈汚泥引抜弁 No.2-2 電動偏心構造弁 呼び径 φ350mm 05AZ0806-04.4/4	20	19	4	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系返送汚泥ポンプ No.6 吸込スクリー式汚泥ポンプ 200 IFMZGR J05G006435.1/3	15	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系返送汚泥ポンプ No.7 吸込スクリー式汚泥ポンプ 200 IFMZGR J05G006435.2/3	15	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系返送汚泥ポンプ No.8 吸込スクリー式汚泥ポンプ 200 IFMZGR J05G006435.3/3	15	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系余剰汚泥ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE100PM 181325	15	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系余剰汚泥ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE100PM 181326	15	19	3	
水処理棟3系	ポンプ類	3系終沈床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 80DL52.2 J05G006439	15	19	3	
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ No.3 ダイヤフラム式 IMILD-E-H0.4G-30MINSP AMP65-0559A	10	18	3	
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩素酸ソーダ貯留槽 No.2 FRP製円筒タンク φ1800×H2700 2E6-04084C	10	18	3	
水処理棟3系	脱臭設備	水処理脱臭ファン No.3 片吸込ターボファン FTF303-RH1-S 05E0300129	15	19	3	
塩素混和池棟	脱臭設備	水処理脱臭床排水ポンプ No.2 水中汚水ポンプ 80DL53.7 J05G006437	15	18	3	
塩素混和池棟	脱臭設備	水処理脱臭床 No.3 別置 強制送風方式 KK-0627	15	17	3	
水処理棟3系	ゲート設備	3系原水流入ゲート 角型外ねじ式 開閉機形式 SGT-04P 05EZ0183-05	17	19	3	
水処理棟1系	用水設備	砂濾過用オートストレーナー No.4 回転式ストレーナ A-80 82670	20	18	4	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐 用年数	経過年 数	健全度	備考
水処理棟1系	用水設備	原水ポンプ No.3 水中ポンプ着脱式 80DL52.2 P17753091	20	7	4	
水処理棟1系	用水設備	砂ろ過器 No.4 移床式上向流連続型 J05G0064 J05G0064	20	18	4	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	ベルト型ろ過濃縮機 横型連続式 SNM-2 6020	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品原液タンク ポリエチレン製円筒槽 SP-2 m3 112906	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品原液移送ポンプ No.1 一軸ネジ式 CY15X 181146	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品原液移送ポンプ No.2 一軸ネジ式 CY15X 181145	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品溶解タンク No.1 FRP製縦型円筒タンク ZB-50-1016-1	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品溶解タンク攪拌機 No.1 定置形ベルト式 T104-BP-0.75 05-1088-1	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品溶解タンク No.2 FRP製縦型円筒タンク ZB-50-1016-2	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品溶解タンク攪拌機 No.2 定置形ベルト式 T104-BP-0.75 05-1088-1	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品供給ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE15PM 181147	15	17	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品供給ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE15PM 181148	15	18	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	ベルト濃縮機濃縮汚泥移送ポンプ No.1 一軸ネジ式 NE40PM 181143	15	18	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	ベルト濃縮機濃縮汚泥移送ポンプ No.2 一軸ネジ式 NE40PM 181144	15	18	3	
汚泥棟	配管類	混合濃縮汚泥投入弁 No.2 空気作動式偏心構造弁 EC-20AKT 20-05-11387-010-2	20	18	4	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	配管類	混合濃縮汚泥投入弁 No.3 空気作動式偏心構造弁 EC-20AKT 20-05-11387-010-1	20	18	4	
汚泥棟	汚泥貯留設備	汚泥貯留槽攪拌機 No.2 定置形直結式 T404-SP-15 05-1088-2	15	18	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	汚泥貯留槽攪拌機 No.3 定置形直結式 T404-SP-15 05-1088-1	15	18	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	汚泥脱水機 No.4 スクリーブプレス式脱水機 ISGKⅢ-0905 GK0317	15	18	3	停止中
汚泥棟	調質設備	脱水機薬液供給ポンプ No.5 一軸ネジ式 NE40PM 181151	15	18	3	
汚泥棟	調質設備	脱水機薬液供給ポンプ No.6 一軸ネジ式 NE40PM 181152	15	18	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機汚泥供給ポンプ No.5 一軸ネジ式 NE69PM 181149	15	18	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	脱水機汚泥供給ポンプ No.6 一軸ネジ式 NE69PM 181150	15	18	3	
汚泥棟	ポンプ類	汚泥棟床排水ポンプ No.3-1 水中ポンプ直結式 CN65GU 0942-116	15	18	3	
汚泥棟	ポンプ類	汚泥棟床排水ポンプ No.3-2 水中ポンプ直結式 CN65GU 0942-117	15	18	3	
沈砂池・管理棟	用水設備	砂ろ過用コンプレッサー No.1 小型空気圧縮機 1.50OP-9.5GB5 JB178672	15	12	4	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No.3ブラシ引上装置 ブラシ引上装置 GMT010U200B 49948662	20	30	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No.3始動制御器 始動抵抗式 C-201-10.2H EHZ2L4K2101	20	30	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No.4ブラシ引上装置 ギアモーター GMT010U200B 9931833560	20	24	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No.3補助油ポンプ 横型ギヤー式 NLG-4MT LT-682	20	31	3	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	インレットペーンNo.4 電油操作機式 EOP4-Y52-MC-EBV-PS-DIET41-TB 83037-01	15	25	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No.4補助油ポンプ 横型ギヤー式 NLG-4MT A1B8595	20	25	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	送風機No.4始動制御器 始動抵抗式 C-202-13.2H 00EHZJA1HZ2B01	20	24	3	
沈砂池・管理棟	反応タンク設備	インレットペーンNo.5 電油操作機式 EOP4-Y52-MC-EBV-PS-DIET41-MGV- 94133-01	15	18	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプNo.3ブラシ引揚装置 ブラシ引上装置 WF-15SM 43117393	15	31	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプNo.4ブラシ引揚装置 ブラシ引上装置 WF-15SM 13100031	15	25	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプNo.3始動制御器 始動抵抗式 DS362-W11J1 T712483GKJ8901	15	30	3	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプNo.4始動制御器 始動抵抗式 DS362-W11J1 T713186GKJZ8901	15	24	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	拡散機 No.1 横軸楕円パドル式	15	34	3	停止中
汚泥棟	汚泥脱水設備	トロンメル No.1 トロンメル	15	20	3	停止中
汚泥棟	汚泥脱水設備	拡散機 No.2 横軸楕円パドル式	15	30	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	拡散機 No.3 横軸楕円パドル式	15	30	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	トロンメル No.2 トロンメル	15	30	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	トロンメル No.3 トロンメル	15	24	3	
水処理棟2系	クレーン類物あげ設備	エレーター引上げ用チェーンブロッ ク 電動チェーンブロッ式 象印FA FA-12053	20	18	4	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟2系	クレーン類物あげ設備	機器搬入用吊上機（2系終沈） 電動チェーンブロック式 MH-5 0102205TE	17	24	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系終沈散水ポンプ 横軸渦巻直結式 SJMS-80X65-53.7 S7L08748	15	17	3	
水処理棟1系	用水設備	処理水ポンプ No.2 横軸渦巻式 SJ4-125X100K511 A9C15791	15	16	3	
汚泥棟	調質設備	ベルト濃縮機薬品原液タンク攪拌機 定置形直結式 HOP8703G1-NRX-G3M C-5Z302	15	16	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系スリカ殺虫剤散布装置 No.1 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ GALA1000NPB200UF000000 P.N.2006133933	15	17	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系スリカ殺虫剤散布装置 No.2 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ GALA1000NPB200UF000000 2006133933	15	17	3	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系スリカ殺虫剤散布装置 No.1 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ GALA1000NPB200UF000000 2009075810	15	14	4	
水処理棟2系	最終沈殿池設備	2系スリカ殺虫剤散布装置 No.2 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ GALA1000NPB200UF000000 2009075815	15	14	4	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系スリカ蚊防除装置No.1 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ GALA1000PPE200UF000000 2010107758	15	13	4	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系スリカ蚊防除装置No.2 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ GALA1000PPE200UF000000 2010107778	15	13	4	
沈砂池・管理棟	汚水ポンプ設備	主ポンプ戻り弁 電動バルコン式 LTKD-02 JU0602027201-1	16	19	3	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系PAC移送ポンプ マグネットポンプ MDH-401CFVTC-D	15	13	4	
水処理棟1系	最終沈殿池設備	1系初沈水路攪拌機 上向対流型 THU-0044-4 188	15	12	4	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	2系PAC注入設備 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ EH-E56VC-100PE11 M0622518	15	12	4	
水処理棟3系	最終沈殿池設備	3系PAC注入設備 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ EH-E56VC-100PE11 M0121110	15	12	4	

別紙1-1-5 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	配管類	濃縮汚泥弁 エキセントリックバルブ AW-13S 0024U	20	24	3	
汚泥棟	配管類	濃縮汚泥排水弁 エキセントリックバルブ AW-13S Z 0024U-1	20	24	3	
沈砂池・管理棟	脱臭設備	沈砂池脱臭床排水ポンプ 水中ポンプ直結式 CNL651-F65	15	35	3	
水処理棟2系	配管類	No.2消泡水弁2-1 電動弁 PE121 A-636211	20	24	3	
水処理棟2系	配管類	No.2消泡水弁2-2 電動弁 PE121 A-636211	20	24	3	
水処理棟2系	クレーン類物あげ設備	機器搬入用吊上機（2系初沈） 電動横行式電気チェーンブロック MH-5 0100208TE	20	24	3	
水処理棟2系	配管類	分配槽流入弁 手動蝶形弁 05AS0806-01	20	19	4	
水処理棟2系	配管類	空気主管止め弁 短面間バタフライ弁 バタフライ弁 00AZ0963.2	15	24	3	
水処理棟2系	クレーン類物あげ設備	攪拌機吊上機（2-1） 二連式ギヤードトリ付チェーンブロック M3-658 878309	20	24	3	
水処理棟2系	クレーン類物あげ設備	攪拌機吊上機（2-2） 二連式ギヤードトリ付チェーンブロック M3-738 100045	20	24	3	
水処理棟2系	配管類	汚水流入弁 外ねじ式、立形 0108-H108	17	24	3	
塩素混和池棟	消毒設備	消泡剤注入設備 フルナイト駆動式ダイヤフラム定量ポンプ PW-30R-VTCE-HWJ 18200929	20	7	4	
汚泥棟	調質設備	薬品定量フィーダー	15	35	3	停止中
汚泥棟		脱水助剤貯留タンク（汚泥棟地下1階） FRP製円筒形タンク Φ1800×H3150 8m3 2E-07938 C	15	3	4	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	受変電設備	区分用開閉器（PAS） 柱上気中式自動開閉器 KLT-PS-HD2N10LT SUS	20	5	4	
沈砂池・管理棟	受変電設備	引込 高圧（特高）引込盤 MC-6J13 FT0101	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	受電 高圧（特高）受電盤 BF-6J13 FT0102	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1 母線 P T 高圧（特高）機器盤 PF-6A FT0103	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1コンデンサーき電 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT0103	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	ブロワき電 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FTV2070	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	ポンプき電 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT0104	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1水処理き電（1） 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT0105	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	汚泥棟き電（1） 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT0105	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1 動力400V T R 一次 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT0106	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.2 動力400V T R 一次 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT2260	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	動力200V T R 一次 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT0106	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	照明 T R 一次 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT0107	20	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	自家発連絡 高圧（特高）連絡盤 BP-6J13 FT2261	20	18	4	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1 コンデンサ 高圧（特高）コンデンサ盤 CD1-6GV D201	20	36	3	
		No.2 コンデンサ				

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	受変電設備	高圧（特高）コンデンサ盤 CD1-6GV D201A	20	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.3 コンデンサ 高圧（特高）コンデンサ盤 CD1-6GV D201B	20	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1動力400V TR 高圧（特高）変圧器盤 PC-M30 FT0301	15	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1動力400V TR二次 低圧動力配電盤 PC-M30 FT0302	15	37	3	
水処理棟1系	受変電設備	No.1 動力400V 配電(1系水処理棟) 低圧動力配電盤 PC-M30 FT0303	20	35	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.2 動力400V 配電(管理棟) 低圧動力配電盤 PC-M30 FT0304	20	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	動力200V TR 高圧（特高）変圧器盤 PC-J10 FT0311	15	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	動力200V 配電(管理棟) 低圧動力配電盤 PC-J10 FT311	20	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	照明TR（管理棟） 高圧（特高）変圧器盤 PC-J10 FT311	20	35	3	
沈砂池・管理棟	制御電源及び計装用電源設備	UPSインバータ トランスインバータ盤 IS15-20ST 884380	10	37	2	漏れ電流高いため 照明TR(管理棟)集合型漏電検知器 警報出力離線
沈砂池・管理棟	制御電源及び計装用電源設備	UPS充電器 サイスタ整流器 GMFC100-300V-CE 884380	10	36	3	
沈砂池・管理棟	制御電源及び計装用電源設備	UPS蓄電池 アルカリ式蓄電池盤 GMFC100-300V-CE 884380	15	23	3	
沈砂池・管理棟	制御電源及び計装用電源設備	DC充電器 サイスタ整流器 GMSC100-75V-CE 884381	10	35	3	
沈砂池・管理棟	制御電源及び計装用電源設備	DC蓄電池 アルカリ式蓄電池盤 GMSC100-75V-CE 884381	15	37	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	主ポンプ補助継電器 (1) 補助継電器盤 屋内自立型 T690088FV3200	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	主ポンプ補助継電器 (2) 補助継電器盤	18	31	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	監視制御設備	FV3200	15	31	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	主ポンプコントロールセンタ 両面形コントロールセンタ盤 TM-30 MG2200	15	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.1 送風機補助継電器 補助継電器盤 屋内自立型 T690088FV3300	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.2 送風機補助継電器 補助継電器盤 FV1130	18	31	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.1.2 送風機コントロールセンタ 両面形コントロールセンタ盤 TM-30 T960088 MG2300	15	35	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.3.4.5.6 送風機コントロールセンタ 両面形コントロールセンタ盤 TM-30 T630250MG1010	15	30	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池補助継電器（1） 補助継電器盤 屋内自立型 FV3100	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池補助継電器（2） 補助継電器盤 屋内自立型 FV3100	18	36	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	沈砂池コントロールセンタ 両面形コントロールセンタ盤 TM-30 T69008 MG2100	15	37	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.1 送風機 トランジスタインバータ盤 現場操作盤 T630221 FV2001	18	31	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.2 送風機 トランジスタインバータ盤 現場操作盤 T630221 FV2001	18	31	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	送風機受変電中継端子 中継端子盤 屋内自立型 T690088FV4350	15	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	送風機受変電変換器-1 変換器盤 屋内自立型 T690088FV4360	10	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池主ポンプ中継端子 中継端子盤 自立型 T690088FV4150	15	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池主ポンプ変換器 変換器盤 屋内自立型 T690088FV4360	10	34	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	主ポンプ切替（主ポンプ VVVF と一体型の為） 制御盤 自立型	15	37	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
		T690088FV2210				
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.1 主ポンプ 制御盤 FV2210	15	36	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.2 主ポンプ 制御盤 FV2210	15	36	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.3 主ポンプ（電気室） 高圧（特高）機器盤 HD-6J13 D8401	15	30	3	
沈砂池・管理棟	制御電源及び 計装用電源設備	管理棟制御電源 低圧分電盤 屋内自立型 FV2810	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	No.1 自動始動盤 制御盤 GWVU-76MJ AP1B	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	No.1 発電機盤 高圧（特高）機器盤 GWVU-76MJ AP1A	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	ダミーロード切替盤 高圧（特高）機器盤 DGCA-6J AP1A	15	36	3	
沈砂池・管理棟	自家発電設備	自家発補機動力制御盤 低圧現場盤 DGMA-1H AP1A	15	36	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	沈砂ホッパし渣ホッパ開閉盤(現場盤) 低圧現場盤 31203201	15	36	3	
水処理棟1系	受変電設備	No.1 水処理引込（1系水処理棟） 高圧（特高）引込盤 VU-6J13 FT1110	20	35	3	
水処理棟1系	受変電設備	No.1動力400VTR一次（1系水処理棟） 高圧（特高）変圧器盤 BF-6J13 FT1120	20	35	3	
水処理棟1系	受変電設備	照明 T R 一次（1系水処理棟） 高圧（特高）変圧器盤 BF-6J13 FT1120	20	35	3	
水処理棟1系	受変電設備	母線 P T（1系水処理棟） 高圧（特高）機器盤 PF-6A1 FT1130	20	35	3	
水処理棟1系	受変電設備	照明TR（1系水処理棟） 高圧（特高）変圧器盤 PC-J131 FT1230	20	35	3	
水処理棟1系	受変電設備	No.1 動力400V T R(1系水処理棟) 高圧（特高）変圧器盤 PC-J35 FT1210	20	35	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	受変電設備	No.1 動力400V 配電(汚泥棟) FT1220 PC-J35 T630067	20	35	3	
水処理棟1系	制御電源及び計装用電源設備	水処理制御電源 低圧分電盤 屋内自立型 T690088FV2900	15	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	水処理変換器 変換器盤 自立型 T690088 FV4460	10	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系水処理S Q C-2(旧盤) 集積機器収納盤 自立型 T690088FV4400	15	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系水処理S Q C-1(旧盤) 集積機器収納盤 自立型 T690088FV4400	15	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系水処理中継端子 中継端子盤 FV4450	15	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	消毒・用水補助継電器 (1) 補助継電器盤 自立型 T690088FV3500	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	消毒・用水補助継電器 (2) 補助継電器盤 自立型 T690088 FV3500	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系水処理補助継電器 (1) 補助継電器盤 自立型 T690088 FV3400	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系水処理補助継電器 (2) 補助継電器盤 自立型 T630067 FVV3300	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系水処理補助継電器 (3) 補助継電器盤 FV2001 T630147 FV2001	18	34	3	
水処理棟1系	負荷設備	No.1.2返送汚泥ポンプ 低圧V V V F 盤 自立型 T690088FV2410	18	36	3	
水処理棟1系	負荷設備	No.3返送汚泥ポンプ 低圧V V V F 盤 現場操作盤 T630221 FV2003	18	31	3	
水処理棟1系	負荷設備	No.1、2 次亜塩貯留槽(現場盤) 現場操作盤 屋内自立型 T690088 FV3525	18	35	3	
水処理棟1系	負荷設備	1系水処理コントロールセンタ F1～F5 R1～R5 両面形コントロールセンタ盤 TM-30 T690088 MG2400	15	36	3	
		1系水処理CC F5 R5				

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	負荷設備	両面形コントロールセンター盤 TM-30 T630147 MG1001	15	33	3	
水処理棟1系	負荷設備	消毒用水コントロールセンター F1～F3 R1～R3 両面形コントロールセンター盤 TM-30 T698800 MG2500	15	35	3	
汚泥棟	受変電設備	引込盤（汚泥棟） DC-6H14 VU-6J13 T630067 FT1110	20	35	3	
汚泥棟	受変電設備	母線 P T（汚泥棟） PF-6A1 VU-6J13 T630067 FT1120	20	35	3	
汚泥棟	受変電設備	動力200V T R 一次（汚泥棟） BF-6J13 UV-6J13 FT1120	20	35	3	
汚泥棟	受変電設備	No.1 動力400V T R 一次（汚泥棟） BF-6J13 VU-6J13 T630067 FT1130	20	35	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1 動力400V 配電(管理棟) 低圧動力配電盤 PC-J35 FT1220	20	36	3	
汚泥棟	受変電設備	No.1 動力400V T R（汚泥棟） FT1210 PC-J35 T630067	20	35	3	
汚泥棟	受変電設備	動力200V T R・配電(汚泥棟) FT1230 PC-J13 T630067	20	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1 濃縮設備補助継電器（1） 補助継電器盤 屋内自立型 T630067 FV3100	18	36	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1 濃縮設備コントロールセンター F1～F4 R1～R4 両面形コントロールセンター盤 屋内自立型 T630067 MG2100	15	35	3	
汚泥棟	負荷設備	濃縮設備コントロールセンター F 3 両面形コントロールセンター盤 屋内自立型 MG1001 MG-2100	15	30	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1 脱水設備補助継電器（1） 両面形コントロールセンター盤 FV2011 T630067	18	36	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1 脱水設備補助継電器（2） 補助継電器盤 FV3200 T630067	18	36	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1 脱水設備補助継電器（3） 補助継電器盤 FV1150	18	31	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1 脱水設備コントロールセンター F 1～F 5 両面形コントロールセンター盤	15	35	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	制御設備	屋内自立型 T630067 MG2200	15	30	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1 脱水設備CC F 5 両面形コントロールセンター盤 TM-30 MG1020	15	30	3	
汚泥棟	監視制御設備	濃縮・脱水中継端子 中継端子盤 屋内自立型 T630067 FV4150	15	36	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2 濃縮脱水SQC-2 集積機器収納盤 XA02119FV4420	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	濃縮・脱水変換器 変換器盤 屋内自立型 T630067 FV4160	10	35	3	
汚泥棟	制御電源及び計装用電源設備	濃縮脱水制御電源 低圧主幹盤 屋内自立型 T630067 FV2900	15	36	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1遠心濃縮機制御盤 (1) 計装計器盤 FEAFW 1B8024IK	18	35	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1遠心濃縮機制御盤 (2) 制御盤 FEAFW 1B8024IK	15	36	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1.2 ケーキホッパ盤 低圧現場盤	15	36	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1.2 汚泥供給ポンプ 低圧現場盤 屋内自立型 T630067 FV3210	15	36	3	
汚泥棟	負荷設備	No.3.4 汚泥供給ポンプ 低圧現場盤 FV3210	15	24	3	
汚泥棟	負荷設備	濃縮汚泥ポンプ 低圧現場盤 屋内自立型 T630067 FV3110 FV9221	15	35	3	
汚泥棟	負荷設備	余剰汚泥供給 低圧現場盤 屋内自立型 T630067 FV3120	15	35	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1.2.3.4 薬品供給ポンプ 低圧現場盤 FV3220 T630067	15	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	送風機受変電変換器-2 変換器盤 屋内自立型 T690088 FV4360	15	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	デマンドメーター盤 デマンド監視制御装置 DM-100CPS	15	13	4	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐 用年数	経過 年数	健全度	備考
		231662 611A389 0				
沈砂池・管理棟	電気設備	屋外照明盤（管理棟）（OL-1） 壁掛形 891-058	15	35	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	建築主幹中継盤（管理棟）（MPL-M） スタンド形 86J043	15	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	接地端子盤（管理棟） 接地端子 MET-0948	15	35	3	
水処理棟1系	受変電設備	接地端子盤（1系水処理棟） 接地端子 MET-1021-1	15	35	3	
污泥棟	受変電設備	接地端子盤（污泥棟） 接地端子 MET-1021-2	15	35	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	流入渠水位計 投込差圧式 AP3293KCNAG2 153291165	10	9	4	
水処理棟1系	計測設備	1系エアタンDO計 No.1 蛍光式溶存酸素計 SC200 1410C0120270	10	8	4	
水処理棟1系	計測設備	1系エアタンDO計 No.2 蛍光式溶存酸素計 sc200 1708C0159465	10	7	4	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.1 主ポンプ回転計 タコゼネレーター式 SV-U3A-B	10	35	3	
水処理棟1系	負荷設備	No.1.2返送污泥ポンプ回転数計 VVVF DGP-2	15	36	3	
水処理棟1系	負荷設備	No.3返送污泥ポンプ回転数計 VVVF	15	32	1	現物無し （東芝調査のため持ち帰り？）
沈砂池・管理棟	計測設備	雨量計 雨量計 B-011-00 92340	10	33	1	故障中
沈砂池・管理棟	計測設備	ポンプ井水位計（投込式） LT-201 110LADA1 893881490	10	34	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	ポンプ井水位計（AP式） エアバージ式(投込式水位電送器) AP3193LCNAG4AC XA01135 JA 0001 A021	10	35	3	
塩素混和池棟	計測設備	No.1 次亜塩素酸ソーダ貯留槽液位計 液位伝送式 UNE54-SMSJ1 6811GA233 811	10	35	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	計測設備	燃料貯留槽液位計 7ｲﾔｰﾌｫｰﾄ式 ELM-2G1-835000 21268	10	14	3	
汚泥棟	計測設備	No.2余剰汚泥貯留槽液位計 液位伝送式 AP108JAANA AH 901080482	10	34	3	
汚泥棟	計測設備	初期汚泥貯留槽液位計 液位伝送式 AP108JAANA AH 901080483	10	34	3	
汚泥棟	計測設備	No.1濃縮汚泥混合槽液位計 液位伝送式 AP108JAANA AH 901080495	10	34	3	
汚泥棟	計測設備	No.1余剰汚泥貯留槽液位計 液位伝送式 AP108JAANA AH 901080490	10	34	3	
汚泥棟	計測設備	No.1薬品溶解タンク液位計 液位伝送式 AP108JAANA AH 901080484	10	34	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	主ポンプ流量計 超音波式（液体） LF8011170GT00G 2554A	10	30	3	
水処理棟1系	計測設備	生汚泥流量計 電磁式 373DA21AA11BA	10	35	3	
水処理棟1系	計測設備	1系No.1エアタン流入量計 超音波式（液体） DVFM 2153	10	31	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタン流入量計 電磁式 DVFM 2152	10	23	3	
水処理棟1系	計測設備	1系返送汚泥流量計 電磁式 373DA21AA11BA 893733013	10	20	3	
水処理棟1系	計測設備	余剰汚泥流量計 電磁式 373DA21AA11BA 893733011	10	35	1	変換器表示不良
塩素混和池棟	計測設備	放流流量計 フロート式（セキ式） FJCBSSK4-0Y A7A1433	10	18	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	No.1 送風機吸込風量計 差圧伝送式 AP100FA1LAAB 891001736	10	35	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	沈砂ホッパー重量計 ロードセル式 EM682	10	35	3	
		生汚泥濃度計				

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	計測設備	加圧消泡式 162B15A3A1Z 160334	10	35	3	
塩素混和池棟	計測設備	放流PH計 P H計 HDM-136A 722655	10	12	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	主送気管圧力計 ブルドン管式 AP104MA1AAAH 891040826	10	35	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	主送気管温度計 測温抵抗体式 312B12GECC3AFB D05056	10	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.1流入ゲート開度計 ポテンシヨ式 V0T-1	10	35	3	
水処理棟1系	計測設備	沈砂池雑用水流量計 電磁式 373DA21AA11BA 893733012	10	35	3	
水処理棟1系	計測設備	汚泥棟雑用水流量計 電磁式 373DA21AA11BA 893733014	10	35	3	
水処理棟1系	計測設備	沈砂洗浄水ポンプ流量計 電磁式 373DA21AA11BA 893733010	10	35	3	
水処理棟1系	計測設備	消泡水ポンプ流量計 電磁式 373DA21AA11BA 893733009	10	35	3	
汚泥棟	計測設備	濃縮汚泥流量計 電磁式 373DA21AA11BA T630067	10	35	3	
汚泥棟	計測設備	返流水流量計 電磁式 373DA21DA11BA T630067	10	35	3	
汚泥棟	計測設備	No.1遠心濃縮機供給汚泥流量計 電磁式 373DA21AA11BA T630067	10	35	3	
汚泥棟	計測設備	No.1脱水機汚泥供給量流量計 電磁式 373DA21AA11BA T630067	10	35	3	
汚泥棟	計測設備	No.2脱水機汚泥供給量流量計 電磁式 373DA21DA11BA 943736775	10	30	3	
汚泥棟	計測設備	No.1脱水機薬液供給量流量計 電磁式 373DA21AA11BA T630067	10	35	3	
汚泥棟	計測設備	No.2脱水機薬液供給量流量計 電磁式	10	30	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	計測設備	373DA21AA11BA 943736774	10	30	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	No.2 送風機吸込風量計 差圧伝送式 AP100FA1LAAB 891001724	10	35	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	No.3 送風機吸込風量計 差圧伝送式 AP100FA1LAAB 951005052	10	30	3	
水処理棟1系	計測設備	1系 エアタン送風量計No.1 差圧伝送式 AP100FA1LAAB 891001751	10	35	3	
水処理棟1系	計測設備	1系 エアタン送風量計No.2 差圧伝送式 AP100FA1LAAB 931004696	10	31	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	篩渣ホッパ重量計 ロードセル式 EM682	10	35	3	
汚泥棟	計測設備	No.1ホッパ重量計 ロードセル式 LCT-150 1167	10	34	3	
汚泥棟	計測設備	No.2ホッパ重量計 ロードセル式 LCT-160 14397	10	30	3	
水処理棟1系	計測設備	返送汚泥濃度計 超音波式（濃度） LQ161B30A2CA1D 10J002	10	15	3	
汚泥棟	計測設備	遠心濃縮機供給汚泥濃度計 流通型超音波式（濃度） 161A15AZZAAABA T630067JL8009	10	35	3	
汚泥棟	計測設備	遠心濃縮機濃縮汚泥濃度計 No.1 固さ式 WT001-0 163	10	35	2	用途停止
汚泥棟	計測設備	脱水機供給汚泥濃度計 No.1 超音波式（濃度） 162B20A8A1Z T630067JL8009	10	35	3	
水処理棟1系	計測設備	1系エアタンMLSS計 No.1 近赤外線散乱光検出 SC200 1410C0120547	10	9	4	
水処理棟1系	計測設備	1系エアタンMLSS計 No.2 近赤外線散乱光検出 s c 200 511C0151939	10	8	4	
塩素混和池棟	計測設備	放流C O D計 紫外線吸光度 OPM-1610 862066	10	5	4	
塩素混和池棟	計測設備	放流濁度計 濁度計（透過散乱光式） TUF-100	10	14	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
		676366				
沈砂池・管理棟	計測設備	冷却水槽温度計 测温抵抗体式 312H15ZECC3AFA D17309	10	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.2流入ゲート開度計 ポテンシヨ式 V0T-1	10	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.1 主ポンプ吐出弁開度計 ポテンシヨ式 RI-AM1	15	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.2 主ポンプ吐出弁開度計 ポテンシヨ式 RI-AM1	15	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.3 主ポンプ吐出弁開度計 ポテンシヨ式 RI-AM1	15	30	3	
水処理棟1系	監視制御設備	No.1 風量調節弁開度計 ポテンシヨ式 CPP-45	15	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	No.2 風量調節弁開度計 ポテンシヨ式 PM2W	15	31	3	
水処理棟1系	監視制御設備	放風弁開度計 ポテンシヨ式 PM2W	15	33	3	
汚泥棟	計測設備	遠心濃縮機分離液濃度計 MLSS計（透過光率） SSD-20 114971	10	35	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.1水処理き電（2） 高圧（特高）一次・き電盤 VU2-6J13 T63045FT1003	20	23	3	
水処理棟1系	受変電設備	No.2動力400VTR一次（1系水処理棟） 高圧（特高）一次・き電盤 BP-6J13 T630454 GKJB862	20	23	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.4 コンデンサ 高圧（特高）コンデンサ盤 BF-613 T630454 FT1100	20	23	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.4 主ポンプ（電気室） 高圧（特高）機器盤 CD1-6GV T630456 D2	15	23	3	
水処理棟1系	負荷設備	2系水処理コントローラ F2～F6 R2～R6 両面形コントローラ盤 TM-30 T630454GKJB862	15	23	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.3 送風機補助継電器 補助継電器盤 TM-30 T630454GKJB862	18	24	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟1系	監視制御設備	2系水処理補助継電器（1） 補助継電器盤 T630456GKJB860	18	24	3	
水処理棟1系	監視制御設備	2系水処理補助継電器（2） 補助継電器盤 T630454GKJB862	18	24	3	
水処理棟1系	監視制御設備	2系水処理補助継電器（3） 補助継電器盤 T630454GKJB862	18	24	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1 濃縮設備補助継電器（2） 補助継電器盤 屋内自立型 T630221 FV2011	18	32	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1 脱水設備補助継電器（4） 補助継電器盤 fv2011	18	25	3	
水処理棟1系	受変電設備	No.2 動力400V T R (1系水処理棟) 低圧動力配電盤 T630454FT11000	20	23	3	
水処理棟1系	監視制御設備	2系水処理中継端子 中継端子盤 T630454GKJB8600	15	24	3	
水処理棟1系	計測設備	1系No.2エアタン流入量計 超音波式（液体） DVFM T630454GKJB8621	10	31	3	
水処理棟2系	計測設備	2系返送汚泥流量計 電磁式 LF230AAA111ABA 12304073	10	20	3	
汚泥棟	計測設備	No.3脱水機汚泥供給量流量計 電磁式 LF230AAA111ABA 12304076	10	23	3	
汚泥棟	計測設備	No.3脱水機薬液供給量流量計 電磁式 LF230AAA111ABA 12304071	10	23	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	ポンプ井水位計No.2（投込式） 投込差圧式 LF230AAA111ABA 12304071	10	7	4	
汚泥棟	計測設備	No.2薬品溶解タンク液位計 液位伝送式 AP3193JCQAG8AP 13192203	10	13	3	
汚泥棟	計測設備	No.1返流水槽液位・容量計 液位伝送式 AP3183JCAAGB 13181256	10	23	3	
汚泥棟	計測設備	No.2返流水槽液位・容量計 液位伝送式 AP3183JCAAGB 13181257	10	23	3	
		No.1貯留槽液位・容量計				

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	計測設備	液位伝送式 AP3183JCAAGB 13181258	10	23	3	
水処理棟2系	計測設備	2系返送汚泥濃度計 超音波式（濃度） LQ161A20A3CA1A 16035	10	23	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタンDO計 No.1 蛍光式溶存酸素計 SC200 1108C0020463	10	13	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタンDO計 No.2 蛍光式溶存酸素計 S C 200 1108 C 0020464	10	13	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタンMLSS計 No.1 近赤外線散乱光検出 sc200 1310C0086392(変換器)	10	10	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタンMLSS計 No.2 近赤外線散乱光検出 sc200 1310C0096482	10	10	3	
水処理棟2系	負荷設備	2系No.4返送汚泥ポンプ回転数計 VVVF 3.70U-9.5G5 FI419805	15	25	3	
水処理棟2系	負荷設備	2系No.5返送汚泥ポンプ回転数計 VVVF SV-GA--B KFO11172	15	25	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	No.4 送風機吸込風量計 差圧伝送式 SV-GA--B KFO11173	10	22	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタン送風量計No.1 差圧伝送式 AP3103DC17FKBA 13106182	10	23	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタン送風量計No.2 差圧伝送式 AP3103DC17FKKBH 13106183	10	23	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.4 主ポンプ吐出弁開度計 ポテンシヨ式 AP3103DC17FKKBH 13106183	15	23	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系エアタン風量調節弁開度計No.1 ポテンシヨ式	10	23	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系エアタン風量調節弁開度計No.2 ポテンシヨ式	15	23	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	母線連絡 高圧（特高）連絡盤 BF-6J13 FT0108	20	37	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.2 動力400V TR二次(管理棟) 低圧動力配電盤	20	23	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	受変電設備	PC-M35 FT1001	10	23	3	
汚泥棟	計測設備	遠心濃縮機濃縮汚泥濃度計 No.2 超音波式（濃度） S6-N4	10	24	3	
汚泥棟	計測設備	遠心濃縮汚泥タンク液位計 No.2 液位伝送式	10	23	3	
汚泥棟	計測設備	No.2遠心濃縮機供給汚泥流量計 電磁式 LF230AAA111ABA 12304072	10	23	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.2 主ポンプ回転計 タコゼネレーター式 SV-U3A-B	10	35	3	
水処理棟1系	負荷設備	2系No.4返送汚泥ポンプ 低圧V V V F 盤 T630454 GKJB8600	18	24	3	
水処理棟3系	負荷設備	3系No.6返送汚泥ポンプVVVF 低圧V V V F 盤 XA02119FV4200	15	18	3	
管理・水処理・汚泥棟	受変電設備	高圧受変電設備 受変電・配電盤	15	36	3	
管理・水処理・汚泥棟	監視制御設備	中央監視制御設備 C R T 表示装置	15	19	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタンORP計（前段部） 超音波洗浄付浸漬型検出器 HBM-162 694612	10	13	3	
汚泥棟	負荷設備	No.2遠心濃縮機制御 計装計器盤 S00024	18	22	3	
汚泥棟	負荷設備	No.2遠心濃縮機インバーター盤 計装計器盤 S00024	15	22	3	
管理・汚泥棟	制御電源及び 計装用電源設備	直流・無停電電源装置 アルカリ式蓄電池盤	15	36	3	
管理・汚泥棟	監視制御設備	中央監視制御設備 制御盤	15	36	3	
水処理棟2系	計測設備	分配槽流入pH計 P H 計 HBM-160B 869320	10	20	3	
水処理棟2系	計測設備	分配槽流入SS計 濁度計（透過光率） sc200	10	20	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐 用年数	経過 年数	健全度	備考
		1901C0181161				
沈砂池・管理棟	計測設備	No.2主ポンプ揚水量計 超音波式（液体） LF803形 2679N	10	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系エアタン風量調節弁開度計No.1 ポテンシヨ式 05AZ0806-02.1/2	10	18	3	
沈砂池・管理棟	計測設備	No.5 送風機吸込風量計 差圧伝送式 FT-505 1565722	10	18	3	
水処理棟3系	計測設備	3系エアタン流入量計 電気変換器 LF232AAE111A 62320576	10	18	3	
水処理棟3系	計測設備	3系エアタンO R P No.1（前段部） デジタル液晶表示器 HBM-162 799440	10	8	4	
水処理棟3系	計測設備	3系エアタンO R P No.2（前段部） デジタル液晶表示器 HBM-162 799441	10	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系エアタン風量調節弁開度計No.2 ポテンシヨ式 05AZ0806-02.2/2	10	28	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系エアタン送風量計No.1 差圧伝送式 FT536 1565516	10	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系エアタン送風量計No.2 差圧伝送式 FT536 1565723	10	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系エアタンDO計 No.1 蛍光式溶存酸素計 sc200 2001C0189754	10	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系エアタンDO計 No.2 蛍光式溶存酸素計 sc200 1808C0164203	10	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系エアタンMLSS計 No.1 近赤外線散乱光検出 sc200 1706C0147399	10	7	4	
水処理棟3系	監視制御設備	3系エアタンMLSS計 No.2 近赤外線散乱光検出 sc200 1809C0165292	10	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系返送汚泥濃度計 マイクロ波式 LQ161A25A3CB1A 66044	10	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系返送汚泥流量計 電磁式 LF130MNBWDCCBB 62320569	10	18	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
塩素混和池棟	監視制御設備	No.2 次亜塩素酸ソーダ貯留槽液位計 フランジ型レベル伝送 AP3051 2420484	10	13	3	
汚泥棟	監視制御設備	薬品原液タンク液位計(ベルト濃縮用) フランジ型レベル伝送 AP3051L2AA04D11ADC1M5T1P104J9 1565517	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1薬品溶解タンク液位計(ベルト濃縮用) フランジ型レベル伝送 AP3051L2AA04D11ADC1M5T1P104J9 1565519	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2薬品溶解タンク液位計(ベルト濃縮用) フランジ型レベル伝送 AP3051L2AA04D11ADC1M5T1P104J9 1565520	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	薬品供給流量計 電磁式 AXF010G SSFAC2125-639	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.4汚泥供給量計 電磁式 LF131HNNBCCCB 62320570	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.4薬品供給量計 電磁式 LF131ENJBCCCB 62320568	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	脱水機供給汚泥濃度計 No.2 マイクロ波式 LQ165E20AABD1A 61655164	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2汚泥貯留槽 液位計 フランジ型レベル伝送 APL3051L2AA04D11ADM5C1T1Q4P1J9 156577	10	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.3汚泥貯留槽 液位計 フランジ型レベル伝送 APL3051L2AA04D11ADM5C1T1Q4P1J9 6515521	10	18	3	
塩素混和池棟	負荷設備	No.2、3 次亜塩貯留槽(現場盤) 低圧現場盤 LCB-U04B XA02119VD4800	18	18	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.5 主ポンプ（電気室） 高圧（特高）機器盤 HD-6J13 XA02119FT2211	15	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.2主ポンプ補助継電器 補助継電器盤 XA02119VF4330	18	18	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.2主ポンプ設備コントロールセンタ 両面形コントロールセンタ盤 TE-30 X402119MG3130	18	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	送風機・受変電SQC-1 集積機器収納盤 XA02119FV4400	15	18	3	
		送風機・受変電SQC-2				

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐 用年数	経過 年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	監視制御設備	集積機器収納盤 XA02119FV4400	15	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.4送風機補助継電器 補助継電器盤 XA02119FV4300	18	18	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	ポンプき電（2） 高圧（特高）一次・き電盤 BP-6J13 FT2260	20	18	4	
汚泥棟	受変電設備	No.2 動力400VTR一次(汚泥棟) BF-6J13 VU-6J13 T630067 FT1130	15	35	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.2水処理き電(1) 高圧（特高）一次・き電盤 BF-6J13 FT0106	20	36	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.2 動力400V TR 高圧（特高）変圧器盤 VU-J13/PC-M30 T630456FT1000	15	18	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	No.2 母線V T 高圧（特高）機器盤 DP/XP-6A1 FT2261	20	18	4	
沈砂池・管理棟	受変電設備	汚泥棟き電（2） 高圧（特高）一次・き電盤 BP-6J13 FT2262	20	18	4	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	管理棟伝送装置盤 XA02119 FV4605	15	17	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	データサーバー盤 XA02119FV4605	15	18	3	
沈砂池・管理棟	制御電源及び 計装用電源設備	管理棟制御電源（2） 低圧分電盤 XA02119VD4802	15	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	インターフェイス盤 配電盤 XA02119 FV4700 XA02119FV4700	18	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	監視制御装置- 1 (管理棟) LCD表示装置 XA02119FV4601	15	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池・主ポンプS Q C-1 集積機器収納盤 FV02119FV4430	15	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池・主ポンプS Q C-2 集積機器収納盤 FV02119FV4430	15	18	3	
水処理棟3系	受変電設備	No.1動力400V TR一次・V T（3系水処理） 高圧（特高）変圧器盤	15	18	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
下水処理棟3系	受変電設備	VUH-8H13 XA02119FT2263	19	19	3	
水処理棟3系	受変電設備	No.1水処理引込（3系水処理棟） 高圧（特高）引込盤 VUH-8H13 XA02119FT2263	20	18	4	
水処理棟3系	受変電設備	No.1 照明TR（3系水処理棟） 高圧（特高）変圧器盤 PC-H10 XA02119FT2268	18	18	3	
水処理棟3系	受変電設備	No.1動力400V TR（3系水処理棟） 低圧変圧器盤 PC-J20 XA02119FT2267	15	18	3	
水処理棟3系	受変電設備	No.1動力配電（3系水処理棟） 低圧動力配電盤 PC-J20 FT2266	15	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3水処理補助継電器（3） 補助継電器盤 XA02119FV4310	18	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3水処理補助継電器（2） 補助継電器盤 XA02119FV4310	18	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3水処理補助継電器（1） 補助継電器盤 XA02119FV4310	18	18	3	
水処理棟3系	負荷設備	3系水処理CC F1～F5 R1～R5 両面形コントローラ盤 TE-30 XA02119MG3110	18	18	3	
水処理棟1系	負荷設備	2系No.5返送汚泥ポンプ 低圧VVVF盤 T630454 GKJB8600	18	24	1	VVVF制御不可
水処理棟3系	負荷設備	3系No.7返送汚泥ポンプVVVF 低圧VVVF盤 XA02119FV4200	15	18	3	
水処理棟3系	負荷設備	3系No.8返送汚泥ポンプVVVF 低圧VVVF盤 XA02119FV4200	15	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系水処理SQC-1 集積機器収納盤 XA02119FV4410	15	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系水処理SQC-2 集積機器収納盤 XA02119FV4410	15	18	3	
水処理棟3系	制御電源及び計装用電源設備	3～5系水処理棟制御電源 低圧分電盤 XA02119VD4802	15	18	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系水処理変換器 変換器盤	15	18	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
		XA02119FV3700				
沈砂池・管理棟	負荷設備	No.5 送風機（電気室） 高圧（特高）機器盤 HD-6J13 XA02119FT2210	15	18	3	
汚泥棟	負荷設備	No.2 濃縮、脱水コントロールセンター 両面形コントロールセンター盤 TM-30 XA02119M63120	18	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2 濃縮脱水設備補助継電器（2） 補助継電器盤 XA02119FV4320	18	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2 濃縮脱水設備補助継電器（1） 補助継電器盤 XA02119FV4320	18	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2 濃縮、脱水変換器 変換器盤 屋内自立型 XA02119 FV3710	18	19	3	
汚泥棟	受変電設備	No.2 動力400V配電（汚泥棟） 低圧動力配電盤 PC-J20 FT2274	15	18	3	
汚泥棟	受変電設備	No.2 動力400VTR(汚泥棟) 高圧（特高）変圧器盤 PC-J20 XA02119FT2273	15	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	監視制御装置HIS-3(汚泥棟) 監視制御装置 HIS-3 XA02119 FV4631	15	19	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥処理棟伝送装置盤 電気伝送 屋内自立盤 XA02119 FV4635	15	18	3	
汚泥棟	制御電源及び計装用電源設備	濃縮、脱水制御電源(2) 配電盤 屋内自立盤 XA02119 VD4802	18	17	4	
汚泥棟	監視制御設備	No.2 濃縮脱水SQC-1 集積機器収納盤 屋内自立型 XA02119 FV4420	15	18	3	
汚泥棟	負荷設備	No.5 汚泥供給ポンプVVVF 低圧VVVF盤 XA02119FV4201	15	18	3	
汚泥棟	負荷設備	No.6 汚泥供給ポンプVVVF 低圧VVVF盤 XA02119FV4210	15	18	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.4汚泥脱水機動力制御盤 低圧現場盤 ISGKⅢ-0905 GK0317	18	18	3	
沈砂池・管理棟	受変電設備	汚泥焼却き電 高圧（特高）連絡盤 BF-6J13 FT0108	20	36	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	負荷設備	No.1ベルト濃縮機制御盤 計装計器盤 SNM-2 B2-0189	18	18	3	
汚泥棟	負荷設備	No.5.6 薬品供給ポンプ 低圧現場盤 屋内自立盤 XA02119VD4801	18	18	3	
汚泥棟	負荷設備	薬液供給ポンプ（ベルト濃縮用） 低圧現場盤 XA02119 VD4801	18	18	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1ベルト濃縮移送ポンプ 低圧現場盤 XA02119VD4801	18	18	3	
水処理棟1系	受変電設備	No.2 動力400V 配電（1系水処理棟） 低圧動力配電盤	18	23	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	監視制御装置-2（管理棟） LCD表示装置 XA02119FV4601	15	18	3	
汚泥棟	計測設備	ベルト濃縮機汚泥供給流量計 電磁式 LF232AAE111A 62320571	10	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	メッセージプリンター（PRT1） レーザープリンター LBP8720 MYBA018967	15	9	4	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	帳票用プリンター（PRT2） 帳票プリンター SATERA LBP8720 MYBA013204	15	9	4	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	カラーレーザープリンター（PRT3） 帳票プリンター LBP5910 (21)LXEA041449	15	7	4	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟帳票用プリンター 帳票プリンター LBP3950 LRDA002654	15	18	1	用途停止
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟カラーレーザープリンター（PRT3） 帳票プリンター LBP5600 LNRA011060	15	18	1	用途停止
沈砂池・管理棟	受変電設備	B-DASH設備き電 高圧（特高）一次・き電盤 BP-6J13 FT2262	20	18	4	
沈砂池・管理棟	受変電設備	将来用	15	18	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	遠方監視制御盤 遠方監視装置制御盤 FC-E18M/S22Z3Z S081517MA	15	13	4	
		富士市遠方監視盤				

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	監視制御設備	E35-710A	15	17	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	主ポンプVVVF 低圧VVVF盤 XA0236 VF4200	18	16	1	VVVF故障
管理・水処理・汚泥棟	計測設備	計装設備 CRT表示装置	15	19	3	
沈砂池・管理棟	水質分析設備	インキュベーター 低温恒温器 FMU-263I 11-10440	10	13	3	
沈砂池・管理棟	水質分析設備	電気マッフル炉 ELECTRIC MUFFLE FURNACE FUL252FA 7052007	10	22	3	
水処理棟1系	負荷設備	処理水ポンプ制御盤 SORM25-68 A 処理水ポンプ制御盤 649109	18	16	3	
水処理棟3系	負荷設備	終沈散水ポンプ制御盤 N634434	18	16	4	
水処理棟3系	負荷設備	PAC注入設備制御盤 壁掛け型 SR20-56N 621X24	18	12	4	
水処理棟3系	負荷設備	オートストレーナ制御盤 オートストレーナ制御盤	18	12	4	
塩素混和池棟	市管理備品	自動採水装置 No.1 サンプーコントロール 3700 212C00168	20	13	4	
沈砂池・管理棟	水質分析設備	pH/イオンメーター ガラス電極式水素イオン濃度指示計 F-72 UTNM8HRK	10	12	4	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.1・2沈砂池流入ゲート(現場盤) 現場操作盤(屋外スタンド形) V-2399 T690088 FV3110	10	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.1沈砂掻揚機(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド型ST1-L1 T690088 FV3115	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.1自動除塵機(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド形ST1-L1 T690088 FV3120	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	ダミー水槽(現場盤) 現場操作盤 屋外スタンド形	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	トラフコンベア(現場盤) 現場操作盤	18	36	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	監視制御設備	屋内スタンド形ST1-L1 T690088 FV3130	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	スキップホイス(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド形ST1-L1 T690088 FV3135	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	高架水槽揚水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド形ST1-L1 T690088 FV3140	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池空気圧縮機(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド形ST1-L1 T690088 FV3145	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池脱臭ファン(現場盤) 現場操作盤 屋内壁掛型ST1-M1 T690088 FV3150	18	36	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	池排水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内壁掛形ST1-S1 T690088 FV3155	18	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	作業用電源(現場盤) 現場操作盤 屋内壁掛け形WM1-S2 T690088 FV3160	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.1 主ポンプ (現場盤) 現場操作盤 屋内自立型 T690088 FV3210	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.2 主ポンプ (現場盤) 現場操作盤 屋内自立型 T690088 FV3215	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.1,2 送風機 (現場盤) 現場操作盤 屋内自立型 T600088 FV3310	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	送風機空気圧縮機(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド形ST1-L1 T690088 FV3315	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	送風機冷却塔(現場盤) 現場操作盤 屋外壁掛型WM2-M1 T690088 FV3320	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	送風機冷却水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド型ST1-L1 T690088 FV3325	18	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	送風機冷却塔揚水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内壁掛型WM1-L2 T690088 FV3330	18	36	3	
沈砂池・管理棟	電気設備	作業用電源 現場操作盤 屋内壁掛型WM1-S2 T960088 FV3335	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系No.1初沈汚泥掻寄機 現場操作盤 屋内スタンド型ST1-M1	18	36	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
		T690088 FV3410				
水処理棟1系	監視制御設備	1系初沈スクスクマ 現場操作盤 屋内スタンド 形ST1-LL1 T006988 FV3415	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系生汚泥ポンプ 現場操作盤 屋内自立型 T690088 FV3420	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	初沈床排水ポンプ 現場操作盤 屋内壁掛型WM1-M2 T690088 FV3425	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系No.1エアタン/風量調節弁 現場操作盤 屋内スタンド 型ST1-M1 T690088 FV3430 FVV3003	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	水処理脱臭ファン 現場操作盤 屋内スタンド 形ST1-M1 T690088 FV3435	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系エアタン床排水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド 型ST1-M1 T690088 FV3450	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系No.1終沈掻き機 現場操作盤 屋内スタンド 型ST1-M1 T690088 FV3455	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系終沈スクスクマ 現場操作盤 屋内スタンド 型ST1-LL1 T690088-FV3460	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系返送汚泥ポンプ 現場操作盤 屋内自立型 T690088-FV3465	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系余剰汚泥ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド 型ST1-LL1 T690088-FV3470	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	終沈床排水ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド 形ST1-M1 T690088-FV3475	18	36	3	
水処理棟1系	電気設備	No.1作業用電源 現場操作盤 屋内壁掛型WM1-S2 T690088-FV3480	18	36	3	
水処理棟1系	電気設備	No.2作業用電源 現場操作盤 屋内壁掛型WM1-S2 T690088-FV3480	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	砂ろ過空気圧縮機 現場操作盤 屋内スタンド 形ST1-L1 T690088-FV3520	18	36	3	
塩素混和池棟	負荷設備	サンプリングポンプ電源(現場盤) 現場操作盤 屋内壁掛型WM1-S2 T690088-FV3530	18	36	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	監視制御設備	ベルトコンベア(現場盤) 現場操作盤 屋内自立型 T690088 FV3125	18	36	3	
汚泥棟	負荷設備	余剰篩渣分離機 屋内スタンド型 現場操作盤 T630067 FV3115	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	返流水ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド型 T630067 FV3125	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	余剰濃縮汚泥貯留槽 現場操作盤 屋内スタンド型 T630067 FV3130	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1-1、1-2床排水ポンプ 現場操作盤 屋内壁掛け型 T630067 FV3153	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2-1、2-2床排水ポンプ 現場操作盤 屋内壁掛け型 T630067 FV3153	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1薬品溶解タンク 現場操作盤 FV3215 T630067	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	ケーキ搬送コンベア 現場操作盤 FV3225 T630067	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	空気圧縮機 現場操作盤 FV3230 T630067	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	濾布洗浄水ポンプ/雑用水ポンプ 屋内スタンド型 現場操作盤 T630067 FV3235	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥処理脱臭ファン 現場操作盤 FV3240 T630067	18	35	3	
その他	監視制御設備	1系汚泥処理脱臭床排水ポンプ 現場操作盤 FV3245 T630067	18	35	3	
汚泥棟	電気設備	No.1作業用電源(汚泥棟) 低圧主幹盤 FV3250 T630067	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1脱水機 現場操作盤 屋内自立型 T630067 FV3255	18	35	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥処理脱臭床給水ポンプ 現場操作盤 FV3260 T630067	18	35	3	
		沈砂池脱臭床給水ポンプ(現場盤)				

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	監視制御設備	現場操作盤 FV3310 T630067	18	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	沈砂池脱臭床排水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 FV3315 T630067	18	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	水処理脱臭床給水ポンプ 現場操作盤 FV3320 T630067	18	35	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	水処理脱臭床排水ポンプ 現場操作盤 FV3325 T630067	18	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	封水加圧ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内壁掛形 T630067 FV3345	18	35	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	次亜塩警報 現場操作盤 FV3330 T630067	18	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	No.1消泡弁 現場操作盤 FV3330 T630067	18	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	原水槽 現場操作盤 屋内自立型 T630067 FV3510	18	35	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	ポンプ室床排水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内ｽﾀﾝﾄﾞ 形 T630067 FVV3220	18	35	3	
汚泥棟	電気設備	No.2作業用電源(汚泥棟) 低圧主幹盤 FV3250 T630067	18	35	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタンORP計(後段部) 超音波洗浄付浸漬型検出器 HBM-162 724773	10	12	3	
水処理棟1系	監視制御設備	No.2水処理脱臭ファン 現場操作盤 屋内ｽﾀﾝﾄﾞ 形 T630454 GKJB8617	18	24	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	燃料移送ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ 型 T690089 AP1B	15	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	無線盤(管理棟)	15	36	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.5,6 汚泥供給ポンプ 現場操作盤 X A02119 V D4801	15	20	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.5 主ポンプ吐出弁開度計 ポテンショ式	15	18	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	監視制御設備	AP3103DC17FKKBH 13106183	10	10	3	
水処理棟2系	計測設備	分配槽流入UV計 UV式有機物計 sc200 1038C0093285	10	11	3	
水処理棟3系	計測設備	3系エアタンORP計(後段部) 変換器 HBM-162 740442	10	11	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	監視制御装置-4(管理棟) UF9S5FDNBN FA3100S XA02574 FV4600	15	11	4	
水処理棟1系	監視制御設備	1系水処理SQC-1 制御装置 屋内自立盤 XA02574 FV4400	15	10	4	
水処理棟1系	監視制御設備	1系水処理SQC-2 制御装置 屋内自立盤 XA02574 FV4400	15	10	4	
水処理棟1系	監視制御設備	2系水処理SQC-1 制御装置 屋内自立盤 XA02574 FV4401	15	10	4	
水処理棟1系	監視制御設備	2系水処理SQC-2 制御装置 屋内自立盤 XA02574 FV4401	15	10	4	
沈砂池・管理棟	その他	自動対外式除細動器 AED3100シリーズ AED-3100 No.0167726	8	4	4	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	雑用水ポンプ(現場盤) 屋外スタンド型 T630089FV1300	18	34	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	自家発冷却塔揚水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド型 T690089 AP1B	15	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	自家発冷却水ポンプ(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド型 T690089 AP1B	15	36	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	自家発冷却塔(現場盤) 現場操作盤 屋外壁掛型 T690089 AP1B	15	36	3	
汚泥棟	電気設備	No.1 建築電気主幹盤SLP-M 低圧分電盤 室内自立型	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系No.2/終沈掻寄機 現場操作盤 屋内スタンド形 FV2002 T630147 FV2002	18	33	3	
水処理棟1系	監視制御設備	放風弁 屋内スタンド形 現場操作盤	18	33	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
		T63014 FV2003				
汚泥棟	監視制御設備	No.2脱水機 現場操作盤 屋内自立形 JA00916 FV0010	18	31	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.3脱水機 現場操作盤 屋内自立形 JA01804 SBG0010	18	24	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系生汚泥ポンプ 現場操作盤 屋内自立形 T630454 GKJB8604	18	24	3	
水処理棟2系	監視制御設備	No.2初沈床排水ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド形 T630454 GKJB8605	18	24	3	
水処理棟2系	監視制御設備	3系初沈汚泥引抜弁 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系No.1エアタン風量調節弁 現場操作盤 屋内スタンド型 T630454 GKJB8608	18	24	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系No.2エアタン風量調節弁 現場操作盤 屋内スタンド形 T630454 GKJB8609	18	24	3	
水処理棟2系	監視制御設備	No.2エアタン床排水ポンプ 現場操作盤 屋内壁掛形 T630454 GKJB8610	18	24	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系No.1エアタン風量調節弁 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系No.2エアタン風量調節弁 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟3系	監視制御設備	No.3エアタン床排水ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド形 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系余剰汚泥ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド形 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系返送汚泥ポンプ 現場操作盤 屋内自立型 T630454 GKJB8615	18	24	3	
水処理棟2系	監視制御設備	No.2 終沈床排水ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド型 T630454 GKJB8614	18	24	3	
水処理棟3系	監視制御設備	No.3終沈床排水ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟3系	監視制御設備	3系返送汚泥ポンプ 現場操作盤 屋内自立型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系余剰汚泥ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟3系	監視制御設備	No.3水処理脱臭ファン 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系終沈スカムスキマ 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系終沈スカムスキマ 現場操作盤 屋内スタンド型 T630454 GKJB8613	18	24	3	
水処理棟3系	電気設備	No.3終沈作業用電源盤 現場操作盤 屋内壁掛け形 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系No.1終沈掻寄機 現場操作盤 屋内自立型 T630454 GKJB8611	18	24	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系No.2終沈掻寄機 現場操作盤 屋内スタンド型 T630454 GKJB8614	18	24	3	
水処理棟2系	電気設備	No.2終沈作業用電源 低圧主幹盤 屋内壁掛け形 T630454 GKJB8619	18	24	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系No.1終沈掻寄機 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系No.2終沈掻寄機 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系No.2 1～4水中攪拌機 現場操作盤 屋内スタンド形 T630454 GKJB8607	18	24	3	
水処理棟2系	計測設備	2系エアタンORP（現場盤） 指示計盤 屋内壁掛型 T630454 GKJB8821	10	23	3	
水処理棟2系	監視制御設備	No.2消泡水弁 現場操作盤 屋内壁掛形 T630455 GKJB8821	18	23	3	
水処理棟3系	電気設備	No.3エアタン作業用電源 低圧主幹盤 屋内壁掛け形 T630454 GKJB8631	18	23	3	
		3系No.1-1～4水中攪拌機				

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
水処理棟3系	監視制御設備	現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系No2-1～4水中攪拌機 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系No1 1～4 水中攪拌機 現場操作盤 屋内スタンド型 T630454 GKJB8606	18	24	3	
水処理棟3系	監視制御設備	No.3消泡水弁 現場操作盤 屋内壁掛け型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系初沈スカムスキマ 現場操作盤 屋内スタンド型 T630454 GKJB8603	18	24	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系初沈スカムスキマ 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟2系	監視制御設備	2系No1初沈汚泥掻寄機 現場操作盤 屋内スタンド型 T630454 GKJB8602	18	24	3	
水処理棟3系	監視制御設備	3系初沈汚泥掻寄機 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4800	18	19	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系No2エアタン/風量調節弁 現場操作盤 屋内スタンド型 T630221 FV2012	18	31	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	発電機温度測定盤 屋内スタンド型 T690077AP1C	10	37	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2濃縮槽汚泥掻寄機 現場操作盤 屋内壁掛け型 T630221 FV2013	18	31	3	
汚泥棟	監視制御設備	生系し渣分離機/脱水機 現場操作盤 屋内壁掛け型 T6300221 FV2014	18	31	3	
汚泥棟	監視制御設備	余剰系し渣脱水機 現場操作盤 屋内壁掛け型 T630221 FV2016	18	31	3	
水処理棟1系	監視制御設備	No.1砂ろ過装置 現場操作盤 屋内スタンド型 T690088 FV3151	18	36	3	
水処理棟1系	監視制御設備	No.2砂ろ過装置 現場操作盤 屋内スタンド型 T630454 GKJB8620	18	24	3	
水処理棟1系	監視制御設備	1系No2初沈汚泥掻寄機 屋内スタンド型	18	28	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
沈砂池・管理棟	監視制御設備	現場操作盤 T6300292 FV1010	18	29	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.3 送風機（現場盤） 現場操作盤 屋内自立型 T630250 FV1190	18	30	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	NO.3曝気プロフ	18	30	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	NO.4曝気プロフ	18	30	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.5 主ポンプ（現場盤） 現場操作盤 屋内自立型 XA02119 VD4800	18	19	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.3 主ポンプ（現場盤） 現場操作盤 屋内自立型 T630250 FV1170	18	30	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.4 送風機（現場盤） 現場操作盤 屋内自立型 T630250 FV1190	18	30	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.5 送風機（現場盤） 現場操作盤 屋内自立型 XA02119 V04800	18	19	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.4 主ポンプ（現場盤） 現場操作盤 屋内自立型 T630456 GKJB8607	18	24	3	
汚泥棟	負荷設備	薬液原液移送ポンプ・薬品タンク（ベルト濃縮用） 現場操作盤 屋内自立型 XA02119 VD4801	18	18	3	
沈砂池・管理棟	水質分析設備	RQ f i l e x 10 100006020/149	10	14	3	
沈砂池・管理棟	水質分析設備	ドジマツト（過マンガン酸用） 876型	10	10	3	
沈砂池・管理棟	水質分析設備	ドジマツト（しゅう酸用） 876型	10	10	3	
沈砂池・管理棟	水質分析設備	ウォーターバス ウォーターバス WLG 22009	10	17	3	
沈砂池・管理棟	水質分析設備	DOメーター BOD測定用DOメータ B-100Z 2150146	10	16	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	No.2水処理脱臭床/床排水ポンプ 現場操作盤 屋外スタンド型	18	19	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
		XA02119 VD4800				
汚泥棟	監視制御設備	No.2汚泥貯留槽攪拌機 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4801	15	19	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.3汚泥貯留槽攪拌機 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4801	15	19	3	
汚泥棟	監視制御設備	混合濃縮汚泥移送ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド型 T630455 JKJB8600	15	24	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.3-1、3-2床排水ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド型 XA02119 VD4803	18	19	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	攪拌ポンプ操作盤(現場盤) 屋内壁掛け型 04Y0860	18	32	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	No.2 ポンプ井攪拌機(現場盤) 現場操作盤 屋内スタンド型 T630456 GKJB8606	18	24	3	
沈砂池・管理棟	負荷設備	しき脱水機制御盤(現場盤) 現場操作盤 屋内・屋外兼用壁掛け型	18	23	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	主ポンプ戻り弁制御盤(現場盤) 屋内壁掛け型 RA25-44 616227	15	19	3	
沈砂池・管理棟	監視制御設備	1系A T風量調節弁盤 屋内壁掛け型 S 25-43 666126	15	19	3	
水処理棟1系	負荷設備	処理水ポンプ制御盤（屋内） 屋内壁掛け型 N G 1（N G 10）-37 E N L 3 G 217	18	21	3	
水処理棟2系	電気設備	No.2初沈作業用電源 配電盤 屋内壁掛け型 T630454 GKJB8618	18	24	3	
水処理棟2系	電気設備	電源開閉器箱（2系初沈） 電源開閉器箱（屋内用）	18	24	3	
水処理棟2系	電気設備	電源開閉器箱（2系終沈） 電源開閉器箱（屋内用）	18	24	3	
水処理棟2系	電気設備	2系作業用電源盤 屋内壁掛け型	18	20	3	
水処理棟2系	負荷設備	2系スリカ殺虫剤散布装置制御盤	18	14	3	

別紙1-1-6 東部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準耐用年数	経過年数	健全度	備考
汚泥棟	負荷設備	高分子凝集剤注入制御盤 壁掛け型	18	26	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.2薬品溶解タンク 現場操作盤 屋内スタンド型 T630455	18	24	3	
汚泥棟	監視制御設備	ろ布洗浄水ポンプ 現場操作盤 屋内スタンド型 T630455 GKJB8602	18	24	3	
水処理棟3系	受変電設備	接地端子箱（水処理第二電気室） 接地端子	15	6	4	
水処理棟1系	監視制御設備	沈砂洗浄水用オートストレーナー盤	15	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	消泡水用No.1オートストレーナー盤	15	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	消泡水用No.2オートストレーナー盤	15	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	砂ろ過用No.1オートストレーナー盤	15	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	砂ろ過用No.2オートストレーナー盤	15	35	3	
水処理棟1系	監視制御設備	砂ろ過用No.3オートストレーナー盤	15	24	3	
水処理棟1系	監視制御設備	砂ろ過用No.4オートストレーナー盤	15	18	3	

別表1-2-1 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（土木施設）

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管路施設	低区流入渠	躯体	壁（柱）	50	41	4	
		共通	内部防食	10	41	3	
管路施設	高区流入渠	躯体	壁（柱）	50	41	4	
		共通	内部防食	10	41	3	
流入着水井	低区流入着水井	躯体	壁（柱）	50	41	4	
			床版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	蓋（受枠）	18	41	3	
流入着水井	高区流入着水井	躯体	壁（柱）	50	41	4	
			床版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	蓋（受枠）	18	41	3	
沈砂池ポンプ棟	ベルトコンベヤー室	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	蓋（受枠）	18	41	3	
沈砂池ポンプ棟	低区沈砂池水路	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	蓋（受枠）	18	41	3	
沈砂池ポンプ棟	低区沈砂池着水井	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	蓋（受枠）	18	41	3	
沈砂池ポンプ棟	低区沈砂池ポンプ井	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	蓋（受枠）	18	41	3	
沈砂池ポンプ棟	配管室 1	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	配管室2	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	排水溝	50	41	4	
			排水ピット	50	41	4	
			アルミ手摺	18	41	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
沈砂池ポンプ棟	配管室 3	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	通路	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	管廊	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	前室	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	フィルター室 1	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	フィルター室2	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	風道	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	消火水槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	温水槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	冷却水槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	処理水槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
沈砂池ポンプ棟	オイル冷却室	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	階段A	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	笠木テラゾーブロック	18	41	3	
			ステンレスノンスリップ	18	41	3	
沈砂池ポンプ棟	階段B	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	階段C	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	消火水槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟MB1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	階段C	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟MB1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	高区沈砂池	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	角落し	18	41	3	
			足掛金物	18	41	3	
沈砂池ポンプ棟	高区沈砂池ポンプ井	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
沈砂池ポンプ棟	主ポンプ室	躯体	壁（柱）	50	41	4	沈砂池ポンプ棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
水処理棟	最初沈殿池	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	防食塗装	10	41	3	
			覆蓋	18	41	3	
			蓋	18	41	3	
			足掛金物	18	41	3	
水処理棟	水路	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	防食塗装	10	41	3	
			覆蓋	18	41	3	
			蓋	18	41	3	
			足掛金物	18	41	3	
水処理棟	管廊	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
水処理棟	最初沈殿池室	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
水処理棟	給気室	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
水処理棟	階段室	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1-1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
水処理棟	反応タンク	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
		付帯設備	覆蓋	18	41	3	
			蓋	18	41	3	
			足掛金物	18	41	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
水処理棟	水路 (反応タンク流入水路)	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
		付帯設備	防食塗装	10	41	3	
			覆蓋	18	41	3	
			蓋	18	41	3	
			足掛金物	18	41	3	
水処理棟	反応タンク管廊	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
水処理棟	反応タンク室	躯体	壁（柱）	50	41	3	水処理棟1階 エキスパンション部漏ス
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
水処理棟	階段室	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1-1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
水処理棟	最終沈殿池	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
		付帯設備	覆蓋	18	41	3	
			蓋	18	41	3	
			足掛金物	18	41	3	
水処理棟	返送汚泥ビット (反応タンク流入水路)	躯体	壁（柱）	50	41	4	
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
水処理棟	水路 (最終沈殿池流入水路)	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			覆蓋	50	41	4	
		付帯設備	防食塗装	10	41	3	
			覆蓋	18	41	3	
			蓋	18	41	3	
			足掛金物	18	41	3	
水処理棟	最終沈殿池管廊	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
水処理棟	最終沈殿池室	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟 1 階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
水処理棟	階段室	躯体	壁（柱）	50	41	4	水処理棟B1-1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
塩素混和池	塩素混和池	躯体	壁（柱）	50	41	4	
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
		付帯設備	覆蓋	18	41	3	
			PC板	18	41	3	
汚泥処理棟	配管廊	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	縞鋼板製蓋	18	41	3	
			排水溝	50	41	4	
汚泥処理棟	汚泥濃縮タンク	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
汚泥処理棟	汚泥洗浄タンク	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
汚泥処理棟	洗浄汚泥受泥槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	タラップ	18	41	3	
汚泥処理棟	生汚泥受泥槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	タラップ	18	41	3	
汚泥処理棟	受水槽（機械用）	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	タラップ	18	41	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
汚泥処理棟	排気筒	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	タラップ	18	41	3	
汚泥処理棟	EPS	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
汚泥処理棟	階段室A	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B2階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ドア	18	41	3	
			ステンレスノンスリップ	18	41	3	
			笠木テラゾーブロック	18	41	3	
汚泥処理棟	汚泥タンク機械室	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	マンホール	30	41	3	
			タラップ	18	41	3	
			PC板蓋	18	41	3	
			縞鋼板蓋	18	41	3	
汚泥処理棟	換気室1	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ドア	18	41	3	
汚泥処理棟	換気室2	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ドア	18	41	3	
汚泥処理棟	給気室1	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ドア	18	41	3	
汚泥処理棟	給気室2	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ドア	18	41	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
汚泥処理棟	排気筒1	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ドア	18	41	3	
汚泥処理棟	排気筒2	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ドア	18	41	3	
汚泥処理棟	EPS	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
汚泥処理棟	PS	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
汚泥処理棟	階段室A	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ドア	18	41	3	
			ステンレスノンスリップ	18	41	3	
			笠木テラゾーブロック	18	41	3	
汚泥処理棟	汚泥分配槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
汚泥処理棟	汚泥水洗槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	汚泥処理棟B1階
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
消化槽	消化槽第1槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	消化槽第1槽
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ピット	18	41	3	
			保温ブロック	18	41	3	
			手摺	18	41	3	
消化槽	消化槽第2槽	躯体	壁（柱）	50	41	4	消化槽第2槽
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
			天井	50	41	4	
		付帯設備	ピット	50	41	4	
			保温ブロック	18	41	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
消化槽	階段	躯体	壁（柱）	50	41	4	消化槽
			床版	50	41	4	
			底版	50	41	4	
		付帯設備	ステンレスノンスリップ	18	41	3	
場内整備	外周道路	躯体	路盤	50	41	4	
			路面	50	41	4	
		付帯設備	縁石	15	41	3	
	フェンス	付帯設備	フェンス	10	41	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考			
管理棟	給湯室 (湯沸室)	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟2階			
				幅木	15	45	3				
				壁	15	45	3				
				天井	15	45	3				
		建具等	ドア		18	45	3				
			コンロ台		18	45	3				
			流し		18	45	3				
			吊戸棚		18	45	3				
			フート		18	45	3				
		管理棟	EPS	仕 上	内 装	床	15		45	3	管理棟2階
幅木	15					45	3				
壁	15					45	3				
天井	15					45	3				
建具等	ドア			18	45	3					
管理棟	場長室			仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟2階	
		幅木	15			45	3				
		壁	15			45	3				
		天井	15			45	3				
		建具等	窓		18	45	3				
			ドア		18	45	3				
		管理棟	事務室	軀 体	壁(柱)		50	45	4		管理棟2階
					床版		50	45	4		
底版					50	45	4				
仕 上	内 装			床	15	45	3				
				幅木	15	45	3				
				壁	15	45	3				
				天井	15	45	3				
建具等	窓			18	45	3					
	ドア		18	45	3						
管理棟	便所前室	軀 体	壁(柱)		50	45	4	管理棟2階			
			床版		50	45	4				
			底版		50	45	4				
		仕 上	内 装	床	15	45	3				
				幅木	15	45	3				
				壁	15	45	3				
				天井	15	45	3				
		建具等	男女別表示板		18	45	3				
管理棟	男子便所	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟2階			
				壁	15	45	3				
				天井	15	45	3				
		建具等	化粧台		18	45	3				
			テラゾーブロック		18	45	3				
			パーテーション		18	45	3				
			ドア		18	45	3				
			大便器		18	45	3				
			小便器		18	45	3				
			窓		18	45	3				
管理棟	女子便所	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟2階			
				幅木	15	45	3				
				壁	15	45	3				
				天井	15	45	3				
		建具等	化粧台		18	45	3				
			テラゾーブロック		18	45	3				
			パーテーション		18	45	3				
			ドア		18	45	3				
			便器		18	45	3				
			窓		18	45	3				

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
管理棟	PS	仕 上	内 装	壁	50	45	4	管理棟2階 建具 発錆
				天井	50	45	4	
		建具等	建具等		18	45	3	
管理棟	A階段	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟2階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
管理棟	会議室	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	窓		18	45	3	
			ドア		18	45	3	
管理棟	空調機室	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	窓		18	45	3	
			ドア		18	45	3	
管理棟	データ室	軀 体	壁(柱)		15	45	3	管理棟3階
			床版		15	45	3	
			底版		15	45	3	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	窓		18	45	3	
			ドア		18	45	3	
管理棟	仮眠室	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	窓		18	45	3	
			ドア		18	45	3	
管理棟	電算室前室	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
管理棟	電算室 (受託者事務室)	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	窓		18	45	3	
			ドア		18	45	3	
管理棟	空調機室	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	窓		18	45	3	
			ドア		18	45	3	
管理棟	中央監視室	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	アルミ窓		18	45	3	
			ドア		18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
管理棟	空調機械室	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
管理棟	消音室(1)	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
管理棟	消音室(2)	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
管理棟	台帳倉庫 (表示:管理課)	軀 体		壁(柱)	50	45	4	管理棟3階
				床版	50	45	4	
				底版	50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等		窓	18	45	3	
				ドア	18	45	3	
管理棟	便所前室	軀 体		壁(柱)	50	45	4	管理棟3階
				床版	50	45	4	
				底版	50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等		男女別表示板	18	45	3	
管理棟	男子便所	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等		化粧台	18	45	3	
				テラゾーブロック	18	45	3	
				和式パーテーション	18	45	3	
				洋式パーテーション	18	45	3	
				大便器	18	45	2	
				小便器	18	45	3	
				窓	18	45	3	
管理棟	女子便所	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等		化粧台	18	45	3	
				テラゾーブロック	18	45	3	
				和式パーテーション	18	45	3	
				洋式パーテーション	18	45	3	
				便器	18	45	2	
				窓	18	45	3	
管理棟	PS	仕 上	内装	壁	15	45	3	管理棟3階
		建具等	点検口建具等枠		18	45	3	
管理棟	A階段	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
管理棟	倉庫	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	窓		18	45	3	施錠不能
			ドア		18	45	3	
管理棟	廊下	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟3階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
		管理棟	湯沸室	仕 上	内 装	床	15	45
幅木	15					45	3	
壁	15					45	3	
天井	15					45	3	
建具等	ドア			18	45	3	開かない	
	窓			18	45	3		
	流し台			18	45	3		
	コンロ台			18	45	3		
	フード			18	45	3		
	吊戸棚			18	45	3		
	水切棚			18	45	3		
	管理棟			屋上	仕 上	内 装		床
壁		15	45				3	
建具等		ドア			18	45	3	
		排水側溝			18	45	3	
		ステンレス手摺			18	45	3	
		ガラスブロック			18	45	3	
管理棟	A階段	仕 上	内 装	床	15	45	3	管理棟RF階
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	窓		18	45	3	
		管理棟	B階段	仕 上	内 装	床	15	
幅木	15					45	3	
壁	15					45	3	
天井	15					45	3	
建具等	ドア			18	45	3		
管理棟	ホール			仕 上	内 装	床	15	45
		幅木	15			45	3	
		壁	15			45	3	
		天井	15			45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
		管理棟	スクラパー室	仕 上	内 装	床	15	45
幅木	15					45	3	
壁	15					45	3	
天井	15					45	3	
建具等	ドア			18	45	3		
汚泥処理棟	玄関ホール			軀 体		壁(柱)	50	45
		床版	50			45	4	
		底版	50			45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	両開ドア開閉不良
			天井改め口		18	45	3	
			靴置きマット		18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥処理棟	薬液貯留室 (完成図書保管)	軀 体	壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟1F
			天井	50	45	4	
		仕 上	内装 床	15	45	3	
			幅木	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3	
汚泥処理棟	電気室	仕 上	内装 床	15	45	3	汚泥処理棟1F 壁、天井:ロックウール吸音剤、汚れ 塗装剥がれ
			幅木	15	45	3	
			壁	15	45	3	
			天井	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3	
			搬入口	18	45	3	
汚泥処理棟	ハロンガスボンベ室	軀 体	壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟1F
			天井	50	45	4	
			床	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
			搬入口	18	45	3	
汚泥処理棟	器材庫	軀 体	壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟1F
			天井	50	45	4	
			床	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
汚泥処理棟	(消石灰ホッパー室) し査脱水機室	軀 体	壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟1F
			床版	50	45	4	
			底版	50	45	4	
		仕 上	内装 床	15	45	3	
			幅木	15	45	3	
			壁	15	45	3	
			天井	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3	
			アルミ手摺	18	45	3	
			搬入口	18	45	3	
汚泥処理棟	ボイラー室	軀 体	壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟1F 天井、壁:ロックウール吸音剤、汚れ 塗装剥がれ
			床版	50	45	4	
			底版	50	45	4	
		仕 上	内装 床	15	45	3	
			幅木	15	45	3	
			壁	15	45	3	
			天井	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3	
			搬入口	18	45	3	
汚泥処理棟	補機室1 (No. 1ヘルメ濃縮機)	軀 体	壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟1F 天井、壁:ロックウール吸音剤、汚れ
			床版	50	45	4	
			底版	50	45	4	
		仕 上	内装 床	15	45	3	
			幅木	15	45	3	
			壁	15	45	3	
			天井	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3	
汚泥処理棟	補機室2	仕 上	内装 床	15	45	3	汚泥処理棟1F 天井、壁:ロックウール吸音材、汚れ
			幅木	15	45	3	
			壁	15	45	3	
			天井	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3	
汚泥処理棟	搬入室	仕 上	内装 床	15	45	3	汚泥処理棟1F ドア:金具錆、フランス落し不良 床:点検蓋錆
			幅木	15	45	3	
			壁	15	45	3	
			天井	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3	
			搬入口	18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥処理棟	塩鉄貯留室	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F 搬入口開閉、金物錆 壁、天井:ロックウール吸音材 汚れ
			床版		50	45	4	
			底版		50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			搬入口		18	45	3	
			防液堤		50	46	4	
汚泥処理棟	ファンルーム	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟1F 建具金物
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			搬入口		18	45	3	
汚泥処理棟	排気室1	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F
			床版		50	45	4	
			底版		50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	排気室2	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F
		建具等	ドア		18	45	3	建具金物
汚泥処理棟	給気室1	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	給気室2	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	PS	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	排気筒1	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F
		建具等	ドア		18	45	3	
			ステーション'		18	45	3	
			アルミ手摺		18	45	3	
			タラップ'		18	45	3	
汚泥処理棟	排気筒2	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F
			床版		50	45	4	
			底版		50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			ステーション'		18	45	3	
			アルミ手摺		18	45	3	
			タラップ'		18	45	3	
汚泥処理棟	階段室A	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟1F
			床版		50	45	4	
			底版		50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ステンレス/ノンスリップ'		18	45	3	
			笠木テラゾー/ブロック		18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考				
汚泥処理棟	ホッパー室	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟1F				
				幅木	15	45	3					
				壁	15	45	3					
				天井	15	45	3					
		建具等	ドア		18	45	3					
			シャッター		18	45	3					
			エアカーテン		18	45	3					
			クレーチング		18	45	3					
			排水管		18	45	3					
汚泥処理棟	階段室B	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟1F				
				幅木	15	45	3					
				壁	15	45	3					
				天井	15	45	3					
		建具等	ステンレスノンスリップ		18	45	3					
			アルミ窓(2F)		18	45	3					
汚泥処理棟	ホール	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟2F 天井:止めビスの ドア:金具腐食				
				幅木	15	45	3					
				壁	15	45	3					
				天井	15	45	3					
		建具等	ドア		18	45	3					
			窓		18	45	3					
			汚泥処理棟	脱水機室	仕 上	内 装	床		15	45	3	汚泥処理棟2F 床破損 天井:ロックウール吸音材
							幅木		15	45	3	
壁	15	45					3					
天井	15	45					3					
建具等	ドア				18	45	3					
	手洗器				18	45	3					
	アルミ手摺				18	45	3					
	ステンレス手摺(外部)				18	45	3					
汚泥処理棟	消石灰貯留室	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟2F 天井:ロックウール吸音材 建具金物				
			床版		50	45	4					
			底版		50	45	4					
		仕 上	内 装	床	15	45	3					
				幅木	15	45	3					
				壁	15	45	3					
				天井	15	45	3					
		建具等	ドア		18	45	3					
3tフック			18	45	3							
搬入口			18	45	3							
汚泥処理棟	搬入室	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟2F				
				幅木	15	45	3					
				壁	15	45	3					
				天井	15	45	3					
		建具等	ドア		18	45	3					
			しま鋼板蓋		18	45	3					
汚泥処理棟	補機室3	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟2F				
			床版		50	45	4					
			底版		50	45	4					
		仕 上	内 装	床	15	45	3					
				幅木	15	45	3					
				壁	15	45	3					
				天井	15	45	3					
		建具等	ドア		18	45	3					
			排水溝		18	45	3					

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥処理棟	ファンルーム	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟2F 壁、天井:ロックウール吸音材、汚れ
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	排気室1	仕 上	内装	壁	15	45	3	汚泥処理棟2F
		建具等	ドア		18	45	3	ドア:金物錆
汚泥処理棟	排気室2	仕 上	内装	壁	15	45	3	汚泥処理棟2F
		建具等	ドア		18	45	3	ドア:金物錆
汚泥処理棟	給気室1	仕 上	内装	壁	15	45	3	汚泥処理棟2F
		建具等	ドア		18	45	3	ドア:金具物錆
汚泥処理棟	給気室2	仕 上	内装	壁	15	45	3	汚泥処理棟2F
		建具等	ドア		18	45	3	ドア:金具物錆
汚泥処理棟	EPS	仕 上	内装	壁	50	45	4	汚泥処理棟2F
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	PS	仕 上	内装	壁	50	45	4	汚泥処理棟2F
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	階段室A	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟2F
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ステンレスノンスリップ		18	45	3	
			笠木テラゾーブロック		18	45	3	
汚泥処理棟	ホッパー室	軀 体		壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟2F
				床版	50	45	4	
				底版	50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	トップライト		18	45	3	
			ドア		18	45	3	
			3tフック		18	45	3	
汚泥処理棟	器材庫	軀 体		壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟2F 窓廻り、モルタル詰部クラック
				床版	50	45	4	
				底版	50	45	4	
		建具等	ドア		18	45	3	
			アルミ窓		18	45	3	
汚泥処理棟	ホール	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F
				幅木	15	45	3	床:Pタイル割れ、欠損
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	建具金物 防火戸枠受けの錆
			しま鋼板		18	45	3	
			窓		18	45	3	
汚泥処理棟	事務室 (完成図書保管)	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			ブライントボックス		18	45	3	
			窓		18	45	3	
汚泥処理棟	作業員控室 (完成図書保管)	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			ブライントボックス		18	45	3	
			窓		18	45	3	
汚泥処理棟	空調室1	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F 床、天井:ロックウール吸音材 汚れ
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥処理棟	空調室2	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F 壁、天井:ロックウール吸音材 汚れ 建具金物
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	排気室3	軀 体		壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟3F 床:ダクト交換あり 壁、天井:ロックウール吸音材汚れ
				床版	50	45	4	
				底版	50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	湯沸し室	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F 壁:タイル浮きあり。一部タイル交換跡有り ドア:金具錆 吊戸棚、流し台:表面劣化
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			吊戸棚		18	45	3	
			流し台		18	45	3	
汚泥処理棟	便所	軀 体		壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟3F ドア:金具錆
				床版	50	45	4	
				底版	50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			大便器		18	45	3	
			小便器		18	45	3	
			洗面器		18	45	3	
			テラゾーへだて板		18	45	3	
			笠木テラゾーブロック		18	45	3	
汚泥処理棟	浴室	軀 体		壁(柱)	50	45	4	汚泥処理棟3F 床:タイル浮き 壁:タイル浮き、剥離有り
				床版	50	45	4	
				底版	50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			浴槽		18	45	3	
			笠木テラゾーブロック		18	45	3	
汚泥処理棟	脱衣室	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F 床:木材
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			洗面器		18	45	3	
			脱衣棚		18	45	3	
汚泥処理棟	書庫室	仕 上	内 装	床(畳)	15	45	3	汚泥処理棟3F
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			障子		18	45	3	
			押入		18	45	3	
			板の間		18	45	3	
			窓		18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥処理棟	中央監視室	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟3F 床:一部張変え 天井:一部張変え
			床版		50	45	4	
			底版		50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
排煙開口部			18	45	3			
汚泥処理棟	消石灰フィーダー	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F 天井:ロックウール吸音材 ドア:SD塗装劣化、SSD錆
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
		汚泥処理棟	ファンルーム	仕 上	内 装	床	15	
幅木	15					45	3	
壁	15					45	3	
天井	15					45	3	
建具等	ドア			18	45	3		
汚泥処理棟	排気室1	仕 上	内装	壁	50	45	4	汚泥処理棟3F ドア:金物錆
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	排気室2	仕 上	内装	壁	50	45	4	汚泥処理棟3F ドア:金物錆
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	給気室1	仕 上	内装	壁	50	45	4	汚泥処理棟3F ドア:金具物錆
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	給気室2	仕 上	内装	壁	50	45	4	汚泥処理棟3F ドア:金具物錆
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	EPS	仕 上	内装	壁	50	45	4	汚泥処理棟3F
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	PS	仕 上	内装	壁	50	45	4	汚泥処理棟3F
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	階段室A	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟3F
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ステンレスノンスリップ		18	45	3	
			笠木テラゾーブロック		18	45	3	
汚泥処理棟	ホール・階段室A	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟4F
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ステンレスドア		18	45	3	
			ステンレスノンスリップ		18	45	3	
笠木テラゾーブロック			18	45	3			
汚泥処理棟	換気脱臭室 生物脱臭装置設置	仕 上	内 装	床	15	45	3	汚泥処理棟4F 壁:ロックウール吸音材
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			防火扉		18	45	3	
			ホイストレール2.5t		18	45	3	
			しま鋼板蓋		18	45	3	
汚泥処理棟	排風室	軀 体	壁(柱)		50	45	4	汚泥処理棟4F 天井、壁:ロックウール吸音材、汚れ
			床版		50	45	4	
			底版		50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類		標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥処理棟	給風室	仕 上	内 装	床(畳)	15	45	3	汚泥処理棟4F 天井、壁:ロックウール吸音材、汚れ
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
汚泥処理棟	屋上	軀 体		床版	50	45	4	汚泥処理棟4F
				底版	50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				防水	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			ガラスブロック		18	45	3	
			ドレーン		18	45	3	
			アルミ手摺		18	45	3	
塩素滅菌棟	ポンプ室	仕 上	内 装	床	15	45	3	塩素滅菌棟 壁、天井:ロックウール吸音材
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
塩素滅菌棟	採集室	仕 上	内 装	床	15	45	3	塩素滅菌棟
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア		18	45	3	
			窓		18	45	3	
塩素滅菌棟	塩素滅菌室	軀 体		壁(柱)	50	45	4	塩素滅菌棟
				床版	50	45	4	
				底版	50	45	4	
				天井	50	45	4	
		仕 上	内 装	床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
		建具等	シャッター		18	45	3	
		塩素滅菌棟	電気室	軀 体		天井	50	
仕 上	内 装			床	15	45	3	
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
建具等	ドア			18	45	2		
	ヒット蓋			18	45	3		
管理棟	壁面	仕 上	壁		15	45	3	
沈砂池ポンプ場	壁面	仕 上	外 装	幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
		建具等	縦樋		18	45	3	
水処理棟	壁面	仕 上	内装	壁	15	45	3	
		建具等	樋		18	45	3	
汚泥処理棟	壁面	仕 上	外 装	幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
塩素滅菌棟	壁面	仕 上	内装	壁	15	45	3	
水処理棟	最初沈殿池上屋	軀 体		壁(柱)	50	45	4	水処理棟 ドア:建具錆、PH不良 ドアをシャッターに変更
				床版	50	45	4	
				天井	50	45	4	
		建具等	ドア		18	45	3	
			窓		18	45	3	
			ホイストレール		18	45	3	
			シャッター		18	45	3	
水処理棟	脱臭ダクト室(1)	軀 体		壁(柱)	50	45	4	水処理棟 結露により劣化
				床版	50	45	4	
				天井	50	45	4	
		建具等	アルミドア		18	45	3	
			窓		18	45	3	
水処理棟	送風機室	軀 体		壁(柱)	50	45	4	水処理棟 壁:クラック補修跡有り 建具金物
				床版	50	45	4	
				天井	50	45	4	
		建具等	ドア		18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	排風機室	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟 壁:クラック補修跡有り
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
水処理棟	給気シャフト	建具等	ドア	18	45	3	
水処理棟	エアレーションタンク室	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
			SSD窓	18	45	3	
			ホイストレール	18	45	3	
			SSSシャッター	18	45	3	
水処理棟	エアタン電気室	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟 クラック補修後有
			底版	50	45	4	
		仕上	内装 床	15	45	3	金具錆
		建具等	ドア	18	45	3	
			窓	18	45	3	
水処理棟	エアタン送風機室	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟 壁:クラック補修跡あり
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
水処理棟	エアタン排風機室	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟 壁:クラック補修跡あり
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
水処理棟	エアタン階段室A	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ノンスリップ	18	45	3	
水処理棟	エアタン階段室B	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
			トップライト	18	45	3	
水処理棟	終沈室	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
			窓	18	45	3	
			シャッター	18	45	3	
			搬入口	18	45	3	
水処理棟	終沈送風機室	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟 ドア:金具錆
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
水処理棟	終沈排風機室	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟 ドア:金具錆
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
水処理棟	脱臭ダクト室(2)	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟 建具金物腐食 ホイストレールの塗装劣化、腐食 アルミドア:床蓋に当たる
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
			窓	18	45	3	
			アルミドア	18	45	3	
水処理棟	終沈排気シャフト	躯体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟 建具金物
			床版	50	45	4	
			天井	50	45	4	
		建具等	ドア	18	45	3	
			防虫網	18	45	3	

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考	
水処理棟	終沈階段室(A)	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	ドア	18	45	3		
			ノンスリップ	18	45	3		
水処理棟	終沈階段室(B)	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理棟	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	ドア	18	45	3		
			ノンスリップ	18	45	3		
トップライト	18	45	3	トップライト:経年劣化				
水処理棟4系	初沈上屋	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理4系	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	ドア	18	45	3		
			窓	18	45	3		
			手洗器	18	45	3		
			吊フック2t	18	45	3		
水処理4系	初沈階段室(C)	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理4系	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	ドア	18	45	3		
			窓	18	45	3		
			アルミ手摺	18	45	3		
			ノンスリップ金物	18	45	3		
水処理4系	初沈階段室RF	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理4系	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	ドア	18	45	3		
			窓	18	45	3		
			アルミ手摺	18	45	3		
			ノンスリップ金物	18	45	3		
水処理4系	初沈排風ダクト	建具等	防鳥網	18	45	3		
水処理4系	エアタン室	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理4系	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	窓	18	45	3		
			ホイスレール	18	45	3		
			EXP.Jシール	18	45	3		
			縦樋	18	45	3		
水処理4系	エアタン室 B階段	仕 上	内 装	床	15	45	3	水処理4系
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3	トップライト:経年劣化	
			トップライト	18	45	3		
水処理4系	終沈室	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理4系	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	ドア	18	45	3	建具金物	
			窓	18	45	3		
			吊フック	18	45	3		ドア:金具錆
水処理4系	終沈A階段	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理4系	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	ドア	18	45	3		トップライト:経年劣化
			アルミ手摺	18	45	3		
			トップライト	18	45	3		
			ノンスリップ金物	18	45	3		
水処理4系	終沈排気ダクト2F	軀 体	壁(柱)	50	45	4	水処理4系	
			床版	50	45	4		
			天井	50	45	4		
		建具等	防鳥ネット	18	45	3		

大分類	施設名称	中分類	小分類	標準 耐用 年数	経過 年数	状態 評価	備考	
水処理4系	エアタン外部 搬入バルコニー	仕 上	内 装	床	15	45	3	水処理4系 建具金物:発錆・腐食
				壁	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3		
			ステンレス手摺	18	45	3		
			ノンスリップ金物	18	45	3		
水処理4系	終沈外部 搬入バルコニー	建具等	ドア	18	45	3	水処理4系	
			ステンレス手摺	18	45	3		
			ノンスリップ金物	18	45	3		
水処理屋上	屋上	軀 体	壁	50	45	4	水処理3系	
			床	50	45	4		
		建具等	トップライト	18	45	3		
			EXP.J部防水	18	45	3		
水処理4系	屋上	軀 体	床	50	45	4	水処理4系 シート防水の膨れ有、パラペット笠木割れ 樋 塗装劣化	
			撥水	15	45	3		
		仕 上	壁	15	45	3		
			タラップ	18	45	3		
			縦樋	18	45	3		
			ドレーン	18	45	3		
放流ポンプ場	ポンプ場	仕 上	内 装	床	15	45	3	放流ポンプ棟
				幅木	15	45	3	
				壁	15	45	3	
				天井	15	45	3	
		建具等	ドア	18	45	3		
			窓	18	45	3		
			ホイストレール	18	45	3		
放流ポンプ場	外壁	仕 上	壁	15	45	3	放流ポンプ棟	
分配槽	外壁	仕 上	壁	15	45	3	分配槽 外壁補修済み	

別表1-2-3 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築機械設備）

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_消火栓補給水槽 SUS製 一体タンク 有効容量0.2m3 0.6×0.6×0.75 平架台付	40	3	4	耐震時更新
管理棟	空調・換気設備	管理本館_CT-1_8時間系統冷却塔 開放型 80USRT 冷却水量1040L/min 温度37→32℃ 2.2kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_CT-2_個別系統冷却塔 開放型 20USRT 冷却水量260L/min 温度37→32℃ 0.4kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_CT-3_電算室系統冷却塔 開放型 8USRT 冷却水量104L/min 温度37→32℃ 0.2kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_P-2.8時間系統冷却水ポンプ 渦巻ポンプ 100 φ 1040L/min 19mAq 7.5kW	15	23	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_P-3個別系統冷却水ポンプ 渦巻ポンプ 50 φ 260L/min 13mAq 1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_P-4電算機系統冷却水ポンプ 渦巻ポンプ 40 φ 104L/min 15mAq 1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-7屋外機(1) ヒートポンプ屋外機 冷房能力17300kcal/h 暖房能力15000kcal/h 耐重塩害仕様R-22 100W×2台	15	25	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-7屋外機(2) ヒートポンプ屋外機 冷房能力17300kcal/h 暖房能力15000kcal/h 耐重塩害仕様R-22 100W×2台	15	25	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_Fn-10ド raftチャンバー系統排風機 耐食製多翼送風機 #1 1200m3/h 800Pa 1.5kW	15	11	4	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_Fn-6トイレ系統排風機 銅板製多翼送風機 #2 2400m3/h 226Pa 0.75kW	15	11	4	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_Fn-8水質試験室_滅菌室系統排風機 銅板製多翼送風機 #2.5 4700m3/h 196Pa 1.5kW	15	11	4	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_Fn-9水質試験室_局所系統排風機 銅板製多翼送風機 #2 2700m3/h 157Pa 0.75kW	15	11	4	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_膨張タンク 銅板製 ET-750 750×750×750 銅製架台付	15	42	5	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-9会議室系統パッケージ'空調機 水冷パッケージ型空調機 冷房能力33800kcal/h 暖房能力35900kcal/h 送風量4400m3/h 3.75kW+2.2kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_F-5会議室系統排風機 銅板製多翼送風機 #2 1700m3/h 10mmAq 0.4kW	15	42	3	塗装剥離
管理棟	空調・換気設備	管理本館_3F倉庫換気扇 換気扇 150 φ 200m3/h 0mmAq 23W	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_3F湯沸室換気扇 換気扇 200 φ 500m3/h 0mmAq 28W	15	42	3	

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	空調・換気設備	管理本館_3F湯沸器 瞬間式 元止形 5号 LPG	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_3F湯沸室水栓 自在水栓 F5 13φ	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	管理本館_3F廊下消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 埋込 HB-1A	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_3F女子便所衛生器具 和風便器×1 洋風便器×1 洗面器×2	15	42	2	排水不良有
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_3F男子便所衛生器具 和風便器×1 洋風便器×1 小便器×2 洗面器×2 掃除流し×1	15	42	2	排水不良有
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-8電算機室系統パッケージ空調機 水冷パッケージ型空調機 冷房能力20200kcal/h 暖房能力21500kcal/h 送風量4560m3/h 5.5kW+1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	消火災害防止設備	管理本館_3F廊下消火栓箱(2) 銅板製 総合盤組込形 埋込 HB-1A	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-6作業員控室系統パッケージ空調機 水冷パッケージ型空調機 冷房能力6380kcal/h 暖房能力6960kcal/h 送風量1610m3/h 1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_作業員控室換気扇 換気扇 150φ 200m3/h 0mmAq 23W	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_3F洗濯室天井扇 天井換気扇 150φ 200m3/h 0mmAq 23W	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_3F洗濯室水栓 万能ホーム水栓 F7 13φ	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-5宿直室系統パッケージ空調機 水冷パッケージ型空調機 冷房能力3140kcal/h 暖房能力6960kcal/h 送風量1610m3/h 1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_3F東電控室水栓 自在水栓 F5 13φ	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-1ホール系統パッケージ空調機 水冷パッケージ型空調機 冷房能力47500kcal/h 暖房能力48960kcal/h 送風量11650m3/h 7.5kW+3.7kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-3食堂系統パッケージ空調機 水冷パッケージ型空調機 冷房能力22640kcal/h 暖房能力22240kcal/h 送風量3310m3/h 5.5kW+1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_2F女子便所衛生器具 和風便器×1 洋風便器×1 洗面器×2	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_2F男子便所衛生器具 和風便器×1 洋風便器×1 小便器×2 洗面器×2 掃除流し×1	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	管理本館_2F廊下消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 埋込 HB-1A	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-4器材庫系統パッケージ空調機(1) 水冷パッケージ型空調機 冷房能力4850kcal/h 暖房能力7800kcal/h 送風量1300m3/h 1.1kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-4器材庫系統パッケージ空調機(2) 水冷パッケージ型空調機 冷房能力4850kcal/h 暖房能力7800kcal/h 送風量1300m3/h 1.1kW	15	42	3	用途停止

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	空調・換気設備	管理本館_2F食堂有圧換気扇 ステンレス製有圧換気扇 250φ 500m3/h 0mmAq 50W	15	11	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_2F食堂湯沸器 瞬間式 元止形 5号 LPG	15	11	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_2F食堂水栓 自在水栓 F5 13φ	15	11	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-2事務室系統パッケージ空調機 水冷パッケージ型空調機 冷房能力21000kcal/h 暖房能力29000kcal/h 送風量4600m3/h 5.5kW+1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館_2F事務室天井パッケージ空調機 空冷ヒートポンプパッケージ空調機 天井吊形 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW ツイン形	15	21	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_2F事務室系統屋外機 空冷ヒートポンプパッケージ空調機 セパレート形 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 3.7kW	15	21	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_2F会議室天井パッケージ空調機 空冷ヒートポンプパッケージ空調機 天井吊形 冷房能力5.6kW 暖房能力6.7kW	15	21	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_2F会議室系統屋外機 空冷ヒートポンプパッケージ空調機 セパレート形 冷房能力5.6kW 暖房能力6.7kW 1.8kW	15	21	3	用途停止
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_2F湯沸器 瞬間式 バランス型 出力18000kcal/h LPG	15	25	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_2F湯沸室水栓 自在水栓 F5 13φ	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	衛生器具_シャワーユニット_管理本館_2F_浴室 シャワーユニット(FRP) 2箇所	15	12	3	
管理棟	消火災害防止設備	管理本館_2F廊下消火栓箱(2) 銅板製 総合盤組込形 埋込 HB-1A	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_1F女子便所衛生器具 和風便器×1 洋風便器×1 洗面器×2	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_1F男子便所衛生器具 和風便器×1 洋風便器×1 小便器×2 洗面器×2 掃除流し×1	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	管理本館_1F廊下消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 埋込 HB-1A	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_1F水質ドラフトチャンバー 銅板製 標準形 1800W	15	21	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_1F水質湯沸器 瞬間式 元止形 5号 LPG	15	21	3	
管理棟	消火災害防止設備	管理本館_1F廊下消火栓箱(2) 銅板製 総合盤組込形 埋込 HB-1A	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館_AC-10試験室系統パッケージ空調機 全外気形水冷パッケージ型空調機 冷房能力75450kcal/h 暖房能力101500kcal/h 送風量7100m3/h 22kW+3.7kW	15	28	3	用途停止
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_受水槽 SUS製パネルタンク 単板式 容量8m3 3.0×2.0×2.0 平架台付	40	2	4	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館_NO.1揚水ポンプ 多段渦巻ポンプ 吐出力 280L/min 揚程 20m 0.2MPa 2.2kW	15	3	4	

ユニット式 2016.9更新

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館、NO.2揚水ポンプ 多段渦巻ポンプ 吐出量 280L/min 揚程 20m 0.2MPa 2.2kW	15	3	4	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館、消火栓ポンプユニット 多段渦巻ポンプ 65φ 300L/min 41mAq 5.5kW	15	11	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館、ボイラー室送風機 銅板製多翼送風機(天吊) #2.5 3500m3/h 9mmAq 0.4kW	15	16	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館、ボイラー室排風機 銅板製多翼送風機(天吊) #2 2250m3/h 98Pa 0.4kW	15	11	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館、温水ボイラー 鋳鉄製セクショナルボイラー 定格出力420000kcal/h 耐圧30mAq 温水量1050L/min 1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	管理本館、P-1温水循環ポンプ 渦巻ポンプ 100φ 1050L/min 23mAq 7.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	管理本館、3Fヘルコニー水栓 万能ホーム水栓 F7 13φ	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館、2F建設課事務室エアコン 空冷エアコン 屋外機CO-S200 屋内機CS-S200 500W	15	16	1	
管理棟	空調・換気設備	管理本館、3F中央監視室有圧換気扇(1) 銅板製有圧換気扇 400φ FV-40DEY-D 72W	15	30	3	
管理棟	空調・換気設備	管理本館、3F中央監視室有圧換気扇(2) 銅板製有圧換気扇 400φ FV-40DEY-D 72W	15	30	3	
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟、ハロン1301 50kgボンベ 12本 起動装置2本	8	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟、E-7脱臭機室排風機 銅板製多翼送風機(天吊) SS#3 7000m3/h 41mmAq 2.2kW	15	16	3	
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟、2F廊下消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 露出 HIB-1B	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟、S-7脱臭機室送風機 銅板製多翼送風機 SS#3.5 7000m3/h 15mmAq 1.5kw	15	25	1	異常振動により停止中
管理棟	消火災害防止設備	防火扉	18	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟、E-4ポンプ室排風機 銅板製多翼送風機 DS#4 13500m3/h 13mmAq 2.2kW	15	11	3	汚損
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟、2F排風機室防火ダンパー 銅板製 SFD 5台	18	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟、S-6電気室送風機 銅板製多翼送風機 DS#4 20000m3/h 17mmAq 3.7kW	15	19	3	錆
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟、S-11電動機室送風機 銅板製多翼送風機 SS#3 5490m3/h 14mmAq 0.75kW	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟、S-9廊下用送風機 銅板製多翼送風機 SS#2 2000m3/h 10mmAq 0.75kW	15	42	3	塗装劣化、錆

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 S-12 高区電気室送風機 銅板製多翼送風機(塩ビ塗装) SS#3.5 7200m3/h 10mmAq 1.5kW	15	16	1	2021.9 本体フィン固着・停止
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 E-6 電気室排風機 銅板製多翼送風機 SS#5 20000m3/h 50mmAq 7.5kW	15	25	3	塗装劣化,錆
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 E-11 高区電気室排風機 銅板製多翼送風機 SS#3.5 7200m3/h 13mmAq 1.5kW	15	25	3	塗装劣化,錆
管理棟	空調・換気設備	第2沈砂池ポンプ棟 電動機室排風機 銅板製多翼送風機 SS#3 5490m3/h 13mmAq 0.75kW	15	25	3	塗装劣化,錆
管理棟	消火災害防止設備	第2沈砂池ポンプ棟 2F 消火栓箱 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	24	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 オイルタンク室排風機 換気扇 150 φ 250m3/h 30W	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 2F 便所天井扇 天井換気扇 150 φ 250m3/h 30W	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	第1沈砂池ポンプ棟 2F 便所衛生器具 和風便器VC317 小便器VU410 洗面器VL630 掃除流しVS210	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	第1沈砂池ポンプ棟 高置水槽 FRP製一体形 1m3 1.0×1.0×1.0 平架台	40	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟 2F 廊下消火栓箱(2) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 S-5 自家発電機送風機 銅板製多翼送風機 DS#7 59500m3/h 25mmAq 11kW	15	42	3	錆
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 E-5 自家発電機排風機 銅板製多翼送風機 DS#6 50600m3/h 20mmAq 11kW	15	42	3	錆
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟 1F 廊下消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 1F 搬出室エアカーテンファン(1) 銅板製有圧換気扇 400 φ 4800m3/h 5mmAq 0.75kW	15	42	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 1F 搬出室エアカーテンファン(2) 銅板製有圧換気扇 400 φ 4800m3/h 5mmAq 0.75kW	15	42	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 1F 搬出室エアカーテンファン(3) 銅板製有圧換気扇 400 φ 4800m3/h 5mmAq 0.75kW	15	42	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟 1F 搬出室エアカーテンファン(4) 銅板製有圧換気扇 400 φ 4800m3/h 5mmAq 0.75kW	15	42	3	発錆
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	第1沈砂池ポンプ棟 消火栓ポンプユニット 消火ポンプユニット 65A 300L/min 44mAq 5.5kW	15	12	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	第1沈砂池ポンプ棟 屋外水栓 万能ホーム水栓 F7 13 φ	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟 1F 廊下消火栓箱(2) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_S-3沈砂池室送風機 銅板製多翼送風機 257m3/min 147Pa	15	15	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_S-2アロー室送風機 銅板製多翼送風機 544m3/min 226Pa 7.5kW	15	15	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_S-4ポンプ室送風機 銅板製多翼送風機 DS#3.5 13500m3/h 15mmAq 3.7kW	15	42	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_E-3沈砂池室排風機 銅板製多翼送風機 SS#5 15400m3/h 32mmAq 3.7kW	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_高区沈砂池機械室排風機 耐食製多翼送風機 SS#4 12100m3/h 21mmAq 2.2kW	15	24	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_高区沈砂池機械室送風機 銅板製多翼送風機 SS#4.5 12100m3/h 15mmAq 2.2kW	15	24	3	本体発錆 ダクト発錆
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_E-2アロー室排風機 銅板製多翼送風機 SS#7 32600m3/h 30mmAq 7.5kW	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	第2沈砂池ポンプ棟_ポンプ室消火栓箱 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	24	3	
管理棟	空調・換気設備	第2沈砂池ポンプ棟_FS-4工作室送風機 有圧換気扇 300φ 1290m3/h 5mmAq 0.05kW	15	15	3	
管理棟	空調・換気設備	第2沈砂池ポンプ棟_FE-4工作室排風機 有圧換気扇 300φ 1290m3/h 5mmAq 0.05kW	15	24	3	
管理棟	消火災害防止設備	第2沈砂池ポンプ棟_高区沈砂池機械室消火栓箱 ステンレス製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	24	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	第1沈砂池ポンプ棟_受水槽 FRP製一体形 1m3 1.0×1.0×1.0 平架台	40	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	第1沈砂池ポンプ棟_NO.1揚水ポンプ 渦巻ポンプ 40φ 100L/min 29mAq 2.2kW	15	42	3	本体発錆
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	第1沈砂池ポンプ棟_NO.2揚水ポンプ 渦巻ポンプ 40φ 100L/min 29mAq 2.2kW	15	42	3	本体発錆
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟_B1F消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_S-1地下配管室送風機 銅板製多翼送風機 SS#4.5 17000m3/h 25mmAq 5.5kW	15	23	3	本体発錆 ダクト発錆
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟_B1F消火栓箱(2) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	第1沈砂池ポンプ棟_B1F消火栓箱(3) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	第1沈砂池ポンプ棟_副受水槽 銅板製 400×600×600H 架台1.5 基礎100H	40	42	3	
管理棟	空調・換気設備	第1沈砂池ポンプ棟_1F原液タンク室排風機 有圧換気扇 300φ 1290m3/h 5mmAq 0.05kW	15	42	3	

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	空調・換気設備	分配槽、ベンチレーター 銅板製 自然吸気形 600φ	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	分配槽、ルーフファン 銅板製 500φ 93m3/min 0mmAq 0.4kW	15	23	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	3系_FE-3終沈排風機NO.17 銅板製多翼送風機 #5 21480m3/h 17mmAq 7.5kW	15	19	3	
管理棟	空調・換気設備	3系_FS-3終沈送風機NO.19 銅板製多翼送風機 #6 29880m3/h 28mmAq 7.5kW	15	27	3	
管理棟	空調・換気設備	4系_FS-3終沈送風機 銅板製多翼送風機 #5 25000m3/h 56mmAq 11kW	15	23	3	
管理棟	空調・換気設備	4系_FE-3終沈排風機 ステンレス製多翼送風機 #6 31670m3/h 38mmAq 11kW	15	23	3	
管理棟	空調・換気設備	3系_終沈換気ダクト 亜鉛鉄板製 アングルフランジ工法	15	41	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	4系_FS-2反応タンク送風機 銅板製多翼送風機 #5.5 531m3/min 265Pa 11kW	15	23	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	4系_FE-2反応タンク排風機No.1 銅板製多翼送風機 #4 15290m3/h 43mmAq 5.5kW	15	23	3	
管理棟	空調・換気設備	4系_FE-2反応タンク排風機No.2 銅板製多翼送風機 #4 15290m3/h 43mmAq 5.5kW	15	23	3	
管理棟	空調・換気設備	3系_FS-2反応タンク送風機NO.8 銅板製多翼送風機 #5.5 31860m3/h 21mmAq 11kW	15	41	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	3系_FE-2反応タンク排風機NO.10 銅板製多翼送風機 #5 387m3/min 340Pa 7.5kW	15	11	3	
管理棟	空調・換気設備	3系_FE-2反応タンク排風機NO.11 銅板製多翼送風機 #5 387m3/min 334Pa 7.5kW	15	41	3	
管理棟	空調・換気設備	3系_反応タンク換気ダクト 亜鉛鉄板製 アングルフランジ工法	15	41	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	4系_FS-1初沈送風機 銅板製多翼送風機 #5 304m3/min 20mmAq 3.7kW	15	23	3	本体発錆 ダクト発錆
管理棟	空調・換気設備	4系_FE-1初沈排風機 ステンレス製多翼送風機 #4 15400m3/h 50mmAq 5.5kW	15	23	3	
管理棟	空調・換気設備	3系_FS-1初沈送風機 銅板製多翼送風機 #4 13400m3/h 27mmAq 3.7kW	15	41	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	3系_FE-1初沈排風機NO.1 銅板製多翼送風機 #4 200m3/min 250Pa 3.7kW	15	18	3	
管理棟	空調・換気設備	3系_初沈換気ダクト 亜鉛鉄板製 アングルフランジ工法	15	41	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	3系_初沈管廊用送風機NO.5 銅板製多翼送風機 #3 117m3/min 245Pa 1.5kW	15	41	3	発錆

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	空調・換気設備	3系_エアタン管廊用送風機NO.14 銅板製多翼送風機 #3.5 165m3/min 128Pa 2.2kW	15	3	3	
管理棟	空調・換気設備	3系_エアタン管廊用送風機NO.15 銅板製多翼送風機 #3 7260m3/h 13mmAq 2.2kW	15	41	3	発錆、塗装劣化
管理棟	空調・換気設備	3系_終沈管廊用送風機NO.20 片吸込形多翼ファン 256m3/min 147Pa 2.2kW	15	5	3	更新
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	4系_水処理衛生器具 洗面器 VL630 化粧棚 水石けん入	15	23	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	塩素接触棟_衛生器具 洗面器 VL630 化粧棚 水石けん入	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	塩素接触棟_ポンプ室換気扇 有圧換気扇 400Φ 36m3/min 5mmAq 0.4kW	15	25	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	塩素接触棟_次亜タンク室換気扇(1) 有圧換気扇 400Φ 67m3/min 5mmAq 0.4kW	15	25	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	塩素接触棟_次亜タンク室換気扇(2) 有圧換気扇 400Φ 67m3/min 5mmAq 0.4kW	15	25	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	塩素接触棟_電気室換気扇 有圧換気扇 400Φ 8m3/min 5mmAq 0.4kW	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	放流ポンプ棟換気扇(1) 有圧換気扇 400Φ 36m3/min 5mmAq 0.4kW	15	40	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	放流ポンプ棟換気扇(2) 有圧換気扇 400Φ 36m3/min 5mmAq 0.4kW	15	40	3	発錆
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_4F脱臭機室送風機 銅板製多翼送風機(天吊) #3 4960m3/h 8mmAq 0.75kW	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_4F脱臭機室排風機 銅板製多翼送風機(天吊) #3 4960m3/h 10mmAq 0.75kW	15	42	3	錆
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_温水ボイラー 温水ボイラー 銅板製真空式 暖房能力67.4kW ガス焼き 320W	15	42	3	用途停止
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_温水循環ポンプ ラインポンプ 40Φ 195L/min 12mAq 0.75kW	15	42	3	用途停止
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_4F防火ダンパー 銅板製 FD 2台	18	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_4F消火栓箱 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_3F湯沸室天井扇 天井換気扇 150Φ 500m3/h 30W	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_3F湯沸室水栓 自在水栓 F5 13φ	15	42	3	腐食による変色
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_3F便所天井扇 天井換気扇 150Φ 500m3/h 30W	15	42	3	

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_3F便所衛生器具 和風便器VC317 小便器VU410 洗面器VL630 掃除流しVS210	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	衛生器具_浴槽_汚泥処理棟_3F_浴室 FRP浴槽 1箇所	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_3F宿直室空調機 水冷パッケージ空調機 冷房能力4500kcal/h 暖房能力6500kcal/h 温水コイル 1.5kW	15	42	3	用途停止
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_3F浴室水栓 給水栓 湯水栓 13Φ	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_3F脱衣室衛生器具 洗面器 VL630 化粧棚	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_脱水機室排風機 塩ビ製多翼遠心送風機 #4 13800m3/h 13mmAq 3.7kW	15	27	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_3F消火栓(1) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_3F中央監視室屋内機 空冷ヒートポンプパッケージ空調機 冷房能力14kW 暖房能力18kW 天吊形	15	42	3	用途停止
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_3F消火栓(2) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_消石灰貯留室排風機 銅板製多翼送風機 #4.5 12840m3/h 23mmAq 3.7kW	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_脱水機室送風機 銅板製多翼送風機 #6 35800m3/h 31mmAq 11kW	15	15	3	塗装劣化、錆
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_2F防火ダンパー 銅板製 SFD 2台	18	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_2F消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	錆
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_脱水機室流し 銅板製流し 1200×600×700H 自在水栓	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_脱水機室防火ダンパー ステンレス製 SFD 2台	18	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_補機室排風機 有圧換気扇 400Φ 1600m3/h 5mmAq 0.2kW	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_2F消火栓箱(2) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	汚損
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_電気室排風機 銅板製多翼送風機 #3.5 9900m3/h 38mmAq 2.2kW	15	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_補器室_薬品室排風機 銅板製多翼送風機 #3 7750m3/h 18mmAq 2.2kW	15	25	3	錆
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_補器室_薬品室送風機 銅板製多翼送風機 #3 7750m3/h 18mmAq 2.2kW	15	24	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_電気室送風機 銅板製多翼送風機 #4.0 225m3/min 148Pa 2.2kW	15	3	3	

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_1F消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_器材室防火ダンパー 銅板製 FD 500×500	18	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_電気室空調機NO.1 空冷式パッケージ空調機 冷房能力25kW 天吊式	15	13	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_電気室空調機NO.2 空冷式パッケージ空調機 冷房能力25kW 天吊式	15	13	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_電気室空調機NO.3 空冷式パッケージ空調機 冷房能力25kW 天吊式	15	13	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_ボイラー室送風機 銅板製多翼送風機(天吊) #3 4950m3/h 11mmAq 075kW	15	24	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_ボイラー室排風機 銅板製多翼送風機(天吊) #1.5 1760m3/h 14mmAq 0.4kW	15	11	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_ボイラー室防火ダンパー 銅板製 FD 500×500 2台	18	42	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_電気室空調屋外機NO.1 空冷式セパレート形屋外ユニット 冷房能力25kW 重耐塩害仕様 R410	15	13	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_電気室空調屋外機NO.2 空冷式セパレート形屋外ユニット 冷房能力25kW 重耐塩害仕様 R410	15	13	3	
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_電気室空調屋外機NO.3 空冷式セパレート形屋外ユニット 冷房能力25kW 重耐塩害仕様 R410	15	13	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_ハロゲン化物消火設備貯蔵容器 ハロン1301 50kgボンベ 10本 起動装置3本	8	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_ハロゲン化物蓄電池盤 銅板製 壁掛版 鉛電池	8	42	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_B1F消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	扉の開閉に難あり
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_B1F機械室系統送風機 銅板製多翼送風機 #5.5 400m3/min 167Pa 5.5kW	15	2	3	電動機更新
管理棟	空調・換気設備	汚泥処理棟_B1F機械室系統排風機 銅板製多翼送風機 #4.5 12080m3/h 6mmAq 1.5kW	15	24	3	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_B1F機械室防火ダンパー 銅板製 SFD 2台	18	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_受水槽 RRP製パネル型 4m3 2.0×2.0×1.0 平架台	40	2	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_NO.1給水ポンプ 多段渦巻ポンプ 吐出力 62.4L/min 揚程 33m 1.3kW	15	2	4	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_NO.2給水ポンプ 多段渦巻ポンプ 吐出力 62.4L/min 揚程 33m 1.3kW	15	2	4	
管理棟	消火災害防止設備	汚泥処理棟_B2F消火栓箱(1) 銅板製 総合盤組込形 露出 HB-1B	15	42	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	汚泥処理棟_消火栓ポンプユニット 消火ポンプユニット 65A 300L/min 59m 7.5kW	15	42	3	

大分類	中分類	設備名称	標準 耐用 年数	経過 年数	健全度	備考
管理棟	空調・換気設備	ガスブローワー棟_1F給気ファン 有圧換気扇 400Φ 防爆形 5mmAq 0.2kW	15	42	3	錆
管理棟	空調・換気設備	ガスブローワー棟_1F排気ファン 有圧換気扇 400Φ 防爆形 5mmAq 0.2kW	15	42	3	錆
管理棟	空調・換気設備	4系電気室_NO.1空調機(AC-1) 空冷ヒートポンプパッケージ空調機 天吊形 冷房能力12.5kW R410 2.5kW	15	10	3	
管理棟	空調・換気設備	4系電気室_NO.2空調機(AC-2) 空冷ヒートポンプパッケージ空調機 天吊形 冷房能力12.5kW R410 2.5kW	15	10	3	
管理棟	給排水・衛生・ガス設備	工業用水用高置水槽(5m ³)(汚泥処理棟屋上) FRP製一体形 5m ³	40	42	3	発錆

別表1-2-4 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	電気設備	構内保安灯分電盤	15	44	3	
沈砂池棟	電気設備	地下電灯分電盤 L-B1	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	1階電灯分電盤 (西) L-1A	15	45	3	
沈砂池棟	電気設備	1階電灯分電盤 (東) L-1B	15	45	3	
沈砂池棟	電気設備	2階電灯分電盤 (西) L-2A	15	45	3	
沈砂池棟	電気設備	2階電灯分電盤 (東) L-2B	15	45	3	
沈砂池棟	電気設備	地下配管室送排風機盤 P-B1A	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	7-07-室送排風機盤 P-1B	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	沈砂・ポンプ室送排風機盤 P-1B	15	45	3	
沈砂池棟	電気設備	エアカーテン盤 P-1A	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	電気室送排風機盤 P-2A	15	4	4	
沈砂池棟	電気設備	脱臭機室送風機盤 P-2B	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	脱臭機室排風機盤 P-2C	15	45	3	
沈砂池棟	電気設備	脱臭原液室換気扇盤	15	38	3	
沈砂池棟	電気設備	消火栓ポンプ盤 P-1C (休止中)	15	46	3	
污泥棟	消火災害防止設備	ハロゲン消火設備 (污泥棟)	8	45	3	
沈砂池棟	電気設備	建築主幹盤 PL-M	18	45	3	
沈砂池棟	電気設備	避雷針設備 (沈砂池棟)	15	45	3	
沈砂池棟	電気設備	上水給水盤 P-B1B	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	高区電灯分電盤 L-2C	15	27	3	
沈砂池棟	電気設備	高区沈砂池機械室送排風機盤 P-1E	15	27	3	
管理棟	電気設備	水質試験室分電盤 PL-1	15	45	3	
管理棟	電気設備	1階電灯分電盤 L-1	15	45	3	
管理棟	電気設備	2階電灯分電盤 L-2	15	45	3	
管理棟	電気設備	3階電灯分電盤 L-3	15	45	3	
管理棟	電気設備	消火栓ポンプ盤 P-1D (休止中)	15	45	3	
污泥棟	消火災害防止設備	自動火災報知設備 (污泥棟)	8	12	3	
管理棟	電気設備	放送設備	10	15	3	
管理棟	電気設備	時計設備	15	45	3	
污泥棟	電気設備	建築主幹盤 PL-M	18	45	3	
管理棟	電気設備	避雷針設備 (管理棟)	15	15	3	
管理棟	電気設備	暖房用ポンプ盤 P-1B	15	45	3	
管理棟	電気設備	1階空調機盤 P-1A	15	46	3	
管理棟	電気設備	厨房用排風機盤 P-3D	15	45	3	
管理棟	電気設備	2階空調機盤 P-2B	15	45	3	
管理棟	電気設備	事務室系統空調機盤 P-3A	15	45	3	
管理棟	電気設備	中央系統空調機盤 P-2A	15	45	3	
管理棟	電気設備	電算機室系統空調機盤 P-3B	15	45	3	
管理棟	電気設備	会議室系統空調機盤 P-3C	15	45	3	
管理棟	電気設備	動力分電盤 P-4	15	14	3	
管理棟	電気設備	空調機制御盤 (電算機系統)	15	45	3	
管理棟	電気設備	上水給水盤 P-1C	15	45	3	
水処理棟	電気設備	初沈電灯分電盤 L-1A	15	45	3	
水処理棟	電気設備	初沈非常照明盤 LB-1A	15	45	3	
水処理棟	電気設備	初沈管廊電灯分電盤 L-1B	15	45	3	
水処理棟	電気設備	初沈管廊非常照明盤 LB-1B	15	45	3	
水処理棟	電気設備	17号電灯分電盤 L-2A	15	45	3	
水処理棟	電気設備	17号非常照明盤 LB-2A	15	45	3	
水処理棟	電気設備	17号管廊電灯分電盤 L-2B	15	45	3	
水処理棟	電気設備	17号管廊非常照明盤 LB-2B	15	46	3	
水処理棟	電気設備	終沈電灯分電盤 L-3A	15	45	3	
水処理棟	電気設備	終沈非常照明盤 LB-3A	15	45	3	
水処理棟	電気設備	終沈管廊電灯分電盤 L-3B	15	45	3	
水処理棟	電気設備	終沈管廊非常照明盤 LB-3B	15	45	3	

別表1-2-4 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	電気設備	連絡管廊電灯分電盤 L-1-B-1	15	45	3	
分配槽	電気設備	分配槽ルーファン盤 PW-1	15	4	4	
沈砂池棟	電気設備	地下管廊排風機盤 P-1	15	44	3	
水処理棟	電気設備	初沈送排風機盤 P-13	15	45	3	
水処理棟	電気設備	ブリーディングファン盤 P-12	15	45	3	
水処理棟	電気設備	エア送排風機盤 P-22	15	45	3	
水処理棟	電気設備	終沈送排風機盤 P-32	15	45	3	
水処理棟	電気設備	初沈管廊送風機盤 P-11	15	45	3	
水処理棟	電気設備	エア管廊送排風機盤 P-21	15	45	3	
水処理棟	電気設備	終沈管廊送風機盤 P-31	15	45	3	
水処理棟	電気設備	建築主幹盤 PL-A	18	45	3	
水処理棟	電気設備	4系初沈1階送排風機盤 WP-1-2	15	26	3	
水処理棟	電気設備	4系エア1階送排風機盤 WP-1-3	15	26	3	
水処理棟	電気設備	4系終沈1階送排風機盤 WP-1-4	15	26	3	
水処理棟	電気設備	4系建築主幹盤 WPL-M	18	26	3	
塩素混和池	電気設備	塩混棟電灯分電盤 L-2	15	46	3	
放流ポンプ	電気設備	放流ポンプ棟電灯分電盤 L-1	15	43	3	
塩素混和池	電気設備	換気扇盤 P-2	15	46	3	
管理棟	電気設備	建築主幹盤 PL-M	18	46	3	
污泥棟	電気設備	地下2階電灯分電盤 LB2-1	15	45	3	
污泥棟	電気設備	地下1階電灯分電盤 LB1-1	15	45	3	
污泥棟	電気設備	1階電灯分電盤 L1-1	15	45	3	
污泥棟	電気設備	2階電灯分電盤 L2-1	15	45	3	
污泥棟	電気設備	3階電灯分電盤 L3-1	15	45	3	
污泥棟	電気設備	消火栓ポンプ盤 P-12 (休止中)	15	45	3	
污泥棟	電気設備	上水給水盤 P-10	15	46	3	
污泥棟	電気設備	機械室送排風機盤 P-11	15	45	3	
污泥棟	電気設備	電気室送排風機盤 P-9	15	46	3	
污泥棟	電気設備	ボイラー室送排風機盤 P-8	15	46	3	
污泥棟	電気設備	エアカーテン盤	15	4	4	
污泥棟	電気設備	脱水機室送風機盤 P-7	15	45	3	
污泥棟	電気設備	油圧ポンプ室送風機盤 P-6	15	4	4	
污泥棟	電気設備	脱水機室排風機盤 P-5	15	45	3	
污泥棟	電気設備	3階空調機盤 P-4	15	45	3	
污泥棟	電気設備	8時間系統パッケージ盤 P-3	15	45	3	
污泥棟	電気設備	脱臭機室送排風機盤 P-1	15	45	3	
污泥棟	電気設備	暖房用ボイラー盤 P-2	15	45	3	
污泥棟	電気設備	放送設備	10	9	4	
沈砂池棟	消火災害防止設備	ハロゲン消火設備 (沈砂池棟)	8	45	3	
管理棟	消火災害防止設備	自動火災報知設備 (管理棟)	8	15	3	
消化槽	電気設備	避雷針設備 (消化槽)	15	45	3	
污泥棟	電気設備	避雷針設備 (污泥棟)	15	45	3	
沈砂池棟	電気設備	発電機室送排風機盤 P-2D	15	45	3	
水処理棟	電気設備	電気室動力・電灯盤 WL-1-2	15	26	3	
沈砂池棟	電気設備	避雷針設備工事 (沈砂池棟新系)	15	27	3	
管理棟	電気設備	電話交換設備	10	10	3	
污泥棟	電気設備	污泥棟 1F 照明設備	15	47	3	
沈砂池棟	電気設備	高区沈砂池機械室送排風機盤 P-2F	18	27	3	
污泥棟	電気設備	消火ポンプ制御盤 (污泥棟)	18	15	4	
管理棟	電気設備	消火ポンプ制御盤 (管理棟)	18	15	4	
沈砂池棟	電気設備	消火ポンプ制御盤 (沈砂池棟)	18	15	4	
管理棟	電気設備	オートリフター操作盤	18	14	4	
その他	電気設備	屋外照明点滅盤 (ケラウンド 照明盤)	18	32	3	
管理棟	電気設備	管理棟 1F 照明設備	15	46	3	

別表1-2-4 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
管理棟	電気設備	管理棟 2F 照明設備	15	46	3	
管理棟	電気設備	管理棟 3F 照明設備	15	46	3	
管理棟	電気設備	管理棟 4F 照明設備	15	46	3	
管理棟	電気設備	管理棟 RF 照明設備	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	沈砂池棟 B2F 照明設備	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	沈砂池棟 B1F 照明設備	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	沈砂池棟 1F 照明設備	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	沈砂池棟 2F 照明設備	15	46	3	
沈砂池棟	電気設備	沈砂池棟 RF 照明設備	15	46	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 B1F 初沈連絡管廊 照明設備	15	49	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 B1F 中沈連絡管廊 照明設備	15	48	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 B1F 終沈連絡管廊 照明設備	15	47	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 1F 3系初沈 照明設備	15	49	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 1F 3系中沈 照明設備	15	48	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 1F 3系終沈 照明設備	15	47	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 1F 4系初沈 照明設備	15	28	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 1F 4系反応槽 照明設備	15	28	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 1F 4系終沈 照明設備	15	28	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 1F 電気室 照明設備	15	47	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 1F 脱臭機室 照明設備	15	47	3	
塩素混和池	電気設備	塩素混和池棟 1F 照明設備	15	46	3	
放流ポンプ	電気設備	放流ポンプ棟 1F 照明設備	15	46	3	
污泥棟	電気設備	污泥棟 B2F 照明設備	15	47	3	
污泥棟	電気設備	污泥棟 B1F 照明設備	15	47	3	
污泥棟	電気設備	污泥棟 2F 照明設備	15	47	3	
污泥棟	電気設備	污泥棟 3F 照明設備	15	47	3	
污泥棟	電気設備	污泥棟 4F 脱臭機室 照明設備	15	47	3	
消化槽	電気設備	消化槽 B1F 照明設備	15	47	3	
消化槽	電気設備	消化槽 1F 照明設備	15	47	3	
消化槽	電気設備	消化槽 2F 照明設備	15	47	3	
分配槽	電気設備	分配槽 B1F 照明設備	15	46	3	
その他	場内施設	屋外 照明設備 (外灯)	25	48	3	
塩素混和池	電気設備	塩素混和池棟 屋外 照明設備	15	46	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 B1F 給気風道 照明設備	15	47	3	
水処理棟	電気設備	水処理棟 B1F 排気風道 照明設備	15	47	3	
水処理棟	電気設備	4系初沈 No.1作業用電源盤	18	26	3	
管理・污泥棟	電気設備	水処理 1F 新電気室 照明設備	15	14	3	
管理・污泥棟	電気設備	照明用配電盤 (EL-1-1)	15	13	4	
管理・污泥棟	電気設備	動力用配電盤 (EP-1-1)	15	13	4	
水処理棟	電気設備	4系初沈 (1) 作業用電源盤	18	13	4	
水処理棟	電気設備	4系初沈 (2) 作業用電源盤	18	13	4	
水処理棟	電気設備	4系終沈 (1) 作業用電源盤	18	13	4	
水処理棟	電気設備	4系終沈 (2) 作業用電源盤	18	13	4	
管理棟	消火災害防止設備	電気錠監視盤	18	12	4	
管理棟	電気設備	電気錠操作盤	18	12	4	
水処理棟	電気設備	3系初沈 3φ200V 電源盤	18	28	3	
水処理棟	電気設備	3系中沈 3φ200V 電源盤	18	28	3	
水処理棟	電気設備	3系終沈 作業用電源盤	18	12	4	
水処理棟	電気設備	4系終沈 No.2 作業用電源盤	18	28	3	
水処理棟	電気設備	4系終沈 No.3 作業用電源盤	18	28	3	
沈砂池棟	電気設備	作業用電源盤 (工作室)	18	27	3	
污泥棟	電気設備	工事用電源盤(污泥棟B1F)	18	25	3	
管理棟	電気設備	電灯分電盤 LP-1-3	15	29	3	
水処理棟	電気設備	3系初沈(1)作業用電源盤 (1F)	18	8	4	

別表1-2-4 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（建築電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	電気設備	3系初沈(2)作業用電源盤 (B1F)	18	8	4	
水処理棟	電気設備	3系終沈(1)作業用電源盤 (1F)	18	8	4	
水処理棟	電気設備	3系終沈(2)作業用電源盤 (B1F)	18	8	4	
水処理棟	電気設備	電気室空調機 手元開閉器盤 M-1	18	6	4	
汚泥棟	電気設備	脱水機室 作業用電源盤	18	5	4	
その他		【第2期SM計画】 低区沈砂池ポンプ棟_自動火災報知設備	8	46	3	
その他		【第2期SM計画】 高区沈砂池ポンプ棟_自動火災報知設備	8	27	3	
その他		【第2期SM計画】 水処理棟1期_自動火災報知設備	8	46	3	
その他		【第2期SM計画】 水処理棟2期_自動火災報知設備	8	27	3	
その他		【第2期SM計画】 汚泥処理棟_自動火災報知設備	8	46	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
その他	ゲート設備	着水井流入ゲート 角形外柵式鋳鉄製（手動） 78E448-2	17	45	3	
その他	ゲート設備	着水井連絡ゲート 角形外柵式鋳鉄製（手動） 78E448-5	17	45	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	沈砂搬出機 洗浄付トラフコンベア KB0410062 83692	15	18	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	沈砂洗浄ポンプ No.1 水中タービンポンプ TB-100-1C T-698031	15	30	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	沈砂洗浄ポンプ No.2 水中タービンポンプ TB-100-1C T-698034	15	29	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	沈砂用スクップホイスト ワイヤーロープ式 KBO410062 83693J	15	18	3	
沈砂池棟	スクリーンかす設備	し渣用スクップホイスト ワイヤーロープ式 KBO410062 83694J	15	18	3	
沈砂池棟	ゲート設備	低区ポンプ井連絡ゲート 角形外柵式鋳鉄製（手動） 78E-448.2	17	45	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 手動吸込弁 No.6 外柵仕切弁 MSV-0 77B-310	25	45	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 手動吸込弁 No.7 外柵仕切弁 MSV-0 77B-310	25	45	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 手動吸込弁 No.8 外柵仕切弁 MSV-0 77B-310	25	45	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ No.6 立軸渦巻斜流式 VSF-3F-M 1101420-1	16	45	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 電動機 No.6 立軸防滴保護形巻線形 VED70-ERO 1F8303WW01	16	46	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ No.7 立軸渦巻斜流式 VSF-3F-M 1101420-2	16	45	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 電動機 No.7 立軸防滴保護形巻線形 VED70-ERO 1F8303WW02	16	46	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ No.8 立軸渦巻斜流式 VSF-3F-M 1101420-3	16	45	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 電動機 No.8 立軸防滴保護形巻線形 VED70-ERLM 1F3304WW01	16	46	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 吐出弁 No.6 丸形外ねじ 仕切弁 MSV-00 77B-310	20	46	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 吐出弁 No.7 丸形外ねじ 仕切弁 MSV-00 77B-310	20	46	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	主汚水ポンプ 吐出弁 No.8 丸形外ねじ 仕切弁 MSV-00 77B-310	20	46	3	
沈砂池棟	ポンプ類	低区ポンプ 室床排水ポンプ 水中ポンプ CF802 1180423-2	10	26	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	沈砂・し渣貯留ホッパー 扇形ゲート開閉式	15	18	3	
沈砂池棟	最初沈殿池設備	スクラム分離機（沈砂池棟） スイングディスクスクリーン MH-530 1254	17	39	3	
分配槽	ゲート設備	分配槽高区流入ゲート 丸形外ねじ式鋳鉄製制水扉 78E448-7	17	45	3	
分配槽	配管類	電動分配槽弁 No.1 電動操作式蝶形弁 MBH-E 78A626・1・1/2	17	45	3	
分配槽	配管類	電動分配槽弁 No.2 電動操作式蝶形弁 MBH-E 78A626・1・2/2	17	45	3	
分配槽	配管類	分配槽連絡弁 手動操作式蝶形弁 MBH 78A626・2・3/3	17	45	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
分配槽	配管類	分配槽弁 No.1 手動操作式蝶形弁 MBH 78A626・2・2/3	17	45	3	
分配槽	配管類	分配槽弁 No.2 手動操作式蝶形弁 MBH 78A637	17	45	3	
分配槽	配管類	分配槽弁 No.3 手動操作式蝶形弁 MBH 78A626・2・1/3	17	45	3	
分配槽	配管類	分配槽バypass弁 手動操作式蝶形弁 MBV 78A626・3	17	45	3	
分配槽	ポンプ類	分配槽床排水ポンプ 水中ポンプ CNL651 9450-1069	10	31	3	
水処理棟	ゲート設備	分水可動堰 No.3 角形外斜式越流堰 77W055-1-2/2	17	45	3	
水処理棟	ゲート設備	分水可動堰 No.4 角形外斜式越流堰 77W055-1-1/2	17	45	3	
水処理棟	ゲート設備	初沈流入ゲート No.9 角形外斜式制水扉 77W055-2-1/4	17	45	2	動作不能
水処理棟	ゲート設備	初沈流入ゲート No.10 角形外斜式制水扉 77W055-2-2/4	17	45	2	動作不能
水処理棟	ゲート設備	No.3初沈流入ゲート 制水扉 416024401.1/2	17	7	4	
水処理棟	ゲート設備	No.4初沈流入ゲート 制水扉 416024401.2/2	17	7	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	生汚泥ポンプ No.3（3系-1） スクリューポンプ SPN-150FC NF-51	15	45	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	生汚泥ポンプ No.4（3系-2） スクリューポンプ SPN-150FC NF-50	15	45	3	
水処理棟	ゲート設備	初沈バypassゲート 丸型外斜式電動制水弁 8.40E+91	17	40	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	ポンプ類	3系初沈床排水ポンプ 水中ポンプ TOS65BGD41.5 -52	10	6	4	
水処理棟	ゲート設備	3-1系-1反応タンク流入堰 角形鑄鉄製外柵式可動堰	17	7	4	
水処理棟	ゲート設備	3-1系-2反応タンク流入堰 角形鑄鉄製外柵式可動堰	17	7	4	
水処理棟	ゲート設備	3-2系-1反応タンク流入堰 角形鑄鉄製外柵式可動堰	17	7	4	
水処理棟	ゲート設備	17タン流入可動堰 No.12 角形外柵式可動堰 77W055-5-4/4	17	45	3	
水処理棟	ゲート設備	17タン返送汚泥制水扉 No.9 角形外柵式制水扉 84E-352-1/4	17	39	3	
水処理棟	ゲート設備	17タン返送汚泥制水扉 No.10 角形外柵式制水扉 84E-352-2/4	17	39	3	
水処理棟	ゲート設備	17タン返送汚泥制水扉 No.11 角形外柵式制水扉 84E-352-3/4	17	39	3	
水処理棟	ゲート設備	17タン返送汚泥制水扉 No.12 角形外柵式制水扉 84E-352-4/4	17	39	3	
水処理棟	反応タンク設備	3-2系-117タン散気装置 メゾレバ 糸式散気装置(硝化抑制型) P3C-230010-AT30 SAN-052	10	7	4	
水処理棟	ポンプ類	3系17タン管廊床排水ポンプ 水中ポンプ TOS65BGD41.5 -52 17538602002	10	6	4	
水処理棟	反応タンク設備	17タン風量調節弁 No.5 バタフライ弁 MBF	15	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	17タン風量調節弁 No.6 バタフライ弁 MBF	15	27	3	
沈砂池棟	ポンプ類	沈砂池棟・汚泥棟連絡管廊床排水ポンプ 水中ポンプ DSN-33B	10	26	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	ゲート設備	終沈流入ゲート No.9 角形外裃式制水扉 77E330-1-1/4	17	45	3	
水処理棟	ゲート設備	終沈流入ゲート No.10 角形外裃式制水扉 77E330-1-2/4	17	45	3	
水処理棟	ゲート設備	終沈流入ゲート No.11 角形外裃式制水扉 77E330-1-3/4	17	45	3	
水処理棟	ゲート設備	終沈流入ゲート No.12 角形外裃式制水扉 77E330-1-4/4	17	45	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-2系-1終沈汚泥掻寄機 チェーンフライト式(合成樹脂チェーン) FSC-1059	17	7	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-2系-1-1返送汚泥ポンプ 吸込スクルー式うず巻きポンプ	15	7	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-2系-1-2返送汚泥ポンプ 吸込スクルー式うず巻きポンプ	15	7	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3系-1余剰汚泥ポンプ 無閉塞形汚泥ポンプ SPN-80FC NDM116	15	9	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3系-2余剰汚泥ポンプ 無閉塞形汚泥ポンプ SPN-80FC NDM117	15	9	4	
水処理棟	ポンプ類	3系終沈床排水ポンプ 水中ポンプ TOK2-65PU 21.5 -52 H-10498443	10	7	4	
沈砂池棟	最終沈殿池設備	スラム中継タンク 角型鋼板製	15	45	3	内部腐食・R6年度修繕予定
沈砂池棟	最終沈殿池設備	スラムポンプ 横軸無閉鎖渦巻式 KS-HE1528 12QS0963	10	11	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	返送ピット攪拌プロワー ルーツ式 IRS-50L 1312125	15	45	2	用途停止
塩素混和池棟	ゲート設備	混和池流入ゲート 角形外裃式 78E448.1.1/3	17	45	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
塩素混和池棟	ゲート設備	混和池バイパスゲート 角形外裃式 78E448.1.2/3	17	45	3	
塩素混和池棟	ゲート設備	混和池バイパスゲート（電動） 角形外裃式（電動） 78E448.1.2/3	17	45	3	
塩素混和池棟	消毒設備	塩素混和池逆洗ブロー ルーツ式 IRS-100L 1910034	20	29	3	
塩素混和池棟	ゲート設備	放流ゲート（電動） 角形外裃式（電動） 192-2	17	44	3	
塩素混和池棟	ゲート設備	非常用流入ゲート（電動） 角形外裃式（電動） 192-1	17	44	3	
放流ポンプ棟	放流ポンプ設備	放流ポンプ No.1 立軸斜流ポンプ DFV-0 608990101	18	43	3	
放流ポンプ棟	放流ポンプ設備	放流ポンプ吐出弁 No.2 電動仕切弁	20	26	3	
放流ポンプ棟	用水設備	軸封水昇圧ポンプ 片吸込渦巻ポンプ LC405E1.5 P426776	20	43	3	
放流ポンプ棟	ポンプ類	槽排水ポンプ 水中サドポンプ NKZ2-C3 F-5907382	10	43	3	
放流ポンプ棟	放流ポンプ設備	放流ポンプ No.2 立軸斜流ポンプ VPFO-M 1107794-1	18	26	3	
放流ポンプ棟	放流ポンプ設備	放流ポンプ No.3 立軸斜流ポンプ VPFO-M 1107794-2	18	26	3	
放流ポンプ棟	放流ポンプ設備	放流ポンプ吐出弁 No.1 電動仕切弁 MSV-0-E 0711160-1	20	43	3	
放流ポンプ棟	放流ポンプ設備	放流ポンプ吐出弁 No.3 電動仕切弁	20	26	3	
放流ポンプ棟	用水設備	No.1 潤滑水ポンプ 渦巻ポンプ LC-406 J38908	20	26	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
放流ポンプ棟	用水設備	No.2 潤滑水ポンプ 渦巻ポンプ LC-406 J38909	20	26	3	
放流ポンプ棟	用水設備	雑用水槽 パネルタンク HRT-6S-AG15 334301	15	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機吸込弁 No.1 パタライ弁 BV300-10K-30 2132288	15	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機吸込弁 No.2 パタライ弁 BV300-10K-30 2132289	15	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機吸込弁 No.4 パタライ弁 FY035Y1-NON 7P08350.1	15	26	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機 No.1 多段片吸形ターボブロー BL-7C-81 D61181	20	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機 No.2 多段片吸形ターボブロー BL-7C-81 D61182	20	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機 No.3 多段片吸形ターボブロー 300×250VⅢ TBM RG15537-02	20	37	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機電動機 No.1 横軸巻線形 FSB-H 3H1096E0101	20	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機電動機 No.2 横軸巻線形 FSB-H 3H1096E0102	20	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機電動機 No.4 横軸巻線形 F.TIP-DCCN-EM T860860MM1	20	26	2	電動機内部部品ヒビ割れ
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機吐出弁 No.1 外ネジ電動仕切弁 MSV-O-E 77TW-3008	15	46	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機吐出弁 No.2 外ネジ電動仕切弁 MSV-O-E 77TW-3008	15	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機吐出弁 No.3 外ネジ電動仕切弁 SW-R 33-4608-020	15	37	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機用放風弁 No.1 パタライ弁 BV200-10K 2.7738-3	15	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	湿式ろ過機 No.1 マルチエーユーテ-（油膜式） DD 4-78 MD393-1	15	46	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	湿式ろ過機 No.2 マルチエーユーテ-（油膜式） DD 4-78 MD393-2	15	46	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	乾式ろ過機 No.1 ロール・オ・マティツク（乾式） V-J 4-68 OM-11134	15	46	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	乾式ろ過機 No.2 ロール・オ・マティツク（乾式） V-J 4-68 OM-11135	15	46	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	主潤滑油タンク 角形鋼板製 R-1211	15	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	ヘッドタンク 角形鋼板製	15	45	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	油冷却水ポンプ No.1 水中ポンプ（80TUC-3.71-5） STM B10A067160	10	14	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	油冷却水ポンプ No.2 水中ポンプ（80TUC-3.71-5） STM B10A067161	10	14	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	送風機冷却塔揚水ポンプ No.1 自吸式 80-P SM 319	10	14	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	送風機冷却塔揚水ポンプ No.2 自吸式 80-P SH477	10	18	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	送風機用冷却塔 ヒシケ-リツク タワ-式 HT-40SQb S1401003	15	10	4	
沈砂池棟	ポンプ類	ゲ-ドワ-調節弁前床排水ポンプ 水中ポンプ CF802 1180423-1	10	26	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機 No.4 多段片吸形ターボゲ-ドワ- BL-7C-80 62289	20	26	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機吐出弁 No.4 外ネジ 電動仕切弁 MSV-0-E 97TST7137	15	26	3	
沈砂池棟	用水設備	高置揚水ポンプ No.1 水中タービンポンプ TB80-1D T693062	20	30	3	
沈砂池棟	用水設備	高置揚水ポンプ No.2 水中タービンポンプ TB80-1D T693059	20	30	3	
沈砂池棟	用水設備	高置水槽 合成樹脂製 KDT-800 660512	15	45	3	
汚泥棟	用水設備	工水揚水ポンプ No.1 多段ポンプ 80MS3 57.5B P18785807.1	20	6	3	
汚泥棟	用水設備	工水揚水ポンプ No.2 多段ポンプ 80MS3 57.5B P18785807.2	20	6	3	
汚泥棟	用水設備	工水高架水槽 合成樹脂製 CH-790313	15	2	4	2022.11製造
塩素混和池棟	用水設備	消泡水ポンプ No.1 横軸片吸込式 EF1507 18128	20	20	3	
塩素混和池棟	用水設備	消泡水ポンプ No.2 横軸片吸込式 150X100IFWM Q10673231	20	12	3	
塩素混和池棟	用水設備	汚泥洗浄水ポンプ No.1 片吸込渦巻式 MCHS26-125E M014092	20	23	3	
汚泥棟	用水設備	工水給水ポンプ No.1 片吸込みポンプ 125SG511B P21706196	20	4	4	
汚泥棟	用水設備	工水給水ポンプ No.2 片吸込みポンプ 125SG511 T0630360G2	20	18	4	
水処理棟	配管類	消泡水切換弁 外ネジ 式铸铁製 MSH-O-E	15	45	3	
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ原液タンク（沈砂池棟） 立形円筒FRP製	10	44	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ原液タック攪拌機（沈砂池棟） 立形低速式 TTG-3G	10	45	2	
沈砂池棟	脱臭設備	酸原液タック（沈砂池棟） 立形円筒FRP製	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	排ガス洗浄装置（沈砂池棟） 洗浄塔 P-10911	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	酸循環ポンプ No.1（沈砂池棟） 渦巻式（FRP製） FH-MCD P-10911-3	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	酸循環ポンプ No.2（沈砂池棟） 渦巻式（FRP製） FH-MCD P-10911-2	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ循環ポンプ No.1（沈砂池棟） 渦巻式（FRP製） FH-MCD P-10911-5	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ循環ポンプ No.2（沈砂池棟） 渦巻式（FRP製） FH-MCD P-10911-4	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	酸希釈タック（沈砂池棟） 立形円筒FRP製	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	酸希釈タック攪拌機（沈砂池棟） 立形低速式 TTG-2G	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ希釈タック攪拌機（沈砂池棟） 立形低速式 TTG-2G	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ注入ポンプ No.1（沈砂池棟） ダイヤフラム式 HDP-1A90Y-VS4 5948	10	25	2	
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ注入ポンプ No.2（沈砂池棟） ダイヤフラム式 HDP-1A90Y-VS4 5949	10	25	3	
沈砂池棟	脱臭設備	中和タック（沈砂池棟） 立形円筒FRP製	10	44	2	
沈砂池棟	脱臭設備	中和タック攪拌機（沈砂池棟） 立形低速式 TTG-2G	10	44	2	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	脱臭設備	中和タンク排液バルブ（沈砂池棟） 電動式ダイヤフラム弁 MAS4400 M79-157	10	44	3	
沈砂池棟	脱臭設備	脱臭設備排風機（沈砂池棟） ターボファン（FRP製） 6HFT P-10911-1	10	44	3	
沈砂池棟	脱臭設備	活性炭吸着塔（沈砂池棟） 立型床置き式	10	44	3	
水処理棟	脱臭設備	脱臭設備排風機（水処理棟） ターボファン（FRP製） #2 1/2 RFTRH-RB 1660-0914-01	15	7	4	
水処理棟	脱臭設備	活性炭吸着塔（水処理棟） 立型床置き式 1660-0914	10	7	4	
水処理棟	ゲート設備	初沈流入ゲート No.13 角形外柵式 95E-0430.1.1/2	17	27	3	
水処理棟	ゲート設備	初沈流入ゲート No.14 角形外柵式 95E-0430.1.2/2	17	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈汚泥掻寄機 No.6 チェーンフライト式 2158	17	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクラムスキマー No.4-1 フロート式 FK-8 9604	17	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクラムポンプ No.3 ノンクログ式 CNWX801 2108-986	15	3	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクラムポンプ No.4 ノンクログ式 CNWX801 2108-987	15	3	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクラムスプレー No.6-1 ボールバルブ M3 3204086～3204093	15	27	3	
水処理棟	配管類	初沈汚泥引抜弁 No.10 電動無閉塞弁 MQV-50-ESKD 96B-04521.1.1/2	20	27	3	
水処理棟	配管類	初沈汚泥引抜弁 No.11 電動無閉塞弁 MQV-50-ESKD 96B-04521.1.2/2	20	27	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	ポンプ類	初沈床排水ポンプ No.19 水中汚水汚物ポンプ CN80-P65 0068-396	10	27	3	
水処理棟	ポンプ類	初沈床排水ポンプ No.20 水中汚水汚物ポンプ CN80-P65 0068-398	10	27	3	
水処理棟	ゲート設備	反応槽流入可動堰 No.13 角形外柵式 95E-0430.2.1/2	17	27	3	
水処理棟	ゲート設備	反応槽流入可動堰 No.14 角形外柵式 95E-0430.2.2/2	17	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	エアリフト風量調節弁 No.7 バタフライ弁 MBF	15	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-1系列 1池 反応槽水中攪拌機 No.25 水中機械式 F-55 A-4159-1	15	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-1系列 1池 反応槽水中攪拌機 No.26 水中機械式 F-55 A-4159-2	15	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-1系列 1池 反応槽水中攪拌機 No.27 水中機械式 F-55 A-4159-3	15	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-1系列 2池 反応槽水中攪拌機 No.28 水中機械式 F-55 A-4159-4	15	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-1系列 2池 反応槽水中攪拌機 No.29 水中機械式 F-55 A-4159-5	15	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-1系列 2池 反応槽水中攪拌機 No.30 水中機械式 F-55 A-4159-6	15	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-1系列 1池 反応槽散気装置 散気板 P3C-230010-AT30	10	27	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-1系列 2池 反応槽散気装置 散気板 P3C-230010-AT30	10	27	3	
水処理棟	ゲート設備	終沈流入ゲート No.13 角形外柵式 95E-0430.1.1/2	17	27	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	ゲート設備	終沈流入ゲート No.14 角形外斜式 95E-0430.3.2/3	17	27	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈汚泥掻寄機 No.7 チェーンフライト式 2159	17	27	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈スカムスキマー 4-1 フロート式 FK-8 9604	17	27	3	
水処理棟	配管類	終沈汚泥引抜弁 No.9 電動無閉塞弁 MQV-50-ESKD 96B-04522.2.1/2	20	27	3	
水処理棟	配管類	終沈汚泥引抜弁 No.10 電動無閉塞弁 MQV-50-ESKD 96B-04522.2.2/2	20	28	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	返送汚泥ポンプ No.8 吸込スクレー付汚泥ポンプ KB-BE・2028B 96FN1581-1	15	27	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	返送汚泥ポンプ No.9 吸込スクレー付汚泥ポンプ KB-BE・2028B 96FN1581-2	15	27	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	余剰汚泥ポンプ No.7 無閉塞形汚泥ポンプ KS-HE822 96FN1582-1	15	28	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	余剰汚泥ポンプ No.8 無閉塞形汚泥ポンプ KS-HE822 96FN1582-2	15	28	3	
水処理棟	ポンプ類	終沈床排水ポンプ No.21 水中汚水汚物ポンプ CN80-P65 0068-407	10	27	3	
水処理棟	ポンプ類	終沈床排水ポンプ No.22 水中汚水汚物ポンプ CN80-P65 0068-790	10	27	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	空気圧縮機（遮断弁用） 横円筒型可搬式 1.5P-9.5 BC957018	15	44	3	
汚泥棟	配管類	余剰汚泥流入遮断弁 ダイヤフラム弁 BOL14-4009W N79-2389	15	45	3	
汚泥棟	配管類	3・4系生汚泥流入遮断弁 ダイヤフラム弁 BOL14-4009W N79-2390	15	45	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	し渣分離機（汚泥棟） スイング・ディスクリーン MH-530R 1253	17	39	3	
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	し渣脱水機（汚泥棟） スパ・イアルグ・レス SPR215 NG06-155	17	17	3	
汚泥棟	配管類	No.2 濃縮汚泥引抜弁 電動外ねじ式仕切弁 SL62T ES 20-79-02420-020	15	15	2	弁シャフト軸摩耗・漏洩
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥引抜ポンプ No.1 一軸斜式 NE100BPM	15	15	3	
汚泥棟	配管類	越流弁 電動外ねじ式仕切弁 SL62T EHK 20-07-11911-020-1	15	15	3	
汚泥棟	ポンプ類	汚泥棟床排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ CN80 9798-006	10	15	3	
汚泥棟	配管類	濃縮槽・洗浄汚泥槽連絡弁 ボールバルブ EK200-4 10FCTR R01K410	15	32	3	
汚泥棟	汚泥消化タンク設備	加温用ボイラー 炉筒煙管式 MP802 MP802・B9474	8	44	3	
汚泥棟	汚泥消化タンク設備	ボイラー軟水化装置 硬水軟化装置 KS-MA-54 α UW 510081	8	9	3	
汚泥棟	汚泥消化タンク設備	ボイラー給水タンク（軟水タンク） 丸形定置式 B-9747	8	44	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	セントラードーム No.2	15	44	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	消化タンク汚泥移送弁 No.1 トップハンドル式テレスコープ弁 HS-2TB 20-06-07915-010-1	15	18	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	消化タンク汚泥移送弁 No.2 トップハンドル式テレスコープ弁 HS-2TB 20-06-07915-010-2	15	18	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	ガス攪拌ローター No.1 ロータリーローター（水冷式） NRB-IW 11608	10	15	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
消化槽	汚泥消化タンク設備	ガス攪拌ブロー No.2 ロータリーブロー（水冷式） NRB-5W 350 02	10	14	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	消化汚泥引抜ポンプ No.2 モノポンプ NE60PM 172669	15	21	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	ラインポンプ ラインポンプ 50LPD51.5 P9144831	15	44	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	消化タンクベントコンプレッサ No.1 横円筒型可搬式 1.5P-9.5VD5	15	11	4	
消化槽	汚泥消化タンク設備	消化タンクベントコンプレッサ No.2 横円筒型可搬式 1.5P-9.5VD5	15	11	4	
その他	汚泥消化タンク設備	脱硫塔 No.1 乾式 P78066-012	10	44	3	
その他	汚泥消化タンク設備	脱硫塔 No.2 乾式 B860561	10	38	3	
その他	汚泥消化タンク設備	消化ガスホルダー ウイーンズ乾式ガスホルダー P78066-011	15	44	2	ガス漏洩有
消化槽	ポンプ類	消化タンク床排水ポンプ 水中ポンプ CN-80 0393-0065	15	28	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	切替弁用電磁弁ユニット PCDE-03-47-2TP	10	44	3	
消化槽	配管類	消化汚泥引抜弁 No.1 ダイヤフラム弁 BOL14-4009W N79-2387	15	44	1	故障のため、バイパス使用
消化槽	配管類	消化汚泥引抜弁 No.2 ダイヤフラム弁 HOT14N-3147ABC N11-78822	15	13	3	運用上、バイパス使用
その他	クレーン類物あげ設備	脱硫塔電動チェーンブロック E F 形 EF2E-265	15	45	3	
汚泥棟	汚泥洗浄タンク設備	洗浄水循環ポンプ No.1 無閉塞型渦巻ポンプ SPN-100FC NEL 148	15	13	3	用途停止

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	汚泥洗浄タンク設備	洗浄水循環ポンプ No.2 無閉塞型渦巻ポンプ SPN-100FC NEL230	15	11	3	用途停止
汚泥棟	汚泥洗浄タンク設備	汚泥洗浄タンク掻寄機 No.1 中央駆動式 SW-28(オイル減速機) W-7333-1	17	45	3	
汚泥棟	汚泥洗浄タンク設備	汚泥洗浄タンク掻寄機 No.2 中央駆動式 SW-28(オイル減速機) W-7333-2	17	45	3	
汚泥棟	汚泥洗浄タンク設備	洗浄汚泥移送ポンプ No.1 無閉塞型渦巻ポンプ SPN-80FC ND87	15	44	3	用途停止
汚泥棟	汚泥洗浄タンク設備	洗浄汚泥移送ポンプ No.2 無閉塞型渦巻ポンプ SPN-80FC ND85	15	44	3	用途停止
汚泥棟	汚泥洗浄タンク設備	洗浄汚泥引抜ポンプ No.1 無閉塞型渦巻ポンプ SPN-8DNC NDL096	15	21	3	
汚泥棟	汚泥洗浄タンク設備	洗浄汚泥引抜ポンプ No.2 無閉塞型渦巻ポンプ SPN-80FC NDL807	15	13	4	
汚泥棟	汚泥貯留設備	汚泥混合槽攪拌機 No.1 かい形攪拌機 ST74-G3PR-7.5 78T-TST 79A	15	24	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	汚泥混合槽攪拌機 No.2 かい形攪拌機 ST74-G3PR-7.5 78T-TST 79B	15	24	2	モーターシャフト キー摩耗
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	ろ布洗浄水タンク 銅板製角型槽	35	44	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキッパード油圧ユニット No.3 油圧ユニット自冷式 29587	17	25	3	
汚泥棟	配管類	洗浄汚泥引抜弁 ボールバルブ EK200-4	15	32	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発電原動機 4サイクル単動 12V25X 16350	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発電発電機 三相交流発電機 TAKL-DEP K690006	15	45	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	自家発電設備	ブライミングポンプ 歯車ポンプ D4L-M46X 783493	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	空気槽（常用） 立形円筒	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	空気槽（予備） 立形円筒	15	45	2	ドレン配管閉塞
沈砂池棟	自家発電設備	温水循環ポンプ 循環ポンプ 40LP-3406LK 24J13	15	9	4	更新済
沈砂池棟	自家発電設備	燃料移送ポンプ No.1 歯車ポンプ DHL-M25X 783427	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	燃料移送ポンプ No.2 歯車ポンプ DHL-M25X 783426	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	燃料小出槽 角形銅板製	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発冷却塔揚水ポンプ No.1 自吸式 OH-7 S2037	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発冷却塔揚水ポンプ No.2 自吸式 OH-7 S2037	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発冷却塔 クーリングタワー HT-125SQ	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発冷却水ポンプ No.1 水中タービンポンプ TB100-1C T698032	15	30	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発冷却水ポンプ No.2 水中タービンポンプ TB100-1C T698036	15	29	3	
沈砂池棟	自家発電設備	冷却水減圧水槽 角形銅板製	15	45	3	
沈砂池棟	ゲート設備	流入ゲート No.3 角形外斜式鋳鉄製（電動） JMB-1 97E-0401.1	17	26	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	汚水沈砂設備	沈砂掻揚機 No.3 Vベルトダンプルチェーン式	15	26	3	
沈砂池棟	スクリーンかす設備	自動除塵機 No.3 ダンプルチェーン式全面掻揚形	15	26	3	
沈砂池棟	スクリーンかす設備	ベルトコンベア No.3 トラフ形ベルトコンベア	15	26	3	
沈砂池棟	スクリーンかす設備	し渣脱水機（沈砂池棟） スクリーンレス式 SKP-1-TL	15	26	2	油圧装置故障
沈砂池棟	スクリーンかす設備	簡易除塵機 No.1 ロープ式走行型簡易除塵機	15	26	3	
沈砂池棟	ゲート設備	沈砂池流出ゲート No.3 角形外ネジ式鋳鉄製（手動） MLC-W4B	17	26	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	流水トラフ（高区） U字型トラフ	15	25	3	
その他	汚泥消化タンク設備	余剰ガス燃焼装置 強制通風式ウェートガスバーナ	10	44	2	緊急遮断弁 故障・取外中
水処理棟	配管類	生汚泥切替弁（17タン側） 外ネジ式電動仕切弁 951201	20	28	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機吸込弁 No.3 バタフライ弁 BV350-SSI-10K-20 47590-3	15	37	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	遠心送風機電動機 No.3 横軸巻線形 TIP DCCN4-EM T711240MM1001	20	37	3	
水処理棟	配管類	生汚泥切替弁（濃縮側） 外ネジ式電動仕切弁 951202	20	29	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクラムスキマー No.4-2 フロート式 FK-8 9604	17	27	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈スクラムスキマー 4-2 フロート式 FK-8 9604	17	27	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
塩素混和池棟	消毒設備	サブリングポンプ No.1 片吸込渦巻式 32X32FDFP5.4A No.T1473080T1	10	10	3	
塩素混和池棟	消毒設備	サブリングポンプ No.2 片吸込渦巻式 32X32FDFP5.4A No.T1473080T1	10	10	3	
沈砂池棟	污水ポンプ設備	主污水ポンプ No.5 立軸渦巻斜流式 VSF-3F-M 1107793	16	26	3	
沈砂池棟	污水ポンプ設備	主污水ポンプ 電動機 No.5 立軸防滴保護形巻線形 VED90-ERO 1T9341R1	16	26	3	
沈砂池棟	污水ポンプ設備	主污水ポンプ 吐出弁 No.5 丸形外ねじ 仕切弁 97381793	20	26	3	
沈砂池棟	ゲート設備	高区ポンプ 井連絡ゲート 角形外ねじ 式铸铁製（手動） 97382002	17	26	3	
沈砂池棟	污水ポンプ設備	主污水ポンプ 手動吸込弁 No.5 外ねじ 仕切弁	20	26	3	
沈砂池棟	污水ポンプ設備	主污水ポンプ 手動吸込弁 No.4 外ねじ 仕切弁	20	26	3	
沈砂池棟	ポンプ類	高区ポンプ 室床排水ポンプ No.1 水中ポンプ TOS-80-3.7-4BGD2 H-555548	10	26	3	
沈砂池棟	ポンプ類	高区ポンプ 室床排水ポンプ No.2 水中ポンプ TOS-80-3.7-4BGD2 H-555547	10	26	3	
沈砂池棟	污水ポンプ設備	ポンプ 井攪拌機 水中ミキサー SR4400	10	29	1	故障・引上中
汚泥棟	ポンプ類	遠心濃縮機室床排水ポンプ 水中ポンプ CRS50S 0328-342	10	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心濃縮機 No.1 横形連続遠心濃縮機 CH301 P98074011012	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心濃縮機油圧ユニット 油圧式 CH301 23012	15	25	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	汚泥濃縮設備	分離液排水ポンプ No.1-1 無閉塞渦巻型 SPN-80FC NDK595	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	分離液排水ポンプ No.1-2 無閉塞渦巻型 SPN-80FC NDK596	15	25	3	
汚泥棟	配管類	遠心濃縮汚泥切替弁 フランジ形偏心弁 E-7.5SVB150	15	25	3	
汚泥棟	配管類	遠心濃縮汚泥引抜弁 フランジ形偏心弁 E-7.5SVB150	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心汚泥引抜ポンプ No.1-1 一軸斜式 NE69PM 151611	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心汚泥引抜ポンプ No.1-2 一軸斜式 NE69PM 151612	15	25	3	
汚泥棟	汚泥輸送・前処理設備	余剰汚泥破砕機 立形二軸回転式 A-30/LT5 KM802900	15	26	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	余剰汚泥貯留槽攪拌機 立軸バドル式 ST74-G3PR-7.5	15	25	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	濃縮汚泥混合槽攪拌機 立軸バドル式 ST74-G3PR-7.5	15	24	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ No.3 一軸斜式 NE-60PM 151597	15	25	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ No.4 一軸斜式 NE60PM 151598	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥移送ポンプ No.1 一軸斜式 NE100BPM 151616	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥移送ポンプ No.2 一軸斜式 NE100BPM 151615	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心給泥ポンプ No.1 一軸斜式 NE100PM 151609	15	25	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	汚泥濃縮設備	遠心給泥ポンプ No.2 一軸斜式 NE100PM 151610	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥投入ポンプ No.1 一軸斜式 NE80BPM 151613	15	25	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥投入ポンプ No.2 一軸斜式 NE80BPM 151614	15	25	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	洗浄水ポンプ No.1 片吸込単段渦巻型 125*100FS4L530 PY705529.1	15	25	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	洗浄水ポンプ No.2 片吸込単段渦巻型 125X100FS4L 530 P11736627	15	13	4	更新済
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ貯留ホッパー No.3 油圧開閉付角錐形	17	25	3	
汚泥棟	調質設備	凝集剤供給ポンプ No.3 一軸斜式 NE30PM 151599	15	25	3	
汚泥棟	調質設備	凝集剤供給ポンプ No.4 一軸斜式 NE30PM 151600	15	25	3	
汚泥棟	調質設備	凝集剤供給機 No.1 可変連続定量供給機 CVVBMN05A-4095-43	15	25	3	用途停止
汚泥棟	調質設備	凝集剤供給機 No.2 可変連続定量供給機 CVVBMN05A-4095-43	15	25	3	用途停止
汚泥棟	調質設備	凝集剤溶解槽攪拌機 No.1 立形円筒攪拌機 MT-36-BPR-7.5 78TB26A	15	25	3	
汚泥棟	調質設備	凝集剤溶解槽攪拌機 No.2 立形円筒攪拌機 MT-36-BPR-7.5 78TB26B	15	26	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ベルトプレス脱水機 No.3 高効率形ベルトプレス過機 2500	15	25	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ搬送コンベア No.2 トワ形ベルトコンベア P98040014013	17	25	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
塩素混和池棟	用水設備	汚泥洗浄水ポンプ No.2 片吸込渦巻式 MON1234	20	25	3	
沈砂池棟	脱臭設備	酸原液補給ポンプ No.1 (沈砂池) ダイヤフラム式 LK-51VC-02 8006580	10	24	3	用途停止
沈砂池棟	脱臭設備	酸原液補給ポンプ No.2 (沈砂池) ダイヤフラム式 LK-51VC-02 8006581	10	24	3	用途停止
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ原液補給ポンプ No.1 (沈砂池棟) ダイヤフラム式 K-C74VS4-15 8007281	10	24	3	用途停止
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ原液補給ポンプ No.2 (沈砂池棟) ダイヤフラム式 K-C74VS4-15 8007282	10	24	3	用途停止
汚泥棟	汚泥消化タンク設備	昇圧パワー ターボファン 200-5 8381	8	24	3	用途停止
汚泥棟	汚泥消化タンク設備	給水ポンプ 多段渦巻ポンプ 40MS4 52.2 P11770347	15	12	3	用途停止
沈砂池棟	ポンプ類	沈砂池室床排水ポンプ 水中ポンプ CN-80 0923-259	15	17	3	
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩注入ポンプ No.3 ダイヤフラム式 EH-E55VC-20JE11 11901693	10	25	3	
汚泥棟	汚泥消化タンク設備	押込ファン Vベルト崖ターボファン 3TMC 463	8	44	3	
沈砂池棟	脱臭設備	酸注入ポンプ No.1 (沈砂池棟) ダイヤフラム式 LK-42VC-02 1180599	10	25	3	
沈砂池棟	脱臭設備	酸注入ポンプ No.2 (沈砂池棟) ダイヤフラム式 LK-42VC-02 1180467	10	25	3	
塩素混和池棟	消毒設備	消泡剤注入ポンプ ダイヤフラム式 EH-E31VC-100PE4 M101911053	20	5	4	更新済
沈砂池棟	スクリーンかす設備	し渣コンベア No.1 トワ形ベルトコンベア水平形	15	21	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	スクリーンかす設備	し渣コンベア No.2 トラフ形ベルトコンベア傾斜形 2294	15	21	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	送風機潤滑油ポンプ No.2 歯車式 NHG-25MT A1D9687-1	15	21	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	消化汚泥引抜ポンプ No.1 モノポンプ NE60PM 169887	15	21	3	
沈砂池棟	反応タンク設備	送風機潤滑油ポンプ No.1 歯車式 NHG-25MT A1D9687-2	15	21	3	
沈砂池棟	脱臭設備	アルカリ希釈タンク（沈砂池棟） 立形円筒FRP製	10	44	3	用途停止
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ搬送コンベア No.3-2 トラフ形ベルトコンベア	17	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ搬送コンベア No.3-1 トラフ形ベルトコンベア	17	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ベルトプレス脱水機 No.4 高効率形ベルトプレスろ過機 2500 P02047011012	15	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキホッパー油圧ユニット No.1 油圧ユニット自冷式 29587	17	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	作動用空気圧縮機 No.1 レシウム式 ND200533	15	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	作動用空気圧縮機 No.2 レシウム式 ND200533	15	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ貯留ホッパー No.1 油圧シリンダ式ホッパー	17	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	作動用空気槽 銅板製立形円筒槽 RT-500 1805567	15	21	3	
汚泥棟	汚泥脱水設備	除湿器 No.1 冷凍式圧縮空気除湿装置 HDN-7.5AX1 D1105414	15	6	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	汚泥脱水設備	除湿器 No.2 冷凍式 HDR-7.5AXI D1106032	15	5	4	
水処理棟	ゲート設備	No.3 非常時流入ゲート 電動バルコン式 WM-10 8.40E+91	17	25	3	
その他	汚泥消化タンク設備	消化タンク消泡剤注入ポンプ 電磁式駆動方式 SPY-N100 102173	15	19	3	
沈砂池棟	スクリーンかす設備	細目自動除塵機 No.6 連続式自動除塵機	15	17	3	
沈砂池棟	スクリーンかす設備	細目自動除塵機 No.5 連続式自動除塵機 KBO410062 83691	15	18	3	
沈砂池棟	ゲート設備	沈砂池流入ゲート No.5 角形外ねじ式铸铁製（電動） 20-04-11537-010-1	17	18	3	
沈砂池棟	ゲート設備	沈砂池流入ゲート No.6 角形外ねじ式铸铁製（電動） 05EZ0295-01	17	17	3	
沈砂池棟	スクリーンかす設備	簡易除塵機 No.2 ロープ式けんすい形	15	17	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	沈砂掻揚機 No.5 エンドレスバルチェーン式 KBO410062 83690	15	18	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	沈砂掻揚機 No.6 エンドレスバルチェーン式	15	17	3	
沈砂池棟	ゲート設備	沈砂池流出ゲート No.5 角形外ねじ式铸铁製（手動） W-OP 20-04-11537-030-1	17	18	3	
沈砂池棟	ゲート設備	沈砂池流出ゲート No.6 角形外ねじ式铸铁製（手動） 05EZ0295-02	17	17	3	
沈砂池棟	汚水沈砂設備	流水トラフ（低区） U字型鋼板流水トラフ	15	17	3	
汚泥棟	脱臭設備	乾式脱臭装置（汚泥棟） 立型二段カートリッジ式 JD-692082-02	10	15	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	脱臭設備	No.1生物脱臭装置前段 立型充填二塔一段一過式 JD-692082-01	10	15	3	
汚泥棟	脱臭設備	No.2生物脱臭装置後段 立型充填二塔一段一過式 JD-692082-01	10	15	3	
汚泥棟	脱臭設備	散水ポンプ No.1 片吸込渦巻ポンプ 50×40FSGD 52.2A P07784936.1	10	15	3	
汚泥棟	脱臭設備	散水ポンプ No.2 片吸込渦巻ポンプ 50×40FSGD 52.2A P07784936.2	10	15	2	メカニカルシール不良・漏水
汚泥棟	脱臭設備	受水タンク（汚泥棟脱臭） パネル	10	15	3	
汚泥棟	脱臭設備	脱臭ファン No.1（汚泥棟） 片吸込ターボファン FTF203-RH1-S 07E0200261	10	15	3	
汚泥棟	脱臭設備	脱臭ファン No.2（汚泥棟） 片吸込ターボファン FTF203-RH1-S 07E0200260	10	15	3	
汚泥棟	脱臭設備	ミストセパレータ（汚泥棟） 水平流・慣性衝突形	10	15	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥引抜ポンプ No.2 一軸斜式 NE100BPM	15	15	3	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥掻き機 No.2 中央駆動懸垂形 3070989-2152F12-001-01-01	17	15	4	更新済
水処理棟	最終沈殿池設備	スリカ薬剤散布器 No.4-3 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ [カノマル]GALA1000NPB200UF000000 2009047766	10	14	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	スリカ薬剤散布器 No.4-4 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ [カノマル]GALA1000NPB200UF000000 2009047754	10	14	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	スリカ薬剤散布器 No.3-3 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ [カノマル]GALA1000NPB200UF000000 2009075796	10	14	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	スリカ薬剤散布器 No.3-2 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ [カノマル]GALA1000NPB200UF000000 2009047741	10	14	3	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	最終沈殿池設備	スリカ薬剤散布器 No.4-1 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ [機種名]GALA1000NPB200UF000000 2009075787	10	14	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	スリカ薬剤散布器 No.4-2 電磁駆動型ダイヤフラム式定量ポンプ [機種名]GALA1000NPB200UF000000 2009047750	10	14	3	
その他	汚泥消化タンク設備	消化ガス緊急遮断弁装置（余剰ガス燃焼装置用） 電気信号式 MBA 1515 BNA-シリーズ No.2 XA3197	15	15	3	
その他	汚泥消化タンク設備	消化ガス緊急遮断弁装置（ガスホルダー-入口） 電気信号式 MBA 1515 BNA-シリーズ No.2 XA3195	15	15	3	
その他	汚泥消化タンク設備	消化ガス緊急遮断弁装置（加温用ボイラー-出口） 電気信号式 MBA 1515 BNA-シリーズ No.2 XA3196	15	15	3	
汚泥棟	脱臭設備	BP脱水機汚泥消臭剤注入ポンプ ダイヤフラム式 CR-3-2N P-614	10	17	3	用途停止
汚泥棟	汚泥脱水設備	ケーキ搬送コンベア No.2 シフター 空気圧作動式	17	25	3	
放流ポンプ棟	配管類	水管橋	15	43	3	
その他	給排水・衛生・ガス設備	都市ガス緊急遮断弁 遮断弁 MBD1010BNI XI 36	15	15	3	
その他	給排水・衛生・ガス設備	ガバナール室	15	46	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	返流水ポンプ No.1 渦巻式ポンプ 100X80FS4J 57.5 P07751340.1	15	16	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	返流水ポンプ No.2 渦巻式ポンプ 100X80FS4J 57.5 P07751340.2	15	16	3	
管理棟	水質分析設備	純水製造装置 純水装置 Elix Essential UV 3 F1AB82750D	15	4	4	更新済
汚泥棟	空調・換気設備	遠心濃縮機動力盤冷却ファン 軸流ファン ALF-No.3 509 E11L055508	15	13	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	反応タンク設備	4系-2系列 1池 反応槽水中攪拌機 No.31 (7 水中攪拌式曝気装置 MF-55 D-23M20-00-100 A-11316-1	15	12	4	
水処理棟	反応タンク設備	4系-2系列 1池 反応槽水中攪拌機 No.32 (7 水中攪拌式曝気装置 MF-55 D-23M20-00-100 A-11316-2	15	12	4	
水処理棟	反応タンク設備	4系-2系列 1池 反応槽水中攪拌機 No.33 (7 水中攪拌式曝気装置 MF-55 D-23M20-00-100 A-11316-3	15	12	4	
水処理棟	反応タンク設備	4系-2系列 2池 反応槽水中攪拌機 No.34 (7 水中攪拌式曝気装置 MF-55 D-23M20-00-100 A-11316-4	15	12	4	
水処理棟	反応タンク設備	4系-2系列 2池 反応槽水中攪拌機 No.35 (7 水中攪拌式曝気装置 MF-55 D-23M20-00-100 A-11316-5	15	12	4	
水処理棟	反応タンク設備	4系-2系列 2池 反応槽水中攪拌機 No.36 (7 水中攪拌式曝気装置 MF-55 D-23M20-00-100 A-11316-6	15	12	4	
水処理棟	反応タンク設備	4系-2系列 1池 反応槽散気装置 セミツク散気板 P3C-230010-AT30	10	12	3	
水処理棟	反応タンク設備	4系-2系列 2池 反応槽散気装置 セミツク散気板 P3C-230010-AT30	10	12	3	
水処理棟	反応タンク設備	エア風量調節弁 No.8 パタフライ弁 HOP2-R31113-001 JOD835-01	15	13	4	
水処理棟	ゲート設備	反応槽流入可動堰 No.15 角形外ネジ式 10EZ0156-03.1/2	17	12	4	
水処理棟	ゲート設備	反応槽流入可動堰 No.16 角形外ネジ式 10EZ0156-03.2/2	17	12	4	
水処理棟	ゲート設備	初沈流入ゲート No.15 角形外ネジ式 111035	17	13	4	
水処理棟	ゲート設備	初沈流入ゲート No.16 角形外ネジ式 111036	17	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.7-1 ボールバルブ EXH100-2	15	13	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.8-1 ボールドール EXH100-2	15	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈汚泥掻寄機 No.7 チェーンフライト式	17	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈汚泥掻寄機 No.8 チェーンフライト式	17	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリマー No.4-3 フロート式 FK-8 9604A	17	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリマー No.4-4 フロート式 FK-8 9604A	17	13	4	
水処理棟	配管類	初沈汚泥引抜弁 No.12 電動式偏心構造弁 10BZ0624-01.1/2	20	13	4	
水処理棟	配管類	初沈汚泥引抜弁 No.13 電動式偏心構造弁 10BZ0624-01.2/2	20	13	4	
水処理棟	ゲート設備	終沈流入ゲート No.15 角形外ネジ式 10EZ0156-03.1/2	17	13	4	
水処理棟	ゲート設備	終沈流入ゲート No.16 角形外ネジ式 10EZ0156-03.2/2	17	13	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈汚泥掻寄機 No.8 チェーンフライト式	17	13	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈汚泥掻寄機 No.9 チェーンフライト式	17	13	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈スクリマー 4-3 フロート式 FK-8 9604B	17	13	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈スクリマー 4-4 フロート式 FK-8 9604B	17	13	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈スクリーン No.8 ボールドール EXH100-2 H1217281	15	13	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	最終沈殿池設備	終沈スラムポンプ No.9 ボローハルプ EXH100-2 H1217287	15	13	4	
水処理棟	配管類	終沈汚泥引抜弁 No.11 電動無閉塞弁 MQV-2001-E 10BZ0624-02.1/2	20	13	4	
水処理棟	配管類	終沈汚泥引抜弁 No.12 電動無閉塞弁 MQV-2001-E 10BZ0624-02.2/2	20	13	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	返送汚泥ポンプ No.10 吸込スクルー付汚泥ポンプ HSP5-2015FC HFL079	15	13	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	返送汚泥ポンプ No.11 吸込スクルー付汚泥ポンプ HSP5-2015FC HFL080	15	13	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	余剰汚泥ポンプ No.9 無閉塞形汚泥ポンプ SPN-80 FC NDL 775	15	13	4	
沈砂池棟	反応タンク設備	No.1潤滑油冷却器 油冷却器 2LC-14B12T10 170787	15	6	4	
沈砂池棟	反応タンク設備	No.2潤滑油冷却器 油冷却器 2LC-14B12T10 170788	15	6	4	
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩貯留タンク No.1 立形定置式 AB-10M3 10531191	10	12	3	
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩貯留タンク No.2 立形定置式 AB-10M3 10531191	10	12	3	
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩注入ポンプ No.1 ブラント駆動ダイヤフラム式 AXKH-DL42VC-04EFS 2106938	10	12	3	
塩素混和池棟	消毒設備	次亜塩注入ポンプ No.2 ブラント駆動ダイヤフラム式 AXKH-DL42VC-04EFS 2106937	10	12	3	
塩素混和池棟	用水設備	オートストレーナ No.2 自動洗浄ストレーナ A-250 83401	20	12	4	
塩素混和池棟	用水設備	オートストレーナ No.1 自動洗浄ストレーナ A-250 83402	20	12	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	最終沈殿池設備	PAC移送ポンプ マグネットポンプ MDH-F401CFVTC-D 6205811	10	12	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	PAC受入タンク No.1 HT-1000	10	12	3	
水処理棟	最終沈殿池設備	PAC受入タンク No.2 HT-1000	10	12	3	
消化槽	汚泥消化タンク設備	消化槽 除湿器 AIR DRYER HDN-8BF TB-373	15	11	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.6-2 ボールバルブ M3 3204086～3204093	15	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.6-3 ボールバルブ M3 3204086～3204093	15	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.6-4 ボールバルブ M3 3204086～3204093	15	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.6-5 ボールバルブ M3 3204086～3204093	15	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.6-6 ボールバルブ M3 3204086～3204093	15	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.6-7 ボールバルブ M3 3204086～3204093	15	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.6-8 ボールバルブ M3 3204086～3204093	15	27	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.7-2 ボールバルブ EXH100-2	15	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.7-3 ボールバルブ EXH100-2	15	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクリーン No.7-4 ボールバルブ EXH100-2	15	13	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクラムレー No.8-2 ボールバルブ EXH100-2	15	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクラムレー No.8-3 ボールバルブ EXH100-2	15	13	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	初沈スクラムレー No.8-4 ボールバルブ EXH100-2	15	13	4	
水処理棟	ゲート設備	エタン流入水路連絡ゲート 制水扉 77W055-3	17	46	3	
水処理棟	ゲート設備	エタン流出水路連絡ゲート 制水扉 77W055-4	17	46	3	
水処理棟	最初沈殿池設備	3系初沈メインコレクタ チェーンフライト式 FSC-1036	17	8	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	3系初沈クロスコレクタ チェーンフライト式 FSC-1035	17	8	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	3系-1初沈スクラム 汚泥掻寄機連動式	17	8	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	3系-2初沈スクラム 汚泥掻寄機連動式	17	8	4	
水処理棟	配管類	3系初沈汚泥引抜弁 電動式偏心構造弁	20	8	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-1系-1嫌気槽攪拌装置 双曲面形攪拌機 36.01119724.01.0001.14.40	15	8	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-1系-2嫌気槽攪拌装置 双曲面形攪拌機 36.01119725.01.0001.14.40	15	8	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-1系-1エタン散気装置 メンブレンバブル式散気装置(全面曝気式)	10	8	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-1系-2エタン散気装置 メンブレンバブル式散気装置(全面曝気式)	10	8	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	反応タンク設備	3-1系風量調節弁 蝶形式(電油操作式) HOP2-S31113-101-J J14110120-1	15	8	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-1系-1エアフィルタ インライン型フィルタ	15	8	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-1系-2エアフィルタ インライン型フィルタ	15	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-1終沈汚泥掻寄機 チェーンフライン式 FSC-1037	17	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-2終沈汚泥掻寄機 チェーンフライン式 FSC-1038	17	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-1終沈スカムスキマ 汚泥掻寄機連動式	17	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-2終沈スカムスキマ 汚泥掻寄機連動式	17	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-1返送汚泥ポンプ 吸込スクレー付汚泥ポンプ HSP5-2015FC HFL239	15	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-2返送汚泥ポンプ 吸込スクレー付汚泥ポンプ HSP5-2015FC HFL240	15	8	4	
水処理棟	配管類	3-1系-1終沈汚泥引抜弁 電動式偏心構造弁	20	8	4	
水処理棟	配管類	3-1系-2終沈汚泥引抜弁 電動式偏心構造弁	20	8	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	3-1系-1-1初沈スカムスクレー 電動ポンプ AF1BF101TTT-050	15	8	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	3-1系-1-2初沈スカムスクレー 電動ポンプ AF1BF101TTT-050	15	8	4	
水処理棟	最初沈殿池設備	3-1系-2-1初沈スカムスクレー 電動ポンプ AF1BF101TTT-050	15	8	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	最初沈殿池設備	3-1系-2-2初沈スカムブレード 電動ボール弁 AF1BF101TTT-050	15	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-1-1終沈スカムブレード 電動ボール弁 AF1BF101TTT-050	15	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-1-2終沈スカムブレード 電動ボール弁 AF1BF101TTT-050	15	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-2-1終沈スカムブレード 電動ボール弁 AF1BF101TTT-050	15	8	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-1系-2-2終沈スカムブレード 電動ボール弁 AF1BF101TTT-050	15	8	4	
水処理棟	反応タンク設備	3系-1送風機 ルーツ式ブロワ IRS-150A 3012012	20	8	4	
水処理棟	反応タンク設備	3系-2送風機 ルーツ式ブロワ IRS-150A 3012012	20	8	4	
水処理棟	ゲート設備	調整槽流入可動堰 各形可動堰 N151066	17	8	4	
その他	脱臭設備	ボリテツ貯留タンク ボリエチレン製 AB-10M3 16114252	15	7	4	
その他	脱臭設備	ボリテツ注入ポンプ LK-45VC-02 11702695	15	7	4	
その他	ポンプ類	ボリテツ床排水ポンプ 水中ポンプ CSL-100L(N) 16415	18	7	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	4系PAC注入ポンプ EH-E56VC-100PE11 HT-1000	10	12	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3系PAC注入ポンプ EH-E56VC-100PE11 HT-1000	10	12	4	
汚泥棟	調質設備	薬品原液タンク 立型攪拌槽 K-148-0015-05	15	7	2	液位計・漏洩

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	調質設備	薬品原液タンク攪拌機 Tl.PG010310 23288T	15	7	4	
汚泥棟	調質設備	No.1薬品原液移送ポンプ モノポンプ 3NB10 234376	15	7	4	
汚泥棟	調質設備	No.2薬品原液移送ポンプ モノポンプ 3NB10 23437	15	7	4	
汚泥棟	調質設備	No.1薬品供給ポンプ モノポンプ NY15 234378	15	7	4	
汚泥棟	調質設備	No.2薬品供給ポンプ モノポンプ NY15 234377	15	7	4	
汚泥棟	調質設備	No.1薬品溶解タンク 立型攪拌槽 K-148-0015-05	15	7	4	
汚泥棟	調質設備	No.2薬品溶解タンク 立型攪拌槽 K-148-0015-05	15	7	4	
汚泥棟	調質設備	No.1薬品溶解タンク攪拌機 Tl.PG010310 232889	15	7	4	
汚泥棟	調質設備	No.2薬品溶解タンク攪拌機 Tl.PG010310 232888	15	7	4	
水処理棟	反応タンク設備	3系-3送風機 ルーツ式ブロワ IRS-150A 3012118	20	7	4	
沈砂池棟	配管類	汚水元弁 パタライ弁 116089002	20	6	4	
水処理棟	配管類	3-2系-1終沈汚泥引抜弁 電動式偏心構造弁 216140001	20	7	4	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	No.1ベルト濃縮引抜ポンプ 一軸ねじ式 NE60PM 234373	15	7	4	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	No.2ベルト濃縮引抜ポンプ 一軸ねじ式 NE60PM 234374	15	7	4	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	No.1ベルト濃縮給泥ポンプ 一軸ねじ式 NE68BPM 234372	15	7	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	汚泥貯留設備	No.1ベルト濃縮汚泥受槽攪拌機 立型攪拌機 TFCG-0753-10 232886	15	7	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-2系-1-1終沈スクリーン 電動ボール弁 EXH100-2 H1231356	15	7	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-2系-1-2終沈スクリーン 電動ボール弁 EXH100-2 H1231357	15	7	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-2系-1エアフィルタ インライン型フィルタ	15	7	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-2系-1嫌気槽攪拌装置 双曲面形攪拌機 PBM-228	15	7	4	
水処理棟	反応タンク設備	3-2系風量調節弁 蝶形式(電油操作式) HOP2-S31113-101-J J116110088-1	15	7	4	
水処理棟	最終沈殿池設備	3-2系-1終沈スクリーン 汚泥掻寄機連動式	17	6	4	
汚泥棟	汚泥貯留設備	No.1ベルト濃縮汚泥受槽 立型攪拌槽 K-148-0015-02	15	6	4	
汚泥棟	汚泥貯留設備	No.1遠心汚泥受槽 銅板製角形槽 P98074016013	15	25	3	
汚泥棟	汚泥貯留設備	No.1遠心分離液受槽 銅板製角形槽 P98074016023	15	25	3	
水処理棟	脱臭設備	ミストセパレータ(水処理棟) 慣性衝突式ミストセパレータ	10	7	4	
汚泥棟	汚泥濃縮設備	ベルト濃縮型ろ過濃縮機(No.1ベルト濃縮機) SNM-02X 16099	17	7	4	
消化槽		No.1消化タンク攪拌機 インペラ式攪拌機 DTM-010	10	3	4	
消化槽		消化汚泥破碎機 二軸差動回転型 A-20 CA20-335	15	3	4	

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
消化槽		1系温水循環ポンプ ラインポンプ LP65B52.2-e Z20A122546	15	3	4	
消化槽		2系温水循環ポンプ ラインポンプ LP65B52.2-e Z20A122656	15	3	4	
消化槽		膨張タンク 密閉式 ST130V 201032	10	3	4	
消化槽		No.1消化汚泥熱交換器切換弁 電動三方弁 VRH6-312CEF	8	3	4	
消化槽		No.2消化汚泥熱交換器切換弁 電動三方弁 VRH6-312CEF	8	3	4	
消化槽		屋外床排水ポンプ(消化槽) 水中汚水汚物ポンプ 65BGD41.5-52 19643235001	15	3	4	
消化槽		No.1消化汚泥熱交換器 スパイラル式 電熱面積 17.4m2	8	3	4	
消化槽		No.2消化汚泥熱交換器 スパイラル式 電熱面積 17.4m2	8	3	4	
消化槽		No.1消化汚泥循環ポンプ 吸込スクュー式 HSP-1510C	15	3	4	
消化槽		No.2消化汚泥循環ポンプ 吸込スクュー式 HSP-1510C	15	3	4	
消化槽		No.3消化汚泥循環ポンプ 吸込スクュー式 HSP-1510C	15	3	4	
汚泥棟		ポリ鉄貯留槽 ポリエチレン製 円筒立形定置式(一体型) 22117M-1 760341	15	3	4	2021.3共用開始
汚泥棟		No.1ポリ鉄注入ポンプ ダイヤフラムポンプ AHA31-PCF-FWE20SP 6A61Y1750012	15	3	4	2021.3共用開始
汚泥棟		No.2ポリ鉄注入ポンプ ダイヤフラムポンプ AHA31-PCF-FWE20SP 6A61Y1750013	15	3	4	2021.3共用開始
汚泥棟		No.3ポリ鉄注入ポンプ ダイヤフラムポンプ AHA31-PCF-FWE20SP 6A61Y1750014	15	3	4	2021.3共用開始

別表1-2-5 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（機械設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟		消臭剤タンク ポリエチレン製 円筒立形定置式(一体型) MC2000	10	3	4	2021.3共用開始

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
その他	受変電設備	区分用開閉器 (PAS) 方向性過電流ロック形高圧気中負荷開閉器(耐重 KLT-PSA-HD2N10Q4 E551138	20	5	4	2020.2更新
その他	受変電設備	引込盤 (屋外) 屋外高圧閉鎖配電盤 CFCDR-6J FT101	20	45	3	
その他	受変電設備	No.1 主変圧器 1次盤 屋外高圧閉鎖配電盤 CDEV-6J25 FT102	20	45	3	
その他	受変電設備	No.1 主変圧器 2次盤 屋外高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J15 FT104	20	45	3	
その他	受変電設備	No.1 変圧器 油入自冷変圧器 JEC-168(1966) 391151-3	20	45	3	
その他	受変電設備	No.2 主変圧器 1次盤 屋外高圧閉鎖配電盤 VMH-6J20 FT2001	20	25	3	
その他	受変電設備	No.2 主変圧器 2次盤 屋外高圧閉鎖配電盤 VMH-3J25 FT2002	20	25	3	
その他	受変電設備	No.2 変圧器 油入自冷変圧器 JEC-2200-1995 98004918	20	25	3	
沈砂池棟	受変電設備	受電盤 (1) (MC1) (沈砂池棟低区) 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3JIS FT1001	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 変圧器 1次盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1002	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	照明変圧器 1次盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1002	20	46	3	
沈砂池棟	受変電設備	汚泥棟主幹盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1003	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	送風機 (1) 主幹盤 (買電) (沈砂池棟低区) 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1003	20	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	受変電設備	水処理 (1) 主幹盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1004	20	27	3	
沈砂池棟	受変電設備	予備盤（沈砂池棟低区） 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1004	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	零相計器用変圧器盤 (MC5) 高圧閉鎖配電盤 CDCU-3 FT1005	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 コンデンサ主幹盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1005	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	自家発母連盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1006	20	46	3	
沈砂池棟	受変電設備	零相計器用変圧器盤 (MC7) 高圧閉鎖配電盤 CDCU-3 FT1007	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	自家発電受電盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1007	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	送風機 (1) 主幹盤（自家発）（沈砂池棟低区） 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1008	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	零相計器用変圧器盤 (MC9) 高圧閉鎖配電盤 CDCU-3 FT1009	20	46	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 コンデンサ主幹盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1010	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 変圧器 1次盤 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1011	20	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	汚水ポンプ (2) 主幹盤（沈砂池棟低区） 高圧閉鎖配電盤 CDEV-3J10 FT1011	20	46	3	
沈砂池棟	受変電設備	買電-自家発切替盤 高圧閉鎖配電盤 CFDD-3H D1012	20	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.1 送風機盤 高圧コンベクションスタータ盤 SVHM-3D21 D1013	15	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	負荷設備	No.2 送風機盤 高圧コンビネーションスタータ盤 SVHM-3D21 D1013	15	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	コンデンサ盤 (No.1～No.4送風機用) 高圧コンビネーションスタータ盤 D1016	15	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.3 送風機盤 高圧コンビネーションスタータ盤 SVHM-3D21 D1014	15	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.4 送風機盤 高圧コンビネーションスタータ盤 SVHM-3D21 D1014	15	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	補機変圧器盤 高圧コンビネーションスタータ盤 SVHM-3D21 D1015	15	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.6 汚水ポンプ 盤 高圧コンビネーションスタータ盤 SVHM-3D21 D1017	15	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.7 汚水ポンプ 盤 高圧コンビネーションスタータ盤 SVHM-3D21 D1017	15	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	コンデンサ盤 (No.6,7,8汚水ポンプ 用) 高圧コンビネーションスタータ盤 D1019	15	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.8 汚水ポンプ 盤 高圧コンビネーションスタータ盤 SVHM-3D21 D1018	15	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 配電用コンデンサ盤 (沈砂池棟) 高圧コンビネーションスタータ盤 SVHM-3D11 D1020	15	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 配電用コンデンサ盤 (沈砂池棟) 高圧コンビネーションスタータ盤 UVA-3GAM 100732・100733	15	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	沈砂池棟電気室接地中継端子盤 中継端子盤	15	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	母線連絡盤 低圧閉鎖配電盤 FT2007	15	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	中継端子盤 (1) 中継端子盤 FV0109	18	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	監視制御設備	中継端子盤 (2) 中継端子盤 FV0109	18	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	低区沈砂池CC盤 コントロールセンター盤 TNH50 F6301	18	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	低区ポンプ補機CC盤 コントロールセンター盤 TNH50 FG340	18	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	送風機補機CC盤 (1～5) コントロールセンター盤 TNH50 FG320	18	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	送風機補機CC盤 (6) コントロールセンター盤 TM50 MG5003	18	26	3	
沈砂池棟	監視制御設備	低区沈砂池補助継電器盤 (1) 継電器盤 FV0302	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	低区沈砂池補助継電器盤 (2) 継電器盤 FV0302	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	低区汚水ポンプ補助継電器盤 (1) 継電器盤 FV0321	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	低区汚水ポンプ補助継電器盤 (2) 継電器盤 FV0321	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機補助継電器盤 (5) 継電器盤 FV1003	18	26	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機補助継電器盤 (1) 継電器盤 FV0341	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機補助継電器盤 (2) 継電器盤 FV0341	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機補助継電器盤 (3) 継電器盤 FV0341	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機補助継電器盤 (4) 継電器盤 FV1003	18	37	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	監視制御設備	変換器盤 (1) (沈砂池棟) 変換器盤 FV0108	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	変換器盤 (2) (沈砂池棟) 変換器盤 FV0108	18	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自動始動盤 閉鎖配電盤 GWVW-A3SJ K690006 AP1A	15	45	3	
沈砂池棟	自家発電設備	発電機盤 閉鎖配電盤 GWVW-A3SJ K690006 AP1A	15	45	3	
沈砂池棟	負荷設備	自家発補機CC盤 コントロールセンター盤 TNH50 FG201	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	自家発補助継電器盤 継電器盤 FV0202	18	45	3	
水処理棟	受変電設備	水処理棟電気室接地用端子盤 (1) 中継端子盤	15	45	3	
水処理棟	受変電設備	水処理棟電気室接地用端子盤 (2) 中継端子盤	15	26	3	
塩素混和池棟	受変電設備	塩混棟電気室接地用端子盤 中継端子盤	15	45	3	
放流ポンプ棟	受変電設備	放流ポンプ棟電気室接地用端子盤 中継端子盤	15	43	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発用コンプレッサ No.1 立形空冷二段式 S8H 8A-2355	15	16	3	
沈砂池棟	自家発電設備	自家発用コンプレッサ No.2 立形空冷二段式 S8A 8A-2356	15	16	3	
汚泥棟	自家発電設備	重油タンク (地下タンク) 地下埋設式 (ピット型)	15	45	3	
管理棟	監視制御設備	取引計器盤 計器盤 FV1010	10	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
管理棟	監視制御設備	デマンドコントローラ盤 計装盤 RSM-11 S6B001	15	28	3	用途停止
管理棟	制御電源及び計装用電源設備	インバータ盤(管理棟) インバータ盤 CRB 971225S	15	27	3	
管理棟	制御電源及び計装用電源設備	蓄電池盤(管理棟) 蓄電池盤 CB 971225S	15	27	3	
管理棟	制御電源及び計装用電源設備	整流器盤(管理棟) 充電器盤 CE 971225S	15	27	3	
水処理棟	負荷設備	4系最初・最終沈殿池設備CC盤(CC-4B) F1 コントロールセンター盤 TM-50 MG5000	18	26	3	
汚泥棟	受変電設備	汚泥棟電気室接地用端子盤(1) 中継端子盤 90300	15	44	3	
水処理棟	監視制御設備	最初・最終沈殿池 補助継電器盤(1) (RY-4B) 継電器盤 FV1000	18	26	3	
水処理棟	監視制御設備	最初・最終沈殿池 補助継電器盤(2) (RY-4B) 継電器盤 FV1000	18	26	3	
水処理棟	負荷設備	No.8 返送汚泥ポンプ VVVF盤 VVVF版 FV1010	18	26	3	
水処理棟	負荷設備	No.9 返送汚泥ポンプ VVVF盤 VVVF盤 FV1010	18	26	3	
水処理棟	監視制御設備	計装盤(W-TD) 計装盤 FV1150	18	26	3	
水処理棟	監視制御設備	シーケンスコントローラ盤(1) (W-SQC1) SQC版 FV1020	15	26	3	
水処理棟	監視制御設備	シーケンスコントローラ盤(2) (W-SQC2) SQC版 FV1020	15	26	3	
塩素混和池棟	負荷設備	次亜塩設備CC盤 コントロールセンター盤 TNN50 FG380	18	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
塩素混和池棟	監視制御設備	補助継電器盤 (1) 継電器盤 FV381B	18	45	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	補助継電器盤 (2) 継電器盤 FV381B	18	45	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	中継端子盤 (塩混棟) 中継端子盤 FV205	18	45	3	
放流ポンプ棟	受変電設備	受電盤 (MC-31A) スイッチヤ VUH-6J13 FT2294	20	13	4	
放流ポンプ棟	受変電設備	動力変圧器盤 (TR-31A) 低圧閉鎖配電盤 PC-J20 FT2295	18	13	4	
放流ポンプ棟	監視制御設備	補助継電器盤 (R-7) 継電器盤 FV0301	18	43	3	
放流ポンプ棟	監視制御設備	補助継電器盤 (R-72) 継電器盤 FV1004	18	26	3	
放流ポンプ棟	負荷設備	放流ポンプ設備CC盤 (1～3) コントロールセンター盤 INH50 FG201	18	43	3	
放流ポンプ棟	負荷設備	放流ポンプ設備CC盤 (4・5) コントロールセンター盤 TM-50 MG5004	18	26	3	
水処理棟	負荷設備	生污泥切替弁制御盤 制御盤 656307	18	28	3	
污泥棟	制御電源及び計装用電源設備	整流器盤 (污泥棟) 整流器盤 TR-SNTR10050 60021238	15	5	4	2020.2更新
污泥棟	負荷設備	濃縮槽 (消化) 設備CC盤 コントロールセンター盤 TNN50 FG301	18	44	3	
污泥棟	監視制御設備	濃縮槽補助継電器盤 (1) 継電器盤 FV0104	18	44	3	
污泥棟	監視制御設備	濃縮槽補助継電器盤 (2) 継電器盤 FV0104	18	44	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	負荷設備	脱水機（消化）設備CC盤 2 コントロールセンター盤 TNN50 FG103	18	44	3	
汚泥棟	監視制御設備	脱水機（消化）補助継電器盤 2-(1) 継電器盤 FV321	18	44	3	
汚泥棟	監視制御設備	脱水機（消化）補助継電器盤 2-(2) 継電器盤 FV321	18	44	3	
汚泥棟	負荷設備	洗浄槽設備CC盤 コントロールセンター盤 TNH50 FG340	18	45	3	
汚泥棟	監視制御設備	洗浄槽補助継電器盤 (1) 継電器盤 FV0102	18	44	3	
汚泥棟	監視制御設備	洗浄槽補助継電器盤 (2) 継電器盤 FV0341	18	44	3	
汚泥棟	負荷設備	消化槽設備CC盤 コントロールセンター盤 FG320	18	44	3	
汚泥棟	監視制御設備	消化槽補助継電器盤 (1) 継電器盤 FV0321	18	44	3	
汚泥棟	監視制御設備	消化槽補助継電器盤 (2) 継電器盤 FV0321	18	44	3	
汚泥棟	監視制御設備	消化槽補助継電器盤 (3) 継電器盤 FV0321	18	44	3	
汚泥棟	監視制御設備	中継端子盤（汚泥棟） 中継端子盤 FV106	18	44	3	
消化槽	監視制御設備	中継端子盤（消化タンク） 中継端子盤 FV330	18	45	3	
消化槽	監視制御設備	消化槽制御盤 現場操作盤 FV328	18	44	3	
汚泥棟	監視制御設備	計装計器盤 計装盤 FV4310	18	44	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	監視制御設備	計装変換器盤 計装盤 FV4300	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池流入ゲート開度計 No.5 電気変換器 RI-AM1	17	18	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池流入ゲート開度計 No.6 電気変換器 RI-AM1	17	17	3	
沈砂池棟	計測設備	低区ポンプ 井水位計 投込式	10	25	3	
沈砂池棟	汚水ポンプ設備	計装用空気源装置 オイルレベリコン 0.75LE-8TB NJ162855	10	5	4	
沈砂池棟	監視制御設備	汚水ポンプ 吐出弁開度計 No.6 電気変換器 RI-AM2	10	46	3	
沈砂池棟	監視制御設備	汚水ポンプ 吐出弁開度計 No.7 電気変換器 RI-AM2	10	46	3	
沈砂池棟	監視制御設備	汚水ポンプ 吐出弁開度計 No.8 電気変換器 RI-AM2	10	46	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機吐出弁開度計 No.1 電気変換器 RI-AM1	10	44	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機吐出弁開度計 No.2 電気変換器 RI-AM1	10	44	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機吐出弁開度計 No.3 電気変換器 RI-AM1	10	38	3	
沈砂池棟	監視制御設備	送風機吐出弁開度計 No.4 電気変換器 RI-AM1	10	27	3	
沈砂池棟	計測設備	放風風量計 差圧伝送式 795120LABK5 787951863	10	44	3	
沈砂池棟	計測設備	酸循環タンク PH計 (沈砂池棟) 流液型 pH形 HB-52K2	10	44	3	用途停止

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	計測設備	アルカリ循環タンク PH計 (沈砂池棟) 流液型 pH形 HB-52K2	10	44	3	用途停止
沈砂池棟	計測設備	中和タンク PH計 (沈砂池棟) 浸漬型 PH形 HB-52K2	10	44	3	用途停止
沈砂池棟	計測設備	酸希釈タンク PH計 (沈砂池棟) 浸漬型 PH形 HB-52K2	10	44	3	用途停止
沈砂池棟	計測設備	アルカリ希釈タンク PH計 (沈砂池棟) 浸漬PHH形 HB-52K2	10	44	3	用途停止
沈砂池棟	計測設備	送風機吸込風量計 (1) 差圧伝送式 795120jABK5 787951856	10	44	3	
沈砂池棟	計測設備	送風機吸込風量計 (2) 差圧伝送式 795120jABK5 787951857	10	44	3	
沈砂池棟	計測設備	送風機吸込風量計 (3) 差圧伝送式 795120jABK4 867955310	10	38	3	
沈砂池棟	計測設備	送風機吸込風量計 (4) 差圧伝送式 AP3103DC69GK 983103244	10	26	3	
管理棟	計測設備	風向風速計 風向：磁気式風向検出、風速：プロペラ回転式 WS-BN6 ND10322	10	7	4	
管理棟	計測設備	温度湿度計 温度：測温抵抗体式、湿度：静電容量方式 JS-252A-1	10	7	4	
管理棟	計測設備	雨量計 転倒弁式 RS-102-N1 17484	10	7	4	
分配槽	計測設備	分配槽温度計 測温抵抗体式 7 A3687	10	45	3	
分配槽	監視制御設備	1,2系 分配槽流出弁開度計 電気変換器	10	44	3	
分配槽	監視制御設備	3,4系 分配槽流出弁開度計 電気変換器	10	44	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
分配槽	計測設備	3,4系 初沈流入量計 電磁式 LF15006QBCBABA 172329350	10	6	4	
水処理棟	計測設備	3,4系生汚泥引抜流量計 電磁式 LF132KNWBCCABF 172329373	10	6	4	
水処理棟	計測設備	3,4系生汚泥引抜濃度計 流通形超音波式 LQ161B15A5CA2A 17J008	10	6	4	
水処理棟	計測設備	ﾌﾞﾘｱT送風量計 差圧伝送式 DPF-100-1-CVVAB-AA ZN5537A05	10	45	3	
水処理棟	計測設備	3-2系-1ﾌｨｱﾝ送風量計 差圧伝送式 3051CD1A02A1DC1M4BAH2L4T1P1D9Q 3573884	10	7	4	
水処理棟	計測設備	4系-1反応槽 送風量計 A 差圧伝送式 JTD910A-1E1A2-X2AXX-TIU2 B.07843.41.011 001	10	26	3	
水処理棟	計測設備	4系-1反応槽 送風量計 B 差圧伝送式 JTD910A-1E1A2-X2AXX-TIU2 R.07843.41.012 001	10	26	3	
水処理棟	計測設備	3-2系-1ﾌｨｱﾝDO計 HD-200FL PRWT9C59	10	6	4	
水処理棟	計測設備	4-1系-1 反応槽DO計 蛍光式溶存酸素計 sc200 1809C0165297	10	6	4	
水処理棟	計測設備	4-1系-2 反応槽DO計 蛍光式溶存酸素計 sc200 1809C0165299	10	6	4	
水処理棟	計測設備	3-2系-1ﾌｨｱﾝORP計 (中段部) 浸漬形ORP計 HBM-162B 871039	10	5	4	
水処理棟	計測設備	4-1系-1反応槽ORP計 (前段部) 浸漬形ORP計 HBM-162B 871020	10	5	4	
水処理棟	計測設備	3-2系-1ﾌｨｱﾝMLSS計 浸漬形MLSS計 SC200 1904C0195346	10	5	4	
水処理棟	計測設備	4-1系-1反応槽MLSS計 工業用濁度計・SS計TSSWSC浸漬型 SC-200 626090	10	7	4	2021更新 (WA修繕)

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	計測設備	4系-1返送污泥濃度計 超音波式 2Q161A20A5BBA 966075	10	26	3	
水処理棟	計測設備	3-2系-1返送污泥流量計 電磁式 LF132MNBCCABF 172329327	10	7	4	
水処理棟	計測設備	4系-1返送污泥流量計 電磁式 LF230AAA111ADA 972301027	10	26	3	
水処理棟	計測設備	3.4系余剰污泥流量計 電磁式 F132KNWBCCABF 172329384	10	7	4	
塩素混和池棟	計測設備	非常バypass流量計 堰式 67453000 850ES001	10	45	3	
塩素混和池棟	計測設備	放流流量計 4B7型差動変圧器 SL-180C	10	7	4	
塩素混和池棟	計測設備	放流 pH計 浸漬型pH形 HDM-136A 918270	10	3	4	
塩素混和池棟	計測設備	放流 COD計 有機汚濁ニター-UV計 OPM-1610(S) 780925	10	8	4	
塩素混和池棟	計測設備	放流濁度計 透過散乱光式 SC200 1207C00555527	10	11	3	
污泥棟	計測設備	濃縮污泥引抜流量計 防浸型電磁流量計 LF232AAC111A	10	18	3	
污泥棟	計測設備	濃縮污泥引抜濃度計 超音波式 NU-S 106	10	19	3	
消化槽	計測設備	消化タンク No.1 温度計上部 測温抵抗体式 Rdc-8.0 2010041	10	4	4	2020.10更新（WA修繕）
消化槽	計測設備	消化タンク No.1 温度計 下部 測温抵抗体式 A5526	10	44	3	
消化槽	計測設備	消化タンク No.2 温度計上部 測温抵抗体式 A5523	10	44	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
消化槽	計測設備	消化タンク No.2 温度計 下部 测温抵抗体式 A5525	10	44	3	
消化槽	計測設備	消化タンク汚泥引抜流量計 電磁式 375020AAAA1 793751579	10	2	5	2023更新
汚泥棟	計測設備	排煙濃度計 透過式 S1-21-M 10851-OA	10	19	3	
汚泥棟	計測設備	余剰ガスブイ・ガス流入量計 面積式 AFD1-70ML 54895	10	44	3	
その他	計測設備	ガスホルダー・ガスレベル計 ワイヤー・式 LT-1110 23669	10	44	3	
その他	計測設備	ガスホルダー・ガス流入量計 差圧伝送式 EJX110J 91KA29678 041	10	14	3	
汚泥棟	計測設備	洗浄水循環槽水位計 静電容量式 156M1 365B	10	45	3	
汚泥棟	計測設備	工水受槽水位計 静電容量式 3925TBP4POB 3624	10	44	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.4 汚水ポンプ 盤 (高区) 高圧コンビネーションスタータ盤 PD-2M20 D1	15	25	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.5 汚水ポンプ 盤 (高区) 高圧コンビネーションスタータ盤 BD-2M20 D1	15	25	3	
沈砂池棟	受変電設備	コンデンサ盤 (No.4,5汚水ポンプ 用)高区 高圧コンビネーションスタータ盤 D1019	15	25	3	
沈砂池棟	監視制御設備	変換器盤 (高区) 変換器盤 FV1005	18	25	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟シーケンスコントロール盤(1) 屋内自立形 XA02643 FV4401	15	7	4	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟シーケンスコントロール盤(2) 屋内自立形 XA02643 FV4401	15	7	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	負荷設備	高区ポンプ補機設備CC盤 コントロールセンター盤 TM-30 MG5002	18	25	3	
沈砂池棟	負荷設備	高区沈砂池設備CC盤 コントロールセンター盤 TM-30 MG5001	18	25	3	
沈砂池棟	監視制御設備	高区汚水ポンプ補助継電器盤 継電器盤 FV1002	18	25	3	
沈砂池棟	負荷設備	脱臭設備操作動力盤（沈砂池棟） 低圧閉鎖配電盤 A形 W30362001	18	44	3	
沈砂池棟	監視制御設備	高区沈砂池補助継電器盤 継電器盤 FV1001	18	25	3	
沈砂池棟	計測設備	高区ポンプ井水位計 投込式水位伝送器 AP3293JCOAG2 143290831	10	10	3	
水処理棟	計測設備	水処理棟着水樹 pH計 HBM-160B 808786	10	7	4	
汚泥棟	負荷設備	No.1 汚泥濃縮機操作制御盤 制御盤	18	25	3	
汚泥棟	負荷設備	No.1汚泥濃縮機動力盤 動力盤	18	25	3	
汚泥棟	負荷設備	ベルトプレス脱水機盤 No.3 制御盤	18	25	3	
汚泥棟	監視制御設備	計装変換器盤 計装盤 FV1200	18	25	3	
汚泥棟	負荷設備	脱水機補機設備コントロールセンタ コントロールセンター盤	18	25	3	
汚泥棟	負荷設備	機械濃縮設備CC盤 コントロールセンター盤 TM-50	18	25	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥処理シーケンスコントローラ盤 (1) SQC盤 XA02643FV4402	15	7	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	監視制御設備	脱水機補機設備補助継電器盤 (1) (R-161A) 継電器盤 FV1102	18	25	3	
汚泥棟	監視制御設備	機械濃縮設備補助継電器盤 継電器盤 FV1101	18	25	3	
汚泥棟	計測設備	濃縮汚泥投入流量計 電磁式 992302572	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	濃縮汚泥投入濃度計 超音波式 991652267	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	遠心汚泥流量計 電磁式 992302548	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	濃縮汚泥濃度計（遠心機） 超音波式 991652269	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	濃縮汚泥移送濃度計 超音波式 9991652270	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	濃縮汚泥移送流量計 電磁式 992302573	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	余剰汚泥濃度計 超音波式 991652268	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	遠心給泥流量計 電磁式 9921302574	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	余剰汚泥貯留槽液位計 液位電送式 993180807	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	濃縮汚泥混合槽液位計 液位電送式 993180808	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	遠心汚泥受槽液位計 液位電送式 993180809	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	No.3 凝集剤供給流量計 電磁式 992302569	10	25	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	計測設備	No.3 汚泥供給流量計 電磁式 992302575	10	25	2	指示値不良
汚泥棟	計測設備	No.3 汚泥供給濃度計 超音波式 991652271	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	No.1 凝集剤溶解槽液位計 液位電送式 993180810	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	No.2 凝集剤溶解槽液位計 液位伝送式 993180811	10	25	3	
汚泥棟	計測設備	ケーパル 重量計 No.3 ポート 軸式 EDI-801 WA980148	10	15	3	
水処理棟	計測設備	3-2系-1返送汚泥濃度計 流通形超音波式 LQ161B25A5CB2A 17J009	10	7	4	
沈砂池棟	受変電設備	汚水ポンプ (1) 主幹盤（沈砂池棟低区） 高圧閉鎖配電盤	20	25	3	
沈砂池棟	受変電設備	水処理 (2) 主幹盤 高圧閉鎖配電盤	20	25	3	
塩素混和池棟	計測設備	放流河川水位計 差圧伝送式 LPR-10-1 11103	10	23	1	故障停止中
消化槽	計測設備	消化タック圧力計 差圧伝送型 LT-414A 797951994	10	44	3	
汚泥棟	負荷設備	BP脱水機汚泥消臭剤注入ポンプ 現場操作盤 制御盤 SA20-510	18	17	4	
汚泥棟	計測設備	No.4 汚泥供給流量計 電磁式 LF230AAA111ADA 32305054	10	21	3	
汚泥棟	計測設備	No.4 凝集剤供給流量計 電磁式 LF230AAA111ADA 32305068	10	21	3	
汚泥棟	計測設備	No.4 汚泥供給濃度計 超音波式 LQ165C10AADA1A 31652777	10	21	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	負荷設備	ペルトプレス脱水機盤 No.4 低圧現場盤	18	21	3	
汚泥棟	負荷設備	3号4号消臭剤制御盤 低圧現場盤 SA20-510	18	21	3	用途停止
汚泥棟	計測設備	汚泥混合槽液位計 静電容量式（位置） 156M1 365B	10	33	3	
沈砂池棟	計測設備	低区ポンプ 井水位計（ハーフ式） エフハーフ式 795120MABK5 787951777	10	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	低区沈砂池設備補助継電器盤（1）（S-RY-1） 補助継電器盤 T630508 FV0302	18	21	3	
汚泥棟	計測設備	ケーシハ 重量計 No.1 ロードセル式 EDI-800 WK030155	10	14	3	
沈砂池棟	計測設備	A重油液面指示計 フロート式 ELM--211-4100 12866	10	20	3	
沈砂池棟	計測設備	高区沈砂池流入渠水位計 超音波レベル計 LIU-320	10	20	3	
沈砂池棟	制御電源及び計装用電源設備	ミニUPS装置（沈砂池棟） ミニUPS ECE2P-U10030L 19544757	15	5	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
その他	負荷設備	消化タンク消泡設備制御盤 現場操作盤	18	19	3	
沈砂池棟	負荷設備	低区沈砂池設備CC盤 F1・F2 (S-CC-1) コントロールセンター盤 TM-30 T630508MG2000	18	21	3	
沈砂池棟	監視制御設備	低区沈砂池設備補助継電器盤 (2) (S-RY-2) 継電器盤 XA02029FV3600	18	18	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 動力変圧器盤 (STR-1) 低圧スイッチギヤ PC-L25	15	15	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 動力主幹盤 (SLC-1) 低圧スイッチギヤ PC-L25	18	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 動力主幹盤 (SLC-2) 低圧スイッチギヤ PC-L25	18	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 動力変圧器盤 (STR-2) 低圧スイッチギヤ PC-L25	15	15	3	
沈砂池棟	受変電設備	照明変圧器盤 (STR-3) 低圧スイッチギヤ PC-M35	15	15	3	
沈砂池棟	受変電設備	照明主幹盤 (SLC-3) 低圧スイッチギヤ PC-M35	18	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 コンデンサ盤 (SSC-11) 高圧コンプレッションスタータ盤 ZZ-6A13	20	15	4	
沈砂池棟	制御電源及び計装用電源設備	機械棟蓄電池盤 (SDC-1) 蓄電池盤	15	15	3	2023.4蓄電池バッテリー交換
沈砂池棟	制御電源及び計装用電源設備	機械棟整流器盤 (SDC-2) 整流器盤	15	15	3	
沈砂池棟	制御電源及び計装用電源設備	機械棟分電盤 (SDC-3) 分電盤	15	15	3	
沈砂池棟	制御電源及び計装用電源設備	機械棟AC分電盤 (SDB-1) 分電盤	18	15	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
管理棟	制御電源及び計装用電源設備	管理棟分電盤 (MDB-1) 分電盤 XA02305 FV4101	18	16	4	
沈砂池棟	受変電設備	引込盤 (SMC-1) スイッチヤ VUH-6J13 XA02305 FT2280	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	受電盤 (SMC-2) (沈砂池棟高区) スイッチヤ VUH-6J13	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 コンデンサ一次 (1)盤 (SMC-3A) 高圧コンプレッションスタート盤	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 コンデンサ一次 (2)盤 (SMC-3B) 高圧コンプレッションスタート盤	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	照明変圧器一次盤 (SMC-4A) (沈砂池棟高区) スイッチヤ	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 汚泥処理棟一次盤 (SMC-4B) (沈砂池棟高区) スイッチヤ	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 ZPD No.1 変圧器一次盤 (SMC-5) (沈砂池棟高区) スイッチヤ	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	母線連絡盤 (SMC-6A) スイッチヤ	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 変圧器一次盤 (SMC-6B) (沈砂池棟高区) スイッチヤ	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 ZPD No.2汚泥処理棟一次盤 (SMC-7) スイッチヤ	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	放流ポンプ棟一次盤 (SMC-8A) (沈砂池棟高区) スイッチヤ BP-6J13	20	15	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 主変一次盤 (SMC-8B) (沈砂池棟高区) スイッチヤ	20	15	4	
その他	受変電設備	No.2 主変圧器 引込盤 スイッチヤ	20	15	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	受変電設備	照明変圧器一次盤 No.1 VT (DMC-5) (汚泥 スイッチヤ VUH-6J13	20	16	4	
汚泥棟	受変電設備	No.1 汚泥処理棟受電盤 (DMC-1) スイッチヤ VUH-6J13	20	16	4	
汚泥棟	受変電設備	母線連絡盤 (DMC-3A) スイッチヤ VUH-6J13	20	16	4	
汚泥棟	受変電設備	No.1 動力変圧器一次盤 (DMC-3B) (汚泥棟) スイッチヤ VUH-6J13	20	16	4	
汚泥棟	受変電設備	No.2 汚泥処理棟受電盤 (DMC-2) スイッチヤ VUH-6J13	20	16	4	
汚泥棟	受変電設備	No.2 動力変圧器一次盤 No.2 VT (DMC-4) スイッチヤ VUH-6J13	20	16	4	
汚泥棟	受変電設備	No.1 動力変圧器盤 (DTR-1) 低圧スイッチヤ PC-L25	15	16	3	
汚泥棟	受変電設備	No.2 動力変圧器盤 (DTR-2) 低圧スイッチヤ PC-L25	15	16	3	
汚泥棟	受変電設備	照明変圧器盤 (DTR-3) 低圧スイッチヤ PC-L25	15	16	3	
汚泥棟	受変電設備	No.1 動力主幹盤 (DLC-1) 低圧スイッチヤ PC-L25	18	16	4	
汚泥棟	受変電設備	No.2 動力主幹盤 (DLC-2) 低圧スイッチヤ PC-L25	18	16	4	
汚泥棟	受変電設備	照明主幹盤 (DLC-3) 低圧スイッチヤ PC-H25	18	16	4	
汚泥棟	負荷設備	重力濃縮設備コントロールセンタ (CC-N11) コントロールセンタ盤 TE-30	18	16	4	
汚泥棟	監視制御設備	重力濃縮設備補助継電器盤 (R-N11) 補助継電器盤 R-N11	18	16	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	計測設備	pH計（汚泥棟） 浸漬型PH形 HDM-136A	10	15	3	
汚泥棟	負荷設備	生物脱臭装置動力制御盤 制御盤	18	15	4	
管理棟	電気設備	非常用放送設備遠隔操作器 キャビネットラック形放送設備 WR-EC500	10	15	3	
沈砂池棟	監視制御設備	汚水ポンプ吐出弁開度計 No.5 電気変換器 LTKD-05	10	26	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池流入ゲート開度計 No.3 電気変換器 RI-AM1	10	26	3	
汚泥棟	消火災害防止設備	都市ガス検知警報器盤（加温用がいり室） 熱線型半導体式 NV-400F-4(2) NV401762	8	14	3	用途停止
その他	負荷設備	消化ガス緊急遮断弁操作盤 感震器組込式 MEC1T2-C YL1769	18	15	4	
その他	負荷設備	消化ガス緊急遮断弁操作盤 出入口（がいり） 感震器組込式 MEC2T2 YL1770	18	15	4	
汚泥棟	制御電源及び計装用電源設備	ミニUPS装置（汚泥棟） UPS ECE2P-U10050L 19545693	15	3	1	故障停止中
汚泥棟	制御電源及び計装用電源設備	汚泥処理棟AC分電盤 分電盤	18	15	4	
汚泥棟	電気設備	汚泥処理棟動力制御盤（2PAC-1） 動力制御盤 UD 9378-01-84008	18	15	4	
塩素混和池棟	負荷設備	塩混和ー攪拌装置制御盤 制御盤	18	29	3	
汚泥棟	負荷設備	返流水ポンプ 制御盤 制御盤 07S1315	18	16	4	
汚泥棟	負荷設備	余剰汚泥破碎機制御盤 制御盤	18	26	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	監視制御設備	汚泥処理シーケンスコントローラ盤 (2) SQC盤 XA02643 FV4402	15	7	4	
汚泥棟	負荷設備	加温用ボイラ制御盤 制御盤 WM09-4411	18	26	3	
汚泥棟	監視制御設備	脱水機補機設備補助継電器盤 (2) (R-161B) 継電器盤 FV1102	18	25	3	
汚泥棟	監視制御設備	ケーキ搬送コンベア No.2 シフター操作盤 操作盤	18	25	3	
その他	負荷設備	余剰ガス燃烧装置制御盤 現場制御盤	18	29	3	
その他	—	屋外キュービクル 土木 建築建具設備	50	45	3	
その他	電気設備	屋外キュービクル 照明設備	15	45	3	
水処理棟	制御電源及び計装用電源設備	AT水質計器電源盤 電源盤 SOR16-44 616811	18	18	3	
沈砂池棟	負荷設備	計装用コンプレッサ操作盤 現場操作盤	18	44	3	
沈砂池棟	負荷設備	ポンプ 井攪拌ポンプ 操作盤 現場操作盤	18	36	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.1簡易除塵機操作盤 現場操作盤	18	26	3	
沈砂池棟	負荷設備	No.2 簡易除塵機現場操作盤 現場操作盤	18	18	3	
沈砂池棟	負荷設備	し渣・沈砂ホッパ 操作盤 現場操作盤	18	18	3	
管理棟	—	管理棟 1F 現場操作盤	18	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
管理棟	—	管理棟 2F 現場操作盤	18	45	3	
管理棟	監視制御設備	管理棟 3F 現場操作盤	18	45	3	
管理棟	—	管理棟 4F 現場操作盤	18	45	3	
管理棟	—	管理棟 RF 現場操作盤	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟 B2F 現場操作盤	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟 B1F 現場操作盤	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟 1F 現場操作盤	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟 2F 現場操作盤	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟 RF 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 B1F 初沈連絡管廊 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 B1F 17号連絡管廊 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 B1F 終沈連絡管廊 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 1F 3系初沈 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 1F 3系17号 現場操作盤	18	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 1F 3系終沈 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 1F 4系初沈 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 1F 4系反応槽 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	監視制御設備	水処理棟 1F 4系終沈 現場操作盤	18	45	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	塩素混和池棟 1F 滅菌室 現場操作盤	18	45	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	塩素混和池棟 1F ポンプ室 現場操作盤	18	45	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	塩素混和池棟 1F 水質計器室 現場操作盤	18	45	3	
塩素混和池棟	監視制御設備	塩素混和池棟 屋外 現場操作盤	18	45	3	
放流ポンプ棟	監視制御設備	放流ポンプ棟 1F 放流ポンプ室 現場操作盤	18	45	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟 B2F 機械室 現場操作盤	18	45	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟 B2F その他 現場操作盤	18	45	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟 B1F 汚泥タンク機械室 現場操作盤	18	45	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟 1F 現場操作盤	18	45	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟 2F 現場操作盤	18	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟 3F 現場操作盤	18	45	3	
汚泥棟	監視制御設備	汚泥棟 4F 脱臭機室 現場操作盤	18	45	3	
消化槽	監視制御設備	消化槽 B1F 弁操作室 現場操作盤	18	45	3	
消化槽	監視制御設備	消化槽 1F 機械室 現場操作盤	18	45	3	
消化槽	監視制御設備	消化槽 2F 機械室 現場操作盤	18	45	3	
消化槽	監視制御設備	消化槽 RF 屋外 現場操作盤	18	45	3	
分配槽	監視制御設備	分配槽 屋外 現場操作盤	18	45	3	
その他	監視制御設備	屋外 現場操作盤	18	45	3	
水処理棟	計測設備	水処理棟着水樹SS計 CWM-160 MLY1-253	10	7	4	
その他	ケーブル・配管類	電気配管設備	15	45	3	
沈砂池棟	受変電設備	No.1 3,4系水処理一次盤 (SMC-9A) (沈砂池棟) スイッチヤ BP-6J13 FT2280	20	13	4	
沈砂池棟	受変電設備	富士燃料化設備一次盤(SMC-9B) (沈砂池棟) スイッチヤ VUH-6J13 FT2280	20	13	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 3,4系水処理一次盤 (SMC-11A) (沈砂池棟) スイッチヤ BP-6J13 FT2281	20	13	4	
沈砂池棟	受変電設備	(SMC-11B) スイッチヤ VUH-6J13 FT2281	20	13	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	受変電設備	No.2 コンデンサー次盤 (1) (SMC-12A) スイッチヤ SC-6G1 FT2282	20	13	4	
沈砂池棟	受変電設備	(SMC-12B) 高圧コンビネーションスタータ盤 HD-6J13 FT2283	15	13	4	
沈砂池棟	受変電設備	No.2 コンデンサ盤 (SSC-21) 高圧コンビネーションスタータ盤 ZZ-6A13 FT2283	20	13	4	
沈砂池棟	計測設備	し渣・沈砂ホッパ重量計 ロードセル式 CSD-815	10	18	3	
水処理棟	負荷設備	返送バット攪拌ブロー操作盤 現場操作盤 04M0235	18	32	3	
汚泥棟	負荷設備	汚泥供給ポンプ制御盤 操作盤 T630378 FV1009	18	25	3	
汚泥棟	負荷設備	濃縮汚泥移送ポンプ制御盤 操作盤 T630378 FV1006	18	25	3	
汚泥棟	負荷設備	遠心給泥ポンプ制御盤 操作盤 T630378 FV1002	18	25	3	
汚泥棟	監視制御設備	No.1遠心汚泥引抜ポンプ制御盤 操作盤 T630378 FV1003	18	25	3	
汚泥棟	監視制御設備	凝集剤供給ポンプ制御盤 操作盤 T630378 FV1011	18	25	3	
放流ポンプ棟	受変電設備	低圧主幹盤 (LC-31A) (放流ポンプ棟) 低圧閉鎖配電盤 PC-J20/PC-35 FT2296	18	13	4	
水処理棟	負荷設備	No.10 返送汚泥ポンプ VVVF盤 VVVF盤 FV4200	18	13	4	
水処理棟	負荷設備	No.11 返送汚泥ポンプ VVVF盤 VVVF盤 FV4200	18	13	4	
水処理棟	負荷設備	4-2系初沈・終沈設備CC盤 (CC-4B-2) F1～ コントロールセンター盤 TE-30 MG3100	18	13	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	監視制御設備	4-2系初沈・終沈補助継電器盤 (1) (RY-4B- 継電器盤 FV1000	18	13	4	
水処理棟	監視制御設備	4-2系初沈・終沈補助継電器盤 (2) (RY-4B- 継電器盤 FV1000	18	13	4	
水処理棟	制御電源及び計装用電源設備	3,4系水処理電気室電源分岐盤 配電盤 FV4100	18	13	4	
水処理棟	制御電源及び計装用電源設備	ミニUPS装置 (水処理棟) ミニUPS ECE2P-U10030L	15	3	4	2021.3 旧汚泥棟UPSを取付対応中
管理・汚泥棟	受変電設備	No.1 受電盤 (WMC-1) スイッチヤ VUH-6J13 FT2284	20	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	照明変圧器一次盤 (WMC-2A) (水処理新電 スイッチヤ BP-6J13 FT2285	20	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	No.1 動力変圧器一次盤 (WMC-2B) (水処理 スイッチヤ BP-6J13 FT2285	20	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	母線連絡盤 (WMC-3A) スイッチヤ BP-6J13 FT2286	20	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	No.2 動力変圧器一次盤 (WMC-3B) (水処理 スイッチヤ BP-6J13 FT2286	20	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	No.2 受電盤 (WMC-4) スイッチヤ BP-6J13 FT2287	20	13	4	
管理・汚泥棟	制御電源及び計装用電源設備	直流電源盤 (W-DC) 鉛蓄電池(制御弁式) TR-TNTB10040-A 30051187	15	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	No.1 動力変圧器盤 (WTR-1) スイッチヤ PC-L20 FT2286	15	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	No.1 動力主幹盤 (WLC-1) (水処理新電気室 低圧スイッチヤ PC-L20 FT2291	18	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	No.2 動力主幹盤 (WLC-2) (水処理新電気室 低圧スイッチヤ PC-L20 FT2292	18	13	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
管理・汚泥棟	受変電設備	No.2 動力変圧器盤 (WTR-2) スイッチヤ PC-L20 FT2289	15	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	照明変圧器盤 (WTR-3) 低圧スイッチヤ PC-H16 FT2290	15	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	照明主幹盤 (WLC-3) (水処理新電気室) 低圧スイッチヤ PC-H16 FT2293	18	13	4	
管理・汚泥棟	受変電設備	接地端子箱	15	12	4	
塩素混和池棟	負荷設備	次亜塩素酸ノド 設備CC(2)盤 コントロールセンター盤	18	13	4	
塩素混和池棟	監視制御設備	次亜塩素酸ノド 補助継電器盤 補助継電器盤	18	13	4	
水処理棟	計測設備	4系-2 返送汚泥流量計 電磁式 LF130MNBCCBB 112326095	10	13	3	
水処理棟	計測設備	4系-2返送汚泥濃度計 超音波式 LQ161B25A5CB1A 11J016	10	13	3	
水処理棟	計測設備	4系-2反応槽 送風量計 A 差圧伝送式 3051CD1A22ADC1M5B4DFL4T1P1D9O4 2474737	10	13	3	
水処理棟	計測設備	4系-2反応槽 送風量計 B 差圧伝送式 3051CD1A22ADC1M5B4DFL4T1P1D9O4 2474736	10	13	3	
水処理棟	計測設備	4-2系-1 反応槽DO計 浸漬形DO計 LQ102BSB1A3111 678825	10	13	3	
水処理棟	計測設備	4-2系-2 反応槽DO計 浸漬形DO計 LQ102BSB1A3111 678826	10	13	3	
水処理棟	計測設備	4-2系-1反応槽ORP計 (中段部) 浸漬形ORP計 HBM-162B 918269	10	3	4	
水処理棟	計測設備	4-2系-1反応槽MLSS計 浸透型MLSS計 SC200 2.10566E+11	10	3	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
塩素混和池棟	負荷設備	No.1 消泡水ストレーナ盤 操作盤	18	12	4	
塩素混和池棟	負荷設備	No.2 消泡水ストレーナ盤 操作盤	18	12	4	
塩素混和池棟	計測設備	次亜塩貯留タンク液位計 No.1 差圧伝送式 LT-631 2386724	10	12	3	
塩素混和池棟	計測設備	次亜塩貯留タンク液位計 No.2 差圧伝送式 LT-631 2386725	10	12	3	
管理棟	監視制御設備	遠方監視装置盤（西部 - 施設維持課） E35-710A	15	17	3	
水処理棟	負荷設備	PAC注入設備制御盤 制御盤 SOR25-66 612426	18	12	4	
水処理棟	負荷設備	生污泥ポンプ No..3動力盤 動力盤 02Z0036	18	22	3	
水処理棟	負荷設備	生污泥ポンプ No..4動力盤 動力盤 02Z0036	18	22	3	
沈砂池棟	監視制御設備	No.5 汚水ポンプ 現場操作盤 配電盤 T630351 FV1204	18	26	3	
沈砂池棟	監視制御設備	No.6 汚水ポンプ 現場操作盤 配電盤 K690003 FV0322	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	No.7 汚水ポンプ 現場操作盤 配電盤 K690003 FV0323	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	No.8 汚水ポンプ 現場操作盤 配電盤 K690003 FV0324	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	No.1 遠心送風機現場操作盤 配電盤 K690003 FV0349	18	45	3	
沈砂池棟	監視制御設備	No.2 遠心送風機現場操作盤 配電盤 K690003 FV0350	18	45	3	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
沈砂池棟	監視制御設備	No.3 遠心送風機現場操作盤 配電盤 T660116 FV1005	18	37	3	
沈砂池棟	監視制御設備	No.4 遠心送風機現場操作盤 配電盤 T63035 FV1207	18	26	3	
水処理棟	その他	太陽光発電所設備 ルーフトップ型太陽光発電 Hanwha HSL 60 他結晶	15	9	4	
水処理棟	負荷設備	3-1系初沈・終沈CC盤(CC-W31) コントロールセンター盤	18	8	4	
水処理棟	監視制御設備	3-1系初沈・終沈補助継電器盤 (1) (RY-W31) 補助継電器盤 XA02618 FV4300	18	8	4	
水処理棟	監視制御設備	3-1系初沈・終沈補助継電器盤 (2) (RY-W31) 補助継電器盤 XA02618 FV4300	18	8	4	
水処理棟	監視制御設備	3系水処理シーケンスコントローラ盤 (1) (SQC-W3-1) SQC盤 XA02618 FV4400	15	8	4	
水処理棟	監視制御設備	3系水処理計装盤 (LKP-W3) 計装盤 XA02618 FV3700	18	8	4	
水処理棟	負荷設備	3系-1送風機VVVF盤 VVVF盤 XA02618 FV4200	18	8	4	
水処理棟	負荷設備	3系-2送風機VVVF盤 VVVF盤 XA02618 FV4201	18	8	4	
水処理棟	負荷設備	3-1系-1返送汚泥ポンプ VVVF盤 VVVF盤 XA02618 FV4202	18	8	4	
水処理棟	負荷設備	3-1系-2返送汚泥ポンプ VVVF盤 VVVF盤 XA02618 FV4203	18	8	4	
水処理棟	計測設備	3-1系返送汚泥流量計 電磁式 LF132MNBCCABF	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3系-1-1アタシ送風量計 差圧伝送式 TOE304-FRN:200A5K-N-N-O 3302897	10	8	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	計測設備	3系-1-2エア送風量計 差圧伝送式 TOE304-FRN:200A5K-N-N-O 3302898	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3-1系返送汚泥濃度計 超音波減衰方式 LQ161B25A5CA1A 15J012	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3-1系-1エアDO計 浸漬形DO計 DO2000 3TK2GL1X	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3-1系-2エアDO計 浸漬形DO計 DO2000 YP03512E	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3-1系-1エアMLSS計 近赤外散乱光測定 LQ143A2B2A1A11 768087	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3-1系-1エアORP計（中段部） 浸漬形ORP計 LQ114A2E16B121 766640	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3系送風圧力計 圧力伝送式 AP3051CG3A02A1DM4BADFH2L4T1P1D 3304485	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3系送風温度計 測温抵抗体 312H12AEAC3BED	10	8	4	
水処理棟	負荷設備	3-1系圧損上昇防止装置制御盤 屋内自立盤	18	8	4	
水処理棟	計測設備	3-1系-2エアORP計（中段部） 浸漬形ORP計 HC-G70 782193	10	8	4	
水処理棟	計測設備	3-1系-1エアORP計（上段部） 浸漬形ORP計 HBM-162 781333	10	8	4	
管理棟	水質分析設備	水質測定機器	15	45	3	
塩素混和池棟	負荷設備	次亜塩注入ポンプ 盤 配電盤 XA02508 FV4010	18	13	3	
水処理棟	計測設備	4-1系-1反応槽ORP計（中段部） 浸漬形ORP計 HBM-162B 810383	10	7	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
その他	負荷設備	ポリッ注入設備制御盤 ステンレス製 SORM25-68A 647302	18	7	4	
管理棟	監視制御設備	気象観測・水質監視計装変換器盤 屋内自立盤 XA02643 FV3703	10	7	4	
管理棟	監視制御設備	データーサーバ 盤 (1) 屋内自立盤 XA02643 FV4601	15	7	4	
管理棟	監視制御設備	データーサーバ 盤 (2) 屋内自立盤 XA02643 FV4601	15	7	4	
管理棟	監視制御設備	監視制御装置(1) XA02643 FV4602	15	7	4	
管理棟	監視制御設備	監視制御装置(2) XA02643 FV4602	15	7	4	
管理棟	監視制御設備	監視制御装置(3) XA02643 FV4602	15	7	4	
管理棟	監視制御設備	プリンタ (1) LP-S8160 W3BZ101467	15	7	4	
管理棟	監視制御設備	プリンタ (2) LP-S8160 W3BZ101426	15	7	4	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟計装変換器盤 XA02643FV3701	15	7	4	
水処理棟	負荷設備	3-2系初沈・終沈コントロールセット(CC-W32) コントロールセンター盤 TE-30 XA02643MG3101	18	7	4	
水処理棟	監視制御設備	3-2系初沈・終沈補助継電器盤(1) 補助継電器盤 XA02643FV4301	18	7	4	
水処理棟	監視制御設備	3-2系初沈・終沈補助継電器盤(2) 補助継電器盤 XA02643FV4301	18	7	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
水処理棟	負荷設備	3系-3送風機VVVF盤 VVVF盤 XA0643 FV4201	18	7	4	
水処理棟	監視制御設備	3系水処理シーケンスコントローラ盤(2)(SQC-W3-2) SQC盤 XA02643 FV4403	15	7	4	
水処理棟	負荷設備	3-2系-1-2返送汚泥ポンプ VVVF盤 VVVF盤 XA02643 FV4202	18	7	4	
水処理棟	負荷設備	3-2系-1-1返送汚泥ポンプ VVVF盤 VVVF盤 XA02643 FV4202	18	7	4	
水処理棟	計測設備	3-2系-1エタノール計(上段部) 浸漬形ORP計 HBM-162B 808784	10	7	4	
汚泥棟	監視制御設備	ベルト濃縮計装変換器盤 XA02643 FV3702	15	7	4	
汚泥棟	負荷設備	ベルト濃縮コントロールセンタ コントロールセンター盤 TE-30 XA02643MG3102	18	7	4	
汚泥棟	受変電設備	汚泥棟電気室接地用端子盤(2) 中継端子盤	15	7	4	
汚泥棟	計測設備	No.1ベルト濃縮機薬品供給流量計 極小口径電磁式 LF4706EDACBB5A	10	7	4	
汚泥棟	計測設備	遠心薬品供給量計 極小口径電磁式 LF4706EDACBB5A 172329368	10	7	4	
汚泥棟	監視制御設備	ベルト濃縮補助継電器盤(1) 継電器盤 XA02643FV4302	18	7	4	
汚泥棟	負荷設備	No.1ベルト濃縮機制御盤 SNM-02X 16099B1	18	7	4	
汚泥棟	計測設備	薬品原液タンク液位計 3051L2AA04D11A C1M4T1PQ4HR5J9 3554211	10	7	4	
汚泥棟	計測設備	No.1薬品溶解タンク液位計	10	7	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
汚泥棟	計測設備	No.2薬品溶解タンク液位計	10	7	4	
汚泥棟	計測設備	No.1ベルト濃縮給泥流量計 電磁式 LF132HNWBCCACF 172329332	10	7	4	
汚泥棟	計測設備	ベルト濃縮汚泥濃度計 複合散乱光式 SD-40-03 173024	10	7	4	
汚泥棟	計測設備	ベルト濃縮汚泥流量計 電磁式 LF132JNWBCCACF 172329337	10	7	4	
汚泥棟	計測設備	No.1ベルト濃縮汚泥受槽液位計 液位電送式 3051L2AA04D11ADC1M4T1P1Q4HR5J9 3554217	10	7	4	
水処理棟	監視制御設備	3系水処理 計装変換器盤(2) 屋内自立形 XA02643 FV3704	18	7	4	
水処理棟	監視制御設備	4系水処理 計装変換器盤(1) 屋内自立形 XA02643 FV3705	18	7	4	
沈砂池棟	監視制御設備	沈砂池棟シーケンスコントローラ盤(3) 屋内自立形	15	7	4	
汚泥棟	制御電源及び計装用電源設備	蓄電池盤(汚泥棟) 蓄電池盤	15	5	4	2020.2更新
水処理棟		3-2系-1圧損上昇防止装置制御盤 屋内自立盤 XA02618 FV4012X	18	6	4	
消化槽		温水循環ポンプ現場操作盤 屋外自立型 AGS508S EZ19E002 120218	18	3	4	
消化槽		消化汚泥熱交換器切換弁現場操作盤 屋外自立型 AGS580S EZ19E002 120218	18	3	4	
消化槽		汚泥循環ポンプ現場操作盤 現場操作盤 ASG590 EZ19E002 120218	18	3	4	
消化槽		No.1消化タンク液位計 静電容量式 ST85-114-1 1900178	10	3	4	
消化槽		攪拌機駆動装置現場操作盤 屋外自立型 EC2A-5253N EZ19E001 120219	18	3	4	

別表1-2-6 西部浄化センター対象施設及び施設機能報告書（電気設備）

大分類	中分類	機器名称	標準 耐用	経過 年数	状態 評価	備考
消化槽		No.1消化槽消泡水現場操作盤 屋外自立型 EG2A-5253N EZ19E001 120219	18	3	4	
汚泥棟		消化設備動力制御盤 屋内自立型 63006-0 2020-M192	18	3	4	
管理棟		消化設備監視盤 屋内自立型 AGS590 EZ19E002 120218	18	3	4	
消化槽		消化汚泥破砕機現場操作盤	18	3	4	
消化槽		No.1消化槽消泡水レベル計 静電容量式レベルスイッチ ST85-114-1 1900178	10	3	4	
消化槽		No.2消化槽消泡水レベル計 静電容量式レベルスイッチ ST85-111-2 1900176	10	3	4	
消化槽		No.2消化槽消泡水現場操作盤 屋外自立型 EC2A-5113SN E119E064 120310	18	3	4	
沈砂池棟		低区沈砂池流入渠水位計 超音波レベル計 LIU-330-3 31263	10	3	4	
消化槽		消化タンク No.1 液位計 フランジ方形差圧発信器 JTC929W-1E1AA21E-21XXX-A2T1	10	3	4	
消化槽		消化タンク No.2 液位計 フランジ方形差圧発信器 JTC929W-1E1AA21E-21XXX-A2T1	10	3	4	

4. 通日試験

【 】は試料採取系列

項目		流入下水		標準活性汚泥法								放流水	
				最初沈殿池 入口【1】【2】【3】		反応槽 入口【1】【2】【3】		反応槽 【1】【2】【3】		最終沈殿池 流出水【1】【2】【3】			
精密試験項目			精密試験項目			精密試験項目			精密試験項目			精密試験項目	
備考													
1. 通日試験は、原則として年2回実施。													
2. 試験方法 下水試験方法（2012年度版）。ただし、各態室素試験は、簡易反射光度計での測定を認めるものとする。													
3. 大腸菌数については、「下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について」（令和6年3月29日付国水企第108号）に従い試験する。													
4. MLVSS、RSVSS、大腸菌数、n-ヘキサンについては、通日試験内において1回以上の試験とする。													

5. 汚泥日常試験（参考）

項目	重力濃縮槽入口		重力濃縮槽出口		遠心濃縮入口		遠心濃縮出口		ベルト濃縮入口		ベルト濃縮出口	
	pH		pH		固形分	D	固形分	D	固形分	D	固形分	D
	固形分	D	固形分	D								
項目	固形分	D	固形分	D								
	汚泥界面											

項目	B P 脱水機入口		B P 脱水機出口		S P 脱水機入口		S P 脱水機出口		備考			
	固形分	D	含水率	E	固形分	D	含水率	E				
									1. D は濃度計 2. E は水分計 3. 汚泥日常試験は、原則として各濃縮設備及び脱水設備運転日に実施。			
項目	固形分	D	含水率	E	固形分	D	含水率	E				

6. 汚泥精密試験

項目	重力濃縮槽入口		重力濃縮槽出口		重力濃縮槽分離液		遠心濃縮機入口		遠心濃縮機出口		遠心濃縮機分離液	
	pH		pH		pH		pH		pH		pH	
	蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物	
項目	蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物	
	強熱減量		強熱減量		COD		強熱減量		強熱減量		COD	
	強熱残留物		強熱残留物				強熱残留物		強熱残留物			

項目	ベルト濃縮機入口		ベルト濃縮機出口		ベルト濃縮機分離液		B P 脱水機入口		B P 脱水機出口		B P 脱水機分離液	
	pH		pH		pH		pH		pH		pH	
	蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物	
項目	蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物		蒸発残留物	
	強熱減量		強熱減量		COD		強熱減量		強熱減量		COD	
	強熱残留物		強熱残留物				強熱残留物		強熱残留物			

項目	S P 脱水機入口		S P 脱水機出口		S P 脱水機分離液		備考					
	pH		蒸発残留物		pH							
	蒸発残留物		強熱減量		蒸発残留物							
項目	蒸発残留物		強熱減量		蒸発残留物							
	強熱減量		強熱残留物		COD							
	強熱残留物											

下水試験方法（2012年度版）

試験項目	試験方法	備考
水温	第2編 第1章 第2節	
外観	第2編 第1章 第3節	
透視度	第2編 第1章 第6節	
pH	第2編 第1章 第8節	ガラス電極法
SS	第2編 第1章 第12節	ガラス繊維ろ紙法（環境庁告示第59号）
DO	第2編 第1章 第19節	ウインクラー式化ナトリウム変法又は隔膜電極法
BOD	第2編 第1章 第21節	
COD	第2編 第1章 第22節	100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素要求量（CODMn）
アンモニア性窒素	第2編 第1章 第25節	簡易反射光度計での測定を認めるものとする。
亜硝酸性窒素	第2編 第1章 第26節	簡易反射光度計での測定を認めるものとする。
硝酸性窒素	第2編 第1章 第27節	簡易反射光度計での測定を認めるものとする。
残留塩素	第2編 第1章 第37節	DPD法
α-ヘキサン	第2編 第1章 第40節	
ORP	第4編 第1章 第5節	
MLSS	第4編 第1章 第6節	遠心分離法
RSSS	第4編 第1章 第6節	遠心分離法
MLVSS	第4編 第1章 第7節	
RSVSS	第4編 第1章 第7節	
SV	第4編 第1章 第8節	
SVI	第4編 第1章 第8節	
蒸発残留物	第5編 第1章 第6節	
強熱残留物	第5編 第1章 第7節	
強熱減量	第5編 第1章 第8節	
大腸菌数 ※1	第6編 第4章 第2節	特定酵素基質（5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニドを含む）寒天培地

※ 精密試験（水質、汚泥）項目のうち、仕様書に定める目標水質基準の判定にかかる項目の試験方法は上記下水試験方法により試験すること。

※ 精密試験（水質、汚泥）項目のうち、仕様書に定める目標水質基準の判定にかかる項目の採取時刻は午前中に行うものとする。

※1 「下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について」（令和6年3月29 日付国水企第108 号）に従い試験すること。

別表-2-2 西部浄化センター水質分析項目及び頻度

1. 日常試験（参考）

【 】は試料採取系列

	流入下水		標準活性汚泥法						放流水		
			最初沈殿池 入口【3】【4】		反応槽 入口【3】【4】		反応槽 【3】【4】				最終沈殿池 【3】【4】
項目	外観 水温 透視度 p H p H (着水桝)		外観 水温 透視度 p H 汚泥界面	外観 水温 透視度 p H COD SS アルカリ度 アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素	2/w 2/w 2/w 2/w	外観 水温 p H S V 30 S V I O R P O R P D O D O M L S S M L S S アルカリ度 アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素	M M M M 2/w 2/w 2/w 2/w	外観 水温 透視度 p H R S S S 汚泥界面	M	外観 水温 透視度 p H p H S S C O D 残留塩素	M M M
備考 1 「M」は固定計器での測定。 2. 日常試験は、原則として毎日実施。 3. 試験方法 下水試験方法（2012年度版）ただし、各態窒素試験は、簡易反射光度計での測定を認めるものとする。											

2. 平常試験

【 】は試料採取系列

	流入下水		標準活性汚泥法						放流水		
			最初沈殿池 入口【3】【4】		反応槽 入口【3】【4】		反応槽 【3】【4】				最終沈殿池 流出水【3】【4】
項目	外観 水温 透視度 pH SS COD		外観 水温 透視度 pH SS COD		外観 水温 透視度 pH SS COD		外観 水温 pH DO MLSS ORP SV30 SVI		外観 水温 透視度 pH SS COD RSSS		外観 水温 透視度 pH SS COD 残留塩素
備考 1 平常試験は、原則として毎週月曜日、木曜日の週2回実施。但し、精密試験実施日となる場合は除く。 2. 試験方法 下水試験方法（1997年度版）。ただし、各態窒素試験は、簡易反射光度計での測定を認めるものとする。 3. 日常試験と重複する試験項目のうち委託者が認めたものについては、日常試験の測定値を平常試験結果として置き換えることができる。											

3. 精密試験

【 】は試料採取系列

	流入下水		標準活性汚泥法						放流水		
			最初沈殿池 入口【3】【4】		反応槽 入口【3】【4】		反応槽 【3】【4】				最終沈殿池 流出水【3】【4】
項目	平常試験項目 BOD		平常試験項目 BOD		平常試験項目 BOD		平常試験項目 MLVSS		平常試験項目 BOD RSVSS		平常試験項目 BOD 大腸菌数 n－ヘキサシ
備考 精密試験は、原則として毎月第1、第3木曜日に月2回実施。但し、通日試験実施日となる場合は除く。 1. 試験方法 下水試験方法（2012年度版）。ただし、各態窒素試験は、簡易反射光度計での測定を認めるものとする。 3. 大腸菌数については、「下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について」（令和6年3月29日付国水企第108 号）に従い試験する 4. 日常試験と重複する試験項目のうち委託者が認めたものについては、日常試験の測定値を平常試験結果として置き換えることができる。											

4. 通日試験

【 】は試料採取系列

	流入下水		標準活性汚泥法						放流水	
			最初沈殿池 入口【3】【4】	反応槽 入口【3】【4】	反応槽 【3】【4】	最終沈殿池 流出水【3】【4】				
項目	精密試験項目		精密試験項目		精密試験項目		精密試験項目		精密試験項目	
備考 1 通日試験は、原則として年2回実施。 2 試験方法 下水試験方法（1997年度版）。ただし、各態窒素試験は、簡易反射光度計での測定を認めるものとする。 3 大腸菌数については、「下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について」（令和6年3月29日付国水企第108 号）に従い試験する 4 MLVSS、RSVSS、大腸菌、n-ヘキサンについては、通日試験内において1回以上の試験とする。										

5. 汚泥日常試験（参考）

	重力濃縮槽	遠心濃縮機	汚泥消化槽No.1	汚泥消化槽No.2	消化汚泥洗浄槽No.1	消化汚泥洗浄槽No.2
項目	pH（入・出） 固形分（入・出） 分離液固形分 汚泥界面	固形分（入・出） 分離液固形分	温度（上部・下部） pH（入） 固形分（入） D	温度（上部・下部） pH（出） 固形分（出）	pH 固形分 分離液固形分	

	B P脱水機入口	B P脱水機出口	備考
項目	固形分 分離液	含水率 E	1. Dは濃度計 2. Eは水分計 3. 汚泥日常試験は、原則として各濃縮設備、消化設備及び脱水設備運転日に実施。

6. 汚泥精密試験

	重力濃縮槽入口	重力濃縮槽出口	重力濃縮槽分離液	遠心濃縮機入口	遠心濃縮機出口	遠心濃縮機分離液
項目	pH 蒸発残留物	pH 蒸発残留物 強熱減量 強熱残留物	pH 蒸発残留物 COD	pH 蒸発残留物	pH 蒸発残留物 強熱減量 強熱残留物	pH 蒸発残留物 COD

	消化槽No.1投入	消化槽No.1 6m	消化槽No.2 10m	消化槽No.2引抜	汚泥洗浄槽No.1引抜	汚泥洗浄槽No.1分離液
項目	pH 蒸発残留物 強熱減量 強熱残留物	pH 蒸発残留物 強熱減量 強熱残留物 アルカリ度	pH 蒸発残留物	pH 蒸発残留物 強熱減量 強熱残留物 アルカリ度	pH 蒸発残留物 アルカリ度	pH 蒸発残留物 COD

	汚泥洗浄槽No.2引抜	汚泥洗浄槽No.2分離液	B P脱水機入口	B P脱水機出口	B P脱水機分離液	備考
項目			pH 蒸発残留物 強熱減量 強熱残留物	蒸発残留物 強熱減量 強熱残留物	pH 蒸発残留物 COD	1. 汚泥精密試験は、原則として月2回実施。 2. 試験方法 下水試験方法（2012年度版）。

下水試験方法（2012年度版）

試験項目	試験方法	備考
水温	第2編 第1章 第 2節	
外観	第2編 第1章 第 3節	
透視度	第2編 第1章 第 6節	
pH	第2編 第1章 第 8節	ガラス電極法
SS	第2編 第1章 第12節	ガラス繊維ろ紙法（環境庁告示第59号）
DO	第2編 第1章 第19節	ウインクラー式酸化トリウム変法又は隔膜電極法
BOD	第2編 第1章 第21節	
COD	第2編 第1章 第22節	100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素要求量（CODMn）
アンモニア性窒素	第2編 第1章 第25節	簡易反射光度計での測定を認めるものとする。
亜硝酸性窒素	第2編 第1章 第26節	簡易反射光度計での測定を認めるものとする。
硝酸性窒素	第2編 第1章 第27節	簡易反射光度計での測定を認めるものとする。
残留塩素	第2編 第1章 第37節	DPD法
n-ヘキサン	第2編 第1章 第40節	
ORP	第4編 第1章 第 5節	
MLSS	第4編 第1章 第 6節	遠心分離法
RSSS	第4編 第1章 第 6節	遠心分離法
MLVSS	第4編 第1章 第 7節	
RSVSS	第4編 第1章 第 7節	
SV	第4編 第1章 第 8節	
SVI	第4編 第1章 第 8節	
蒸発残留物	第5編 第1章 第 6節	
強熱残留物	第5編 第1章 第 7節	
強熱減量	第5編 第1章 第 8節	
大腸菌数 ※1	第6編 第4章 第 2節	特定酵素基質（5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニドを含む）寒天培地

※ 精密試験（水質、汚泥）項目のうち、仕様書に定める目標水質基準の判定にかかる項目の試験方法は上記下水試験方法により試験すること。

※ 精密試験（水質、汚泥）項目のうち、仕様書に定める目標水質基準の判定にかかる項目の採取時刻は午前中に行うものとする。

※1 「下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について」（令和6年3月29 日付国水企第108 号）に従い試験すること。

東部浄化センターにおける高度な専門的技術又は知識等を要する点検及び整備計画表

[illegible]

別表-3-1

東部浄化センターにおける高度な専門的技術又は知識等を要する点検及び整備計画表

番号	名 称	点 検 種 別	施 行 箇 所 及 び 内 容	R7 年度	R8 年度	R9 年度	R10 年度	R11 年度	R12 年度	R13 年度	R14 年度	R15 年度	R16 年度	R17 年度	備 考
11	脱臭床	時間監視保全	既存芝撤去、既存土壌改良、新規芝張り												詳細は別紙-1-10による
			沈砂池棟用脱臭床			○									
			汚泥棟用脱臭床					○							
			水処理棟用脱臭床No. 1			○									
			水処理棟用脱臭床No. 2		○								○		
			水処理棟用脱臭床No. 3		○								○		
12	潤滑油診断	状態監視保全	トライボロジーを活用した設備診断に関する技術マニュアル												詳細は別紙-1-11による
			(財団法人下水道新技術推進機構 2009年12月)												
			非常用発電機		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			送風機No. 3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			送風機No. 4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			送風機No. 5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13	B-DASH設備	状態監視保全	ポンプ設備、攪拌機設備、貯留槽設備等保守点検		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	詳細は別紙-1-12による

※市発注：富士市にて保守点検を発注する。(包括委託業務範囲外)

西部浄化センターにおける高度な専門的技術又は知識等を要する点検及び整備計画表

[illegible]

別表-3-2

西部浄化センターにおける高度な専門的技術又は知識等を要する点検及び整備計画表

番号	名 称	点 検 種 別	施 行 箇 所 及 び 内 容	R7 年度	R8 年度	R9 年度	R10 年度	R11 年度	R12 年度	R13 年度	R14 年度	R15 年度	R16 年度	R17 年度	備 考
7	脱水機	時間監視保全	脱水機現地分解・点検・整備、試運転調整												詳細は別紙-1-19による
			No. 3脱水機 (製造会社:月島機械)		○				○				○		
			No. 4脱水機 (製造会社:月島機械)	市発注				○				○			
8	濃縮機	時間監視保全	濃縮機現地/工場分解・点検・整備、試運転調整												詳細は別紙-1-20による
			No. 1遠心濃縮機 (製造会社:月島機械)			○工			○現			○工			
			ベルト濃縮機 (製造会社:クボタ)		○現			○現			○現			○現	
			整備レベル 工:工場整備 現:現場整備												
9	水中攪拌機 (アクアレータ)	時間監視保全	水中攪拌機現地分解・点検・整備、試運転調整												詳細は別紙-1-21による
			4系 No. 25 (製造会社:阪神動力機械)					○							
			4系 No. 26 (製造会社:阪神動力機械)												
			4系 No. 27 (製造会社:阪神動力機械)												
			4系 No. 28 (製造会社:阪神動力機械)					○							
			4系 No. 29 (製造会社:阪神動力機械)												
			4系 No. 30 (製造会社:阪神動力機械)								○				
			4系 No. 31 (製造会社:阪神動力機械)		○										
			4系 No. 32 (製造会社:阪神動力機械)		○										
			4系 No. 33 (製造会社:阪神動力機械)			○									
			4系 No. 34 (製造会社:阪神動力機械)												
			4系 No. 35 (製造会社:阪神動力機械)												
			4系 No. 36 (製造会社:阪神動力機械)												
10	塩素混和池逆洗ブロ ワ	時間監視保全	ブロワ現地分解・点検・整備、試運転調整												詳細は別紙-1-22による
			塩素混和池逆洗ブロワ (製造会社:伊藤鉄工所)					○				○			
11	空調設備	時間監視保全	空調機定期点検		○			○			○			○	
12	潤滑油診断	状態監視保全	トライボロジ-を活用した設備診断に関する技術マニュアル (財団法人下水道新技術推進機構 2009年12月)												詳細は別紙-1-23による
			非常用発電機		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			送風機油冷却器		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※市発注:富士市にて保守点検を発注する。(包括委託業務範囲外)

別表-4-1 東部浄化センター環境整備対象範囲及び頻度等

P1

棟	階	対象場所	面積 m ²	材質	対象範囲	最低頻度 回／年
管理棟	B3F	ポンプ室	228	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B3F～3F	主ポンプ室側階段	87	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	B2F	中間軸受け室	170	コンクリート	床面の清掃	2
	B2F	沈砂池機械室	430	コンクリート	床面の洗浄清掃	24
	B2F～2F	沈砂池室側階段	100	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	B1F	自家発消音器室	204	コンクリート	床面の清掃	2
	B1F	換気機械室	51	コンクリート	床面の清掃	2
	B1F	主ポンプ、送風機室	400	コンクリート	床面の清掃	2
	B1F	前室	30	コンクリート	床面の清掃	2
	B1F	管理棟連絡管廊	245	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	水処理棟連絡管廊	189	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F～1F	管廊入り口階段	9	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	便所	20	タイル	床面の洗浄清掃	52
	1F	廊下及び玄関	228	クッションフロア、タイル	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	1F	理化学試験室	79	クッションフロア	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	1F	工作室	62	樹脂塗装面	床面の清掃	52
	1F	会議室 (1) (2)	94	クッションフロア	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	1F	湯沸室	8	タイル	床面の清掃	12
	1F	宿直室	15	畳	床面の清掃	12
	1F	自家発電機室	204	樹脂塗装面	床面の清掃	2
	1F	上水受水槽室、消火タンク室	36	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	空調機械室	51	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	書類庫	75	クッションフロア	床面の清掃	2
	1F	流入ゲート室	56	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	管廊送風機室	5	コンクリート	床面の清掃	2
	2F	事務所(施設維持課)	171	クッションフロア	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	2F	制御室	72	Pタイル	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	2F	電子機器室	113	Pタイル	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	2F	事務室	53	クッションフロア	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	2F	作業員控室	37	クッションフロア	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	2F	倉庫	10	クッションフロア	床面の清掃	12
	2F	階段	181	クッションフロア	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	2F	仮眠室	14	クッションフロア	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	2F	浴室、洗濯室	15	タイル	床面の清掃	52
	2F	湯沸室	5	タイル	床面の清掃	52
	2F	便所	20	タイル	床面の洗浄清掃	52
	2F	電気室	370	樹脂塗装面	床面の清掃	2
	3F	ガス冷凍機室	54	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1

別表-4-1 東部浄化センター環境整備対象範囲及び頻度等

P2

棟	階	対象場所	面積 m ²	材質	対象範囲	最低頻度 回／年
管理棟	3F	換気空調機室	336	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	1F～3F	管理棟各窓ガラス	320 36.5	窓ガラス 階段周りアクリル	ガラス面の清掃	1
水処理棟	B1F	1系初沈連絡管廊	481	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	1系A T連絡管廊	208	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	1系終沈連絡管廊	224	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	砂ろ過器連絡管廊	80	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	1系初沈	1167	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	1系エアタン	1114	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	1系終沈	1840	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	2系初沈連絡管廊	180	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	2系A T連絡管廊	140	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	2系終沈連絡管廊	160	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	2系初沈	750	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	2系エアタン	1100	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	2系終沈	1000	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	電気室（高圧盤室） （低圧盤室） （制御機械室）	110	コンクリート	床面の清掃	2
			110	コンクリート	床面の清掃	2
			70	コンクリート	床面の清掃	2
汚泥棟	B1F	汚泥棟連絡管廊	56	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	ポンプ室	550	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	控え室及びロッカー室	30	クッションフロアー	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	1F	廊下	66	クッションフロアー	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	1F	汚泥棟浴室	6	タイル	床面の清掃	12
	1F	ホッパー室	105	コンクリート	床面の洗浄清掃	52
	1F	重力濃縮槽室	78	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	薬品貯留室	60	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	換気機械室	55	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	遠心濃縮機室	170	コンクリート	床面の清掃	12
	1F	汚泥棟工作室	55	コンクリート	床面の清掃	12
	2F	廊下	45	クッションフロアー	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	2F	電気室	200	コンクリート	床面の清掃	2
	2F	換気送排風機室	116	コンクリート	床面の清掃	2
	2F	脱水機室	510	コンクリート	床面の清掃	2
	3F	制御室	113	Pタイル	床面の清掃	2
	3F	湯沸室	4	タイル	床面の清掃	12
	3F	便所	5	タイル	床面の清掃	12
	3F	廊下	12	クッションフロアー	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	3F	汚泥棟仮眠室	19	Pタイル	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	3F	換気機械室	53	コンクリート	床面の清掃	2
	3F	空調機械室	13	コンクリート	床面の清掃	2
	B1F～3F	汚泥棟階段	96	コンクリート	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1

別表-4-1 東部浄化センター環境整備対象範囲及び頻度等

P3

棟	階	対象場所	面積 m ²	材質	対象範囲	最低頻度 回／年
場 内	除草	正門周辺及び管理棟北側	2221		除草、芝刈	2
		管理棟周辺（芝生）	1107		除草、芝刈	2
		汚泥棟北側	3164		除草、芝刈	2
		汚泥棟周辺及び東側	431		除草	2
		汚泥棟～水処理棟道路周辺	609		除草	2
		塩素混和池周辺	64		除草	2
		場外斜面	416		芝刈	2
	除草剤 散布	正門周辺及び管理棟北側	2221		除草剤散布	2
		管理棟周辺	1107		除草剤散布	2
		汚泥棟北側	3164		除草剤散布	2
		汚泥棟周辺及び東側	431		除草剤散布	2
		汚泥棟～水処理棟道路周辺	609		除草剤散布	2
	緑樹 剪定	正門周辺及び管理棟北側	2221		緑樹剪定	別表-5-1参照
		管理棟周辺	1107		緑樹剪定	別表-5-1参照
		汚泥棟周辺及び東側	431		緑樹剪定	別表-5-1参照
		塩素混和池周辺	64		緑樹剪定	別表-5-1参照
	薬剤 散布	正門周辺及び管理棟北側	2221		薬剤散布	2
		管理棟周辺（芝生）	1107		薬剤散布	2
		汚泥棟北側	3164		薬剤散布	2
		汚泥棟周辺及び東側	431		薬剤散布	2
		汚泥棟～水処理棟道路周辺	609		薬剤散布	2
		塩素混和池周辺	64		薬剤散布	2
B-D	1F	電気室	66	コンクリート	床面の清掃	2
ASH	1F	機械室	21	コンクリート	床面の清掃	2

別表-4-2 西部浄化センター環境整備対象範囲及び頻度等

P1

棟	階	対象場所	面積 m ²	材質	対象範囲	最低頻度 回／年
管理棟	1F	玄関	73	タイル	床面の清掃	52
	1F	器材庫室	53	コンクリート	床面の清掃	12
	1F	工作室	69	コンクリート	床面の清掃	12
	1F	展示ホール	77	タイル	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	1F	ボイラー室（暖房用）	22	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	水質試験室	293	Pタイル	床面のWAX掛け	1
	1F～3F	トイレ	33	タイル	床面の洗浄清掃	52
	2F	更衣室	12	Pタイル	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	2F	作業員控え室	27	Pタイル	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	2F	書庫室・打ち合わせ室	141	Pタイル	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	2F	事務室（市）	43	Pタイル	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	2F	浴室、洗濯室	20	タイル	床面の清掃	52
	2F	宿直室	13	畳	床面の清掃	1
	2F	食堂室	75	Pタイル	床面のWAX掛け	1
	1F～3F	廊下、階段	417	クッションフロアー	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	2F, 3F	会議室	141	Pタイル	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	3F	中央監視室	221	Pタイル	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	3F	電算室（事務室）	55	Pタイル	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	3F	仮眠室	18	Pタイル	床面の清掃	52
					床面のWAX掛け	1
	1F～3F	空調機室	42	コンクリート	床面の清掃	2
	3F	スクラバー室	32	コンクリート	床面の清掃	2
		屋上	977	コンクリート	床面の清掃	1
	1F～4F	管理棟各窓ガラス		窓ガラス	ガラス面の清掃	1
沈砂池棟	B1F	ベルトコンベア室	178	コンクリート	床面の洗浄清掃	12
	B1F	送風機フィルター室	117	コンクリート	床面の清掃	2
	B1F	送風機吸気用風道	83	コンクリート	床面の清掃	2
	B1F	管廊送風機室	29	コンクリート	床面の清掃	2
	B1F	廊下、階段	185	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	1F	沈砂池機械室	900	コンクリート	床面の洗浄清掃	12
	1F	工作室	78	コンクリート	床面の清掃	12
	1F	ホッパー室	27	コンクリート	床面の洗浄清掃	12
	1F	送排風機室	50	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	原液タンク室	21	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	主ポンプ室（高区・低区）	350	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	1F	送風機室（ブロワー）	150	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	1F	自家発室	100	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1

別表-4-2 西部浄化センター環境整備対象範囲及び頻度等

P2

棟	階	対象場所	面積 m ²	材質	対象範囲	最低頻度 回／年
沈砂池棟	1F	階段、廊下（高区・低区）	185	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	2F	送排風機室（高区・低区）	160	コンクリート	床面の清掃	2
	2F	自家発消音器室	50	コンクリート	床面の清掃	2
	2F	階段、廊下	205	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	2F	電気室	245	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	2F	脱臭機室	126	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
水処理棟	屋上	階段、廊下	33	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	屋上	屋上の床面	1800	コンクリート	床面の清掃	1
	1F2F	窓ガラス			ガラス面の清掃	1
	B1F	沈砂池、汚泥棟連絡管廊	440	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	3系エアタン連絡管廊	210	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	3系初沈連絡管廊	350	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	3系終沈連絡管廊	225	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	4系初沈連絡管廊	152	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	終沈連絡管廊	222	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F～1F	4系終沈階段室	16	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	3系初沈	1315	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	3系エアタン	820	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	3系終沈	815	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	脱臭機室	25	床面の洗浄清掃	床面の清掃	2
	1F	初沈送排風機室	37	床面の洗浄清掃	床面の清掃	2
	1F	エアタン送排風機室	103	床面の洗浄清掃	床面の清掃	2
	1F	終沈送排風機室	70	床面の洗浄清掃	床面の清掃	2
	1F	4系初沈	1365	床面の洗浄清掃	床面の洗浄清掃	2
	1F	4系エアタン	1575	床面の洗浄清掃	床面の洗浄清掃	2
塩混棟	1F	4系終沈	1281	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	電気室	50	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	屋上	屋上（3系・4系）	8721	コンクリート	床面の清掃	1
	1F	滅菌室	185	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	ポンプ室	50	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	電気室	20	コンクリート	床面の清掃	2
	屋上	屋上	245	コンクリート	床面の清掃	1
	1F	放流ポンプ室	45	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	屋上	屋上	98	コンクリート	床面の清掃	1
放流P棟						
汚泥棟	B2F～4F	階段、階段室（A）	93	クッションフロアー	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	B2F	機械室	480	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	B1F	汚泥タンク機械室	970	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	1F	消石灰ホッパー室	27	コンクリート	床面の洗浄清掃	12
	1F	薬液貯留室	30	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	ファンルーム室	20	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	器材庫室	10	コンクリート	床面の清掃	2

別表-4-2 西部浄化センター環境整備対象範囲及び頻度等

P3

棟	階	対象場所	面積 m ²	材質	対象範囲	最低頻度 回／年
汚 泥 棟	1F	ボイラー室	60	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	塩鉄貯留室	29	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	補機室（１）	78	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	補機室（２）	90	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	搬入室	20	コンクリート	床面の清掃	2
	1F	ハロンガスボンベ室	10	コンクリート	床面の清掃	1
	1F	ホッパー室	110	コンクリート	床面の洗浄清掃	1
	1F	電気室	70	樹脂塗装面	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
	2F	分析室	9	コンクリート	床面の清掃	52
	2F	器材庫室	40	コンクリート	床面の清掃	12
	2F	脱水機室	630	コンクリート	床面の洗浄清掃	12
	2F	ファンルーム室	20	コンクリート	床面の清掃	2
	2F	消石灰貯留室	30	コンクリート	床面の清掃	2
	2F	補機室（３）	28	コンクリート	床面の洗浄清掃	2
	2F	搬入室	18	コンクリート	床面の清掃	2
	3F	中央監理室	84	Pタイル	床面の清掃	2
					床面のWAX掛け	1
					ガラス面の清掃	1
	3F	湯沸室、トイレ	4	タイル	床面の洗浄清掃	12
	3F	ファンルーム室	25	コンクリート	床面の清掃	2
	3F	空調機械室（１）	6	コンクリート	床面の清掃	2
	3F	空調機械室（２）	6	コンクリート	床面の清掃	2
	3F	排気室	6	コンクリート	床面の清掃	2
	3F	作業員室	20	クッションフロアー	床面の清掃	2
	3F	事務室	20	クッションフロアー	床面の清掃	2
	3F	宿直室	16	畳	床面の清掃	1
	3F	浴室・脱衣室	4	タイル	床面の清掃	1
	4F	換気脱臭室	50	コンクリート	床面の清掃	2
	1F～4F	廊下	146	樹脂塗装面	床面の清掃	12
					床面のWAX掛け	1
	1F～2F	階段	15	コンクリート	床面の清掃	2
	1F～3F	非常用階段	32	コンクリート	床面の清掃	2
	屋上	屋上	1100	コンクリート	床面の清掃	1
	1F～3F	窓ガラス			ガラス面の清掃	1
場内	除草	正門周辺	72		除草	2
		管理棟周辺	84		除草	2
		沈砂池棟周辺（低区側）	114		除草	2
		沈砂池棟周辺（高区側）	50		除草	2
		駐車場北側	114		除草	2
		分配槽、屋外受電周辺	114		除草	2
		水処理棟周辺（３系側）	261		除草	2
		水処理棟周辺（４系側）	207		除草	2
		塩混棟周辺	114		除草	2
		汚泥棟周辺	105		除草	2
		消化タンク周辺	108		除草	2
		ガスホルダー周辺	108		除草	2
		余剰ガス燃焼装置周辺	48		除草	2
		浄化センター東側（正門前）	180		除草	2

別表-4-2 西部浄化センター環境整備対象範囲及び頻度等

P4

棟	階	対象場所	面積 m ²	材質	対象範囲	最低頻度 回／年
場内	除草	グランド周辺	204		除草	2
		資材置場	210		除草	2
	除草剤 散布	正門周辺	72		除草剤散布	2
		管理棟周辺	84		除草剤散布	2
		沈砂池棟周辺(低区側)	114		除草剤散布	2
		沈砂池棟周辺(高区側)	50		除草剤散布	2
		駐車場北側	114		除草剤散布	2
		分配槽、屋外受電周辺	114		除草剤散布	2
		水処理棟周辺(3系側)	261		除草剤散布	2
		水処理棟周辺(4系側)	207		除草剤散布	2
		塩混棟周辺	114		除草剤散布	2
		汚泥棟周辺	105		除草剤散布	2
		消化タンク周辺	108		除草剤散布	2
		ガスホルダー周辺	108		除草剤散布	2
		余剰ガス燃焼装置周辺	48		除草剤散布	2
		浄化センター東側(正門前)	180		除草剤散布	2
		グランド周辺	204		除草剤散布	2
		資材置場	210		除草剤散布	2
	緑樹 剪定	正門周辺	72		緑樹剪定	別表-5-2参照
		管理棟周辺	84		緑樹剪定	別表-5-2参照
		沈砂池棟周辺(低区側)	114		緑樹剪定	別表-5-2参照
		駐車場北側	114		緑樹剪定	別表-5-2参照
		分配槽、屋外受電周辺	114		緑樹剪定	別表-5-2参照
		水処理棟周辺(3系側)	261		緑樹剪定	別表-5-2参照
		水処理棟周辺(4系側)	207		緑樹剪定	別表-5-2参照
		汚泥棟周辺	105		緑樹剪定	別表-5-2参照
		消化タンク周辺	108		緑樹剪定	別表-5-2参照
		ガスホルダー周辺	108		緑樹剪定	別表-5-2参照
		余剰ガス燃焼装置周辺	48		緑樹剪定	別表-5-2参照
		グランド周辺	204		緑樹剪定	別表-5-2参照
	薬剤 散布	正門周辺	72		薬剤散布	2
		管理棟周辺	84		薬剤散布	2
		沈砂池棟周辺(低区側)	114		薬剤散布	2
		駐車場北側	114		薬剤散布	2
		分配槽、屋外受電周辺	114		薬剤散布	2
		水処理棟周辺(3系側)	261		薬剤散布	2
		水処理棟周辺(4系側)	207		薬剤散布	2
		汚泥棟周辺	105		薬剤散布	2
		消化タンク周辺	108		薬剤散布	2
		ガスホルダー周辺	108		薬剤散布	2
		余剰ガス燃焼装置周辺	48		薬剤散布	2
		グランド周辺	204		薬剤散布	2

別表-5-1 東部浄化センター環境整備計画表

番号	名 称	対象範囲・頻度	作 業 内 容	R7 年度	R8 年度	R9 年度	R10 年度	R11 年度	R12 年度	R13 年度	R14 年度	R15 年度	R16 年度	R17 年度	備 考
1	除草・除草剤散布作業	別表-4-1参照	除草及び除草剤散布		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		別図-2-1参照													
		各年度最低年2回													
		実施													
2	場内草刈作業	別図-2-2参照	場内等の草刈		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		各年度最低年2回													
		実施													
3	ソフトボール場草刈作業	別図-2-3参照	ソフトボール場の草刈	○ 1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 4回	
		各年度最低年5回	R7年度は最低1回実施												
		実施	R7年度は最低4回実施												
4	場内芝刈作業	別表-4-1参照	場内等の芝刈		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		別図-2-4参照													
		各年度最低年3回													
		実施													
5	樹木剪定作業 [その1]	別表-4-1参照	高木、低木剪定				○			○			○		
		別図-2-5参照													
		該当年度最低年1回													
		実施													
6	樹木剪定作業 [その2]	別表-4-1参照	高木、低木剪定		○			○			○			○	
		別図-2-6参照													
		該当年度最低年1回													
		実施													
7	樹木剪定作業 [その3]	別表-4-1参照	高木、低木剪定			○			○			○			
		別図-2-7参照													
		該当年度最低年1回													
		実施													
8															
9															

別表-5-2 西部浄化センター環境整備計画表

[illegible]

別表-6-1 第12条に係る修繕上限額及び基準額表

契約期間 年度	令和 8年 1月 ～ 令和17年12月	令和 8年 1月 ～ 令和 8年 3月	令和 8年 4月 ～ 令和 9年 3月	令和 9年 4月 ～ 令和10年 3月	令和10年 4月 ～ 令和11年 3月	令和11年 4月 ～ 令和12年 3月
	10年合計	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
修繕上限額（円）	200,000,000	5,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
修繕基準額（円）	190,000,000	4,750,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000

契約期間 年度	令和12年 4月 ～ 令和13年 3月	令和13年 1月 ～ 令和14年 3月	令和14年 4月 ～ 令和15年 3月	令和15年 4月 ～ 令和16年 3月	令和16年 4月 ～ 令和17年 3月	令和17年 4月 ～ 令和17年12月
	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
修繕上限額（円）	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	15,000,000
修繕基準額（円）	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	14,250,000

（注）消費税相当額は除く

※修繕基準額＝ 修繕上限額 ×95% （千円未満切り捨て）

別表-6-2-1 第14条の3に係る管路施設の緊急的対応業務の上限額及び基準額表

契約期間 年度	令和8年1月～ 令和8年 2月	令和8年 4月～ 令和9年 3月	令和9年 4月～ 令和10年 3月	令和10年 4月～ 令和11年 3月	令和11年 4月～ 令和12年 3月	令和12年 4月～ 令和13年 3月
	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
緊急的対応業務 の上限額（円）	10,680,000	40,700,000	40,700,000	40,700,000	40,700,000	40,700,000
緊急的対応業務 の基準額（円）	10,146,000	38,665,000	38,665,000	38,665,000	38,665,000	38,665,000

（注）消費税相当額は除く

契約期間 年度	令和13年4月～ 令和14年 3月	令和14年 4月～ 令和15年 3月	令和15年 4月～ 令和16年 3月	令和16年 4月～ 令和17年 3月	令和17年 4月～ 令和17年 12月	令和8年1月～ 令和17年 12月
	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	
緊急的対応業務 の上限額（円）	37,740,000	37,740,000	37,740,000	37,740,000	29,290,000	394,430,000
緊急的対応業務 の基準額（円）	35,853,000	35,853,000	35,853,000	35,853,000	27,825,500	374,708,500

緊急的対応業務
の基準額= 緊急的対応業務
の上限額= ×95% (千円未満切り捨て)

別表-6-2-2 第14条の3に係る取付管設置業務の上限額及び基準額表

契約期間 年度	令和8年1月～ 令和8年 2月	令和8年 4月～ 令和9年 3月	令和9年 4月～ 令和10年 3月	令和10年 4月～ 令和11年 3月	令和11年 4月～ 令和12年 3月	令和12年 4月～ 令和13年 3月
	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
取付管設置業務 の上限額（円）		5,450,000	5,450,000	5,450,000	5,450,000	5,450,000
取付管設置業務 の基準額（円）		5,177,000	5,177,000	5,177,000	5,177,000	5,177,000

（注）消費税相当額は除く

契約期間 年度	令和13年4月～ 令和14年 3月	令和14年 4月～ 令和15年 3月	令和15年 4月～ 令和16年 3月	令和16年 4月～ 令和17年 3月	令和17年 4月～ 令和17年 12月	令和8年1月～ 令和17年 12月
	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	
取付管設置業務 の上限額（円）	5,450,000	5,450,000	5,450,000	5,450,000	5,450,000	54,500,000
取付管設置業務 の基準額（円）	5,177,000	5,177,000	5,177,000	5,177,000	5,177,000	51,770,000

取付管設置業務の基準額＝取付管設置業務の上限額×95%（千円未満切り捨て）

幹線 管路施設重要度（優先度）

別表-7-1

幹線リスク評価(優先度)

No.	幹線名	区間距離	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
1	こどもの国比奈線	13254.805	1	1	5
2	富士北幹線	7162.095	3	3	3
3	天間川成島線	8942.361	5	4	1
4	伝法左富士線	4823.732	4	3	2
5	湯沢平線	2605.363	2	1	5
6	末広宇東川東線	4849.27	2	2	5
7	上町線	1334.49	5	2	2
8	厚原伝法線	1849.19	1	1	5
9	今宮宇東川東線	3307.37	1	1	5
10	久沢北弥生線	4955.83	1	2	5
11	石坂1丁目線	625.6	1	2	5
12	松本線	1615.4	1	4	4
13	鷹岡本町一丁目線	1256.259	1	1	5
14	国久保線	1935.809	1	2	5
15	富士見台1丁目線	845.94	1	1	5
16	石坂2丁目線	799.51	1	4	4
17	三ツ倉南町線	386.97	1	1	5
18	中島本市場線	2407.5	5	4	1
19	八王子沖田線	7037.965	3	1	5
20	久沢南線	142.52	1	1	5
21	吉原上中町線	722.07	4	2	3
22	伝法1丁目線	363.64	1	1	5
23	中村町線	311.94	1	4	4
24	富士見台4丁目線	436.7	1	1	5
25	駿河台4丁目線	641.32	3	4	2
26	広見新町線	346.57	1	1	5
27	広見町線	528.13	1	1	5
28	神戸線	712.87	1	1	5
29	水の上線	1831.962	4	4	1
30	東比奈3丁目線	418.76	5	2	2
31	駿河台3丁目線	110.84	1	5	3
32	富士岡入町線	2650.28	2	3	4
33	林町線	1287.94	1	4	4
34	北滝川町線	160.41	2	1	5
35	橋下線	594.19	1	5	3
36	上和田線	1235.95	4	2	3
37	四丁河原線	1902.93	1	2	5
38	高島北線	827.19	3	3	3
39	天念寺川尻線	2745.56	5	2	2
40	柚木線	1162.25	1	5	3
41	永田北町線	142.46	1	1	5
42	森島川成島線	3687.42	2	2	5
43	水戸島線	1378.31	1	5	3
44	新追町線	761.62	2	4	3
45	前田線	1816.726	3	3	3
46	柳島線	1773.145	3	3	3
47	富士東幹線	2930.59	2	4	3
48	鈴川大野新田線	2121.89	4	1	4
49	森島線	184.53	1	2	5
50	富士西幹線	3675.97	1	4	4
51	吉原宝町線	646.16	1	4	4
52	上五貫島線	176.58	1	5	3
53	神谷3丁目線	1238.67	1	1	5
54	東部西幹線	3035.16	5	1	3
55	柏原町線	1386.625	3	2	4

幹線 管路施設重要度（優先度）

別表-7-1

幹線リスク評価(優先度)

No.	幹線名	区間距離	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
56	鈴川線	127.02	1	1	5
57	大野新田富士岡線	1075.62	5	2	2
58	田中町線	835.58	5	5	1
59	鈴川本町線	24.61	5	1	3
60	東部東幹線	3723.805	5	1	3
61	神谷1丁目線	179.55	2	3	4
62	宮島新田線	799.976	1	1	5
63	新浜線	385.31	1	5	3
64	今井東町線	142.07	5	1	3
65	江尾1丁目線	234.34	1	2	5
66	鮫島中丸線	627.91	1	5	3
67	靖国町線	98.99	1	3	5
68	厚原東線	434.03	1	3	5
69	自由ヶ丘線	111.8	1	1	5
70	久沢鷹岡本町線	1613.235	2	1	5
71	久沢東線	604.16	1	1	5
72	厚原西線	13.52	1	1	5
73	入山瀬線	45.04	1	1	5
74	天間川坂線	521.025	1	1	5
75	天間北線	497.82	2	1	5

枝線 管路施設重要度 (優先度)

別表-7-2

枝線リスク評価(優先度)

No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)	No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
1	5238554233	7.9	1	5	1	3	505	5238650121	1384.5	62	2	4	3
2	5238554243	123.89	4	1	1	5	506	5238650122	344.73	15	2	1	5
3	5238555122	31.9	1	3	1	5	507	5238650123	1196.157	44	2	2	5
4	5238556931	271.2	10	1	4	4	508	5238650124	1061.03	40	2	4	3
5	5238555124	301.07	13	3	5	1	509	5238650131	1385.455	61	2	1	5
6	5238555134	187.621	5	2	3	4	510	5238650132	585.64	19	3	2	4
7	5238555141	452.297	14	4	5	1	511	5238650133	1424.915	54	2	2	5
8	5238555142	528.96	13	3	4	2	512	5238650134	1123.765	41	1	1	5
9	5238555143	451.93	14	5	3	1	513	5238650141	1176.743	47	3	3	3
10	5238557431	94.43	5	5	1	3	514	5238650142	965.45	31	3	3	3
11	5238555211	602.29	22	3	2	4	515	5238650143	1757.905	75	5	1	3
12	5238555212	674.23	27	3	3	3	516	5238650144	1069.93	38	5	1	3
13	5238555213	1088.48	33	2	5	2	517	5238650211	894.39	38	3	3	3
14	5238555214	1024.8	35	3	3	3	518	5238650212	436.42	20	5	4	1
15	5238555221	1528.92	66	2	2	5	519	5238653422	261.23	8	5	5	1
16	5238555222	1254.83	55	2	3	4	520	5238650214	803.142	27	5	1	3
17	5238555223	1050.858	43	3	3	3	521	5238558131	1097.99	42	3	5	1
18	5238555224	631.53	25	4	5	1	522	5238650223	90.82	2	5	1	3
19	5238555231	1070.28	31	3	4	2	523	5238557211	1399.76	52	2	5	2
20	5238555232	913.78	30	3	3	3	524	5238558522	344.24	15	5	5	1
21	5238555234	1039.75	40	5	2	2	525	5238650233	645.93	28	5	1	3
22	5238555241	1402.77	45	3	5	1	526	5238650241	70.55	2	2	1	5
23	5238555242	954.95	35	3	4	2	527	5238650242	307.65	9	2	1	5
24	5238555243	1072.83	35	2	2	5	528	5238650243	409.319	16	2	1	5
25	5238555244	1757.45	67	3	4	2	529	5238650244	589.405	19	1	1	5
26	5238555314	39.48	7	1	1	5	530	5238650311	53.4	2	5	1	3
27	5238558313	711.42	27	4	5	1	531	5238650312	833.43	34	2	1	5
28	5238555331	74.1	3	4	5	1	532	5238650313	1010.025	43	5	1	3
29	5238555332	93.88	7	2	5	2	533	5238650314	1239.04	55	1	2	5
30	5238555333	1101.07	40	4	4	1	534	5238650321	1161.96	42	4	2	3
31	5238555334	1249.52	57	2	4	3	535	5238650322	1321.96	57	3	3	3
32	5238555341	1757.291	75	2	3	4	536	5238650323	1190.93	47	5	1	3
33	5238555342	1181.26	49	2	4	3	537	5238650324	1757.18	80	3	1	5
34	5238555343	1201.6	53	2	4	3	538	5238650331	1067.44	46	1	1	5
35	5238555344	1918.15	82	2	3	4	539	5238650332	1341.22	67	2	1	5
36	5238555433	1370.09	64	3	2	4	540	5238650333	1337.51	66	1	2	5
37	5238555434	175.34	12	1	2	5	541	5238650334	1430.565	71	2	1	5
38	5238556044	820.855	33	3	2	4	542	5238650341	1741.39	86	3	2	4
39	5238556112	479.6	11	1	1	5	543	5238650342	1122.54	52	2	2	5
40	5238556113	259.46	7	1	3	5	544	5238650343	1233.035	49	2	1	5
41	5238556114	1081.43	45	2	2	5	545	5238650344	780.1	38	1	1	5
42	5238556121	1019.74	35	5	1	3	546	5238650411	1178.45	40	3	4	2
43	5238556122	1176.68	49	3	1	5	547	5238650412	1369.65	84	3	2	4
44	5238556123	1408.71	57	2	2	5	548	5238650413	1730.03	84	2	2	5
45	5238556124	937.079	40	1	4	4	549	5238650414	711.21	42	2	1	5
46	5238556131	791.33	31	2	2	5	550	5238650421	1270.67	56	4	3	2
47	5238556132	1415.042	43	3	3	3	551	5238650422	1247.83	62	3	5	1
48	5238556133	1448.35	50	3	4	2	552	5238650423	1565.75	99	3	2	4
49	5238556134	1164	54	2	3	4	553	5238650424	971.05	46	3	3	3
50	5238556141	1246.855	50	2	4	3	554	5238650431	718.5	29	3	1	5
51	5238556142	1087.405	44	1	3	5	555	5238650432	1089.52	55	3	1	5
52	5238556143	1105.12	47	3	2	4	556	5238650433	1123.47	47	1	1	5
53	5238556144	1538.72	61	2	2	5	557	5238650434	1519.567	83	3	1	5
54	5238556211	862.19	35	2	4	3	558	5238650441	1411.21	84	4	3	2
55	5238556212	825.56	29	4	2	3	559	5238650442	1285.53	55	2	3	4
56	5238556213	1127.69	49	2	3	4	560	5238650443	1652.695	75	4	2	3
57	5238556214	1028.37	34	3	2	4	561	5238650444	1155.355	50	1	1	5
58	5238556221	1567.25	52	4	2	3	562	5238558932	300.74	13	5	5	1
59	5238556222	1763.105	81	3	3	3	563	5238650512	1466.195	74	1	5	3
60	5238556223	470.77	16	4	2	3	564	5238650513	1264.97	79	1	3	5
61	5238556224	1041.41	43	4	3	2	565	5238650514	982.158	54	1	3	5
62	5238556231	1467.9	64	1	3	5	566	5238650521	1282.88	68	3	4	2
63	5238556232	1766.38	76	2	2	5	567	5238650522	1253.85	58	2	4	3
64	5238556233	1673.09	66	2	3	4	568	5238650523	1176.625	63	2	4	3
65	5238556234	1493.75	60	4	3	2	569	5238650524	956.39	34	3	5	1
66	5238556241	1317.5	52	2	4	3	570	5238650531	1311.4	56	2	2	5
67	5238556242	1072.5	53	1	4	4	571	5238650532	1294.252	58	1	1	5
68	5238556243	1640.06	81	2	4	3	572	5238650533	1393.742	72	2	1	5
69	5238556244	816.01	34	3	3	3	573	5238650534	1640.099	73	2	1	5
70	5238556311	1541.51	38	1	1	5	574	5238650541	1423.22	71	2	1	5
71	5238556312	1402.555	55	2	2	5	575	5238650542	1388.428	78	2	1	5
72	5238556313	1636.33	50	2	2	5	576	5238650543	1366.476	59	1	1	5

枝線 管路施設重要度（優先度）

別表-7-2

枝線リスク評価(優先度)

No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)	No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
73	5238556314	774.12	28	2	3	4	577	5238650544	1607.653	76	3	1	5
74	5238556321	1588.37	74	2	5	2	578	5238650611	1116.3	66	5	1	3
75	5238556322	1292.02	56	2	1	5	579	5238650612	1457.775	61	3	1	5
76	5238556323	1107.65	50	3	3	3	580	5238650613	1323.931	51	2	1	5
77	5238556324	1843.067	74	5	2	2	581	5238650614	376	14	4	1	4
78	5238556331	719.015	33	2	1	5	582	5238650621	987.795	40	3	2	4
79	5238556332	988.41	47	1	4	4	583	5238650622	810.83	39	5	1	3
80	5238556333	1602.948	62	2	4	3	584	5238650623	972.25	35	5	2	2
81	5238556334	1369.431	63	3	2	4	585	5238650624	644.31	27	1	2	5
82	5238556341	1030.765	44	3	4	2	586	5238650631	569.425	22	1	1	5
83	5238556342	1471.895	57	2	4	3	587	5238650632	885.55	45	1	1	5
84	5238556343	1854.93	72	2	3	4	588	5238650633	923.45	45	1	1	5
85	5238556344	546.46	25	5	2	2	589	5238650634	1338.04	52	1	1	5
86	5238556411	1564.365	67	2	3	4	590	5238650641	1159.525	51	2	1	5
87	5238556412	1441.88	75	2	4	3	591	5238650642	1073.06	69	1	2	5
88	5238556413	1254.06	55	2	3	4	592	5238650643	910.325	49	1	1	5
89	5238556414	995.231	37	2	2	5	593	5238650644	1283.639	68	1	1	5
90	5238556421	1073.53	63	2	1	5	594	5238650711	1158.405	53	2	1	5
91	5238556422	38.5	2	2	1	5	595	5238650712	830.63	62	2	2	5
92	5238556423	1001.56	49	3	2	4	596	5238650713	1236.66	51	2	2	5
93	5238556424	1902.53	106	3	2	4	597	5238650714	467.85	18	4	1	4
94	5238556431	591.13	23	1	1	5	598	5238650721	900.342	45	2	1	5
95	5238556441	167.99	3	2	4	3	599	5238650722	996.24	51	3	2	4
96	5238556442	645.175	19	4	1	4	600	5238650723	1093.02	57	1	1	5
97	5238556513	799.61	46	1	2	5	601	5238650724	1322.71	61	2	1	5
98	5238556514	128.65	9	1	3	5	602	5238650731	964.74	50	1	1	5
99	5238556531	807.65	29	4	2	3	603	5238650732	324.06	14	1	1	5
100	5238556532	655.73	33	3	2	4	604	5238650733	188.71	5	1	4	4
101	5238556542	129.81	6	1	1	5	605	5238650232	39.06	1	3	1	5
102	5238556544	748.935	30	2	1	5	606	5238650742	335.44	15	1	1	5
103	5238556613	74.33	2	5	1	3	607	5238650743	28.3	2	1	1	5
104	5238556631	1523.54	67	5	1	3	608	5238650744	57.06	3	1	1	5
105	5238556632	916.06	38	5	1	3	609	5238650811	944.18	53	3	1	5
106	5238556633	1387.51	69	1	1	5	610	5238650812	1149.26	55	3	1	5
107	5238556634	2175.08	89	1	1	5	611	5238650813	1108.777	50	2	1	5
108	5238556641	1231.38	55	1	1	5	612	5238650814	413.68	11	1	1	5
109	5238556642	514	24	5	1	3	613	5238650821	316.2	16	2	2	5
110	5238556643	1731.972	89	1	1	5	614	5238650831	887.89	38	1	1	5
111	5238556644	829.873	38	1	1	5	615	5238650832	26.1	1	1	1	5
112	5238556731	807.85	35	2	2	5	616	5238650833	142.12	12	1	1	5
113	5238556732	641.45	19	5	3	1	617	5238650841	113.08	3	1	1	5
114	5238556733	918.726	49	2	1	5	618	5238650911	269.75	8	1	1	5
115	5238556734	949.43	47	5	5	1	619	5238650912	595.024	21	2	3	4
116	5238556741	495.52	18	2	2	5	620	5238658941	195.76	3	1	1	5
117	5238556742	367.2	13	3	2	4	621	5238558213	830.64	34	5	5	1
118	5238556743	297.84	15	5	2	2	622	5238650932	214.38	6	1	1	5
119	5238556744	552.827	15	5	2	2	623	5238650941	217.77	9	2	2	5
120	5238556813	66.8	2	2	1	5	624	5238651012	22.3	1	1	1	5
121	5238556814	518.31	16	3	1	5	625	5238651021	192.11	10	1	1	5
122	5238556823	447.3	15	5	3	1	626	5238651022	843.58	27	2	3	4
123	5238556824	805.96	28	5	4	1	627	5238651024	155.53	6	3	1	5
124	5238556831	948.09	42	4	2	3	628	5238651044	161.75	4	1	1	5
125	5238556832	1488.77	57	5	3	1	629	5238651111	963.41	38	2	1	5
126	5238556833	511.852	13	5	1	3	630	5238651112	1376.48	55	1	1	5
127	5238556834	174.87	3	5	1	3	631	5238651113	1445.195	55	2	1	5
128	5238556841	1429.67	49	5	2	2	632	5238651114	1350.87	46	2	1	5
129	5238556842	758.87	21	2	1	5	633	5238651121	885.048	30	3	1	5
130	5238556912	276.89	9	5	1	3	634	5238651122	465.902	16	5	1	3
131	5238556913	737.01	24	5	1	3	635	5238651123	79.265	3	4	1	4
132	5238556914	1368.536	53	5	1	3	636	5238651124	291.391	15	5	1	3
133	5238556921	719.14	22	5	1	3	637	5238651131	841.285	39	4	1	4
134	5238556922	1302.49	50	5	1	3	638	5238651132	1223.215	47	3	1	5
135	5238556923	1710.279	58	5	1	3	639	5238651133	655.11	28	5	4	1
136	5238556924	697.06	19	5	1	3	640	5238651134	1147.495	40	5	3	1
137	5238558541	83.9	3	5	5	1	641	5238651141	125.58	4	2	1	5
138	5238556932	555.938	23	1	2	5	642	5238651142	723.735	24	1	1	5
139	5238556934	400.59	17	1	1	5	643	5238651143	265.84	19	1	1	5
140	5238556941	297.616	8	5	1	3	644	5238651144	489.15	12	3	1	5
141	5238556942	90.63	2	1	1	5	645	5238651211	283.475	15	5	1	3
142	5238557022	1539.877	58	2	4	3	646	5238651212	178.96	10	5	1	3
143	5238557024	1571.565	65	2	3	4	647	5238651213	639.74	27	2	1	5
144	5238557041	40.9	2	5	1	3	648	5238651214	345.4	9	2	1	5

別表-7-2

枝線 管路施設重要度（優先度）

枝線リスク評価(優先度)

No.	KEY_CODE	区間距離	スパン数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)	No.	KEY_CODE	区間距離	スパン数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
145	5238557042	1646.12	66	4	4	1	649	5238651221	351.224	12	1	1	5
146	5238557043	270.48	10	5	3	1	650	5238651222	166.11	7	3	1	5
147	5238557044	1515.94	57	2	4	3	651	5238651223	1063.728	37	2	1	5
148	5238557111	1460.349	57	2	2	5	652	5238651224	695.309	27	1	1	5
149	5238557112	1400.07	53	3	3	3	653	5238651231	621.59	19	1	1	5
150	5238557113	1535.681	63	3	2	4	654	5238651232	360.73	12	1	1	5
151	5238557114	1443.94	54	2	5	2	655	5238651233	630.72	18	3	1	5
152	5238557121	1863.072	77	3	4	2	656	5238651234	287.2	10	2	1	5
153	5238557122	1060.415	40	2	1	5	657	5238651241	739.985	33	2	1	5
154	5238557123	1231.3	45	3	4	2	658	5238651242	727.68	25	1	1	5
155	5238557124	993.875	44	1	3	5	659	5238651243	755.61	35	1	1	5
156	5238557131	1608.382	62	4	4	1	660	5238651244	1023.28	41	1	1	5
157	5238557132	1345.98	43	2	3	4	661	5238651311	724.56	30	1	1	5
158	5238557133	1477.69	60	2	5	2	662	5238651312	1343.63	52	2	1	5
159	5238557134	2105.14	122	1	3	5	663	5238651313	259.12	11	2	1	5
160	5238557141	1195.71	55	1	5	3	664	5238651314	477.675	16	2	1	5
161	5238557142	1439.46	70	2	5	2	665	5238651321	1231.38	42	1	1	5
162	5238557143	844.23	42	2	5	2	666	5238651322	1154.82	44	1	1	5
163	5238557144	1278.16	64	2	5	2	667	5238651323	1476.405	62	1	1	5
164	5238558814	157.59	4	5	5	1	668	5238651324	1369.473	67	1	1	5
165	5238557212	1375.15	47	2	4	3	669	5238651331	1184.986	57	1	1	5
166	5238557213	989.3	35	2	2	5	670	5238651332	717.29	32	2	1	5
167	5238557214	1591.54	74	3	3	3	671	5238651333	882.03	43	2	1	5
168	5238557221	1527.32	61	2	4	3	672	5238651334	956.78	38	2	1	5
169	5238557222	1102.2	56	3	3	3	673	5238651341	281.193	12	1	1	5
170	5238557223	1609.54	86	1	4	4	674	5238651342	291.54	6	1	1	5
171	5238557224	1068.13	50	2	3	4	675	5238651343	403.895	17	2	2	5
172	5238557231	1725.81	65	2	5	2	676	5238651411	1051.22	39	2	1	5
173	5238557232	1264.56	37	5	3	1	677	5238651412	1758.96	89	1	1	5
174	5238557233	1363.31	59	2	4	3	678	5238651413	692.202	28	1	1	5
175	5238557234	2061.66	81	3	2	4	679	5238651414	1740.28	82	1	1	5
176	5238557241	1441.8	63	2	5	2	680	5238651421	1402.675	65	3	1	5
177	5238557242	713.835	37	1	5	3	681	5238651422	940.185	46	1	1	5
178	5238557243	1338.77	59	3	2	4	682	5238651423	1274.43	42	5	2	2
179	5238557244	1483.61	54	3	3	3	683	5238651424	1347.44	62	1	1	5
180	5238557311	848.162	29	4	3	2	684	5238651431	136.16	6	1	1	5
181	5238557312	751.98	21	2	2	5	685	5238651432	941.32	36	1	1	5
182	5238558843	81.84	2	5	5	1	686	5238651434	376	18	1	1	5
183	5238557321	1376.805	58	5	4	1	687	5238651441	1234.81	54	5	2	2
184	5238557322	784.793	27	2	1	5	688	5238651442	1202.19	60	1	1	5
185	5238557331	307.66	11	5	5	1	689	5238651443	625.555	26	4	3	2
186	5238557344	337.155	18	5	4	1	690	5238651444	1551.975	64	1	1	5
187	5238557412	9.5	1	3	1	5	691	5238651511	1421.83	71	2	1	5
188	5238557413	449.54	15	1	2	5	692	5238651512	799.831	33	3	1	5
189	5238557414	358.435	17	5	2	2	693	5238651513	1404.64	75	1	1	5
190	5238557421	29.87	2	5	1	3	694	5238651514	1322.335	65	1	1	5
191	5238557423	326.88	14	5	1	3	695	5238651521	1308.875	52	1	1	5
192	5238559223	817.7	26	5	4	1	696	5238651522	804.735	37	2	1	5
193	5238557432	436.32	15	4	2	3	697	5238651523	1077.14	58	1	1	5
194	5238557433	400.815	22	5	1	3	698	5238651524	1265.438	64	1	1	5
195	5238557534	119.94	3	5	1	3	699	5238651531	1582.505	80	1	1	5
196	5238557543	43.84	1	5	1	3	700	5238651532	1176.25	68	1	1	5
197	5238557611	673.74	27	1	1	5	701	5238651533	1623.655	86	2	1	5
198	5238557612	1260.235	69	1	1	5	702	5238651534	1343.27	73	1	1	5
199	5238557613	312.81	7	5	2	2	703	5238651541	1245.381	56	1	1	5
200	5238557614	768.47	25	5	1	3	704	5238651542	860.875	38	2	1	5
201	5238557621	554.288	28	2	1	5	705	5238651543	834.94	34	1	1	5
202	5238557622	250.19	12	5	2	2	706	5238651544	1109.23	57	1	1	5
203	5238557721	95.04	2	5	1	3	707	5238651611	278.748	19	4	1	4
204	5238559332	1198.51	37	5	5	1	708	5238651612	355.58	15	2	1	5
205	5238650221	104.85	3	5	1	3	709	5238651613	377.903	18	5	1	3
206	5238557912	261.79	10	5	1	3	710	5238651614	419.02	25	2	1	5
207	5238558012	843.088	30	5	2	2	711	5238651621	863.05	38	2	1	5
208	5238558013	137.08	5	3	1	5	712	5238651622	520.49	19	1	1	5
209	5238558014	1440.982	60	3	1	5	713	5238651623	1349.86	77	1	1	5
210	5238650914	572.31	19	2	3	4	714	5238651624	262.96	17	1	1	5
211	5238558022	1062.645	35	1	3	5	715	5238651631	387.62	16	3	1	5
212	5238558023	1244.435	46	2	3	4	716	5238651632	827.68	47	1	1	5
213	5238558024	1555.39	66	3	3	3	717	5238651633	888.882	51	1	1	5
214	5238558031	860.78	37	5	1	3	718	5238651634	864.37	39	3	1	5
215	5238558032	1885.52	66	3	2	4	719	5238651641	1301.12	79	1	1	5
216	5238558034	375.77	13	1	1	5	720	5238651642	669.74	27	5	4	1

枝線 管路施設重要度（優先度）

別表-7-2

枝線リスク評価(優先度)

No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)	No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
217	5238558041	1840.355	72	4	2	3	721	5238651643	1180.835	56	1	1	5
218	5238558042	1809.71	71	4	3	2	722	5238651644	1526.3	45	3	2	4
219	5238558043	912.566	34	3	3	3	723	5238651711	55.06	4	5	1	3
220	5238558044	1408.09	49	3	2	4	724	5238651713	128.6	4	3	1	5
221	5238558111	1743.375	52	1	2	5	725	5238651714	423.6	14	4	1	4
222	5238558112	1333.28	59	2	4	3	726	5238651721	91.11	2	5	1	3
223	5238558113	1465.45	62	4	4	1	727	5238651723	93.5	3	3	1	5
224	5238652513	2327.81	84	2	5	2	728	5238651731	957.855	30	4	1	4
225	5238558121	1408.61	65	1	2	5	729	5238651732	1334.935	41	3	2	4
226	5238558122	1655.28	65	3	4	2	730	5238651733	917.26	31	3	1	5
227	5238559533	1198.31	82	2	5	2	731	5238651734	1331.43	47	3	1	5
228	5238559231	1194.38	54	3	5	1	732	5238651741	353.68	12	3	1	5
229	5238652424	1953.165	62	3	5	1	733	5238651743	979.97	32	2	1	5
230	5238558133	1336.42	47	4	4	1	734	5238652022	585.68	15	1	2	5
231	5238558134	932.725	40	3	4	2	735	5238652111	956.8	28	4	3	2
232	5238558141	743.46	35	3	4	2	736	5238652112	29.98	2	3	1	5
233	5238559221	1449.11	49	5	5	1	737	5238650921	145.11	5	3	5	1
234	5238558143	1060.68	67	1	2	5	738	5238652121	227.49	10	3	1	5
235	5238558144	1077.12	46	4	4	1	739	5238652122	724.48	28	3	1	5
236	5238558211	1428.3	51	2	2	5	740	5238652123	324.65	15	2	1	5
237	5238558212	794.04	27	2	1	5	741	5238652124	484.1	23	1	1	5
238	5238558021	1430.5	57	5	5	1	742	5238652134	885.16	43	1	1	5
239	5238558221	518	14	3	2	4	743	5238652141	331.4	13	2	5	2
240	5238558222	233.83	10	2	1	5	744	5238652142	503.23	24	1	1	5
241	5238558224	394.803	18	4	4	1	745	5238652143	746.76	34	2	1	5
242	5238558231	1186.51	54	3	2	4	746	5238652144	1082.965	53	2	1	5
243	5238557313	1303.51	51	4	5	1	747	5238652211	475.74	21	2	1	5
244	5238558233	1635.34	68	4	4	1	748	5238652212	377.259	14	5	1	3
245	5238558234	1404.14	53	5	5	1	749	5238652213	681.53	30	2	1	5
246	5238558241	647.69	31	2	1	5	750	5238652214	649.473	40	2	1	5
247	5238558443	995.84	33	4	5	1	751	5238652221	385.75	18	2	1	5
248	5238558243	1439.08	57	5	5	1	752	5238652222	1543.01	69	1	1	5
249	5238559531	1591.21	72	5	5	1	753	5238652223	901.05	53	2	1	5
250	5238558311	60.06	1	3	1	5	754	5238652224	709.82	28	1	1	5
251	5238558312	344.81	5	5	1	3	755	5238652231	523.45	26	2	1	5
252	5238650923	516.63	15	3	5	1	756	5238652232	1653.25	96	2	1	5
253	5238558314	907.635	24	3	1	5	757	5238652233	987.07	53	3	1	5
254	5238558321	756.049	17	2	1	5	758	5238652234	1237.165	66	1	1	5
255	5238558322	1196.247	53	5	3	1	759	5238652241	906.28	54	1	1	5
256	5238558323	1003.725	32	2	1	5	760	5238652242	1018.66	51	1	1	5
257	5238558324	698.042	29	1	1	5	761	5238652243	592.93	32	1	1	5
258	5238558331	1270.95	51	4	5	1	762	5238652244	1007.45	44	1	1	5
259	5238558332	915.693	26	2	1	5	763	5238652311	514.32	14	4	1	4
260	5238558333	1446.97	52	3	5	1	764	5238652312	391.76	21	2	1	5
261	5238558334	975.088	33	4	3	2	765	5238652313	621.97	28	4	1	4
262	5238558341	603.557	22	2	1	5	766	5238652314	848.72	32	1	1	5
263	5238558342	500.15	20	2	3	4	767	5238652321	712.2	35	5	1	3
264	5238558343	934.51	28	3	3	3	768	5238652323	812.32	30	3	1	5
265	5238558344	1308.96	48	3	4	2	769	5238652324	399.72	18	3	1	5
266	5238558411	248.19	11	1	1	5	770	5238652331	1076.71	37	4	1	4
267	5238555233	1114.74	36	3	5	1	771	5238652332	959.105	52	1	1	5
268	5238558414	115.5	4	2	4	3	772	5238652333	978	42	1	1	5
269	5238558421	274.01	11	5	1	3	773	5238652334	1315.26	56	2	2	5
270	5238558422	98.46	2	1	1	5	774	5238652341	889.289	42	1	3	5
271	5238558423	1587.23	47	4	2	3	775	5238652342	1217.31	52	1	1	5
272	5238558424	755.182	36	3	3	3	776	5238652343	1197.515	52	1	1	5
273	5238558431	1016.202	32	5	1	3	777	5238652344	476.54	19	1	1	5
274	5238558432	1114.019	32	5	3	1	778	5238652411	14	1	1	1	5
275	5238558433	1530.7	43	4	4	1	779	5238652412	567.79	21	2	1	5
276	5238558434	1269.63	37	4	4	1	780	5238652413	439.035	21	1	1	5
277	5238558441	1276.92	54	3	3	3	781	5238652414	363.455	13	1	1	5
278	5238558442	1108.87	60	3	4	2	782	5238652421	1322.62	52	3	3	3
279	5238558244	1235.96	40	5	5	1	783	5238652422	1257.215	47	3	3	3
280	5238558444	944.04	35	5	5	1	784	5238652423	1321.85	56	2	2	5
281	5238558514	364.843	10	2	2	5	785	5238558232	212.9	6	5	5	1
282	5238558521	259.07	6	5	1	3	786	5238652431	948.101	42	3	1	5
283	5238559532	1108.58	43	3	5	1	787	5238652432	1196.035	52	1	1	5
284	5238558523	453.6	14	5	5	1	788	5238652433	584.872	26	3	1	5
285	5238558524	615.28	25	5	2	2	789	5238652434	1392.54	65	1	1	5
286	5238558531	299.76	10	5	1	3	790	5238652441	1257.125	44	3	3	3
287	5238558532	223.62	12	5	1	3	791	5238652442	2170.66	98	3	5	1
288	5238558533	872.44	36	5	4	1	792	5238652443	405.79	18	2	1	5

枝線 管路施設重要度（優先度）

別表-7-2

枝線リスク評価(優先度)

No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)	No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
289	5238558534	118	4	5	4	1	793	5238652444	807.61	43	3	2	4
290	5238559312	351.065	12	5	5	1	794	5238652511	1649.71	56	2	3	4
291	5238558542	223.44	14	5	2	2	795	5238652512	1454.769	90	1	1	5
292	5238558544	431.53	23	5	3	1	796	5238557333	42.99	3	5	5	1
293	5238558613	77.42	3	5	1	3	797	5238652514	1018.615	46	2	1	5
294	5238558742	250.35	8	5	4	1	798	5238652521	1221.285	62	1	1	5
295	5238558744	83.72	3	3	5	1	799	5238652522	1291.61	72	1	1	5
296	5238650231	959.105	44	2	5	2	800	5238652523	988.915	51	3	1	5
297	5238558821	197.7	4	5	3	1	801	5238652524	1048.436	53	2	1	5
298	5238558823	211.45	6	5	1	3	802	5238652531	1026.724	51	1	1	5
299	5238558831	208.92	11	5	1	3	803	5238652532	399.32	24	4	1	4
300	5238558832	801.44	31	5	3	1	804	5238652533	844.903	34	2	1	5
301	5238558833	203.6	8	5	1	3	805	5238652534	516.5	26	1	1	5
302	5238558834	1102.55	48	2	2	5	806	5238652541	682.65	39	4	1	4
303	5238555144	798.53	22	3	5	1	807	5238652542	441.055	19	4	1	4
304	5238558911	197.31	7	5	1	3	808	5238652543	907.89	44	1	1	5
305	5238558912	164.7	6	5	2	2	809	5238652544	297.16	8	5	1	3
306	5238558913	493.34	17	5	3	1	810	5238652611	1382.578	64	2	1	5
307	5238558914	263.78	14	5	3	1	811	5238652612	1366.95	76	1	1	5
308	5238650224	61.25	5	5	5	1	812	5238652613	1044.645	42	1	1	5
309	5238558142	1114.38	39	5	5	1	813	5238652614	929.3	59	3	1	5
310	5238558931	335.23	13	5	4	1	814	5238652621	1362.62	49	2	1	5
311	5238559244	280.06	8	5	5	1	815	5238652622	943.95	33	3	1	5
312	5238558933	633.8	26	4	4	1	816	5238652623	708.091	25	3	1	5
313	5238558934	502.71	23	5	5	1	817	5238652624	1730.714	69	3	2	4
314	5238558942	166.61	7	5	3	1	818	5238652631	425.04	21	5	1	3
315	5238558943	882.86	28	5	1	3	819	5238652632	323.41	19	4	1	4
316	5238558944	1025.34	46	5	2	2	820	5238652641	910.9	41	5	1	3
317	5238559014	40.9	1	3	1	5	821	5238652642	1793.88	84	4	2	3
318	5238559021	116.92	6	3	1	5	822	5238652643	455.61	27	1	1	5
319	5238559022	1079.44	46	3	2	4	823	5238652644	295.5	14	5	1	3
320	5238559023	1041.965	47	3	3	3	824	5238652711	796.695	33	3	1	5
321	5238559024	1423.095	49	2	1	5	825	5238652712	1924.75	74	3	1	5
322	5238559032	358.25	12	2	4	3	826	5238652713	1487.505	67	3	4	2
323	5238559034	352.41	11	4	3	2	827	5238652714	1398.49	67	3	2	4
324	5238559041	1150.35	45	3	1	5	828	5238652721	129.7	3	3	1	5
325	5238559042	856.985	33	4	2	3	829	5238652723	110.7	3	4	4	1
326	5238559043	1246.97	49	5	2	2	830	5238652731	1996.17	106	2	2	5
327	5238559044	1647.15	60	3	3	3	831	5238652732	669.31	29	4	4	1
328	5238559111	1139.645	39	2	1	5	832	5238652733	684.13	25	2	1	5
329	5238559112	1360.975	56	2	4	3	833	5238652742	145.28	5	2	1	5
330	5238559113	1308.88	49	2	1	5	834	5238653111	68.84	4	1	1	5
331	5238559114	1439.345	61	2	2	5	835	5238653112	1037.23	63	1	1	5
332	5238559121	1384.9	63	2	4	3	836	5238653114	1118.23	63	2	1	5
333	5238559122	1316	52	2	5	2	837	5238653121	689.665	47	1	2	5
334	5238559123	1254.595	54	3	2	4	838	5238653122	1307.42	65	2	1	5
335	5238559124	737.2	30	2	3	4	839	5238653123	1386.81	92	1	1	5
336	5238559131	739.945	32	2	2	5	840	5238653124	1038.05	46	3	1	5
337	5238559132	1166.6	43	2	2	5	841	5238653132	479.04	36	1	1	5
338	5238559133	1266.655	46	1	2	5	842	5238653134	171.87	12	3	1	5
339	5238559134	1354.71	54	2	1	5	843	5238653141	1073.761	74	1	1	5
340	5238559141	1343.56	54	2	2	5	844	5238653142	1310.54	78	2	1	5
341	5238559142	719.34	33	3	4	2	845	5238653143	155.6	6	1	1	5
342	5238559143	1316.855	46	2	2	5	846	5238653144	824.1	42	1	1	5
343	5238559144	1538.525	61	3	5	1	847	5238653211	1039.01	52	2	1	5
344	5238559211	1178.39	46	3	4	2	848	5238653212	924.488	56	1	1	5
345	5238559212	1165.35	51	2	3	4	849	5238653213	1050.7	52	3	1	5
346	5238559213	1544.56	59	3	4	2	850	5238653214	860.402	44	2	1	5
347	5238559214	1266.77	50	3	5	1	851	5238653221	898.26	42	1	1	5
348	5238650511	1541.84	74	2	5	2	852	5238653222	1112.26	62	1	1	5
349	5238559222	1528.28	44	4	4	1	853	5238653223	1491.78	79	1	1	5
350	5238653511	122.31	7	3	5	1	854	5238653224	1244.98	65	2	1	5
351	5238559224	1774.98	48	4	2	3	855	5238653231	1246.856	71	2	1	5
352	5238653513	398.02	14	3	5	1	856	5238653232	1141.61	53	2	1	5
353	5238559232	1681.878	62	2	2	5	857	5238653233	1269.465	69	1	1	5
354	5238559233	1219.05	43	4	4	1	858	5238653234	84.77	3	1	1	5
355	5238559234	988.9	41	2	2	5	859	5238653241	1012.495	44	1	1	5
356	5238559241	1325.32	37	5	2	2	860	5238653242	747.36	42	1	1	5
357	5238559242	1355.55	40	3	2	4	861	5238653243	529.41	21	1	1	5
358	5238559243	1043.63	30	5	3	1	862	5238653244	242.545	9	1	1	5
359	5238558132	1124.27	52	2	5	2	863	5238653311	961.93	49	1	1	5
360	5238559311	1342.8	39	5	4	1	864	5238653312	1328.867	58	1	1	5

枝線 管路施設重要度（優先度）

別表-7-2

枝線リスク評価(優先度)

No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)	No.	KEY_ CODE	区間距離	スパン 数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
361	5238558114	1499.65	69	2	5	2	865	5238653313	1305.42	61	1	1	5
362	5238559313	1057.323	34	5	3	1	866	5238653314	1076.55	42	1	1	5
363	5238559314	462.425	14	2	2	5	867	5238653321	958.323	32	1	1	5
364	5238559321	572.54	16	3	3	3	868	5238653322	390.36	10	1	1	5
365	5238559322	561.86	18	5	2	2	869	5238653323	118.19	3	2	1	5
366	5238559323	567.5	16	5	4	1	870	5238653324	212.33	10	1	1	5
367	5238559324	946.73	28	5	3	1	871	5238653331	1031.46	50	1	1	5
368	5238559331	529.73	15	3	2	4	872	5238653332	225.11	11	1	1	5
369	5238555323	1107.75	70	1	5	3	873	5238653333	139.34	5	1	1	5
370	5238559334	1304.55	39	3	3	3	874	5238653341	919.24	34	1	1	5
371	5238559341	785.26	30	5	2	2	875	5238653342	222.37	8	1	1	5
372	5238559342	1363.46	36	5	1	3	876	5238653343	235.74	7	1	1	5
373	5238559343	1074.28	35	5	4	1	877	5238653344	208.585	6	1	1	5
374	5238559344	1489.71	41	3	3	3	878	5238653411	140.895	7	1	1	5
375	5238559411	1220.39	43	4	5	1	879	5238653412	976.34	37	3	1	5
376	5238559412	1146.62	33	3	3	3	880	5238653414	137.795	4	5	1	3
377	5238559413	1132.39	37	5	3	1	881	5238653421	384.2	25	1	1	5
378	5238559414	1674.2	58	4	3	2	882	5238557911	46.59	1	5	5	1
379	5238559421	1795.48	52	5	2	2	883	5238653423	149.42	6	1	1	5
380	5238559422	1572.37	53	3	4	2	884	5238653424	125.17	7	1	1	5
381	5238559423	1708.15	56	4	2	3	885	5238653431	125.04	4	1	1	5
382	5238559424	1913.045	66	4	3	2	886	5238558413	259.78	10	2	1	5
383	5238559431	1417.695	47	4	2	3	887	5238653512	815.23	32	1	1	5
384	5238559432	805.75	27	3	2	4	888	5238653514	509.35	22	1	1	5
385	5238559433	968.2	32	3	5	1	889	5238653521	1648.3	71	2	3	4
386	5238559434	945.41	26	5	4	1	890	5238653522	594.29	25	2	1	5
387	5238559441	2408.27	97	4	3	2	891	5238653523	720.98	30	3	2	4
388	5238559442	1409.27	64	3	4	2	892	5238653524	314.17	16	1	1	5
389	5238559443	1548.75	63	2	2	5	893	5238653531	43.85	1	5	1	3
390	5238559444	1207.005	40	4	2	3	894	5238653542	359.77	11	1	1	5
391	5238559511	1126.47	60	5	5	1	895	5238653544	231.15	6	2	1	5
392	5238559512	1062.8	42	5	5	1	896	5238653722	41.59	3	5	1	3
393	5238559513	1389.89	64	2	4	3	897	5238654024	441.734	19	4	1	4
394	5238559514	1189.56	53	5	4	1	898	5238654042	349.53	17	1	1	5
395	5238559521	248.74	7	5	1	3	899	5238654044	321.66	13	1	1	5
396	5238559522	221.48	6	5	4	1	900	5238654111	132.54	5	5	1	3
397	5238559523	370.56	17	5	5	1	901	5238654112	6.53	1	5	1	3
398	5238559524	506.39	27	5	3	1	902	5238654113	484.205	21	1	1	5
399	5238555123	102.51	5	2	5	2	903	5238654114	363.765	19	4	1	4
400	5238558123	1507.63	71	2	5	2	904	5238654121	113	4	1	1	5
401	5238558124	1454.61	63	3	5	1	905	5238654123	28.005	2	1	1	5
402	5238559534	1348.68	85	3	4	2	906	5238654131	626.835	24	1	1	5
403	5238559541	534.32	22	5	5	1	907	5238654132	109.71	7	2	1	5
404	5238559542	423.33	11	5	4	1	908	5238654133	157.78	6	1	1	5
405	5238559543	874.33	48	5	4	1	909	5238654134	382.46	22	1	1	5
406	5238559544	389.31	19	5	5	1	910	5238654211	391.35	9	1	2	5
407	5238559613	0	1	5	1	3	911	5238654212	81	2	1	1	5
408	5238559631	75.08	1	5	1	3	912	5238654221	54.79	1	1	1	5
409	5238559633	317.54	12	5	1	3	913	5238654222	14.01	1	1	1	5
410	5238559634	267.76	18	4	1	4	914	5238654522	141.82	3	1	1	5
411	5238559642	26.85	2	3	1	5	915	5238655022	51.22	1	1	1	5
412	5238559643	88.47	5	5	1	3	916	5238655111	42.12	1	1	1	5
413	5238559644	411.29	16	3	1	5	917	5238657943	341.4	5	1	1	5
414	5238650213	1670.81	68	3	5	1	918	5238657944	32.98	1	5	1	3
415	5238559713	423.725	12	5	2	2	919	5238658912	298.51	6	1	1	5
416	5238558242	657.64	26	5	5	1	920	5238658914	201.127	5	1	1	5
417	5238559722	402.83	19	3	2	4	921	5238658923	58.632	1	1	1	5
418	5238559724	881.56	38	5	2	2	922	5238652113	89.82	2	3	5	1
419	5238559731	861.66	38	4	3	2							
420	5238559732	150	7	5	1	3							
421	5238559733	1480.215	73	2	1	5							
422	5238559734	885.18	46	3	3	3							
423	5238559741	690.32	30	3	1	5							
424	5238559742	1008.23	45	5	3	1							
425	5238559743	1014.7	38	5	5	1							
426	5238559744	1093.32	44	5	2	2							
427	5238559811	1171.41	57	3	3	3							
428	5238559812	1055.345	40	3	5	1							
429	5238559813	1340.08	53	5	4	1							
430	5238559814	992.016	43	3	2	4							
431	5238559821	1470.47	62	5	3	1							
432	5238559822	1449.35	73	5	5	1							

枝線 管路施設重要度（優先度）

別表-7-2

枝線リスク評価(優先度)

No.	KEY_CODE	区間距離	スパン数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)	No.	KEY_CODE	区間距離	スパン数	被害規模 ランク	発生確率 ランク	リスク 評価結果 (優先度)
433	5238559823	1840.352	68	5	4	1							
434	5238559824	1557.505	81	5	2	2							
435	5238559831	1621.9	81	5	2	2							
436	5238559832	1321.138	63	5	1	3							
437	5238559833	1148.365	63	3	1	5							
438	5238559834	1170.59	50	5	4	1							
439	5238559841	1897.74	64	5	2	2							
440	5238559842	1255.81	55	5	4	1							
441	5238559843	1182.42	53	3	3	3							
442	5238559844	1478.42	73	2	1	5							
443	5238559911	1384.674	56	4	5	1							
444	5238559912	1263.715	44	5	1	3							
445	5238559913	942.54	44	4	2	3							
446	5238559914	1573.576	70	1	1	5							
447	5238559921	1821.54	59	5	1	3							
448	5238559922	1130.26	62	1	1	5							
449	5238559923	1063.355	55	1	1	5							
450	5238559924	335.54	16	1	1	5							
451	5238559931	1527.701	63	5	1	3							
452	5238559932	1222.82	54	1	1	5							
453	5238559933	601.26	27	5	1	3							
454	5238559934	1030.525	39	1	1	5							
455	5238559941	622.11	31	1	2	5							
456	5238559943	323.14	23	5	1	3							
457	5238566011	844.29	31	5	1	3							
458	5238566012	90.75	3	5	1	3							
459	5238566013	138.56	3	1	1	5							
460	5238567044	593.76	17	5	1	3							
461	5238567133	467.93	13	5	1	3							
462	5238567134	528.8	11	5	1	3							
463	5238567143	392.84	18	5	1	3							
464	5238568014	9.93	1	5	1	3							
465	5238568022	693.82	25	5	1	3							
466	5238568023	397.29	9	5	1	3							
467	5238568024	832.66	27	1	1	5							
468	5238568031	240.05	10	5	1	3							
469	5238568032	335.2	11	5	3	1							
470	5238568033	963.81	45	3	1	5							
471	5238568034	1325.39	63	2	1	5							
472	5238568041	777.24	22	5	1	3							
473	5238568042	857.99	41	1	1	5							
474	5238568043	580.88	21	1	1	5							
475	5238568111	1413.455	52	5	1	3							
476	5238568112	935.45	53	5	1	3							
477	5238568113	863.367	35	2	2	5							
478	5238568114	444.25	16	2	1	5							
479	5238568121	262.91	10	1	1	5							
480	5238568131	117.93	7	1	1	5							
481	5238568132	445.337	23	2	1	5							
482	5238569011	612.24	35	1	1	5							
483	5238569012	186.48	12	1	1	5							
484	5238569013	72.76	3	1	1	5							
485	5238569021	282.63	9	1	1	5							
486	5238569022	75	1	1	1	5							
487	5238650012	411.125	17	5	3	1							
488	5238650013	171.815	6	2	2	5							
489	5238650014	1081.58	53	5	1	3							
490	5238650021	1292.84	43	4	2	3							
491	5238650022	1351.94	47	3	2	4							
492	5238650023	1540.01	65	3	2	4							
493	5238650024	1320.27	47	2	3	4							
494	5238650031	253.715	10	2	4	3							
495	5238650032	1273.895	55	2	1	5							
496	5238650034	740.83	35	1	1	5							
497	5238650041	1722.115	57	3	1	5							
498	5238650042	1161.935	52	2	2	5							
499	5238650043	1508.677	56	2	1	5							
500	5238650044	1556.6	69	3	1	5							
501	5238650111	1515.11	56	3	3	3							
502	5238650112	1117.755	41	2	3	4							
503	5238650113	1036.255	40	3	3	3							
504	5238650114	1378.594	41	2	1	5							

別表-8-1

東部浄化センター管轄マンホールポンプ設置箇所一覧表

1. マンホールポンプ設置箇所一覧表

東部処理区マンホールポンプ場 39箇所					
番号	名称	施設の場所	番号	名称	施設の場所
1	今泉1号	今泉二丁目	30	富士岡入町	富士岡入町
2	今泉2号	今泉五丁目	32	原田3号	原田町4
3	中央町1丁目	中央町一丁目	33	駿河台	今泉
4	上和田	今泉八丁目	35	原田4号	原田町3
5	田中新田1号	田中町	36	原田5号	比奈
7	田中新田3号	田中町	37	鈴川3丁目	鈴川本町
13	神戸	神戸2	38	原田6号	原田
14	津田	津田町	39	三ツ沢	三ツ沢
15	原田	原田町1	40	境	境
16	石坂	石坂町2	41	鈴川本町	鈴川本町
17	田島	田島	42	柏原新田1号	柏原新田
18	宇東川	宇東川西町	43	柏原新田2号	柏原新田
20	原田2号	原田町2	47	広見新町	今泉
22	伝法	国久保三丁目	50	駿河台2号	今泉
24	江尾	江尾町1	52	三ツ沢2号	三ツ沢
25	青島	高島	54	石坂2号	石坂
26	鈴川東町	鈴川東町	55	中里	中里
27	三新田	三新田	56	三ツ沢3号	三ツ沢
28	鈴川西町	鈴川西町	59	大淵1号	若松3
29	北滝川	北滝川			

別表-8-2

西部浄化センター管轄マンホールポンプ設置箇所一覧表

1. マンホールポンプ設置箇所一覧表

西部処理区マンホールポンプ場 22箇所					
番号	名称	施設の場所	番号	名称	施設の場所
8	橋下	橋下	4 5	久沢東	久沢
9	前田	前田	4 6	入山瀬	入山瀬
1 0	四ツ家	四ツ家	4 8	水神	松岡
1 1	長通	長通	4 9	久沢2号	久沢
1 2	滝戸	滝戸	5 1	厚原	厚原
1 9	本市場新田	本市場新田	5 3	久沢東2号	久沢
2 1	四丁河原	水神	5 7	傘木	伝法
2 3	蓼原	蓼原町2	5 8	入山瀬2号	入山瀬
3 1	前田2号	前田	6 0	入山瀬3号	入山瀬2
3 4	柚木	柚木	6 1	(仮)天間北	天間
4 4	久沢	久沢	6 2	(仮)三ツ沢4号	三ツ沢

管路施設の定期的対応（清掃業務）対象箇所一覧表

別表-9

東部処理区

伏越箇所点検清掃実施表

No.	場所	M H 数	位置	seqno	実施計画						備考
					1 回目		2回目		3回目		
1	大雲寺 東南	2	上流	319950057	点検		点検		点検		
			下流	319950056	点検						
2	五色湯 東南	2	上流	320410087	点検		点検		点検		
			下流	320410088	点検						
3	木の元公園 南	2	上流	319960101	点検						
			下流	319960100	点検						
4	吉原小学校西 小潤井川横断	2	上流	320850035	点検						
			下流	320850074	点検						
5	静銀吉原店 梅月の南側	2	上流	319960062	点検						
			下流	319960061	点検						
6	グランドハイム吉原角	2	上流	319960063	点検						
			下流	319960064	点検						
7	第一生命吉原分室 角	2	上流	319960068	点検		点検		点検		
			下流	319960069	点検						
8	下条商店 北東角	2	上流	319960037	点検		点検		点検		
			下流	319960038	点検						
9	NTT富士支店 東側	2	上流	320410074	点検		点検		点検		
			下流	320410073	点検		点検				
10	NTT富士支店 西側	2	上流	320410081	点検						
			下流	320410082	点検						
11	磯野工業所 東側	2	上流	320410084	点検						
			下流	320410083	点検						
12	山大園本店 東側の北	2	上流	320410038	点検		点検		点検		
			下流	320410037	点検						
13	中央パーキング 東側道路北	2	上流	319970003	点検		点検		点検		
			下流	319970004	点検						
14	石橋種菌店 交差点(2スパン)	3	上流	319970070	点検		点検		点検		
			中間	319970071	点検		点検		点検		
			下流	319970072	点検						
15	魚民駐車場前 (和田川)	2	上流	319970073	点検						
			下流	319970074	点検						
16	本国寺下 (田宿川)	2	上流	319970064	点検						
			下流	319970065	点検						
17	山崎酒店 北東	2	上流	319970048	点検						
			下流	319970047	点検						
18	今泉農協西丸富製紙 横（田宿川）	2	上流	319530043	点検						
			下流	319530039	点検		点検		点検		
19	丸茂製紙 北	2	上流	319530071	点検						
			下流	319530083	点検		点検		点検		
20	クイーンズタウン今泉 南東角	2	上流	319530032	点検						
			下流	319530019	点検						
21	大村紙業 南	2	上流	319540068	点検						
			下流	319540067	点検						
22	西友楽市駐車場 北西交差点	2	上流	319540046	点検						
			下流	319540070	点検						

管路施設の定期的対応（清掃業務）対象箇所一覧表

別表-9

東部処理区

伏越箇所点検清掃実施表

No.	場所	M H 数	位置	M H No.	実施計画						備考
					1 回目		2回目		3回目		
23	今泉幼稚園 南側（田宿川今泉橋）	2	上流	319540048	点検						
			下流	319540047	点検						
24	今泉幼稚園 南交差点	2	上流	319540050	点検						
			下流	319540049	点検						
25	佐藤小鳥店 （田宿川田宿橋）	2	上流	319540033	点検		点検		点検		
			下流	319540034	点検						
26	本吉原駅北 丸日製紙北	2	上流	319980018	点検						
			下流	319980017	点検						
27	平家越橋 北	2	上流	320890008	点検						
			下流	320890009	点検						
28	平家越橋	2	上流	320890005	点検						
			下流	320890006	点検		点検		点検		
29	依田原ジャトコ 西	2	上流	320880007	点検		点検		点検		
			下流	320880008	点検		点検		点検		
30	依田原ジャトコ 南西	2	上流	320880011	点検		点検		点検		
			下流	320880012	点検		点検		点検		
31	サークルK荒田島店北 線路北	2	上流	320870009	点検		点検		点検		
			下流	320870010	点検						
32	西友楽市 北	2	上流	319540037	点検		点検		点検		
			下流	319540038	点検						
33	パチンコ富士見吉原店 南T字路	2	上流	320870044	点検						
			下流	320870045	点検						
34	市立富士体育館 東南	2	上流	320870040	点検						
			下流	320870041	点検		点検		点検		
35	京王製紙 北西交差点	2	上流	326218617	点検		点検		点検		
			下流	326218618	点検		点検		点検		
36	吉原本町駅 南線路横断	2	上流	320420047	点検		点検		点検		
			下流	320420048	点検						
37	東京電力富士 駐車場西	2	上流	320420029	点検		点検		点検		
			下流	320420030	点検						
38	アピタ南東 郵便局前	2	上流	319510034	点検						
			下流	319510035	点検						
39	アピタ南東 139号線 和田川	2	上流	319500019	点検						
			下流	319500099	点検						
40	吉原一中学校 南西角	2	上流	319940065	点検						
			下流	319940066	点検						
41	三日市浅間神社東 和田川 宮川橋	2	上流	319500045	点検						
			下流	319500053	点検						
42	沖田大通り ジャトコ2・3地区	2	上流	320910001	点検						
			下流	320910002	点検						
43	吉渡辺医院駐車場東	2	上流	326221473	点検						
			下流	319960135	点検						
計		87			87		25		24		

管路施設の定期的対応（清掃業務）対象箇所一覧表

東部処理区

要注意箇所点検清掃実施表

別表-9

No.	場所	M H 数	seqno.	実施計画						備考
				1 回目		2回目		3回目		
1	斉藤滋与史事務所角	1	320420008	点検		点検		点検		
2	御幸町交番角	1	320420002	点検						
3	長さん小道	4	319970112	点検		点検		点検		
			319970111	点検		点検		点検		
			326218630	点検		点検		点検		
			326218631	点検		点検		点検		
4	かつや富士店東	1	319480076	点検		点検		点検		
5	関電工 北	2	320870054	点検						
			320870060	点検						
6	木之元神社東	2	319960093	点検						
			319960114	点検						
7	ネットトヨタ北	2	320410022	点検						
			320410023	点検						
8	西友楽市 東	3	319990032	点検						
			319990031	点検						
			319990025	点検						
9	ミズバラエ	1	320900010	点検						
10	鈴国ガラス前 取付	2	526212813	点検						
			526212814	点検						
11	大二製紙 西 小口径	1	519980140	点検						
12	マルウチ	1	319970069	点検						
計		21		21		6		6		

管路施設の定期的対応（清掃業務）対象箇所一覧表

別表-9

西部処理区

伏越箇所点検清掃実施表

No.	場所	M H 数	位置	seqno.	実施計画						備考
					1 回目		2回目		3回目		
1	旧国一 橋下交差点	2	上流	320750067	点検						
			下流	320760031	点検		点検		点検		
2	旧国一 王子駐車場東 (本市場橋)	2	上流	321260028	点検						
			下流	321260029	点検		点検		点検		
3	旧文化センター南西 (富士見橋)	2	上流	321230079	点検						
			下流	321230080	点検						
4	ポテト松岡店 北西	2	上流	321200079	点検						
			下流	321200080	点検		点検		点検		
5	四丁河原セブン松岡南店 北	2	上流	322100061	点検						
			下流	322100062	点検						
6	四丁河原セブン松岡南店 南	2	上流	322100044	点検		点検		点検		
			下流	322100045	点検		点検		点検		
7	四丁河原 鈴木運輸倉庫 東南	2	上流	322120083	点検						
			下流	322120063	点検						
8	J R東海南 横割 岳南 医院前	2	上流	326213159	点検		点検		点検		
			下流	326212998	点検						
9	JA富士市富士支店前 西	2	上流	323030064	点検						
			下流	323030098	点検						
10	新幹線駅前通り 五貫島 入口信号	2	上流	323040052	点検						
			下流	323040053	点検						
11	新幹線駅前通五貫島入口 信号東	2	上流	323050038	点検						
			下流	323050037	点検						
12	メゾン新富士王子特殊紙 寮 南	2	上流	322550054	点検						
			下流	322550068	点検						
13	新幹線駅前通り×富士見 大通り	2	上流	323060082	点検						
			下流	323060081	点検						
14	川成島新幹線北 川向水 神社北	2	上流	323500088	点検						
			下流	323500089	点検		点検		点検		
15	宮島新幹線北 アパート ボルトB 南	2	上流	323940022	点検						
			下流	323940027	点検						
16	国一北富士早川靖国橋	2	上流	324390035	点検						
			下流	324390036	点検						
17	国一北富士早川靖国橋 東へ100m	2	上流	324390062	点検						
			下流	324390061	点検						
18	国一早川信号東コ-エ化成 北	2	上流	324390053	点検						
			下流	324390054	点検						
19	国一早川信号 北	2	上流	324390049	点検						
			下流	324390048	点検						
20	国一山岡家ラーメン 南	2	上流	324840012	点検		点検		点検		
			下流	324840011	点検		点検		点検		
21	国一ふじ膳東 川を挟んで	2	上流	324410026	点検						
			下流	324410092	点検						
22	国一南イオン 東 江川	2	上流	323540006	点検						
			下流	323540007	点検						

管路施設の定期的対応（清掃業務）対象箇所一覧表

別表-9

西部処理区

伏越箇所点検清掃実施表

No.	場所	M H 数	位置	seqno.	実施計画						備考
					1 回目		2回目		3回目		
23	ボリブ上 早川 稲荷橋北 川を挟んで	2	上流	325310025	点検						
			下流	325310005	点検		点検		点検		
24	金丸水産 北	2	上流	324460046	点検						
			下流	324460047	点検						
25	第一籐間踏切 北	2	上流	322190023	点検						
			下流	322190022	点検						
26	第一籐間踏切	2	上流	322190003	点検						
			下流	322190002	点検						
27	三興開発	2	上流	325720008	点検		点検				
			下流	325720009	点検		点検				
計		54			54		12		10		

管路施設の定期的対応（清掃業務）対象箇所一覧表

西部処理区

別表-9

要注意箇所点検清掃実施表

No.	場所	M H 数	seqno.	実施計画						備考
				1 回目		2回目		3回目		
1	富士駅北モハ-カ-西	2	321680126	点検						
			321680116	点検						
2	柳島日東西交差点北	1	323060046	点検						
3	上五貫島 武田産婦人科 南西100m	2	323490093	点検						
			323490092	点検						
4	藤間 新大橋南角	1	326212666	点検						
計		6		6		0		0		

管路施設の定期的対応（清掃業務）対象箇所一覧表

別表-9

点検集計表

		東部処理区		西部処理区		合計
		伏越し	要注意	伏越し	要注意	
施工箇所		87	21	54	6	168
点検	1 回目	87	21	54	6	168
	2 回目	25	6	12	0	43
	3 回目	24	6	10	0	40
	合計	136	33	76	6	251
清掃		51	16	37	1	105

管路施設の定期的対応（鉄蓋交換）業務対象箇所一覧表

別表-10

鉄蓋交換一覧表

No.	SEQ	No.	SEQ	No.	SEQ	No.	SEQ	No.	SEQ
1	321230040	45	323070046	89	322150018	133	319980061	177	319960091
2	319070159	46	324380042	90	323020038	134	324120040	178	320870074
3	320850076	47	322120160	91	324020027	135	324840052	179	321790034
4	319080050	48	320870055	92	320790125	136	321220015	180	321790035
5	323980007	49	319530005	93	323940087	137	325330119	181	321790042
6	319080046	50	317340055	94	325340076	138	325340059	182	322140002
7	319990015	51	319200022	95	320420061	139	320090007	183	323530048
8	321230042	52	324890028	96	321320032	140	323050010	184	325330108
9	323030017	53	316870027	97	323030094	141	321000013	185	326212911
10	326210476	54	316870034	98	324900097	142	324430041	186	326212913
11	319070160	55	320420084	99	323940083	143	321230018	187	320850077
12	324150016	56	320420060	100	319510072	144	323980016	188	320850079
13	326214150	57	316880056	101	325340058	145	324100007	189	321680059
14	324010004	58	321320003	102	324460066	146	320870035	190	321790031
15	326210015	59	322130128	103	323980017	147	321330036		
16	322120022	60	324890086	104	324460073	148	324890031		
17	326216924	61	324890117	105	324460061	149	317340040		
18	326217256	62	319080096	106	319080076	150	320850082		
19	316830004	63	322590065	107	323630028	151	320870072		
20	319080095	64	322580111	108	319510098	152	320420092		
21	316420049	65	315910027	109	316870028	153	324900112		
22	319070112	66	316870075	110	316870037	154	322130075		
23	319510102	67	317330023	111	323990039	155	319050127		
24	319090105	68	319070059	112	320340046	156	320420093		
25	324390050	69	324870099	113	319960087	157	324840050		
26	320340047	70	316440029	114	321240028	158	324840051		
27	322120058	71	322140057	115	320870056	159	326190032		
28	323940088	72	322580112	116	316870030	160	324900119		
29	323490046	73	317330033	117	316880045	161	316870013		
30	325790003	74	320430062	118	316420087	162	319980072		
31	326200046	75	316870033	119	323050039	163	320420091		
32	322580055	76	325340055	120	319500102	164	320780008		
33	323930074	77	322590012	121	326211754	165	320790068		
34	323930076	78	315970015	122	324830014	166	320790069		
35	324830035	79	320450021	123	322100020	167	321220030		
36	321670089	80	323950040	124	323060007	168	323960084		
37	323060004	81	318120018	125	320790025	169	315990009		
38	319100049	82	326211316	126	319070060	170	319970119		
39	320430005	83	319860018	127	323510080	171	317260022		
40	321890035	84	320860045	128	323950021	172	323070015		
41	320970020	85	323960073	129	323960056	173	323530081		
42	323490033	86	322600075	130	323510095	174	323960094		
43	316420062	87	325330046	131	323520044	175	319970024		
44	316420060	88	321760038	132	319970023	176	319960099		

管路施設の定期的対応（管渠補修）業務対象箇所一覧表

別表-11

管渠補修一覧表

No.	SEQ	No.	SEQ	No.	SEQ
1	122300003	45	119610076	89	121210098
2	124090036	46	119610077	90	121210041
3	124080011	47	119600078	91	121210042
4	124090033	48	120040008	92	121220009
5	124090044	49	120030019	93	121640027
6	124080010	50	120060136	94	121190110
7	123640026	51	120510009	95	121640032
8	124090035	52	120510074	96	121210012
9	124410046	53	125780028	97	122090028
10	124420057	54	124890119	98	122090029
11	124430042	55	125780029	99	122100068
12	124440049	56	124890118	100	121650034
13	124890022	57	124880066	101	121650035
14	124890016	58	124440065	102	121220066
15	118960076	59	124440079	103	119530077
16	118960080	60	124430092	104	118640114
17	118960081	61	125780101	105	119530072
18	118960082	62	124890104	106	121410010
19	118960083	63	125780064	107	120970038
20	119410002	64	124880078	108	120960049
21	119410003	65	124880104	109	120960056
22	119410004	66	126190003	110	121420008
23	119410005	67	125290018	111	120780023
24	119860036	68	125300014	112	120760036
25	119870028	69	125750061	113	121210004
26	120330073	70	125300012	114	120760055
27	120780070	71	126211631	115	120760050
28	120780073	72	124390069	116	121210071
29	120780083	73	126190001	117	121230091
30	121240035	74	125290020	118	121230093
31	121240037	75	125290013	119	121650056
32	121690019	76	125290014	120	121650070
33	121680012	77	125300023	121	121650084
34	122130014	78	125300013		
35	122130010	79	126215909		
36	122130011	80	126211566		
37	124410057	81	126220663		
38	124840032	82	126220664		
39	124840045	83	125310041		
40	124410051	84	120760064		
41	124850016	85	120760067		
42	119610078	86	120760086		
43	120060010	87	120780051		
44	119610073	88	121210058		

別表-12-1

年度	処理区分・排水区分	規格	延長	施工方法	完成期限
令和8年度	東部処理区	φ 250	L=38.6m	管更生	令和9年3月末
		φ 200	L=7.8m	〃	〃
		φ 150	L=65.7m	〃	〃
	西部処理区	φ 250	L=102.3m	〃	〃
令和9年度	東部処理区	φ 200	L=118.5m	〃	令和10年3月末
令和10年度	東部処理区	φ 250	L=40.1m	〃	令和11年3月末
		φ 200	L=7.3m	〃	〃
	西部処理区	φ 250	L=58.3m	〃	〃
令和11年度	東部処理区	φ 200	L=58.6m	〃	令和12年3月末
		φ 150	L=70.6m	〃	〃
	西部処理区	φ 250	L=3.9m	〃	〃
令和12年度	東部処理区	φ 200	L=47.0m	〃	令和13年3月末
	西部処理区	φ 250	L=176.1m	〃	〃
		φ 200	L=116.7m	〃	〃
令和8年度	東部処理区	φ 250	L=269.0m	布設替え	令和9年3月末
		φ 200	L=9.9m	〃	〃
		φ 150	L=65.7m	〃	〃
	西部処理区	φ 250	L=38.2m	〃	〃
令和9年度	東部処理区	φ 250	L=158.8m	〃	令和10年3月末
		φ 200	L=118.5m	〃	〃
	西部処理区	φ 250	L=117.1m	〃	〃
令和10年度	東部処理区	φ 250	L=77.1m	〃	令和11年3月末
		φ 200	L=37.9m	〃	〃
	西部処理区	φ 250	L=120.3m	〃	〃
		φ 200	L=16.5m	〃	〃

令和11年度	東部処理区	φ 250	L=96.9m	布設替え	令和12年3月末
		φ 200	L=52.9m	〃	〃
		φ 150	L=38.0m	〃	〃
	西部処理区	φ 250	L=14.2m	〃	〃
		φ 200	L=30.4m	〃	〃
		φ 150	L=22.1m	〃	〃
		φ 100	L=11.9m	〃	〃
令和12年度	東部処理区	φ 250	L=52.4m	〃	令和13年3月末
		φ 200	L=151.1m	〃	〃
	西部処理区	φ 250	L=424.9m	〃	〃
		φ 200	L=330.8m	〃	〃
令和8年度	西部処理区不明水対策	φ 250	L=121.7m	管更生	令和9年3月末
令和9年度	西部処理区不明水対策	φ 250	L=121.7m	〃	令和10年3月末
令和10年度	西部処理区不明水対策	φ 250	L=116.7m	〃	令和11年3月末
令和11年度	西部処理区不明水対策	φ 200	L=108.7m	〃	令和12年3月末

別表-12-2

年度	種別	細別	数量	摘要	完成期限
令和7年度		設計委託延長	L=1,101.0m		令和8年3月末
	直接人件費	管路施設実施設計	1式	布設替え工法（開削・内径1,200mm未満）L=1,101m	
		耐震設計	1式	布設替え工法（開削・内径1,200mm未満）L=1,101m	
		報告書作成	1式		
		設計協議	1式	中間打合せ 2回	
		施工法等の比較検討	1式	仮排水（布設替え工法）設計数2	
	直接経費	旅費交通費	1式		
		電子成果作成費	1式		
令和12年度		設計委託延長	L=2,500.0m		令和13年3月末
	直接人件費	管路施設実施設計	1式	布設替え工法（開削・内径1,200mm未満）L=2,500m	
		耐震設計	1式	布設替え工法（開削・内径1,200mm未満）L=2,500m	
		報告書作成	1式		
		設計協議	1式	中間打合せ 6回	
		施工法等の比較検討	1式	仮排水（布設替え工法）設計数2	
	直接経費	旅費交通費	1式		
		電子成果作成費	1式		

別表-13

[illegible]

管路施設の改築（管渠詳細調査）業務対象箇所一覧表

別表-14-1

管渠詳細調査(枝線)2025（令和7年度）

No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)
1	120790004	5238558234	56	120790113	5238558234	111	120800026	5238558234	166	121230053	5238558142
2	120790005	5238558234	57	120790114	5238558234	112	120800027	5238558234	167	121230054	5238558142
3	120790006	5238558234	58	120790115	5238558234	113	120350037	5238559221	168	121680141	5238558124
4	121230031	5238558142	59	120790116	5238558234	114	121250002	5238558232	169	121680148	5238558213
5	121230032	5238558142	60	120790117	5238558234	115	121250003	5238558232	170	121230074	5238558142
6	121230024	5238558142	61	120790118	5238558234	116	121250004	5238558234	171	120790104	5238558234
7	121250013	5238558234	62	120790119	5238558234	117	121250005	5238558234	172	121680035	5238558124
8	121250015	5238558234	63	120800029	5238558234	118	121250006	5238558234	173	121680036	5238558124
9	120800102	5238559221	64	120800030	5238558234	119	121680149	5238558213	174	121680037	5238558124
10	120800103	5238559221	65	120800031	5238558234	120	121680151	5238558124	175	121680038	5238558124
11	120350081	5238559221	66	120800032	5238558234	121	121680152	5238558124	176	121680068	5238558124
12	120800051	5238558234	67	120800033	5238558234	122	121680153	5238558124	177	121680069	5238558124
13	120790096	5238558234	68	120800034	5238558234	123	121680083	5238558124	178	121680070	5238558124
14	120790097	5238558234	69	120800035	5238558234	124	120800036	5238558234	179	121680071	5238558124
15	120790098	5238558234	70	120800012	5238558234	125	120800037	5238559221	180	120800021	5238558234
16	120790099	5238558234	71	120800013	5238558234	126	120800038	5238559221	181	121680080	5238558124
17	120800018	5238558234	72	120800014	5238558234	127	120800039	5238559221	182	121680081	5238558124
18	120350062	5238559221	73	120800046	5238559221	128	120350071	5238559221	183	121680082	5238558124
19	120350042	5238559221	74	120800048	5238558234	129	120350072	5238559221	184	121680115	5238558124
20	120350043	5238559221	75	120800049	5238558234	130	120350073	5238559221	185	121230075	5238558142
21	121680089	5238558124	76	120800050	5238558234	131	120790105	5238558234	186	121230076	5238558142
22	121680090	5238558124	77	120350063	5238559221	132	120790106	5238558234	187	121240009	5238558232
23	121680095	5238558124	78	120350064	5238559221	133	120790107	5238558234	188	121240010	5238558232
24	120800088	5238559221	79	120350065	5238559221	134	120790108	5238558234	189	121680084	5238558124
25	120800089	5238559221	80	120350066	5238559221	135	120800043	5238559221	190	121680085	5238558124
26	120350055	5238559221	81	120350067	5238559221	136	121680129	5238558213	191	121680086	5238558124
27	120350057	5238559221	82	120350068	5238559221	137	121680130	5238558213	192	121680087	5238558124
28	120350083	5238559221	83	120350069	5238559221	138	121680134	5238558124	193	121680088	5238558124
29	121230040	5238558142	84	120350070	5238559221	139	121680135	5238558124			
30	121230041	5238558142	85	121680097	5238558124	140	121680136	5238558124			
31	121230013	5238558124	86	121680098	5238558213	141	121680138	5238558124			
32	121230014	5238558124	87	121250012	5238558234	142	121680139	5238558124			
33	120800104	5238559221	88	121240007	5238558232	143	120790109	5238558234			
34	120800105	5238559221	89	121240008	5238558232	144	120790110	5238558234			
35	120800106	5238559221	90	120790120	5238558234	145	121690011	5238558213			
36	120800067	5238559221	91	121680104	5238558124	146	121690014	5238558213			
37	120800095	5238559221	92	121680105	5238558124	147	121690015	5238558213			
38	120800096	5238559221	93	121680107	5238558124	148	121690016	5238558213			
39	120800098	5238559221	94	121680109	5238558124	149	121690017	5238558213			
40	120800099	5238559221	95	121680110	5238558124	150	121690010	5238558213			
41	120800100	5238559221	96	121680111	5238558124	151	121230102	5238558142			
42	121680033	5238558124	97	121680127	5238558213	152	121230103	5238558142			
43	121690020	5238558213	98	121690021	5238558213	153	121250007	5238558234			
44	120350038	5238559221	99	121690022	5238558213	154	121680096	5238558124			
45	120350039	5238559221	100	121690023	5238558213	155	121680030	5238558124			
46	120350041	5238559221	101	120350074	5238559221	156	121680031	5238558124			
47	120800045	5238559221	102	121230090	5238558142	157	121680032	5238558124			
48	120800044	5238559221	103	121230091	5238558142	158	121680116	5238558124			
49	120350031	5238559221	104	121230101	5238558142	159	121680117	5238558124			
50	120350032	5238559221	105	120800090	5238559221	160	121680119	5238558124			
51	120790068	5238558234	106	120800091	5238559221	161	121680120	5238558124			
52	120790069	5238558234	107	120800092	5238559221	162	121680123	5238558124			
53	120790070	5238558234	108	120800094	5238559221	163	121680125	5238558213			
54	120790067	5238558234	109	121680022	5238558124	164	121680126	5238558213			
55	120790112	5238558234	110	121680023	5238558124	165	121230052	5238558142			

管路施設の改築（管渠詳細調査）業務対象箇所一覧表

別表-14-1

管渠詳細調査(枝線)2026（令和8年度）

No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)
194	121250017	5238558243	249	120810039	5238558244	304	120800026	5238558234	359	120820033	5238558333
195	120800056	5238558243	250	120810040	5238558244	305	120800027	5238558234	360	120820034	5238558333
196	120800057	5238558243	251	120800074	5238558243	306	120350037	5238559221	361	120820035	5238558333
197	120800058	5238558243	252	120800075	5238558243	307	121250002	5238558232	362	121260036	5238558331
198	120800059	5238558243	253	120800076	5238558243	308	121250003	5238558232	363	121260037	5238558331
199	120800078	5238558243	254	120800077	5238558243	309	121250004	5238558234	364	121260038	5238558331
200	120800079	5238558243	255	120810077	5238558333	310	121250005	5238558234	365	121260039	5238558331
201	121260009	5238558242	256	121260010	5238558242	311	121250006	5238558234	366	121260040	5238558331
202	121260088	5238558331	257	121260011	5238558242	312	121680149	5238558213	367	121260041	5238558331
203	120800060	5238558243	258	120800053	5238558243	313	121680151	5238558124	368	121260042	5238558331
204	120800061	5238558243	259	120800054	5238558243	314	121680152	5238558124	369	121260043	5238558331
205	120800062	5238558243	260	120800055	5238558243	315	121680153	5238558124	370	121260044	5238558331
206	120800063	5238558243	261	120810041	5238558244	316	121680083	5238558124	371	121260045	5238558331
207	120820024	5238558333	262	120810042	5238558244	317	120800036	5238558234	372	120810038	5238558244
208	120820025	5238558333	263	120810043	5238558244	318	120800037	5238559221	373	120810068	5238558244
209	120820026	5238558333	264	120810044	5238558244	319	120800038	5238559221	374	121260005	5238558242
210	120820027	5238558333	265	120810045	5238558244	320	120800039	5238559221	375	121260006	5238558242
211	120820029	5238558333	266	120810046	5238558244	321	120350071	5238559221	376	121260007	5238558242
212	120820030	5238558333	267	120810047	5238558243	322	120350072	5238559221	377	121260008	5238558242
213	120820031	5238558333	268	120810048	5238558244	323	120350073	5238559221	378	121270022	5238558331
214	121250018	5238558243	269	121260017	5238558242	324	120790105	5238558234	379	121270024	5238558331
215	121250019	5238558243	270	121260018	5238558242	325	120790106	5238558234	380	121270025	5238558331
216	121250020	5238558243	271	121260019	5238558242	326	120790107	5238558234	381	121270026	5238558331
217	121250021	5238558243	272	121260020	5238558242	327	120790108	5238558234	382	121270027	5238558331
218	121250051	5238558243	273	121260021	5238558242	328	120800043	5238559221	383	121260058	5238558242
219	121250052	5238558243	274	120810078	5238558333	329	121680129	5238558213	384	121260059	5238558244
220	121260002	5238558242	275	120810079	5238558333	330	121680130	5238558213	385	121260061	5238558244
221	121260003	5238558242	276	120810080	5238558333	331	121680134	5238558124	386	121260062	5238558244
222	121250014	5238558243	277	120810081	5238558333	332	121680135	5238558124	387	121260063	5238558244
223	121250016	5238558243	278	121260012	5238558242	333	121680136	5238558124	388	121260064	5238558244
224	120800101	5238558243	279	121260013	5238558242	334	121680138	5238558124	389	121260065	5238558244
225	120800052	5238558243	280	121260014	5238558242	335	121680139	5238558124	390	121260067	5238558244
226	120800015	5238558243	281	121260015	5238558242	336	120790109	5238558234	391	121260068	5238558244
227	120810070	5238558244	282	121260016	5238558242	337	120790110	5238558234	392	121260069	5238558333
228	120810071	5238558244	283	121250022	5238558243	338	121690011	5238558213	393	121260070	5238558333
229	120810072	5238558244	284	120800080	5238558243	339	121690014	5238558213	394	121260072	5238558333
230	120810073	5238558333	285	120800081	5238558243	340	121690015	5238558213	395	121260073	5238558333
231	120810074	5238558333	286	120800082	5238558243	341	121690016	5238558213	396	121260046	5238558331
232	120810075	5238558333	287	120800083	5238558243	342	121690017	5238558213	397	121260047	5238558331
233	120810076	5238558333	288	120800084	5238558243	343	121690010	5238558213	398	121270046	5238558331
234	121260074	5238558331	289	120800085	5238558243	344	121230102	5238558142	399	120820038	5238558333
235	121260075	5238558333	290	120810059	5238558244	345	121230103	5238558142	400	120820039	5238558333
236	121260076	5238558333	291	120810061	5238558244	346	121250007	5238558234	401	120820040	5238558333
237	120800064	5238558243	292	120820023	5238558333	347	121680096	5238558124	402	120820042	5238558333
238	120810067	5238558244	293	121260032	5238558331	348	121680030	5238558124	403	120820043	5238558333
239	120800107	5238558243	294	121250050	5238558243	349	121680031	5238558124	404	120820044	5238558333
240	120800108	5238558243	295	121260004	5238558242	350	121680032	5238558124	405	120820045	5238558333
241	120800065	5238558243	296	121260022	5238558331	351	121680116	5238558124	406	126211197	5238558333
242	120800066	5238558243	297	121260023	5238558331	352	121680117	5238558124	407	126211198	5238558331
243	120800068	5238558243	298	121260024	5238558331	353	121680119	5238558124	408	126211199	5238558333
244	120800069	5238558243	299	121260025	5238558331	354	121680120	5238558124	409	126211200	5238558333
245	120800070	5238558243	300	121260026	5238558242	355	121680123	5238558124	410	126212396	5238558331
246	120800071	5238558243	301	121260027	5238558242	356	121680125	5238558213	411	126214698	5238558244
247	120800072	5238558243	302	121260028	5238558242	357	121680126	5238558213	412	126218724	5238558333
248	120800073	5238558243	303	121260029	5238558331	358	121230052	5238558142			

管路施設の改築（管渠詳細調査）業務対象箇所一覧表

別表-14-1

管渠詳細調査(枝線)2027（令和9年度）

No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)
413	118750024	5238650923	468	120540051	5238559911	523	120530085	5238559822	578	120970035	5238559812
414	118750025	5238650923	469	120540052	5238559911	524	120530086	5238559822	579	120970036	5238559812
415	119600038	5238559743	470	120540030	5238559911	525	120970049	5238559812	580	120990024	5238559911
416	119600013	5238559743	471	120530080	5238559822	526	120970050	5238559812	581	120530109	5238559822
417	119590076	5238559743	472	120530081	5238559822	527	120980021	5238559822	582	120540046	5238559911
418	119590078	5238559743	473	120530082	5238559822	528	120980013	5238559911	583	120540047	5238559911
419	119590080	5238559743	474	120530083	5238559822	529	120980017	5238559911	584	120540048	5238559911
420	119590081	5238559743	475	120980034	5238559822	530	120980018	5238559911	585	120530114	5238559822
421	119590082	5238559743	476	123640032	5238556734	531	120980035	5238559822	586	120530115	5238559822
422	119600014	5238559743	477	123630017	5238556734	532	120520125	5238559812	587	120530116	5238559822
423	118750016	5238650923	478	120530071	5238559822	533	120980036	5238559822	588	120530117	5238559822
424	119600011	5238559743	479	120530072	5238559822	534	120980037	5238559822	589	120530118	5238559822
425	119600012	5238559743	480	120530073	5238559822	535	120980026	5238559822	590	120540042	5238559911
426	119200023	5238650923	481	120960047	5238559812	536	120980027	5238559822	591	120540043	5238559911
427	119600005	5238559743	482	121440016	5238558932	537	120980028	5238559822	592	120540044	5238559911
428	118750014	5238650923	483	120530129	5238559911	538	120980038	5238559822	593	120540045	5238559911
429	118750015	5238650923	484	120530130	5238559911	539	120530065	5238559822	594	120970042	5238559812
430	118750019	5238650923	485	120530131	5238559911	540	120530066	5238559822	595	121440022	5238558932
431	118750020	5238650923	486	120530128	5238559911	541	120530067	5238559822	596	121440023	5238558932
432	119600004	5238559743	487	120540031	5238559911	542	120530068	5238559822	597	121440025	5238558932
433	119590067	5238559743	488	120540032	5238559911	543	120530069	5238559822	598	120960065	5238559812
434	119590068	5238559743	489	120540033	5238559911	544	120960037	5238559812	599	120970066	5238558843
435	119590069	5238559743	490	120540034	5238559911	545	120960040	5238559812	600	120970067	5238558843
436	119590072	5238559743	491	120540035	5238559911	546	120960045	5238559812	601	121440009	5238558932
437	119590073	5238559743	492	120540036	5238559911	547	120520074	5238559812	602	121440010	5238558932
438	119590074	5238559743	493	120540037	5238559911	548	120970043	5238559812	603	121440015	5238558932
439	119590048	5238559743	494	120540038	5238559911	549	123640014	5238556734	604	120990053	5238559911
440	119590049	5238559743	495	120540039	5238559911	550	120520038	5238559812	605	120990054	5238559911
441	119200002	5238650923	496	120530127	5238559911	551	120980046	5238559822	606	120990055	5238559911
442	119200003	5238650923	497	120990017	5238559911	552	120530119	5238559822	607	120990056	5238559911
443	119200004	5238650923	498	120990018	5238559911	553	120530074	5238559822	608	120990058	5238559911
444	119200005	5238650923	499	120980022	5238559822	554	120530075	5238559822	609	120990059	5238559911
445	119200006	5238650923	500	120980023	5238559822	555	120540040	5238559911	610	121440008	5238558932
446	119200007	5238650923	501	120510079	5238559812	556	120540041	5238559911	611	126214939	5238559822
447	119200009	5238650923	502	120980020	5238559822	557	120520042	5238559812	612	126214940	5238559822
448	119200010	5238650921	503	120980024	5238559822	558	120980039	5238559822	613	126218286	5238556734
449	119200011	5238650921	504	120980025	5238559822	559	120980040	5238559822	614	126219856	5238559911
450	119200012	5238650921	505	120990025	5238559911	560	120980042	5238559822	615	126219857	5238559911
451	119200013	5238650921	506	120990027	5238559911	561	120980043	5238559822	616	126222215	5238556734
452	119200015	5238650921	507	120990028	5238559911	562	120980045	5238559822	617	126222216	5238556734
453	120980049	5238559822	508	120530087	5238559822	563	120980029	5238559822			
454	123630021	5238556734	509	120530088	5238559822	564	120980030	5238559822			
455	123630022	5238556734	510	120530089	5238559822	565	120980031	5238559822			
456	120980050	5238559822	511	120520061	5238559812	566	120980033	5238559822			
457	120980051	5238559822	512	120520062	5238559812	567	120530084	5238559822			
458	120980052	5238559822	513	120520063	5238559812	568	121440017	5238558932			
459	120980054	5238559822	514	120520064	5238559812	569	121440018	5238558932			
460	120980055	5238559822	515	121440020	5238558932	570	121440019	5238558932			
461	120980056	5238559822	516	121440021	5238558932	571	124090018	5238556734			
462	120530070	5238559822	517	120540068	5238559911	572	120980047	5238559822			
463	120540053	5238559911	518	120540069	5238559911	573	120980048	5238559822			
464	120540054	5238559911	519	120530090	5238559822	574	120530120	5238559822			
465	120540055	5238559911	520	120530091	5238559822	575	120530121	5238559822			
466	120540056	5238559911	521	120530092	5238559822	576	120970032	5238559812			
467	120540050	5238559911	522	120530093	5238559822	577	120970033	5238559812			

管路施設の改築（管渠詳細調査）業務対象箇所一覧表

別表-14-1

管渠詳細調査(枝線)2028（令和10年度）

No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)
618	119430022	5238559144	673	120790113	5238558234	728	122610040	5238557331	783	125280011	5238555144
619	119430023	5238559144	674	120790114	5238558234	729	122610041	5238557331	784	125280013	5238555144
620	119430024	5238559144	675	120790115	5238558234	730	122610043	5238557331	785	125720002	5238555141
621	119430025	5238559144	676	120790116	5238558234	731	123070001	5238557313	786	125720003	5238555141
622	119430026	5238559144	677	120790117	5238558234	732	123070002	5238557313	787	125760024	5238555224
623	119430027	5238559144	678	120790118	5238558234	733	123070010	5238557313	788	125760025	5238555224
624	119430028	5238559144	679	120790119	5238558234	734	123070005	5238557313	789	125760017	5238555224
625	119430037	5238559144	680	120800029	5238558234	735	123070011	5238557313	790	125720010	5238555141
626	119430038	5238559144	681	120800030	5238558234	736	123070012	5238557313	791	125720011	5238555141
627	119430039	5238559144	682	120800031	5238558234	737	123070013	5238557313	792	125760031	5238555224
628	119430040	5238559144	683	120800032	5238558234	738	123070022	5238557313	793	125760023	5238555224
629	119430029	5238559144	684	120800033	5238558234	739	123070023	5238557313	794	125720012	5238555141
630	119430017	5238559144	685	120800034	5238558234	740	123070024	5238557313	795	125280002	5238555141
631	119430018	5238559144	686	120800035	5238558234	741	123070025	5238557313	796	125760027	5238555224
632	119430019	5238559144	687	120800012	5238558234	742	123070028	5238557313	797	125760028	5238555224
633	119430020	5238559144	688	120800013	5238558234	743	123060082	5238557313	798	125270016	5238555141
634	119430021	5238559144	689	120800014	5238558234	744	123060075	5238557313	799	125270017	5238555141
635	119430036	5238559144	690	120800046	5238559221	745	123070014	5238557313	800	125720009	5238555141
636	119430062	5238559144	691	120800048	5238558234	746	123070015	5238557313	801	125270015	5238555141
637	119430063	5238559144	692	120800049	5238558234	747	123070016	5238557313	802	125280020	5238555144
638	119430067	5238559144	693	120800050	5238558234	748	123070018	5238557313	803	125280021	5238555144
639	119430068	5238559144	694	120350063	5238559221	749	123070019	5238557313	804	126211605	5238559144
640	119430069	5238559144	695	120350064	5238559221	750	123070020	5238557313	805	126211606	5238559144
641	119430030	5238559144	696	120350065	5238559221	751	123070021	5238557313	806	125760016	5238555224
642	119430031	5238559144	697	120350066	5238559221	752	123060076	5238557313	807	125760005	5238555224
643	119430032	5238559144	698	120350067	5238559221	753	123060079	5238557313	808	126211603	5238559144
644	119430033	5238559144	699	120350068	5238559221	754	123060080	5238557313	809	126211604	5238559144
645	119430034	5238559144	700	120350069	5238559221	755	123060081	5238557313	810	126211908	5238555224
646	119430035	5238559144	701	120350070	5238559221	756	123060091	5238557313	811	126212412	5238559144
647	119430065	5238559144	702	121680097	5238558124	757	124830021	5238555144	812	126215886	5238557313
648	119430066	5238559144	703	121680098	5238558213	758	125280035	5238555144	813	126221487	5238559144
649	119430073	5238559144	704	121250012	5238558234	759	125280036	5238555144			
650	119430074	5238559144	705	121240007	5238558232	760	125280037	5238555144			
651	119430045	5238559144	706	121240008	5238558232	761	125280038	5238555144			
652	119430046	5238559144	707	120790120	5238558234	762	124830024	5238555144			
653	119430047	5238559144	708	121680104	5238558124	763	125280019	5238555144			
654	119430052	5238559144	709	121680105	5238558124	764	125270018	5238555141			
655	119430041	5238559144	710	121680107	5238558124	765	125270019	5238555141			
656	119430043	5238559144	711	121680109	5238558124	766	125270020	5238555141			
657	119430044	5238559144	712	121680110	5238558124	767	125760020	5238555224			
658	119880013	5238559144	713	121680111	5238558124	768	125760021	5238555224			
659	119880058	5238559144	714	121680127	5238558213	769	125760022	5238555224			
660	121210040	5238558131	715	121690021	5238558213	770	125760019	5238555224			
661	122620008	5238557331	716	121690022	5238558213	771	124830019	5238555144			
662	122620010	5238557331	717	121690023	5238558213	772	124830007	5238555144			
663	122620011	5238557331	718	120350074	5238559221	773	124830008	5238555144			
664	122620012	5238557331	719	121230090	5238558142	774	124830010	5238555144			
665	122620013	5238557331	720	121230091	5238558142	775	124830011	5238555144			
666	121210075	5238558131	721	121230101	5238558142	776	124830012	5238555144			
667	121210076	5238558131	722	120800090	5238559221	777	124830013	5238555144			
668	121210077	5238558131	723	120800091	5238559221	778	124830014	5238555144			
669	121210079	5238558131	724	120800092	5238559221	779	124830015	5238555144			
670	121210080	5238558131	725	120800094	5238559221	780	124830016	5238555144			
671	119880021	5238559144	726	121680022	5238558124	781	125280007	5238555141			
672	119880022	5238559144	727	121680023	5238558124	782	125280010	5238555144			

管路施設の改築（管渠詳細調査）業務対象箇所一覧表

別表-14-1

（令和 1 1 年度）

管渠詳細調査(枝線)2029

No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)	No.	SEQ	KEY_CODE (250)
814	114670008	5238653513	869	119920048	5238559332	924	119100003	5238650524			
815	114670009	5238653513	870	119920049	5238559332	925	119100004	5238650524			
816	114670010	5238653513	871	119500054	5238559433	926	119070149	5238650422			
817	114670012	5238653513	872	119500055	5238559433	927	119070150	5238650422			
818	114670013	5238653513	873	118650021	5238650524	928	119920038	5238559332			
819	114670014	5238653513	874	119490043	5238559433	929	119920035	5238559332			
820	114670015	5238653513	875	119490053	5238559433	930	119930009	5238559332			
821	114670016	5238653513	876	119490078	5238559433	931	119920030	5238559332			
822	114670017	5238653513	877	119500095	5238559433	932	119920031	5238559332			
823	115120001	5238653513	878	119490059	5238559433	933	119920032	5238559332			
824	115120002	5238653513	879	119490060	5238559433	934	119920033	5238559332			
825	115120003	5238653513	880	119490054	5238559433	935	119920050	5238559332			
826	115120004	5238653513	881	119070166	5238650422	936	119920016	5238559332			
827	115120005	5238653513	882	119070056	5238650422	937	119920019	5238559332			
828	115120006	5238653511	883	119070057	5238650422	938	120370031	5238559312			
829	115120007	5238653511	884	119070060	5238650422	939	120370004	5238559312			
830	115120008	5238653511	885	119070061	5238650422	940	120370005	5238559312			
831	115120009	5238653511	886	119070062	5238650422	941	119930023	5238559332			
832	115120010	5238653511	887	119490063	5238559433	942	120370032	5238559312			
833	115120011	5238653511	888	119490064	5238559433	943	120820060	5238559312			
834	115120012	5238653511	889	119500013	5238559433	944	120820061	5238559312			
835	115120013	5238653422	890	119500014	5238559433	945	120820068	5238559312			
836	115120014	5238653422	891	119500015	5238559433	946	120820012	5238559312			
837	115120015	5238653422	892	118640079	5238650524	947	119920021	5238559332			
838	115120016	5238653422	893	118640122	5238650524	948	119920022	5238559332			
839	115120017	5238653422	894	119490042	5238559433	949	119920023	5238559332			
840	115120018	5238653422	895	118650020	5238650524	950	119920024	5238559332			
841	115120019	5238653422	896	119070141	5238650422	951	119920025	5238559332			
842	115910047	5238652424	897	119490030	5238559433	952	119920026	5238559332			
843	119090064	5238650524	898	119490031	5238559433	953	119920027	5238559332			
844	119090065	5238650524	899	119490032	5238559433	954	119920028	5238559332			
845	119090066	5238650524	900	119490033	5238559433	955	119920029	5238559332			
846	119090068	5238650524	901	119490034	5238559433	956	120370033	5238559312			
847	119090062	5238650524	902	119500096	5238559433	957	120370016	5238559312			
848	119090063	5238650524	903	119070142	5238650422	958	120370017	5238559312			
849	116360033	5238652424	904	119070143	5238650422	959	119920007	5238559332			
850	116360036	5238652424	905	118640118	5238650524	960	119920008	5238559332			
851	115920015	5238652424	906	119070140	5238650422	961	119920011	5238559332			
852	115920016	5238652424	907	118650017	5238650524	962	119920012	5238559332			
853	115470001	5238653422	908	119520051	5238650422	963	119920013	5238559332			
854	116370046	5238652424	909	119100048	5238650524	964	119920014	5238559332			
855	118640116	5238650524	910	119510093	5238650422	965	120820018	5238559312			
856	118640117	5238650524	911	119510094	5238650422	966	126211773	5238650524			
857	119920046	5238559332	912	119510095	5238650422	967	126211931	5238559433			
858	119920047	5238559332	913	119510096	5238650422	968	126213956	5238559433			
859	116360020	5238652424	914	119490035	5238559433						
860	116360021	5238652424	915	118650015	5238650524						
861	116360022	5238652424	916	118650016	5238650524						
862	119490086	5238559433	917	119920036	5238559332						
863	119490087	5238559433	918	119920037	5238559332						
864	119500016	5238559433	919	119930029	5238559332						
865	119500017	5238559433	920	119930030	5238559332						
866	119500019	5238559433	921	119930010	5238559332						
867	119500020	5238559433	922	119100001	5238650524						
868	119500021	5238559433	923	119100002	5238650524						

別表-14-2

年度	種別	細別	形状寸法	数量	完成期限
令和7年度	管きょ内洗浄工		本管φ800mm未満	L=1,010.0m	令和8年3月末
	本管TVカメラ調査工		φ250mm	L=978.0m	
	取付管TVカメラ調査工			N=25箇所	
	報告書書作成	TVカメラ調査（本管）		L=978.0m	
		TVカメラ調査（取付管）		N=25箇所	
	仮設工	交通誘導員		N=14人	
令和8年度	管きょ内洗浄工		本管φ800mm未満	L=4,681.0m	令和9年3月末
	本管TVカメラ調査工		φ250mm	L=4,538.0m	
	取付管TVカメラ調査工			N=151箇所	
	報告書書作成	TVカメラ調査（本管）		L=4,538.0m	
		TVカメラ調査（取付管）		N=151箇所	
	仮設工	交通誘導員		N=52人	
令和9年度	管きょ内洗浄工		本管φ800mm未満	L=4,691.0m	令和10年3月末
	本管TVカメラ調査工		φ250mm	L=4,526.0m	
	取付管TVカメラ調査工			N=154箇所	
	報告書書作成	TVカメラ調査（本管）		L=4,526.0m	
		TVカメラ調査（取付管）		N=154箇所	
	仮設工	交通誘導員		N=52人	
令和10年度	管きょ内洗浄工		本管φ800mm未満	L=5,216.0m	令和11年3月末
	本管TVカメラ調査工		φ250mm	L=5,053.0m	
	取付管TVカメラ調査工			N=168箇所	
	報告書書作成	TVカメラ調査（本管）		L=5,053.0m	
		TVカメラ調査（取付管）		N=168箇所	
	仮設工	交通誘導員		N=58人	
令和11年度	管きょ内洗浄工		本管φ800mm未満	L=3,494.0m	令和12年3月末
	本管TVカメラ調査工		φ250mm	L=3,395.0m	
	取付管TVカメラ調査工			N=113箇所	
	報告書書作成	TVカメラ調査（本管）		L=3,394.0m	
		TVカメラ調査（取付管）		N=113箇所	
	仮設工	交通誘導員		N=38人	
令和12年度	管きょ内洗浄工		本管φ800mm未満	L=4,646.0m	令和13年3月末
	本管TVカメラ調査工		φ250mm	L=4,498.0m	
	取付管TVカメラ調査工			N=155箇所	
	報告書書作成	TVカメラ調査（本管）		L=4,498.0m	
		TVカメラ調査（取付管）		N=155箇所	
	仮設工	交通誘導員		N=50人	